

INGEKOMEN	
Gemeente Valkenswaard	
Waterschap De Dommel	
26 MEI 2010	
Nr.: 1011/102148	Team: BVC
Secr.:	

Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel  
Bosscheweg 56  
5283 WB Boxtel

Gemeente Valkenswaard  
T.a.v. Mevr. C. Evers  
Postbus 10.100  
5550 GA Valkenswaard

Tel. (0411) 618 618  
Fax (0411) 618 688  
info@dommel.nl  
www.dommel.nl

Veldhoven : 21 mei 2010  
ons kenmerk : U-10-03308  
uw kenmerk : e-mail 3 mei 2010  
onderwerp : VOBP  
Kerkakkerstraat  
Dommelen

behandeld door : José Llop  
doorkiesnummer : 06-50645315  
e-mail adres : jllop@dommel.nl  
bijlagen : -  
verzonden : 25 MEI 2010

Geachte mevrouw Evers,


Op 3 mei jl. stuurde u mij het voorontwerp bestemmingsplan Kerkakkerstraat te Dommelen. Hierbij geef ik u mijn reactie op het plan.

Ik stem in met het plan.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een verhardingstoename van 1265 m<sup>2</sup>. Het overtollige hemelwater van dit oppervlak (273 m<sup>3</sup>) zal worden geborgen in infiltratiekragen en Aquaflow-verharding. Hierdoor voldoet het plan ruimschoots aan ons beleidsuitgangspunt Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen.

Ik ga er van uit dat ik u hiermee heb voorzien van een helder wateradvies. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de heer José Llop. Hij is bereikbaar op bovenstaand doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,  
Waterschap De Dommel

  
Edwin van der Schoot  
Procesmanager Externe Planvorming

Stroomgebied Boven Dommel  
De Locht 66a  
5504 KE Veldhoven  
Telefoon (040) 255 82 82  
Fax (040) 254 96 05