

# Digitale Watertoets

---

Resultaat van de check gedaan op 14-10-2021

## Digitale watertoets in

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.


---

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:

1. normale procedure
2. Advies kaden en zeekering
3. Advies rioolgemaal

---

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE



# Digitale Watertoets

---

## VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK

1. Betreft uw plan één van de volgende planvormen: uitsluitend een wijziging van de bestemmingsfunctie zonder fysieke aanpassingen OF een M.E.R. procedure OF een bestemmingsplan Buitengebied OF een Structuurvisie?
  - nee
  
2. Neemt in het plan het totale verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 150 m<sup>2</sup> binnen de bebouwde kom, een uitbreidingsplan of in een glastuinbouwgebied, of met meer dan 1500 m<sup>2</sup> in het buitengebied?
  - ja
  
3. hoofdwatergang
  - nee
  
4. bergingsgebied
  - nee
  
5. zeekering
  - ja
  
6. rioolgemaal
  - nee
  
7. persleiding
  - nee
  
8. sifons/zinkers
  - nee
  
9. schouwsloten
  - nee

## DETAILS

### 1. normale procedure

Voor uw plan wordt de normale procedure doorlopen.

#### Wat moet ik doen?

Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft ertoe geleid dat er eigendommen van het waterschap en/of belangen in het watersysteem zijn geraakt. De normale procedure wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap een maatwerk wateradvies levert, in de vorm van de uitgangspuntennotitie.

#### Waar moet ik op letten?

De definitieve Uitgangspuntennotitie zal een maatwerk wateradvies zijn dat specifiek voor uw ruimtelijke plan van toepassing zal zijn. Dit kunnen aanvullende kaarten zijn met aanvullende maatwerk teksten voor uw specifieke plan en directe omgeving.

#### Achtergrondinformatie

## DETAILS

### 2. Advies kaden en zeekering

Het plangebied raakt of ligt binnen de invloedssfeer van kaden of de zeekering.

#### Wat moet ik doen?

**Boezemkaden** De boezemkaden, de zogenaamde secundaire kering, beschermen het beheergebied tegen overstromingen vanuit de boezem. De kades hebben een minimale provinciale veiligheidsnorm van 1:100 jaar, welke in sommige delen van het beheergebied kan oplopen tot 1:300 jaar of maximaal 1:1000 jaar. Een hogere norm is gebaseerd op de impact van een overstroming; grotere economische schade door een overstroming resulteert in een hogere norm (Beheerprogramma 2016-2021). Om de werking van de secundaire kering te beschermen ligt aan weerszijden van de kades een beschermingszone van 5 m. Binnen deze zone is voor het uitvoeren van werkzaamheden nodig de werkzaamheden vooraf te melden dan wel een watervergunning aan te vragen, zoals is geregeld in de Keur van het waterschap. Het ingediende plan ligt binnen de beschermingszone van een boezemkade.

**Zeekering** In het beheergebied van Hunze en Aa's ligt 28 km zeedijk; de zogenaamde primaire kering. Om de kans op overstromingen vanuit de zee zo klein mogelijk te houden is de primaire kering zwaar beschermd. Vanwege de bescherming van de gasinfrastructuur heeft de zeedijk zelf een extra zware landelijke overstromingsnormering; een overstromingskans van op 1:10.000 per jaar. Aan weerszijden van de primaire waterkering ligt een beschermingszone van 100 m om het dijklichaam te beschermen en om voldoende ruimte voor toekomstige dijkontwikkelingen te waarborgen (Beheerprogramma 2016-2021). Binnen de beschermingszone is voor het uitvoeren van de meeste werkzaamheden een watervergunning nodig op basis van de Keur van het waterschap. Het ingediende plan ligt binnen deze beschermingszone."

#### Waar moet ik op letten?

#### Achtergrondinformatie

## DETAILS

### 3. Advies rioolgemaal

In het plangebied zijn rioolpersleidingen en/of rioolgemalen van het waterschap aanwezig.

#### Wat moet ik doen?

Het waterschap heeft de ontvangstplicht van het afvalwater uit het gemeentelijke rioleringsstelsel. Via rioolgemalen en rioolpersleidingen van het waterschap wordt het vuile water naar de RWZI getransporteerd. In of direct langs het plangebied is een rioolpersleiding van het waterschap aanwezig. Binnen een zonering rond de persleiding is het niet toegestaan zonder toestemming van het waterschap werkzaamheden uit te voeren in de bodem of bestemmingen te wijzigen. Beschadigingen aan de persleiding kunnen immers als gevolg hebben dat vuilwater in het milieu terecht komt.

#### Waar moet ik op letten?

#### Achtergrondinformatie