

Spoelstra Advies

Van: wateradvies@weterskipfryslan.nl <zaken@weterskipfryslan.nl>
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 11:11
Aan: Spoelstra Advies
Onderwerp: [weterskip 148633-4edf6b] Aanvullend wateradvies 'Werkzaamheden op locatie Overijsselseweg 10 te Goutum'

Beste,

Op 27-07-2022 heb je de digitale watertoets doorlopen voor het plan: 'Werkzaamheden op locatie Overijsselseweg 10 te Goutum', waarvoor onze dank. Uit de beoordeling van het plan vragen we je aandacht voor de volgende punten:

1. Voor het dempen van een watergang is nog altijd een vergunningsaanvraag nodig. Hier wordt ook een schouwwater gedempt, deze watergang heeft een belangrijke aan- af en -doorvoer functie in het plangebied. Met het dempen van deze watergang wordt deze functie doorbroken. Hoe wordt hier rekening mee gehouden in het plan?
2. Met het oog op de ontwikkelingen in en rondom Middelsee is het verstandig rekening te houden met de toename in verharding. Het gebied ligt op het moment in landelijk gebied, waardoor er geen compensatie nodig is voor de toename verharding (deze ligt onder de 1500 vierkante meter), maar het gebied krijgt in de toekomst een stedelijke karakter. Ook met het oog op de toename in piekbuien en wateroverlast. Het is in ieder geval al goed om terug te lezen dat er half verharding toegepast wordt.

We vragen je om bovenstaande punten en de punten uit het standaard wateradvies (die je gelijk hebt ontvangen na het doorlopen van de digitale watertoets) te verwerken in je ruimtelijk plan of besluit.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Anna van Houten
Gebiedsadviseur Weterskip Fryslân
T 058 – 292 2222 | E zaken@weterskipfryslan.nl |

Weterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
www.weterskipfryslan.nl



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.