

Van: wateradvies@weterskipfryslan.nl [<mailto:zaken@weterskipfryslan.nl>]

Verzonden: maandag 4 september 2023 19:49

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: [weterskip 497710-2776ec] Aanvullend advies ruimtelijk plan 'Heerenveenseweg (kadastraal perceel 1518) te Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf'

Beste [REDACTED]

Op 01-09-2023 hebben wij 'Heerenveenseweg (kadastraal perceel 1518) te Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf' ter inzage gekregen, waarvoor onze dank. Uit de beoordeling van het plan vragen we je aandacht voor de volgende punten:

1. Als reactie op de digitale watertoets is de naastgelegen schouwsloot genoemd. Het wordt uit de waterparagraaf nog niet duidelijk hoe het onderhoud van deze schouwsloot geborgt wordt.
2. In de waterparagraaf mist een berekening van de benodigde watercompensatie. En in hoofdstuk 4.11.3 is de tekst van de eerste alinea niet duidelijk. Ten behoeve van wat is een nieuwe sloot gegraven? Graag ontvangen wij meer informatie over die gegraven sloot. Wanneer, waar en hoe is die gegraven?
3. Er wordt een inrit aangelegd voor de nieuw te bouwen woning. Voor het aanleggen van een dam met duiker in het stedelijk gebied is het nodig om een watervergunning aan te vragen bij ons waterschap.

Graag ontvangen wij een reactie op bovenstaande punten en een aanpassing van de waterparagraaf.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebiedsadviseur Weterskip Fryslân

T [REDACTED] | E zaken@weterskipfryslan.nl |

Weterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.weterskipfryslan.nl

