

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

Gelet op de bepalingen van de Wet geluidhinder;

In overweging nemende,

- dat is gebleken dat bij realisatie van het bestemmingsplan 'Heerenveenseweg kadastraal perceel 1518' te Oldeberkoop voor de bouw van 1 nieuwe woning aan de Heerenveenseweg te Oldeberkoop de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder zal worden overschreden, maar beneden de maximale waarde van 63 dB blijft;
- dat in eerste instantie is gezocht naar maatregelen aan de bron of in de overdrachtssfeer om een procedure ten aanzien van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder te voorkomen;
- dat een bronmaatregel zoals het vervangen van het wegdek financieel niet haalbaar is, gezien de beperkte schaal in relatie tot de voorgestane ontwikkeling;
- dat het oprichten van schermen en/of wallen een sterke afbreuk doet aan het landschappelijke en stedenbouwkundige beeld en daarom niet wenselijk is om als maatregel toe te passen;
- dat er in de te realiseren woning zodanige gevelmaterialen worden toegepast zodat de binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet zal worden overschreven en het hogere geluidsniveau op de gevels als minder hinderlijk zal worden ervaren;
- dat bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk zal worden aangetoond door middel van berekeningen dat de binnenwaarde van 33 dB niet wordt overschreden;
- dat de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen;
- dat de hogere waarde daarmee vastgesteld wordt op de grenswaarde van 55 dB;
- dat betrokken belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om gedurende zes weken tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde schriftelijk zienswijzen naar voren kunnen brengen;
- dat van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt.

besluiten:

1. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hogere toelaatbare waarden vast te stellen:

Wegverkeer

Straat	Rekenpunt gevel	Hogere waarde in dB
Heerenveenseweg kadastraal perceel 1518	oost	55

Onder voorwaarde dat:

- Maatregelen zullen worden getroffen om de waarde binnen de woning bij gesloten ramen terug te brengen tot de in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder of het Bouwbesluit vastgestelde binnenwaarden.

Deze bijlagen maken deel uit van dit besluit:

- Paragraaf 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan 'Heerenveenseweg kadastraal perceel 1518';
- 'Onderzoek geluidbelasting op te bouwen woning gelegen naast Molenhoek 2 te Oldeberkoop (Noordelijke akoestisch adviesbureau 26-04-22).
- Bestemmingsplan 'Heerenveenseweg kadastraal perceel 1518';

Oosterwolde, 17 september 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester