

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
(058) 292 59 25

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl
www.twitter.com/provfryslan

Leeuwarden, 11 juli 2023
Verzonden,

Ons kenmerk : 02134536
Afd./Opgave : Omgevingszaken
Behandeld door : Omgevingszaken / (058) 292 59 25 of Romte@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : PF-2023/266478: advies vooroverleg bestemmingsplan
Norgeweg 97 Haulerwijk

Geacht college,

Op 29 juni 2023 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. Op zichzelf kunnen wij instemmen met het plan. Wel willen wij u het volgende meegeven.

Natuurinclusief bouwen

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt geen aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen. Wij bevorderen natuurinclusief ontwerpen bij nieuwe ontwikkelingen en verzoeken u de plantoelichting aan te vullen op dit onderwerp.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de factsheet 'natuurinclusief bouwen' die wij op 7 juni per mail aan alle gemeenten hebben toegezonden.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



teamleider Groene Regelgeving

Vooroverlegreactie Brandweer Fryslân

Op 29 juni 2023 hebben we het ontwerpwijzigingsplan m.b.t. Norgerweg 97 te Haulerwijk van u ontvangen.

We hebben het ontwerpwijzigingsplan doorgenomen en hebben daarbij onderstaande advies m.b.t. het bluswater.

Westelijk van het plangebied, langs de Norgerweg, op zo'n 470 meter tot de toegang van het plangebied is een brandkraan aanwezig en oostelijk van het plangebied, langs de Elleboogvaart, op circa 290 meter ook.

De brandweer kan uit deze brandkranen binnen de gestelde tijd onvoldoende bluswater halen. Dit omdat de kranen op te grote afstand van het plangebied liggen.

Wel is de Haulerwiekster Vaort direct tegenover het plangebied aanwezig.

Op Google Maps lijkt veel riet aanwezig in/ langs de vaart, dit geeft problemen voor de waterwinning.

En om dit water als bluswater te kunnen gebruiken is van belang dat de afstand van het water tot de opstelplaats voor een tankautospuiter van de brandweer niet te groot is en de opstelplaats geschikt is voor een brandweervoertuig.

Daarom adviseren wij om, in afstemming met Brandweer Fryslân, in de nabijheid van het plangebied een opstelplaats langs deze vaart te realiseren welke kan fungeren als waterwinpunt aan open water, welke voldoet aan de volgende eisen:

- De vrije opstelplaats voor het brandweervoertuig dient een afmeting te hebben van minimaal 10 x 4 meter en een vrije hoogte van 4,20 meter. Advies hierbij is om bijvoorbeeld middels graskeien (mits onderstaande belasting kan worden gegarandeerd) in de lengterichting (niet haaks ten opzichte van de waterkant) langs het water een opstelplaats te realiseren.
- De benodigde verharding van de openbare weg naar de bluswaterwinplaats en de opstelplaats voor het brandweervoertuig dient geschikt te zijn voor een voertuig van 19 ton.
- De vrije opstelplaats moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de brandweer.

Dit kan door deze specifieke vulplaats te markeren middels een aanwijsbord met de tekst "NIET PARKEREN, Brandweer vulpunt".

- De volgende afstanden vanaf de opstelplaats (gemeten vanuit het hart van de pomp in de tankautospuiter) tot het water moeten worden gehanteerd:
 - De verticale afstand vanaf de opstelplaats tot de laagste waterstand mag niet meer bedragen dan 5 meter.
 - De afstand vanaf het vulpunt van de tankautospuiter tot waar de zuigslang in het water wordt gelegd mag niet meer dan 8 meter bedragen.
 - Daarbij mag de maximale afstand (horizontaal en verticaal opgeteld) van de opstelplaats niet meer dan 9 meter zijn.
- Bij de laagste waterstand dient er minimaal een waterdiepte beschikbaar te blijven van 100 cm, zodat er geen modder of waterplanten worden aangezogen en er ook geen kolkvorming plaatsvindt.
- Om aangroei van waterplanten te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van L- of U-vormige betonelementen die in het water worden geplaatst en zo zorgen voor een vaste bodem en zijwand.

Het waterwinpunt/ de opstelplaats kan ook gebruikt worden voor een eventuele brand op een andere locatie in de nabijheid van het plangebied.

We ontvangen het voorstel m.b.t. het waterwinpunt langs de Haulerwiekster Vaort graag ter advisering.

Voornoemde hoeft wat ons betreft niet als zienswijze te worden behandeld, maar kan als repressief aandachtspunt worden gezien.