



BRANDWEER

Fryslân

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Terschelling
T.a.v. de heer R. Horatius
Postbus 14
8880AA WEST-TERSCHELLING

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|----------|-----------------|
| Datum | 14 augustus 2023 | Behandeld door | L.A. van Tongeren | Bijlagen | aantal bijlages |
| Onze referentie | UIT/29081 Z/23/00012220 | Doorkiesnummer | 088-2298971 | | |
| Uw referentie | 29046 | E-mail | l.vantongeren@brandweefryslan.nl | | |
| Uw brief van | 8 augustus 2023 | | | Pand-ID | |
| Onderwerp | Adviesaanvraag omgevingsvergunning 2023 - Lies 17 - Terschelling | | | | |

Geacht college,

Op 8 augustus 2023 heeft Brandweer Fryslân uw bericht ontvangen met de mogelijkheid om advies te geven op het voorontwerp bestemmingsplan voor het bouwen van woningen aan de Lies 17 te Lies. Ons belang is om de fysieke veiligheid en de brandweezorg in Fryslân goed geregeld te hebben. De doelen die wij hiermee nastreven zijn het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers en het borgen van een veilige en adequate incidentbestrijding.

Uitwerking

Het voorliggende advies betreft een advies op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in relatie tot omgevingsveiligheid en de brandweezorg. De uitwerking hiervan is in de bijlage opgenomen.

Advies

Brandweer Fryslân heeft geen bezwaar tegen de bestemmingswijziging. Wel voorzien wij in het plangebied een knel-/ aandachtspunt met betrekking tot de bereikbaarheid. In overeenstemming met de punten die genoemd zijn in deze bijlage adviseert Brandweer Fryslân daarom om:

- er voor te zorgen dat de brandweer elke woning tot op maximaal 40 meter afstand kan bereiken;
- de doodlopende weg in het plangebied uit te voeren volgens de bovenstaande kenmerken;
- ons te betrekken bij de exacte uitwerking van ons advies.



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/29081 Z/23/00012220

Pagina 2 van 5

Afsluiting

Mocht u naar aanleiding van deze brief een nadere toelichting willen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelaar. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken voor een terugkoppeling naar de lokale brandweerpost.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze,

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing en planvorming

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

BRANDWEER

Fryslân



Brief: UIT/29081 Z/23/00012220
Pagina 3 van 5

Bijlage 1:

Toelichting op het advies van Brandweer Fryslân

Advies Lies 17 te Lies



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/29081 Z/23/00012220

Pagina 4 van 5

1. Situatie

Het plan is om het gebied achter de Lies 17 te Lies te herstructureren middels sloop en nieuwbouw van 12 woningen. De woningen worden verdeeld over een aantal gebouwen. Het idee hierbij is om de agrarische uitstraling te behouden. Aangezien het huidige bestemmingsplan dit niet toestaat wordt er voorzien in een nieuwe.

2. Omgevingsveiligheid

Brandweer Fryslân voorziet in het plangebied geen knel-/ aandachtspunt met betrekking tot omgevingsveiligheid. Dit omdat er geen risicobronnen in de nabijheid zijn gelegen die van invloed zijn op het plangebied.

3. Advies risico's en brandweezorg

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico's en brandweezorg te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer de opkomsttijd, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de zelfredzaamheid.

3.1. Scenario 'Woningbrand'

Bij nieuwbouwwoningen gebouwd na 2003 gaan wij uit van het maatgevende scenario: brand op verdieping. Als zo'n brand zich voordoet zal de brandweer zich inzetten op het bestrijden van dit scenario. Mochten er nog mensen zich in het pand bevinden wordt de prioriteit mede gelegd op redding.

3.2. Opkomsttijd

De opkomsttijd van het plangebied bedraagt circa 9 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normtijd van 12 minuten voor een risicogebied 2 op basis van het dekkingsplan van Brandweer Fryslân.

3.3. Bereikbaarheid

Voor de brandweer is het wenselijk om elk willekeurig adres tot op 40 meter afstand te kunnen bereiken via twee onafhankelijke routes. Hiermee is er altijd een route beschikbaar bij een onverwachte versperring van de weg. Om tot het plangebied te komen zijn er twee routes beschikbaar.

De weg die in het plangebied naar de woningen loopt is een zogenaamde doodlopende weg zonder keermogelijkheid. Wanneer er een doodlopende weg wordt gerealiseerd adviseren wij om deze een breedte van 5 meter te geven, zodat voertuigen elkaar kunnen passeren. Wanneer de mogelijkheid tot keren van een brandweervoertuig wordt gerealiseerd kan de breedte 4,5 meter zijn. Daarnaast dient de weg te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- een doorgangshoogte van 4,2 meter;
- bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton;



BRANDWEER

Fryslân

Brief: UIT/29081 Z/23/00012220
Pagina 5 van 5

- een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht en 10 meter in de buitenbocht.

Advies

Brandweer Fryslân adviseert om:

- er voor te zorgen dat de brandweer elke woning tot op maximaal 40 meter afstand kan bereiken;
- de doodlopende weg in het plangebied uit te voeren volgens de bovenstaande kenmerken.

3.4. Bluswater

Om het maatgevende scenario te kunnen bestrijden is er een bluswatervoorziening benodigd met een minimale capaciteit van 500 liter per minuut. Aan de Lies is een brandkraan gelegen met voldoende capaciteit. Wij voorzien daarom geen knelpunten in de bluswatervoorzieningen.

4. Eindadvies

Brandweer Fryslân heeft geen bezwaar tegen de bestemmingswijziging. Wel voorzien wij in het plangebied een knel-/ aandachtspunt met betrekking tot de bereikbaarheid. In overeenstemming met de punten die genoemd zijn in deze bijlage adviseert Brandweer Fryslân daarom om:

- er voor te zorgen dat de brandweer elke woning tot op maximaal 40 meter afstand kan bereiken;
- de doodlopende weg in het plangebied uit te voeren volgens de bovenstaande kenmerken;
- ons te betrekken bij de exacte uitwerking van ons advies.