

Gemeente Emmen  
t.a.v. mevr. S. Schürmann  
Postbus 30001  
7800 RA Emmen

Veiligheidsregio Drenthe  
Mien Ruysweg 1  
Postbus 402  
9400 AK Assen  
[www.vrd.nl](http://www.vrd.nl)

ons kenmerk  
2023/1365/ADVS

uw kenmerk

datum  
11 april 2023

inlichtingen bij  
Gijs van den Hengel

telefoonnummer  
06-52490041

email  
gijs.vandenghel@vrd.nl

onderwerp

VOBP Buitengebied Emmen, Emmercompascuum Runde NZ tussen 1 en 8

Geachte mevrouw Schürmann,

Op 7 maart stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

**Wij adviseren de volgende maatregelen**

- Aanvullen/passen paragraaf 4.4.2
- Regel opnemen t.a.v. buitenopslag

**Tot slot**

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,  
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,



Team Risicobeheersing

**Bijlage:**


- Onderdelen die van toepassing zijn
- Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

## Bijlage 1 – Onderdelen die van toepassing zijn

### De toetsing

Het plangebied is getoetst op de volgende onderdelen. In de bijlage vindt u een toelichting op de onderdelen die van toepassing zijn.

Externe veiligheid		
1.	<i>Bevi-inrichtingen binnen het plangebied</i>	Geen Bevi bedrijven
2.	<i>Bevi-inrichtingen buiten het plangebied</i>	Geen Bevi bedrijven
3.	<i>Bevt en route gevaarlijke stoffen</i>	Niet van toepassing
4.	<i>Buisleidingen</i>	Niet aanwezig
5.	<i>Plaatsgebonden risico</i>	Niet van toepassing
6.	<i>Groepsrisico</i>	Niet van toepassing
Overig		
7.	<i>Hoogspanningslijnen</i>	Niet aanwezig
Inrichting en ontwikkeling		
8.	<i>Bluswatervoorziening</i>	Voldoende
9.	<i>Waarschuwings- en alarmeringssysteem</i>	Buiten de dekking van het WAS-stelsel
10.	<i>Bereikbaarheid</i>	Voldoet
11.	<i>Opkomsttijd</i>	Aandacht brandveiligheidsmaatregelen
Verantwoording Groepsrisico		
12.	<i>Advies</i>	Niet van toepassing



Bron: [EV-signaleringskaart\\_NL](#), 11 april 2023

## **Bijlage 2 – Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn**

### **Externe veiligheid**

Paragraaf 4.4.1 Fysieke veiligheidssituatie beschrijft in algemene zin op een correcte wijze de externe veiligheidssituatie. Hierop zijn geen aanvullingen.

### **Inrichting en ontwikkeling**

#### **8. Bluswatervoorzieningen**

In beginsel is er in voldoende mate voorzien in de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen in de nabijheid van de nieuwe locatie.

#### **9. Waarschuwings- en alarmeringssysteem**

Het plangebied valt buiten de dekking van het Waarschuwingsalarmeringssysteem. In overleg met uw AOV'er van de gemeente kan 'bepaald' worden of er nog een WAS-paal bijgeplaatst dient te worden. De gemeente is hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor, het plaatsen van een WAS-paal. Een locatie hiervoor kan zijn nabij de kruising de Runde Noordzijde/Scholtenskaneel/Kanaal B Zuidzijde.

#### **10. Bereikbaarheid**

Het nieuwe gebied heeft 2 normale toeritten. Daarnaast is op het toekomstige erf voldoende ruimte om te manoeuvreren met een vrachtwagen. Hiermee voldoet het gebied goed aan de uitgangspunten van bereikbaarheid.

#### **11. Opkomsttijd**

Wij adviseren u de initiatiefnemer te informeren over brandveiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan de BIObiz factoren:

- bouwkundige voorzieningen, bijv. voorkomen brandoverslag naar ander perceel/gebouwen
- installatietechnische voorzieningen, bijv. woningrookmelders – woningsprinklers
- organisatorische voorzieningen, bijv. goede BHV organisatie, vluchtplan voor de bewoners
- brandweeropkomsttijd, vrij houden van wegen / zo min mogelijk verkeersbelemmerende maatregelen
- inventaris, toepassen van moeilijk brandbaar materiaal
- zelfredzaamheid van de aanwezigen, toepassen veilige vluchtroutes
  
- Buitenopslag van brandbare producten/goederen op ten minste 5 meter uit de erfgrans danwel uit het hart van openbare weg, tenzij het naburige perceel bouwland betreft niet zijnde bosperceel. Tevens vermijden van brandbare buitenopslag tegen bouwwerken in verband met branddoor- en overslag.

### **Verantwoording Groepsrisico**

Niet van toepassing vanwege afwezigheid van risicobronnen die invloed hebben op de nieuwe locatie.