



BRANDWEER

Drenthe

Gemeente Emmen
t.a.v.
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Veiligheidsregio Drenthe
Mien Ruysweg 1
Postbus 402
9400 AK Assen
www.vrd.nl

ons kenmerk
2023/1201/ADVS

uw kenmerk

datum
21 maart 2023

inlichtingen bij

telefoonnummer

email

onderwerp

Voorontwerp bestemmingsplan Kerkweg 62-64 te Erica

Geachte mevrouw

Op 31 januari stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

Wij adviseren de volgende maatregelen

- Opnemen paragraaf Inrichting en ontwikkeling

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

Team Risicobeheersing

Bijlage:

- Onderdelen die van toepassing zijn
- Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

Bijlage 1 – Onderdelen die van toepassing zijn

De toetsing

Het plangebied is getoetst op de volgende onderdelen. In de bijlage vindt u een toelichting op de onderdelen die van toepassing zijn.

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Externe veiligheid | | |
| 1. | <i>Bevi-inrichtingen binnen het plangebied</i> | Geen Bevi bedrijven |
| 2. | <i>Bevi-inrichtingen buiten het plangebied</i> | Geen Bevi bedrijven |
| 3. | <i>Bevt en route gevaarlijke stoffen</i> | Niet van toepassing |
| 4. | <i>Buisleidingen</i> | Niet aanwezig |
| 5. | <i>Plaatsgebonden risico</i> | Niet van toepassing |
| 6. | <i>Groepsrisico</i> | Niet van toepassing |
| Overig | | |
| 7. | <i>Hoogspanningslijnen</i> | Niet aanwezig |
| Inrichting en ontwikkeling | | |
| 8. | <i>Bluswatervoorziening</i> | Voldoende |
| 9. | <i>Waarschuwings- en alarmeringssysteem</i> | Buiten de dekking van het WAS-stelsel |
| 10. | <i>Bereikbaarheid</i> | Voldoet |
| 11. | <i>Opkomsttijd</i> | Aandacht brandveiligheidsmaatregelen |
| Verantwoording Groepsrisico | | |
| 12. | <i>Advies</i> | Niet van toepassing |

Bijlage 2 – Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

Externe veiligheid

Zoals paragraaf 4.3 en 4.3.1 van de toelichting reeds weergegeven, is externe veiligheid hier niet relevant vanwege de afwezigheid van risicobronnen.

Overig

7. Hoogspanningslijnen

Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen hoogspanningslijnen gesitueerd die nadelig op het plangebied kunnen werken.

Inrichting en ontwikkeling

8. Bluswatervoorzieningen

In beginsel is er in voldoende mate voorzien in voldoende bluswatervoorzieningen.

9. Waarschuwings- en alarmeringssysteem

Het is conform de handleiding voor het WAS systeem (HAVOS) dat de locatie buiten de dekking valt.

10. Bereikbaarheid

De locatie kan van ten minste 2 afzonderlijke richtingen bereikt worden, waardoor er sprake is van een voldoende bereikbaarheid.

11. Opkomsttijd

Wij adviseren u de initiatiefnemer te informeren over de brandveiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan de BIObiz factoren:

- bouwkundige voorzieningen, bijv. conform bouwregelgeving
- installatietechnische voorzieningen, bijv. woningrookmelders (ook bij bestaande bouw) – woningsprinklers
- organisatorische voorzieningen, bijv. vluchtplan voor de bewoners
- brandweeropkomsttijd, vrij houden van wegen / zo min mogelijk verkeersbelemmerende maatregelen
- inventaris, toepassen van moeilijk brandbaar materiaal
- zelfredzaamheid van de aanwezigen, toepassen veilige vluchtroutes

Verantwoording Groepsrisico

Niet van toepassing