

**Nota van beantwoording**

**behorende bij**

**bestemmingsplan**

**Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92**

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro .....	3
1. Provincie Drenthe.....	3
2. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) .....	3
3. Waterschap Hunze en Aa's .....	3
4. Tennet.....	3
2. Kopie reacties .....	5

## 1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92” naar de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartners verzonden.

In dit geval is op 22 september 2023 provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa's, RUD Drenthe, Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, Plaatselijk Belang Weerdinge, TenneT en de Veiligheidsregio Drenthe (brandweer) op de hoogte gebracht. In het kader van het overleg hebben wij alleen een reactie terug ontvangen van Provincie Drenthe.

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven. Onder B staat het gemeentelijke antwoord hierop en- indien van toepassing - onder C de eventuele doorvertaling ervan in het bestemmingsplan.

### 1. Provincie Drenthe

- 1a De provincie geeft aan dat het provinciaal belang voldoende is verwoord in de toelichting.
- 1b Onder dankzegging geeft dit geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan
- 1c Voor kennisgeving aangenomen.

### 2. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

- 2a. De Veiligheidsregio Drenthe wijst er in het kader van externe veiligheid op dat er nog een risicobron in de dichte nabijheid van mast 94 aanwezig is. Effecten afkomstig vanaf deze risicobron kunnen met name bovengrondse installaties beïnvloeden. In dit geval betreft de risicobron een gasopslagtank met een brand- en explosieaandachtsgebied. Het is uiteindelijk aan de leidingbeheerder (Tennet) of men maatregelen wil/kan treffen tegen de effecten van deze risicobron.
- 2b. Tennet is op de hoogte van deze gasopslagtank en zal bij de verdere uitwerking van de plannen hier rekening mee houden. Op basis van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid is het niet verplicht maatregelen te treffen. Mocht het nodig zijn om hier concrete maatregelen te treffen, ter afscherming van de locatie, dan worden die in afstemming met de veiligheidsregio en brandweer afgestemd. Een aandren wal die genoemd wordt als mogelijkheid is op grond van de geldende regels mogelijk. Naar aanleiding van deze reactie is in de toelichting aangevuld en is deze opslagtank genoemd bij het onderdeel externe veiligheid. Verder geeft de reactie geen aanleiding tot aanpassing van de plannen.
- 2c. In paragraaf 4.11 Externe veiligheid is uitgebreid.

### 3. Waterschap Hunze en Aa's

- 3a, Planologisch zijn er geen opmerkingen op het plan. Werkzaamheden binnen de keurzoneringen van het waterschap dienen te worden gemeld.
- 3b. Werkzaamheden in keurzoneringen zullen ruim van tevoren gemeld worden.
- 3c, Voor kennisgeving aangenomen.
- 4a. Vanuit de Keur dient de initiatiefnemer (Tennet) een watervergunning aan te vragen voor het binnen de keurzonering van hoofdwatergangen aanleggen van kabels en leidingen.
- 4b. TenneT is op de hoogte van deze eis en zal deze vergunning ook aanvragen voordat de realisatie daadwerkelijk plaatsvindt.
- 4c. Voor kennisgeving aangenomen.

### 4. Tennet

- 5a. TenneT heeft de gemeente gevraagd om de nieuwste standaard toe te passen als het gaat om planologisch inpassen en beschermen van de kabelverbindingen en hoogspanningsstations. Deze regeling is ook toegepast in het door de gemeente vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Buitengebied, Hoogspanningsstation Veenoord'. Deze regels wijken iets af van de regels die nu in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 zijn opgenomen. TenneT wil graag in de enkelbestemmingen op de stations de mogelijkheden planologisch borgen en zo min mogelijk met dubbelbestemmingen werken. Wel blijven de dubbelbestemmingen gelden op de boven- en ondergrondse verbindingen buiten de stations.
- 5b. De gemeente is het eens met deze nieuwe standaard en heeft deze verwerkt in de regels en op de verbeelding van het bestemmingsplan.

5c. De artikelen 4 en 5 van de regels zijn aangepast, evenals de verbeelding.

## 2. Kopie reacties

Aan:  
Gemeente Emmen  
Postbus 30001  
7800 RA EMMEN

357052 - 2022



7800 RA EMMEN Bestemmingsplan Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92 Gemeente Emmen  
Assen, 17 oktober 2023  
Ons kenmerk 202302416-01092901  
Behandeld door mevrouw K.E. Blanke (0592) 36 58 97  
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92

Geacht college,

In het kader van het overleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, heeft u ons college om een reactie gevraagd over het voorontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92 .

Het plan moet de realisatie mogelijk maken van opstijppunten bij de bestaande hoogspanningsmast ten behoeve van de verdere versterking van het elektriciteitsnet in Noordoost Nederland. Het bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat Gedeputeerde Staten geen reden zal zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.

Hiermee is, wat ons betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,  
namens dezen,

ing. D.M. Specht,  
Themamanager  
Water, Bodem & Milieu



Gemeente Emmen  
t.a.v.  
Postbus 30001  
7800 RA Emmen

Veiligheidsregio Drenthe  
Mien Ruysweg 1  
Postbus 402  
9400 AK Assen  
[www.vrd.nl](http://www.vrd.nl)

ons kenmerk  
2023/2174/ADVS

uw kenmerk

datum  
12 oktober 2023

inlichtingen bij

telefoonnummer


email

onderwerp  
voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92'

Geachte xxxxx

Op 22 september stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

De toelichting van het bestemmingsplan beschrijft in paragraaf 3.12 de externe veiligheid situatie en omgeving. Daarin beschrijft Antea dat de ondergrondse babelverbindingen en de nieuwe opstijgpunten niet onder de werkingssfeer van externe veiligheid vallen. Afgezien van de definitie van infrastructurele waarde zoals ook in het externe veiligheidsdomein voorkomt, benoemt Antea niet dat er nog een risicobron in de dichte nabijheid van mast 94 aanwezig is.



Effecten afkomstig vanaf deze risicobron kunnen met name bovengrondse installaties beïnvloeden. In dit geval betreft de risicobron een gasopslagtank met een brand- en explosieaandachtsgebied. Het is uiteindelijk aan de leidingbeheerder (Tennet) of men maatregelen wil/kan treffen tegen de effecten van deze risicobron.

Mogelijk te treffen maatregel tegen een overduik ten gevolge van een explosie van de gasopslagtank kan zijn het aanbrengen van een aarden wal die hoger is dan een eventueel nieuwe aan te brengen bovengrondse installatie.

Of en in hoeverre er bij mast 94 een bovengrondse installatie komt, is voor de Veiligheidsregio Drenthe uit de stukken momenteel niet te bepalen. Vandaar de opbouw in mogelijkheid van aanwezigheid bovengrondse installatie.

**Tot slot**

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,  
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

Team Risicobeheersing



---

**Van:**  
**Verzonden:** maandag 27 november 2023 13:27  
**Aan:**  
**CC:** Secretariaat;  
**Onderwerp:** Z44983 - RE: voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92'

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

**LET OP:** Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Controleer het mailadres van de afzender en klik NIET op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt!

Beste xxxxxx

Als reactie op het plan deel ik u het volgende mee:

- Planologisch zijn er geen opmerkingen op het plan. Werkzaamheden binnen de keurzoneringen van het waterschap dienen te worden gemeld.
- Vanuit de Keur dient de initiatiefnemer (Tennet) een watervergunning aan te vragen voor het binnen de keurzonering van hoofdwatergangen aanleggen van kabels en leidingen.

Groet,

---

Beleidsmedewerker Planvorming    Aquapark 5    [www.hunzeenaas.nl](http://www.hunzeenaas.nl)  
Veendam    [instagram.com/hunze.en.aas](https://www.instagram.com/hunze.en.aas)  
Postbus 195    [twitter.com/hunzeenaas](https://twitter.com/hunzeenaas)  
9640 AD Veendam    [facebook.com/waterschap](https://facebook.com/waterschap)



---

**Van:** WeTransfer <noreply@wetransfer.com>

**Verzonden:** vrijdag 22 september 2023 14:23

**Aan:**

**Onderwerp:** xxxxxxxx heeft je voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92' gestuurd via WeTransfer

**Deze email is afkomstig van een afzender buiten onze organisatie. Wees voorzichtig met het openen van bijlagen of links.**

---

1/1



heeft je  
voorontwerpbestemmingsplan  
'Buitengebied Nieuw-Weerdinge,  
mast 92' gestuurd

9 items, 119 MB in totaal ▪ Verloopt op 29 september 2023

**voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nieuw-Weerdinge,  
mast 92'** Geachte heer, mevrouw,

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening doen wij u het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92' toekomen.

Het plan bestaat uit een toelichting en regels, verbeelding en bijlagen (9 bestanden in totaal).

Als u een naar aanleiding van het plan een opmerking of een reactie heeft kunt u reageren naar onderstaand mailadres onder vermelding van zaaknummer 357052-2022.

Als u wilt reageren ontvangen wij uw reactie graag binnen 6 weken.

Voor vragen kunt u mij bellen op onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Haal je bestanden op

---

## Downloadlink

-

### 9 items

Bijlage 1 Watertoets.pdf

3,1 MB

---

Bijlage 2 Geohydrologisch bureauond.pdf

4,79 MB

---

Bijlage 3 Bodem bureauon.pdf

13,6 MB

---

Bijlage 4 Ecologisch onderzoek.pdf

3,67 MB

---

Bijlage 5 Aeries-berekening.pdf

2,53 MB

---

Bijlage 6 Explosieven bureauonderzo.pdf

83,2 MB

+ nog 3

Voeg [noreply@wetransfer.com](mailto:noreply@wetransfer.com) toe aan je [contactpersonen](#) zodat je zeker weet dat onze emails  
aankomen.

[Over WeTransfer](#) ▪ [Hulp](#) ▪ [Algemene voorwaarden](#) ▪ [Deze transfer rapporteren als spam](#)

---

**Van:**  
**Verzonden:** vrijdag 27 oktober 2023 09:46  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** GFO-N-RE 23-1158 - inspraakreactie TenneT - voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92  
**Bijlagen:** Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92\_Regels opm. TenneT.pdf  
**Ondertekend door:**

Ons kenmerk: GFO-N-RE 23-1158  
-----

Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek om advies op het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Nieuw-Weerdinge, mast 92, kan ik u het volgende meedelen.

De concept stukken zoals door u aangeleverd zijn door ons beoordeeld. Met het doornemen van deze plannen is gebleken dat de bestemmingsplanregels nog een aantal aanpassingen behoeven omwille van de veiligheid en het ongestoord functioneren van onze hoogspanningsverbindingen.

Als bijlage zijn de ontvangen regels en de gewenste aanpassingen hierop bijgevoegd.

De overige ontvangen documenten zijn akkoord.

**Heeft u nog vragen?**

Heeft u nog vragen, dan ben ik bereikbaar via onderstaande gegevens.

TenneT ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

Adviseur Ruimtelijke Plannen | afd. GFO-N-RE | team spatial management | TenneT TSO B.V.  
Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoogeveen  
M (06) 81027241 | E [ruimtelijkeplannen@tennet.eu](mailto:ruimtelijkeplannen@tennet.eu) | I [www.tennet.eu](http://www.tennet.eu)

