

ZWARTELAND HAAKSBERGEN

Geluidonderzoek

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

ZWARTELAND HAAKSBERGEN

Geluidonderzoek

Rapportnummer: 22-09318.R01.V01
Status: definitief
Datum: 13 oktober 2023

In opdracht van: Woningcorporatie Domijn
Hoge Bothofstraat 39
7511 ZA Enschede
Contactpersoon: Dhr. B. Elders

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Mw. ing. J.M. van Braam
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Jacqueline.vanBraam@alcedo.nl



INHOUD


SAMENVATTING	3	
1	INLEIDING	5
2	GELUIDNORMEN	7
2.1	Wetgeving en beleid	7
2.2	Wet geluidhinder	7
2.2.1	Aandachtsgebied	7
2.2.2	Grenswaarden	7
2.3	Gemeentelijk geluidbeleid	8
3	GELUID VAN HET GEZONEERDE INDUSTRIETERREIN	9
3.1	Uitgangspunten	9
3.2	Rekenmodel	9
3.3	Rekenresultaten	10
3.3.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	10
3.3.2	Maximale geluidsniveaus	11
3.4	Maatregelen	11
3.4.1	Algemeen	11
3.4.2	Afscherming ter plaatse van de woningen	11
3.4.3	Afscherming op de erfgrans tussen de woning	12
4	GELUID VAN WEGVERKEER	13
4.1	Verkeersgegevens	13
4.2	Rekenmodel	13
4.3	Rekenresultaten en beoordeling	14
4.3.1	Berekend geluid	14
4.3.2	Beoordeling op basis van grenswaarden Wet geluidhinder	14
4.4	Maatregelen	15
5	AFWEGING	16
5.1	Maatregelen	16
5.2	Gecumuleerde geluidbelasting	17
5.3	Hogere grenswaarden	17

Bijlagen

- Bijlage 1 Planindeling
- Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3 Rekenresultaten geluidgezoneerde industrieterrein
- Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai
- Bijlage 5 Totaaloverzicht met weergave hogere waarden

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is van plan woningen te realiseren aan het Zwarteland te Haaksbergen. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en vervangen door 45 nieuwe woningen. De globale ligging van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein en liggen op korte afstand van het ten zuiden/zuidwesten gelegen bedrijf TKF. Hiervoor zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, (het 'gemiddelde' geluid) als gevolg van het totale industrieterrein, en de maximale geluidniveaus ('pieken') vanwege TKF bepaald en getoetst aan de wettelijke normen.

In de omgeving van het plan liggen ook 30 km/uur wegen die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid van wegverkeer. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidssituatie van het plan vanwege wegverkeer. Dit wordt getoetst analoog aan de wettelijke normen die gelden voor geluidgezoneerde wegen.

Uit het onderzoek naar het geluidgezoneerde industrieterrein blijkt dat vanwege de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde en de maximaal toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde wordt overschreden.

Met toepassing van afscherming op de erfgronden is het mogelijk om op de begane grond aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Voor de verdiepingen is een afscherming niet doelmatig.

Voor het plan zullen voor de geluidniveaus vanaf 51 tot en met 55 dB(A) hogere waarden moeten worden vastgesteld. Geadviseerd wordt om voor alle woningen binnen het plan een hogere waarde van 55 dB(A) vast te stellen, zodat de bedrijven op het geluidgezoneerde industrieterrein niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Met de minimale geluidswering van 20 dB(A) volgens het Bouwbesluit, wordt in de woningen voldaan aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A). De gevels met een geluidniveau hoger dan 55 dB(A) zullen doof moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de gevels van de volgende woningen:

- Blok 5 woning 1: 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 2: 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 3: 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 4: 1^e en 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 5: 1^e en 2^e verdieping westgevel, 2^e verdieping zuidgevel.

Voor deze woningen moet wel worden gezorgd voor voldoende geluidswering, zodat in de woningen sprake is van een binnenniveau van ten hoogste 35 dB(A) industrielawaai.

Uit het onderzoek blijkt dat vanwege de J.A. Middelhuisstraat/Zieneschstraat de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Het toepassen van een stiller wegdektype en/of een geluidscherm zijn in de voorliggende situatie niet mogelijk of wenselijk. Omdat vanwege 30 km/uur wegen geen hogere waarden worden vastgesteld wordt geadviseerd om, vanwege de hoge geluidbelasting, wel aandacht te besteden aan de geluidswering van de woningen. Het gaat hierbij om de volgende woningen:


- Blok 07: woning 1 en 2;
- Blok 06: woning 1;
- Blok 01: woning 1 en 2.

De woningen waar extra geluidswering voor industrielawaai nodig is (geluidswering hoger dan 20 dB(A)), hebben geen hoge geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en andersom. Hiermee is er geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van meerdere zoneringsplichtige geluidbronnen.



1 INLEIDING

De initiatiefnemer is van plan woningen te realiseren aan het Zwarteland te Haaksbergen. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en vervangen door 45 nieuwe woningen. De globale ligging van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie en omgeving

De indeling van het plan is weergegeven in de volgende figuur en in bijlage 1.



Figuur 2 Indeling/impresie van het plan

De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein en liggen op korte afstand van het ten zuiden/zuidwesten gelegen bedrijf TKF. Hierdoor kan geluid een belemmering zijn voor de realisatie van de woningen en voor de bedrijfsvoering van TKF. Om deze redenen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, (het 'gemiddelde' geluid) als gevolg van het totale industrieterrein, en de maximale geluidniveaus ('pieken') vanwege TKF bepaald en getoetst aan de wettelijke normen.

Daarnaast zijn in de omgeving van het plan 30 km/uur wegen gelegen, die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid van wegverkeer. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidssituatie van het plan vanwege wegverkeer. Dit wordt getoetst analoog aan de wettelijke normen die gelden voor geluidgezoneerde wegen.



2 GELUIDNORMEN

2.1 Wetgeving en beleid

De wettelijke geluidnormen voor wegverkeer en het geluidgezoneerde industrieterrein zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Naast wettelijke normen gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit beleid zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden samengevat.

2.2 Wet geluidhinder

2.2.1 Aandachtsgebied

In de omgeving van het plan zijn alleen 30 km/uur wegen aanwezig. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. Omdat deze wegen wel invloed kunnen hebben op de totale geluidssituatie, zijn deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in het onderzoek.

2.2.2 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting van woningen. Als de geluidbelasting binnen deze grens blijft, kan het plan worden gerealiseerd.

Als de geluidbelasting hoger is, kan onder voorwaarden door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze hogere grenswaarde heeft echter ook een plafond. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie. In de volgende tabel zijn de voorkeursgrenswaarden en de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 1 Voorkeursgrenswaarde en hoogst mogelijke grenswaarden verkeers- en industrielawaai

Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst mogelijke grenswaarde
Vervangende nieuwbouw (stedelijk gebied) wegverkeerslawaai	48 dB	68 dB
Woning binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein	50 dB(A)	55 dB(A)

Het maximale geluidniveau afkomstig van een bedrijf dient bij woningen gelegen buiten het gezoneerde industrieterrein, maar wel gelegen binnen de geluidzone, te voldoen aan 70 dB(A)-etmaalwaarde.

Als een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, moet ook worden bepaald hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting is de totale geluidbelasting van alle geluidbronnen die onder de Wet geluidhinder vallen. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar blijft.

Gedetailleerde informatie over de Wet geluidhinder is online beschikbaar via <https://www.overheid.nl/>.

2.3

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Haaksbergen heeft geen geluidbeleid vastgesteld waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen.



3 GELUID VAN HET GEZONEERDE INDUSTRIETERREIN

3.1 Uitgangspunten

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Het zonemodel van het industrieterrein, peildatum december 2022;
- Rekenmodel van TKF, behorend bij de notitie met referentie 02100-55323-03 van 14 november 2022 van Cauberg Huygen;
- Schetsplan aangeleverd door Domijn.

3.2 Rekenmodel

In de rekenmodellen zijn de huidige bebouwing en bodemgebieden verwijderd en vervangen door de nieuwe bebouwing en bodemgebieden conform het schetsplan. Per woning zijn op de gevels beoordelingspunten gelegd met beoordelingshoogte 1,5/4,5 en 7,5 meter. Dit is representatief voor de begane grond, eerste en tweede verdieping. De woning nummering wordt in de volgende figuur weergegeven.



Figuur 3 Nummering woningen

Met het zonemodel zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, vanwege het gehele industrieterrein, per woning bepaald.


Met het rekenmodel van TKF zijn de maximale geluidsniveaus, afkomstig van alleen TKF, per woning bepaald.

3.3 Rekenresultaten

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

3.3.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de west- en zuidgevel (achter- en zijgevel) van de woningen in blok 05, de maximaal toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde wordt overschreden. De openingen op het dak van TKF zijn de maatgevende bronnen. In de volgende figuur wordt de overschrijding weergegeven. De overschrijdingen treden op bij de 1^{ste} verdieping van woning 4 en 5 en bij de 2^{de} verdieping van alle woningen in het blok. Op begane grondniveau wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden, maar wordt wel voldaan aan 55 dB(A).



Figuur 4 Weergave overschrijding maximaal toelaatbare hogere waarde

3.3.2 Maximale geluidsniveaus

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen het maximale geluidniveau vanwege TKF ten hoogste 59 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde voor het maximale geluidniveau van 70 dB(A)-etmaalwaarde.

3.4 Maatregelen


3.4.1 Algemeen

Vanwege het gehele gezoneerde industrieterrein wordt ter plaatse van blok 5 de maximaal toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde met ten hoogste 3 dB(A) overschreden. De overschrijding op de verdiepingen ter plaatse van de westgevel (achtergevel) en de zuidgevel (zijgevel) wordt veroorzaakt door de openingen op het dak van het bedrijf TKF. Tevens bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de begane grond aan de tuinzijde (achtergevel) en zuidgevel (zijgevel) van blok 05 ten hoogste 51 dB(A). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden.

Onderzocht is of het mogelijk is om maatregelen te treffen waarmee aan de grenswaarden wordt voldaan en waarmee een luwe gevel op de begane grond aan de tuinzijde kan worden gerealiseerd. De onderzochte maatregel betreft het realiseren van een tuinscherm.

3.4.2 Afscherming ter plaatse van de woningen

Om op de gevel aan de tuinzijde op de begane grond aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde te voldoen is een tuinscherm, ter plaatse van woning 3 tot en met woning 5, nodig met een hoogte van tenminste 3,0 meter. Hiermee wordt op de begane grond voldaan. De overschrijding van de maximaal toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde ter plaatse van de verdieping blijft hiermee aanwezig. In de volgende figuur worden de resultaten weergegeven.




Figuur 5 Weergave resultaten met een 3 meter hoog tuinscherm

Een hoger scherm is naar verwachting stedenbouwkundig niet wenselijk. De woningen in blok 5 kunnen daarom alleen gerealiseerd worden met een dove west- en zuidgevel op de 2^{de} verdieping. En bij woning 4 en 5 ook op de 1^{ste} verdieping.

3.4.3 Afscherming op de erfgrans tussen de woning

Overwogen kan worden om, op de erfgrans tussen woning 3, 4 en 5, een scherm toe te passen met een minimale hoogte van 1,8 meter. Deze schermen komen dan in plaats van het scherm met een hoogte van 3 meter op de westelijke terreingrens van woning 3 en 4. Om op de begane grond aan de achterzijde van woning 5 te voldoen dient, langs de buitenste grens van het erf, een scherm met een minimale hoogte van 3 meter te worden toegepast. Ter beperking van eventuele reflecties wordt geadviseerd om de schermen tussen de woningen absorberend uit te voeren.

In de volgende figuur worden de geluidbelastingen met de hiervoor omschreven afscherming weergegeven.




Figuur 6 Weergave resultaten met schermen tussen de woningen

4 GELUID VAN WEGVERKEER

4.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de lokale wegen zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Twente. De gegevens betreffen een prognose voor het jaar 2040 en 2020. Om de gegevens voor 2034 te bepalen zijn de etmaalintensiteiten van 2040 en de etmaalintensiteiten van 2020 geëxtrapoleerd.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2.



Figuur 7 Verkeers- en verhardingsgegevens 2034

4.2 Rekenmodel

Met een rekenmodel zijn de geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen berekend.

Daarbij is uitgegaan van de volgende ontwerpgegevens het plan:

- Tekening 20230926 DWG Stedenbouwkundig Ontwerp - Zwarteland Haaksbergen;
- Opgegeven hoogte 2 bouwlagen met kap.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen en geluidschermen opgenomen. De geluidbelastingen zijn berekend op iedere verdieping van het gebouw.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.



Figuur 8 Impressie rekenmodel

4.3 Rekenresultaten en beoordeling

4.3.1 Berekend geluid

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidbelastingen per weg houden rekening met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt (volgens artikel 110g Wgh). De gecumuleerde geluidbelasting houdt hier geen rekening mee.

4.3.2 Beoordeling op basis van grenswaarden Wet geluidhinder

J.A. Middelhuisstraat/Zieneschstraat/Spoelstraat

De geluidbelasting van de J.A. Middelhuisstraat/Zieneschstraat/Spoelstraat bedraagt ten hoogste 54 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting is lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB voor vervangende nieuwbouw. Bij de volgende woningen is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde:

- Blok 07: woning 1 en 2;
- Blok 06: woning 1;
- Blok 01: woning 1.

Zwarteland/Beatrixstraat

De geluidbelasting van het Zwarteland/Beatrixstraat bedraagt ten hoogste 46 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Spinnerstraat

De geluidbelasting van de Spinnerstraat bedraagt ten hoogste 43 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Werfheegde

De geluidbelasting van de Werfheegde bedraagt ten hoogste 35 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen bedraagt ten hoogste 59 dB. Dit is lager dan de maximaal toelaatbare hogere waarde, voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van geluidgezoneerde wegen, van 68 dB.

Bij de volgende woningen is de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege wegverkeer hoger dan 53 dB en wordt geadviseerd de woningen extra te isoleren voor wegverkeerslawaaï:

- Blok 07: woning 1 en 2;
- Blok 06: woning 1;
- Blok 01: woning 1 en 2.

4.4

Maatregelen

Om het geluid van wegverkeer te verminderen kan gedacht worden aan het toepassen van een stiller wegdek en/of het plaatsen van geluidschermen. Het toepassen van een stiller wegdek zorgt voor onvoldoende reductie om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Bovendien brengt de maatregel hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg. Het plaatsen van een geluidscherm of wal is in deze situatie stedenbouwkundig niet wenselijk.

Maatregelen zijn dus redelijkerwijs niet mogelijk. Hogere waarden zijn vanwege de 30 km/uur wegen niet van toepassing. Geadviseerd wordt om vanwege de hoge geluidbelasting wel aandacht te besteden aan de geluidwering, zodat een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd.



5 AFWEGING

Industrielawaai

Vanwege het geluidgezoneerde industrielawaai wordt, ter plaatse van de woningen, de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde overschreden. Met uitzondering van de woningen in blok 5 wordt binnen het plan aan de maximaal toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde voldaan.

Onderzocht is of het mogelijk is om een tuinscherm te realiseren waarmee aan de grenswaarden wordt voldaan en waarmee een luwe gevel op de begane grond aan de tuinzijde kan worden gerealiseerd.

Uit de resultaten blijkt dat om ter plaatse van de westgevel (achtergevel, tuinzijde) op de begane grond aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen een tuinscherm met een hoogte van tenminste 3 meter nodig zal zijn. De overschrijding van de maximaal toelaatbare hogere waarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde ter plaatse van de verdiepingen blijft hiermee aanwezig en kan alleen opgelost worden met een zeer hoog tuinscherm. Dit is naar verwachting stedenbouwkundig niet wenselijk.

Voor het plan zullen hogere waarden moeten worden vastgesteld. Met de minimale geluidswering van 20 dB(A) volgens het Bouwbesluit, wordt in de woningen voldaan aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A). De gevels met een geluidsniveau hoger dan 55 dB(A) zullen doof moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de gevels van de volgende woningen:

- Blok 5 woning 1: 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 2: 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 3: 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 4: 1^e en 2^e verdieping westgevel;
- Blok 5 woning 5: 1^e en 2^e verdieping westgevel, 2^e verdieping zuidgevel.

Bij deze woningen moet wel worden gezorgd voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een binnenniveau van ten hoogste 35 dB(A) industrielawaai.

5.1 Maatregelen

Wegverkeerslawaai

Maatregelen in de vorm van een stiller wegdektype en/of het toepassen van een geluidscherm zijn redelijkerwijs niet mogelijk of wenselijk. Hogere waarden zijn vanwege de 30 km/uur wegen niet van toepassing.

Geadviseerd wordt om vanwege de hoge geluidbelasting wel aandacht te besteden aan de geluidswering, zodat een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Het gaat hierbij om de volgende woningen:

- Blok 07: woning 1 en 2;
- Blok 06: woning 1;

- Blok 01: woning 1 en 2.

5.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De woningen waar extra geluidswering voor industrielawaai nodig is (geluidswering hoger dan 20 dB(A)), hebben geen hoge geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en andersom. Hiermee is er geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van meerdere zoneringsplichtige geluidbronnen.

5.3 Hogere grenswaarden

Geadviseerd wordt om voor alle woningen binnen het plan een hogere waarde van 55 dB(A) voor industrielawaai vast te stellen, zodat de bedrijven op het geluidgezoneerde industrieterrein niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. In bijlage 5 is een totaaloverzicht van de geluidbelastingen, hogere waarden en dove gevels opgenomen. Met de minimale geluidswering van 20 dB(A) volgens het Bouwbesluit, wordt in de woningen voldaan aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A).



BIJLAGE 1

PLANINDELING

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



464100

464000


3452

3453

246800

246900

247000



BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen

Model eigenschap

Omschrijving	M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Verantwoordelijke	JacquelineB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	JacquelineB op 10-10-2023
Laatst ingezien door	JacquelineB op 11-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gezoneerd industrieterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 02, Moire Reclame & Design	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 02, Techno Trend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 02, Trafo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 02b, Horeca Verhuur Twente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 04, Wawollie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 06, Auto Roté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Albert Cuyplaan 06a, X Centrum BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demmertweg 04, Tennet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demmertweg 12, Weegerink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eibergestraat 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eibergestraat 180, Hietbrink Coachbuilding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eibergestraat 220, LogicQ Windows	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frankenhuis punten en bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goorsestraat 17, Essent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goorsestraat 17, Gelria Aluminium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goorsestraat 17, Handelsonderneming Frieman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goorsestraat 17, Voith	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 01, Hassink Drukkers Haaksberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 05, Noordendorp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 09, Michorius Beheer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 15, Peter Kok Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 16, Siemerink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 18, Hermeco metaalbewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 20, Bouwbedrijf Wijlens 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 36a, reservering (was:Van Dijk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 36b, Promatt bv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat 36c, CarRent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handelsstraat ong nabij 24, Vitens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 09-11, G.S.M. en HoH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 13, JBC Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 18, Enexis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 18, Noordendorp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 24a, Essent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 28, Reobijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 3/5/20 J.B. Langezaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 03-05, J.B. Langezaal	0,00	-4,00	-3,00	0,00	-4,00	-3,00
Industriestraat 20, J.B. Langezaal - overslag	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
Industriestraat 30-34, 63, Dijkstra Plastics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 30-34, Dijkstra Plastics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 63, Dijkstra Plastics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 40, Houtplex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 42, ONBEKEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 44b, Autoschade Herstel te Wi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 44c, EPS Store	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 44d, Te Wierik Hout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 46, Deeterink Betonbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 46, P&S metaalbedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 46a, Metaalbedrijf Mebo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 48, F.B. Kupers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 48t, Trafohuisje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreducties
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Industriestraat 50, SEKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 52, Dozon Bouwtechniek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 54, Schulte Safety Products	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 56, Dijkstra Plastics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 57, Handelond. Jongman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 58, KMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 60, Step	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 64, Siemerink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 66, Martell Keramiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 66a, Vreebos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 67-71, Plus Retail Oost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 68, Otto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 70a, Brevink Garens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 72, Westendorp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 74a, Somhorst Wapnemakers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 75, Nijhof Beheer bv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 76, Wielens Veevoeder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 77, CuBuSo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 79, English sportscars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 85, Temmink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 87, Bouwbedrijf Loefering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruislandstraat 42, Licent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruislandstraat 44, Ten Hagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruislandstraat 44a, Onbekend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruislandstraat 44b, Auto Heupers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruislandstraat 44b, Bauer Südlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruislandstraat 46, Garage Autrac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 03, Staalbouw Ter Huurne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 03, Trafo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 03t, Trafohuisje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 05, Menzing Ind. Toel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 07, Bodycote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 11, Busschers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 18, TPG Post	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinaerdt deuren, alle vestigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 19, Reinaerdt Deuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locatie 2 - R3+4, Industriestraat 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 23 Reinaerdt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 41-43 45-51, Reinaerdt Deuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 41-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 45-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 75, Reinaerdt Deuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locatie 5 - R8 - Industriestraat 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijverheidsstraat 01, Reinaerdt deuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locatie 1 - R1+2, Nijverheidsstraat 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruwerstraat 03, Brevink Garenhandel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruwerstraat 03b, Textiel 't Langeloo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruwerstraat 03c, Autobedrijf Univer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruwerstraat 06t, Trafo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruwerstraat 07, Orwol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruwerstraat 10, R.P.M. Ordelmans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 01, Van der Sluis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 02-02a, Ten Dam Auto's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreducties
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Spinnerstraat 02b, ONBEKEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 03, W.K.H. Wielens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 04, PlastikZentrale bv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 04a, D&S betonboor- en zaagbedr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 04a, Harmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 04a, Klein Poelhuis Voltman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 05, Leron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 08, Veehof en Zn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 09, Bouwbedrijf Brevink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 10, onbekend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 12, BMN Bouwmaterialen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Bodemgebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - RBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-4 - Stationair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDCC 2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Spoelsterstraat 31a, Trafo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 35, Meubelstoffeerderij Boonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 41, Eurocars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 43, Havi Reizen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 43, HVH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 45, Kruidenier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 45a, Paul ten Broeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 47, Sterckerborgh Bedrijfsbeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 51a, Rouwenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 53, Slachthuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 78, M. Holtkamp aannemersbed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 80, Brein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 82, ONBEKEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 86, R. Bauhuis onderhoudswerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 88, Gasunie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 90, Enexis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoelsterstraat 90, Fysiotherapie Werfheegde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 01, Rapide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 02, Rapide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 04, Eijssink en Music Network	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 05, De Leidinggroothandel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 05, Smans Kunststoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 07, Zebo bouwmaterialen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 07a, E.E.M. Nijhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 09, Hamelandgroep Haaksbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 11, Dijkstra Plastics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 12, Dierenartsenpraktijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 12a, Renovatie-plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 14, Mario Wesseling metselbedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 16, Dakoverf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 17, Grand Hall Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 18 en 20, Serku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 19, Mees van den Brink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 21a, Laserlight Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 21c, Camper Center Haaksbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreducties
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Tolstraat 21d, RS Occasions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 21e, BS Autoservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 23-27-29-31, bedrijfsverzamelgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 24a/b Dijkstra Plastics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 24d, RWT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 26, Mees van der Brink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 26b, Lasbedrijf Wilderink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 26d, Lugo Zonwering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 26g, P.I.P. Imaging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 26h, Bos Dakbedekkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 30, Twentse Stalenmakerij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 34, Inserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 35, Leferink kantoorinstallaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 35t, Trafo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 36-40, Dynobend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Twijnerstraat 02, Studio De Vos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Twijnerstraat 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Twijnerstraat 16-18, Dijkhuis Meubels BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Twijnerstraat 24, Post, C.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werfheegde 21a, Wiha machinefabriek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werfheegde 23, Klein Rot, Brein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werfheegde 27, Uitvaartcentrum Startman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werfheegde 29, Van Wageningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westsingel 02, Henk Pen Caravans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westsingel 15, Hulshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 06, Flinter C&S bv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 08, Diepenmaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tolstraat 10, Rapide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westsingel 15, Texaco Tankstation Westsingel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westsingel 19, Autoservice Wopro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL.IMRO.0158.BP1163-0001.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADFA bedrijf tot en met categorie 2 (Vlakken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlak...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlak...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlak...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Shape import, 12-11-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Spinnerstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Werfheegde	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zwarteland/Beatrixstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
woningen plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
101	Zieneschstraat	0,00	0,00	Relatief	0,75	W0	Referentiewegdek	30	1718,00	6,70	3,70	0,60	94,00	95,00	93,00	5,00	4,00
102	Zieneschstraat	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	1545,00	6,70	3,70	0,60	94,00	95,00	93,00	5,00	4,00
103	Zieneschstraat/Spoelsterstraat	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	1368,00	6,70	3,66	0,62	92,20	93,60	90,90	5,70	4,60
103	Spinnerstraat	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	1071,00	6,70	3,64	0,63	90,90	92,60	89,60	6,40	5,20
104	Zieneschstraat/Spoelsterstraat	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	379,00	6,70	3,66	0,62	95,30	96,20	94,40	3,80	3,10
301	Werfheegde	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	425,00	6,70	3,68	0,61	94,70	95,70	94,20	2,70	2,20
401	Zwarteland	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	338,00	6,70	3,70	0,60	95,00	95,00	95,00	5,00	5,00
402	Beatrixstraat	0,00	0,00	Relatief	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	338,00	6,70	3,70	0,60	95,00	95,00	95,00	5,00	5,00

Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
101	6,00	1,00	1,00	1,00	J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
102	6,00	1,00	1,00	1,00	J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
103	7,10	2,10	1,80	2,00	J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
103	7,90	2,70	2,20	2,50	Spinnerstraat
104	4,70	0,90	0,70	0,90	J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
301	3,40	2,60	2,10	2,40	Werfheegde
401	5,00	--	--	--	Zwarteland/Beatrixstraat
402	5,00	--	--	--	Zwarteland/Beatrixstraat

Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B01-101	blok 01 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B01-102	blok 01 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B01-103	blok 01 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B01-201	blok 01 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B01-202	blok 01 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B01-203	blok 01 woning 2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-101	blok 02 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-102	blok 02 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-103	blok 02 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-201	blok 02 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-202	blok 02 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-301	blok 02 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-302	blok 02 woning 3 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B02-303	blok 02 woning 3 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-101	blok 03 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-102	blok 03 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-103	blok 03 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-201	blok 03 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-202	blok 03 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-301	blok 03 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-302	blok 03 woning 3 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B03-303	blok 03 woning 3 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-101	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-102	blok 04 woning 1 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-103	blok 04 woning 1 noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-201	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-202	blok 04 woning 2 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-301	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-302	blok 04 woning 3 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-401	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-402	blok 04 woning 4 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B04-403	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-101	blok 05 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-102	blok 05 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-103	blok 05 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-201	blok 05 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-202	blok 05 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-301	blok 05 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-302	blok 05 woning 3 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-401	blok 05 woning 4 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-402	blok 05 woning 4 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-501	blok 05 woning 5 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-502	blok 05 woning 5 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B05-503	blok 05 woning 5 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-101	blok 06 woning 1 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-102	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-103	blok 06 woning 1 noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-201	blok 06 woning 2 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-202	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-301	blok 06 woning 3 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-302	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B06-303	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B07-101	blok 07 woning 1 noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B07-102	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B07-103	blok 07 woning 1 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B07-201	blok 07 woning 2 noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B07-202	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B07-203	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-101	blok 08 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-102	blok 08 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-103	blok 08 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-201	blok 08 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-202	blok 08 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-301	blok 08 woning 3 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-302	blok 08 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B08-303	blok 08 woning 3 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-101	blok 09 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-102	blok 09 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-103	blok 09 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B09-201	blok 09 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-202	blok 09 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-301	blok 09 woning 3 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-302	blok 09 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-401	blok 09 woning 4 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-402	blok 09 woning 4 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-501	blok 09 woning 5 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-502	blok 09 woning 5 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B09-503	blok 09 woning 5 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-101	blok 10 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-102	blok 10 woning 1 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-103	blok 10 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-201	blok 10 woning 2 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-202	blok 10 woning 2 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-301	blok 10 woning 3 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-302	blok 10 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-401	blok 10 woning 4 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-402	blok 10 woning 4 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B10-403	blok 10 woning 4 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-101	blok 11 woning 1 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-102	blok 11 woning 1 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-103	blok 11 woning 1 westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-201	blok 11 woning 2 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-202	blok 11 woning 2 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-301	blok 11 woning 3 zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-302	blok 11 woning 3 noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B11-303	blok 11 woning 3 oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-101	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-102	blok 12 woning 1 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-103	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-201	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-202	blok 12 woning 2 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-301	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-302	blok 12 woning 3 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-401	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-402	blok 12 woning 4 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B12-403	blok 12 woning 4 noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-101	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-102	blok 13 woning 1 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-103	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-201	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-202	blok 13 woning 2 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-301	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-302	blok 13 woning 3 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-401	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B13-402	blok 13 woning 4 noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Groep: woningen plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
01	blok 01	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
02	blok 02	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
03	blok 03	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
04	blok 04	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
05	blok 05	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
06	blok 06	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
07	blok 07	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
08	blok 08	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
09	blok 09	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
10	blok 10	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
11	blok 11	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
12	blok 12	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
13	blok 13	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B01	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B02	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B03	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B04	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B05	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B06	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B07	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B08	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B09	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B10	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B11	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B12	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B13	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B14	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B15	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B16	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B17	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B18	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B19	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B20	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B21	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B22	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B23	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B24	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B25	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B26	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
B27	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80


Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
Groep: woningen plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen


Model eigenschap

Omschrijving	M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
Verantwoordelijke	SuzanneH
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	SuzanneH op 21-12-2009
Laatst ingezien door	JacquelineB op 11-10-2023
Model aangemaakt met	GN-V5.00
Origineel project	20011007 Zonebeheer Haaksbergen
Originele omschrijving	M01 – Basismodel 2022-12-05
Geïmporteerd door	JacquelineB op 6-12-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1




RMG-2012, wegverkeer, [V01 - M02 - VL Zwarteland Haaksbergen], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 1 Ligging bodemgebieden en gehanteerde gebouwhoogtes



Figuur 3 Ligging beoordelingspunten




Figuur 4 Ligging plangebied ten opzichte van het gezoneerd industrieterrein

BIJLAGE 3

**REKENRESULTATEN
GELUIDGEZONEERDE
INDUSTRIETERREIN**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Figuur 5 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAR,LT) vanwege het geluidgezoneerde industrieterrein

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT)_geluidgezoneerd industrieterrein

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – Il Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	51,89	48,11	47,55	57,55
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	51,76	47,81	47,17	57,17
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	51,93	47,72	47,07	57,07
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	51,51	47,38	46,64	56,64
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	51,21	46,95	46,16	56,16
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	50,04	46,14	45,78	55,78
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	49,58	46,09	45,76	55,76
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	51,01	46,60	45,71	55,71
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	49,04	45,75	45,43	55,43
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	49,92	45,81	45,36	55,36
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	50,45	45,95	45,09	55,09
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	50,22	45,91	45,06	55,06
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	51,80	46,14	45,03	55,03
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	49,83	45,48	44,91	54,91
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	49,99	45,69	44,77	54,77
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	49,51	45,46	44,47	54,47
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	49,70	45,05	44,38	54,38
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	49,39	44,85	43,69	53,69
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	50,18	44,85	43,53	53,53
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	51,68	45,11	43,53	53,53
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	49,19	44,62	43,41	53,41
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	49,46	44,84	43,37	53,37
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	51,47	45,11	43,32	53,32
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	51,57	45,03	43,30	53,30
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	50,32	44,45	43,22	53,22
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	48,68	44,40	43,13	53,13
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	47,47	43,70	43,09	53,09
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	47,59	43,84	43,04	53,04
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	47,34	43,65	42,83	52,83
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	48,37	44,15	42,80	52,80
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	46,89	43,50	42,59	52,59
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	48,15	43,94	42,52	52,52
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	48,35	43,63	42,42	52,42
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	48,43	43,54	42,34	52,34
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	48,24	43,50	42,22	52,22
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	47,90	42,89	42,11	52,11
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	48,28	43,78	41,94	51,94
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	48,60	43,52	41,92	51,92
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	48,93	43,50	41,89	51,89
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	47,87	43,36	41,73	51,73
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	48,80	43,37	41,71	51,71
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	46,33	42,76	41,71	51,71
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	48,84	43,67	41,70	51,70
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	48,04	42,74	41,55	51,55
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	47,63	43,22	41,54	51,54
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	47,41	42,73	41,44	51,44
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	48,10	42,80	41,41	51,41
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	48,91	43,17	41,34	51,34
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	46,07	42,40	41,34	51,34
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	50,69	44,59	41,34	51,34
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	47,32	42,99	41,29	51,29
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	50,53	44,26	41,22	51,22
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	49,87	43,16	41,20	51,20
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	50,55	44,34	41,19	51,19
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	50,88	44,06	41,18	51,18
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	45,47	41,49	41,16	51,16
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	48,80	43,02	41,14	51,14
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	48,41	42,90	41,14	51,14
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	48,37	42,93	41,14	51,14
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	46,11	42,29	41,14	51,14
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	50,62	44,53	41,09	51,09
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	48,47	43,04	41,03	51,03
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	50,74	44,55	41,01	51,01
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	48,66	42,89	41,00	51,00
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	50,83	44,62	41,00	51,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT)_geluidgezoneerd industrieterrein

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – Il Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	50,45	44,01	40,96	50,96
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	46,12	42,13	40,87	50,87
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	47,76	43,02	40,80	50,80
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	45,29	41,21	40,76	50,76
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	47,36	42,16	40,74	50,74
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	47,40	42,19	40,72	50,72
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	44,69	41,14	40,70	50,70
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	44,95	41,07	40,69	50,69
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	47,27	42,43	40,64	50,64
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	47,39	42,14	40,58	50,58
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	45,81	41,73	40,55	50,55
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	48,48	42,54	40,54	50,54
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	47,92	42,35	40,41	50,41
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	47,48	42,11	40,39	50,39
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	48,82	43,24	40,36	50,36
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	48,23	42,32	40,34	50,34
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	47,38	42,58	40,34	50,34
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	48,20	42,52	40,32	50,32
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	47,60	42,56	40,29	50,29
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	47,28	42,49	40,26	50,26
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	48,08	42,66	40,25	50,25
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	47,62	41,42	40,24	50,24
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	48,12	42,33	40,22	50,22
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	48,09	42,56	40,22	50,22
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	45,07	40,64	40,20	50,20
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	47,82	42,62	40,17	50,17
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	48,20	42,38	40,14	50,14
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	47,30	42,32	40,12	50,12
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	49,13	41,76	40,11	50,11
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	47,21	41,87	40,11	50,11
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	47,85	41,75	40,07	50,07
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	47,79	42,07	40,02	50,02
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	47,52	42,05	40,02	50,02
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	46,60	41,45	39,93	49,93
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	48,76	42,02	39,92	49,92
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	48,33	42,09	39,90	49,90
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	47,05	41,70	39,87	49,87
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	43,73	40,29	39,86	49,86
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	43,87	40,29	39,86	49,86
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	48,98	41,71	39,81	49,81
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	45,56	40,42	39,75	49,75
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	47,34	41,88	39,74	49,74
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	47,99	41,86	39,73	49,73
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	47,02	41,63	39,71	49,71
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	45,47	41,61	39,60	49,60
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	44,74	40,91	39,60	49,60
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	45,48	40,88	39,58	49,58
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	47,11	41,22	39,57	49,57
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	43,15	40,01	39,53	49,53
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	46,25	41,62	39,51	49,51
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	49,47	43,48	39,42	49,47
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	47,13	41,06	39,39	49,39
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	45,57	41,02	39,36	49,36
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	46,87	41,14	39,34	49,34
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	44,22	40,56	39,29	49,29
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	49,28	43,28	39,24	49,28
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	43,12	39,81	39,27	49,27
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	49,24	40,46	37,70	49,24
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	46,67	41,56	39,21	49,21
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	46,96	41,79	39,20	49,20
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	44,49	39,89	39,18	49,18
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	49,17	43,10	39,15	49,17
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	46,43	41,38	39,15	49,15
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	46,35	41,31	39,07	49,07
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	46,30	41,28	39,04	49,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT)_geluidgezoneerd industrieterrein

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – Il Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	49,04	42,88	38,93	49,04
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	47,32	41,15	39,01	49,01
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	48,11	41,72	38,88	48,88
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	44,35	40,93	38,80	48,80
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	48,80	42,49	38,72	48,80
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	46,29	41,07	38,79	48,79
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	46,33	41,10	38,79	48,79
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	46,07	41,04	38,78	48,78
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	46,11	40,95	38,67	48,67
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	43,05	39,36	38,64	48,64
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	48,61	41,94	38,18	48,61
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	48,53	40,06	37,07	48,53
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	45,21	40,42	38,52	48,52
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	45,52	39,62	38,52	48,52
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	46,39	40,62	38,49	48,49
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	48,48	41,52	38,02	48,48
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	44,23	40,53	38,47	48,47
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	46,83	40,95	38,43	48,43
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	48,39	41,58	37,96	48,39
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	46,45	41,00	38,38	48,38
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	45,98	40,70	38,33	48,33
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	43,82	40,28	38,19	48,19
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	44,13	39,84	38,17	48,17
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	45,02	40,49	38,15	48,15
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	46,13	40,45	38,11	48,11
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	44,86	39,82	38,10	48,10
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	44,56	39,99	38,03	48,03
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	45,29	40,28	38,02	48,02
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	45,89	40,18	38,01	48,01
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	47,98	39,91	36,86	47,98
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	46,32	39,49	37,97	47,97
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	46,05	40,43	37,94	47,94
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	42,85	38,63	37,94	47,94
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	44,39	39,91	37,93	47,93
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	47,23	39,86	37,92	47,92
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	44,87	40,10	37,88	47,88
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	43,21	39,41	37,87	47,87
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	44,17	39,82	37,84	47,84
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	45,58	38,86	37,84	47,84
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	44,23	39,42	37,64	47,64
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	45,07	39,61	37,62	47,62
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	45,82	39,65	37,55	47,55
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	43,91	38,87	37,55	47,55
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	42,95	38,38	37,55	47,55
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	45,93	38,96	37,54	47,54
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	47,54	40,62	37,24	47,54
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	43,94	38,91	37,52	47,52
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	47,52	39,81	36,79	47,52
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	44,51	39,25	37,51	47,51
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	44,64	39,44	37,51	47,51
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	46,12	40,50	37,49	47,49
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	43,70	38,63	37,39	47,39
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	43,38	38,63	37,28	47,28
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	43,39	38,73	37,19	47,19
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	44,54	39,89	37,08	47,08
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	43,06	38,36	37,06	47,06
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	46,72	38,61	37,03	47,03
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	44,49	38,85	37,02	47,02
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	46,45	39,16	37,00	47,00
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	44,35	39,58	37,00	47,00
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	44,27	39,68	36,95	46,95
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	44,49	39,14	36,93	46,93
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	46,14	39,86	36,93	46,93
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	42,98	38,63	36,92	46,92
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	44,48	39,54	36,88	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT)_geluidgezoneerd industrieterrein

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – Il Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	44,27	38,62	36,85	46,85
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	46,85	39,68	36,69	46,85
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	44,02	38,54	36,78	46,78
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	44,77	38,52	36,77	46,77
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	44,60	38,56	36,75	46,75
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	46,74	40,69	36,60	46,74
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	45,84	40,34	36,72	46,72
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	43,99	38,96	36,71	46,71
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	43,12	38,24	36,68	46,68
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	46,10	38,93	36,68	46,68
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	43,96	38,31	36,67	46,67
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	44,32	38,58	36,64	46,64
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	46,59	37,11	34,59	46,59
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	46,59	38,46	36,50	46,59
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	46,55	40,44	36,42	46,55
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	46,45	38,42	36,53	46,53
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	42,26	38,36	36,52	46,52
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	44,10	38,60	36,52	46,52
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	46,52	40,26	36,29	46,52
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	46,51	38,70	36,39	46,51
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	43,54	38,73	36,50	46,50
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	43,85	38,61	36,48	46,48
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	46,47	40,22	36,38	46,47
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	43,25	38,36	36,44	46,44
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	45,83	38,73	36,43	46,43
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	45,22	39,36	36,43	46,43
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	45,68	39,48	36,43	46,43
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	45,87	38,68	36,36	46,36
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	46,35	39,92	36,29	46,35
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	43,82	38,51	36,35	46,35
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	43,21	38,19	36,33	46,33
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	43,99	38,74	36,29	46,29
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	43,80	38,54	36,29	46,29
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	42,37	37,88	36,26	46,26
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	44,80	38,71	36,25	46,25
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	45,41	39,29	36,25	46,25
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	45,35	38,78	36,24	46,24
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	43,76	38,64	36,23	46,23
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	43,26	38,71	36,23	46,23
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	45,18	38,59	36,22	46,22
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	41,96	38,06	36,22	46,22
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	42,33	37,96	36,21	46,21
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	46,21	39,52	35,92	46,21
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	42,34	38,20	36,16	46,16
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	42,73	37,80	36,15	46,15
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	42,85	38,73	36,14	46,14
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	43,65	38,63	36,12	46,12
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	45,14	39,16	36,10	46,10
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	45,18	39,15	36,10	46,10
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	44,76	39,07	36,09	46,09
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	43,63	38,71	36,06	46,06
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	43,23	38,35	36,05	46,05
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	44,68	38,47	36,04	46,04
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	46,03	39,06	35,53	46,03
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	43,08	37,90	36,02	46,02
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	44,60	39,00	36,02	46,02
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	43,50	37,47	36,01	46,01
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	46,01	39,29	35,73	46,01
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	41,85	37,85	35,99	45,99
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	44,05	37,48	35,93	45,93
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	43,28	37,63	35,92	45,92
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	44,12	37,87	35,91	45,91
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	43,08	37,51	35,87	45,87
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	41,86	37,00	35,87	45,87
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	43,21	38,06	35,87	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT)_geluidgezoneerd industrieterrein

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – Il Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	42,07	37,82	35,86	45,86
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	43,82	38,56	35,79	45,79
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	41,25	37,59	35,78	45,78
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	43,81	38,92	35,73	45,73
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	43,33	38,16	35,73	45,73
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	41,62	37,07	35,71	45,71
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	42,95	38,31	35,66	45,66
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	41,46	36,82	35,64	45,64
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	45,63	37,50	34,75	45,63
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	44,09	37,75	35,57	45,57
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	42,37	37,85	35,57	45,57
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	44,79	38,27	35,56	45,56
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	41,74	37,16	35,56	45,56
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	43,77	37,37	35,52	45,52
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	43,85	37,98	35,52	45,52
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	40,78	36,96	35,41	45,41
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	43,91	38,21	35,41	45,41
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	43,48	38,70	35,39	45,39
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	42,98	37,65	35,37	45,37
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	43,52	37,77	35,36	45,36
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	44,60	38,14	35,35	45,35
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	44,11	38,79	35,35	45,35
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	42,84	37,55	35,33	45,33
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	40,49	36,57	35,29	45,29
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	43,32	37,65	35,28	45,28
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	43,11	37,82	35,26	45,26
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	43,18	37,69	35,22	45,22
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	43,32	37,34	35,21	45,21
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	43,66	37,91	35,19	45,19
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	43,18	37,59	35,15	45,15
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	45,15	38,46	34,69	45,15
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	41,26	36,70	35,09	45,09
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	41,88	37,01	35,07	45,07
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	43,32	37,60	35,04	45,04
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	42,97	37,61	35,00	45,00
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	40,42	36,51	34,94	44,94
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	42,82	37,12	34,94	44,94
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	42,74	37,41	34,90	44,90
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	43,14	37,63	34,88	44,88
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	43,91	37,80	34,87	44,87
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	42,80	36,88	34,86	44,86
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	41,99	37,29	34,85	44,85
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	43,40	36,73	34,84	44,84
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	40,65	36,94	34,73	44,73
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	43,86	36,32	34,68	44,68
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	40,02	35,93	34,67	44,67
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	43,18	36,75	34,63	44,63
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	42,23	37,04	34,40	44,40
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	41,34	36,38	34,35	44,35
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	41,96	36,70	34,32	44,32
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	41,26	35,84	34,28	44,28
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	43,79	36,71	34,28	44,28
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	42,85	36,93	34,20	44,20
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	41,57	36,82	34,08	44,08
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	41,34	36,38	34,05	44,05
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	41,11	35,79	34,02	44,02
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	43,18	37,14	33,97	43,97
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	41,36	36,43	33,86	43,86
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	41,79	36,39	33,86	43,86
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	41,55	36,41	33,82	43,82
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	41,16	36,61	33,78	43,78
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	40,95	36,37	33,71	43,71
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	41,56	35,94	33,71	43,71
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	41,22	35,91	33,66	43,66
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	41,10	36,19	33,60	43,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT)_geluidgezoneerd industrieterrein

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	41,01	36,37	33,54	43,54
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	41,91	35,66	33,54	43,54
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	41,05	35,68	33,49	43,49
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	42,23	36,19	33,43	43,43
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	42,28	36,16	33,35	43,35
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	40,63	35,60	33,29	43,29
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	40,87	35,52	33,19	43,19
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	40,68	35,07	33,15	43,15
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	40,81	35,46	33,10	43,10
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	41,06	34,91	33,03	43,03
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	43,03	36,49	32,68	43,03
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	39,24	34,72	32,89	42,89
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	40,92	35,54	32,84	42,84
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	41,19	36,40	32,83	42,83
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	39,28	34,46	32,70	42,70
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	39,11	34,40	32,57	42,57
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	40,46	34,05	32,07	42,07
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	40,34	34,69	31,99	41,99
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	39,18	34,17	31,57	41,57
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	38,95	33,79	31,49	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})_TKF

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	59,32	47,95	47,95
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	58,87	48,32	48,32
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	58,64	45,33	45,33
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	58,43	48,52	48,52
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	58,36	45,67	45,67
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	58,15	46,46	46,46
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	58,13	38,15	38,15
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	58,09	45,87	45,87
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	58,02	47,68	47,68
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	57,62	45,37	45,37
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	57,35	45,00	45,00
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	57,27	36,97	36,97
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	57,26	41,23	41,23
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	57,16	36,98	36,98
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	57,07	39,81	39,81
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	57,06	41,13	41,13
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	56,82	39,47	39,47
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	56,79	36,61	36,61
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	55,98	46,98	46,98
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	55,66	36,32	36,32
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	55,50	34,97	34,54
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	55,37	36,24	36,24
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	55,29	35,98	35,79
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	54,94	38,49	38,49
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	54,85	37,09	37,09
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	54,62	35,92	35,92
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	54,62	37,21	37,21
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	54,39	40,80	40,80
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	54,30	32,85	32,85
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	54,27	37,54	37,54
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	54,23	39,13	39,13
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	54,21	38,28	38,28
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	53,98	37,72	37,72
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	53,97	40,01	40,01
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	53,76	40,81	40,81
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	53,69	40,00	40,00
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	53,45	37,76	37,76
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	53,18	34,82	34,82
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	53,02	47,05	47,05
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	52,97	40,65	40,65
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	52,94	38,46	38,46
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	52,86	41,09	41,09
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	52,65	34,68	34,68
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	52,46	45,55	45,55
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	52,44	46,36	46,36
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	52,42	43,72	43,72
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	52,40	47,38	47,38
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	52,40	32,81	32,81
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	52,39	40,97	40,97
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	52,35	42,39	42,39
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	52,31	36,00	36,00
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	52,29	39,16	39,16
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	52,21	43,24	43,24
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	52,14	34,92	34,92
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	52,12	38,14	38,14
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	52,08	38,65	38,65
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	52,06	43,19	43,19
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	52,06	35,54	35,54
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	51,90	35,91	35,91
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	51,89	45,74	45,74
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	51,83	43,36	43,36
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	51,81	41,91	41,91
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	51,81	34,41	34,41
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	51,74	43,64	43,64
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	51,66	37,45	37,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})_TKF

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	51,63	33,00	33,00
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	51,61	36,24	36,24
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	51,57	36,29	36,29
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	51,56	33,12	33,12
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	51,55	43,15	43,15
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	51,51	44,49	44,49
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	51,49	44,78	44,78
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	51,41	33,40	33,40
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	51,41	38,41	38,41
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	51,40	38,77	38,77
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	51,39	31,07	31,07
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	51,37	45,13	45,13
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	51,27	37,16	37,16
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	51,25	35,55	35,55
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	51,18	35,50	35,50
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	51,17	34,16	34,16
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	51,10	37,17	37,17
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	51,07	33,39	33,39
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	51,05	37,31	37,31
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	51,05	33,86	33,86
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	51,02	36,05	36,05
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	51,01	42,09	42,09
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	50,96	44,20	44,20
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	50,94	44,48	44,48
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	50,91	36,83	36,83
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	50,91	37,14	37,14
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	50,89	44,14	44,14
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	50,89	35,31	35,31
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	50,77	42,67	42,67
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	50,73	36,86	36,86
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	50,72	33,59	33,59
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	50,71	33,94	33,94
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	50,70	32,49	32,49
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	50,68	41,82	41,82
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	50,68	40,81	40,81
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	50,64	33,14	33,14
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	50,61	43,83	43,83
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	50,59	36,14	36,14
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	50,54	37,19	37,19
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	50,53	44,18	44,18
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	50,53	43,54	43,54
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	50,47	43,66	43,66
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	50,35	33,30	33,30
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	50,28	30,35	30,35
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	50,25	29,50	29,50
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	50,20	43,09	43,09
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	50,11	42,78	42,78
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	50,10	43,89	43,89
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	50,04	35,85	35,85
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	50,03	40,59	40,59
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	49,98	43,12	43,12
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	49,97	38,38	38,38
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	49,90	38,77	38,77
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	49,87	29,63	29,63
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	49,87	27,98	26,27
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	49,86	43,57	43,57
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	49,84	28,13	28,13
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	49,67	39,16	39,16
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	49,67	27,82	27,53
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	49,65	30,26	30,26
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	49,59	28,76	26,83
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	49,48	37,51	37,51
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	49,42	42,43	42,43
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	49,29	32,56	32,56
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	49,27	36,92	36,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})_TKF

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	49,25	32,28	32,28
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	49,20	29,26	29,26
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	49,16	33,89	33,89
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	49,12	42,05	42,05
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	49,10	27,90	27,90
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	49,10	31,24	31,24
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	49,05	42,08	42,08
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	49,02	31,27	31,27
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	49,01	42,13	42,13
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	48,94	29,61	29,61
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	48,94	42,49	42,49
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	48,89	29,72	29,72
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	48,84	37,20	37,20
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	48,81	28,90	28,90
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	48,80	41,46	41,46
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	48,78	36,08	36,08
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	48,73	28,99	27,34
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	48,69	42,82	42,82
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	48,55	41,25	41,25
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	48,50	37,09	37,09
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	48,49	36,89	36,89
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	48,45	42,51	42,51
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	48,45	41,13	41,13
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	48,37	37,37	37,37
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	48,37	37,16	37,16
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	48,18	24,35	22,93
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	48,17	37,17	37,17
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	48,08	29,10	26,70
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	48,04	36,77	36,77
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	48,02	31,85	31,85
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	47,95	27,90	27,90
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	47,94	38,74	38,74
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	47,93	35,11	35,11
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	47,92	28,25	28,25
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	47,85	36,79	36,79
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	47,83	40,64	40,64
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	47,77	39,88	39,88
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	47,75	38,95	38,95
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	47,70	35,52	35,52
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	47,64	31,80	31,80
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	47,60	29,19	26,82
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	47,48	35,66	35,66
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	47,44	36,23	36,23
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	47,34	40,21	40,21
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	47,33	28,55	26,99
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	47,29	29,29	29,29
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	47,25	28,72	28,72
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	47,24	39,82	39,82
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	47,24	28,62	27,05
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	47,23	27,18	27,18
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	47,02	35,26	35,26
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	47,02	35,67	35,67
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	47,02	34,79	34,79
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	46,93	36,38	36,38
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	46,93	40,38	40,38
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	46,91	35,26	35,26
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	46,81	32,36	32,36
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	46,77	27,89	27,89
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	46,74	28,66	27,29
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	46,72	40,22	40,22
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	46,59	35,58	35,58
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	46,37	30,58	30,58
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	46,31	30,45	30,45
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	46,28	35,16	35,16
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	46,25	29,01	29,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})_TKF

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	46,24	31,01	31,01
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	46,23	28,76	27,61
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	46,14	38,44	38,44
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	46,12	25,60	25,60
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	46,12	30,12	30,12
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	46,07	30,14	30,14
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	46,06	38,42	38,42
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	46,04	28,43	28,43
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	46,02	38,60	38,60
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	45,97	27,28	27,28
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	45,96	35,72	35,72
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	45,89	31,56	31,56
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	45,88	27,80	27,80
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	45,83	26,83	26,83
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	45,80	39,17	39,17
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	45,80	26,46	26,46
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	45,63	25,35	24,39
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	45,59	22,55	22,55
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	45,58	25,90	24,26
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	45,54	27,12	24,62
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	45,53	28,08	28,08
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	45,45	26,53	26,53
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	45,42	26,60	26,60
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	45,42	31,77	31,77
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	45,39	27,02	27,02
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	45,34	30,51	30,51
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	45,24	26,56	24,54
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	45,22	25,49	25,49
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	45,19	32,28	32,28
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	45,09	27,02	27,02
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	44,98	21,47	20,79
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	44,98	31,14	31,14
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	44,96	26,45	26,45
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	44,94	31,46	31,46
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	44,86	26,80	24,64
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	44,82	27,16	27,16
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	44,80	36,26	36,26
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	44,79	29,81	29,81
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	44,77	36,62	36,62
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	44,75	39,01	39,01
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	44,73	28,77	28,77
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	44,70	32,62	32,62
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	44,64	26,72	26,72
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	44,62	29,41	29,41
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	44,58	30,88	30,88
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	44,53	32,96	32,96
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	44,51	28,28	28,28
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	44,43	27,77	27,77
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	44,42	36,72	36,72
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	44,39	36,35	36,35
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	44,34	29,68	29,68
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	44,33	26,26	26,26
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	44,31	23,94	23,94
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	44,27	28,83	28,83
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	44,25	27,11	27,11
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	44,24	25,81	25,81
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	44,11	36,07	36,07
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	44,01	31,62	31,62
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	44,00	24,08	23,40
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	44,00	26,84	23,98
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	43,99	24,23	24,23
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	43,96	26,16	26,16
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	43,92	23,51	23,51
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	43,84	25,54	25,54
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	43,81	26,81	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})_TKF

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	43,70	26,04	26,04
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	43,67	26,01	26,01
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	43,63	26,09	26,09
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	43,57	28,35	28,35
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	43,56	31,90	31,90
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	43,50	31,42	31,42
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	43,50	28,65	28,65
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	43,45	29,51	29,51
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	43,39	30,94	30,94
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	43,39	26,84	24,01
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	43,37	26,40	26,40
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	43,32	34,52	34,52
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	43,31	23,97	23,97
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	43,21	26,44	26,44
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	43,16	34,01	34,01
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	43,15	31,10	31,10
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	43,14	24,87	24,87
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	43,13	25,39	25,39
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	43,03	26,07	23,90
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	42,92	25,95	23,86
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	42,83	26,96	26,96
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	42,83	26,26	26,26
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	42,77	33,53	33,53
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	42,70	29,44	29,44
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	42,67	25,20	25,20
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	42,61	24,10	24,07
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	42,58	37,69	37,69
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	42,57	25,75	25,75
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	42,50	25,83	23,48
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	42,47	25,84	23,96
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	42,46	23,55	23,55
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	42,18	26,23	26,23
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	42,12	35,24	35,24
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	42,05	32,68	32,68
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	41,91	25,91	25,91
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	41,91	24,52	24,52
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	41,91	25,62	25,62
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	41,86	27,17	27,17
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	41,62	29,36	29,36
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	41,60	25,29	25,29
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	41,58	19,70	19,70
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	41,48	25,44	25,44
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	41,40	26,26	26,26
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	41,37	31,41	31,41
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	41,34	28,14	28,14
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	41,30	28,64	28,64
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	41,24	30,05	30,05
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	41,13	25,38	25,38
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	40,96	24,73	24,73
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	40,90	25,35	25,35
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	40,89	31,74	31,74
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	40,78	22,73	22,73
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	40,60	22,48	22,48
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	40,49	31,98	31,98
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	40,39	26,80	26,80
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	40,32	25,43	25,43
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	40,32	23,96	23,96
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	40,30	28,22	28,22
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	40,28	23,99	23,99
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	40,25	24,41	24,41
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	40,23	25,80	25,80
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	40,15	31,05	31,05
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	40,02	28,69	28,69
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	39,88	27,46	27,46
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	39,75	28,58	28,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten industrielawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Maximale geluidniveaus (L_{Amax})_TKF

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 – IL Zwarteland Haaksbergen
L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat 15, Twentse Kabel Fabriek

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	39,61	32,41	32,41
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	39,40	29,39	29,39
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	38,98	32,53	32,53
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	38,97	24,93	24,93
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	38,96	27,21	27,21
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	38,93	29,92	29,92
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	38,84	25,72	25,72
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	38,82	26,27	26,27
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	38,58	26,16	26,16
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	38,48	27,58	24,50
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	38,47	28,36	28,36
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	38,46	30,08	30,08
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	38,25	30,38	30,38
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	37,95	30,93	30,93
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	37,73	29,95	29,95
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	37,48	20,19	19,87
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	37,28	26,18	26,18
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	37,18	27,02	27,02
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	36,82	27,33	27,33
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	33,97	26,28	26,28


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4


**REKENRESULTATEN
WEGVERKEERSLAWAAI**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Figuur 6 Geluidbelastingen vanwege het wegverkeer op de J.A. Middelhuisstraat/Zieneschstraat inclusief 5 dB corr. ex. art. 110g Wgh



Figuur 7 Gecumuleerde geluidbelastingen vanwege het wegverkeer op de omliggende wegen excl. 5 dB corr. ex. art. 110g Wgh

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
JA. Middelhuisstraat-Zieneschstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	54,08	51,23	43,87	54,46
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	53,97	51,12	43,76	54,35
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	53,62	50,76	43,40	53,99
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	53,53	50,67	43,32	53,91
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	52,55	49,69	42,34	52,93
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	52,47	49,61	42,26	52,85
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	51,09	48,23	40,87	51,46
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	50,89	48,05	40,66	51,27
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	50,59	47,73	40,37	50,96
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	50,23	47,46	39,94	50,61
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	50,07	47,29	39,78	50,44
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	49,43	46,65	39,14	49,80
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	48,69	45,87	38,45	49,07
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	48,59	45,77	38,34	48,96
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	48,31	45,48	38,08	48,69
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	47,87	45,03	37,64	48,25
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	47,81	44,96	37,59	48,19
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	47,39	44,53	37,17	47,76
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	47,30	44,45	37,08	47,68
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	47,16	44,32	36,92	47,53
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	47,11	44,26	36,89	47,49
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	47,07	44,21	36,84	47,44
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	47,03	44,19	36,80	47,41
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	46,95	44,11	36,72	47,33
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	46,86	44,02	36,63	47,24
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	46,74	43,91	36,50	47,11
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	46,67	43,82	36,46	47,05
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	46,51	43,66	36,29	46,89
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	46,29	43,44	36,08	46,67
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	46,06	43,22	35,83	46,44
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	45,43	42,59	35,21	45,81
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	45,43	42,59	35,21	45,81
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	44,99	42,14	34,77	45,37
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	44,87	42,03	34,64	45,25
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	44,61	41,78	34,38	44,99
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	44,24	41,39	34,01	44,61
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	44,19	41,34	33,98	44,57
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	44,15	41,40	33,84	44,52
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	44,05	41,21	33,82	44,43
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	43,99	41,14	33,76	44,36
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	43,98	41,22	33,67	44,35
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	43,91	41,07	33,69	44,29
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	43,79	40,94	33,55	44,16
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	43,66	40,91	33,34	44,03
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	43,53	40,70	33,29	43,90
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	43,35	40,50	33,13	43,73
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	43,15	40,31	32,92	43,53
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	43,12	40,28	32,88	43,49
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	42,60	39,76	32,37	42,98
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	42,54	39,71	32,31	42,92
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	42,35	39,53	32,11	42,73
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	42,35	39,52	32,11	42,72
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	42,02	39,26	31,71	42,39
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	42,01	39,25	31,70	42,38
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	41,92	39,07	31,70	42,30
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	41,46	38,57	31,28	41,84
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	41,42	38,58	31,20	41,80
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	41,36	38,49	31,18	41,74
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	41,19	38,45	30,88	41,57
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	41,20	38,37	30,96	41,57
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	41,02	38,20	30,78	41,40
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	41,01	38,17	30,78	41,39
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	40,62	37,80	30,39	41,00
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	40,62	37,74	30,44	41,00
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	40,42	37,54	30,23	40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
JA. Middelhuisstraat-Zieneschstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	40,35	37,49	30,14	40,73
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	40,26	37,43	30,02	40,63
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	40,18	37,34	29,95	40,56
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	40,01	37,17	29,79	40,39
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	39,74	36,86	29,56	40,12
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	39,73	36,87	29,53	40,11
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	39,58	36,73	29,37	39,96
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	39,53	36,70	29,30	39,91
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	39,50	36,62	29,31	39,88
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	39,39	36,53	29,18	39,77
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	39,22	36,37	29,01	39,60
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	39,06	36,30	28,75	39,43
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	38,94	36,05	28,76	39,32
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	38,92	36,08	28,70	39,30
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	38,87	36,01	28,65	39,24
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	38,78	35,92	28,56	39,15
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	38,76	36,01	28,44	39,13
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	38,69	35,88	28,44	39,07
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	38,65	35,81	28,43	39,03
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	38,62	35,74	28,43	39,00
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	38,57	35,71	28,36	38,95
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	38,46	35,61	28,25	38,84
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	38,35	35,50	28,12	38,72
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	38,04	35,19	27,82	38,42
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	37,88	35,04	27,66	38,26
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	37,74	34,91	27,51	38,12
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	37,70	34,94	27,39	38,07
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	37,69	34,79	27,51	38,06
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	37,67	34,82	27,45	38,05
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	37,50	34,64	27,30	37,88
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	37,22	34,32	27,05	37,60
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	37,21	34,37	26,97	37,58
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	37,20	34,38	26,94	37,57
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	37,18	34,43	26,87	37,55
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	37,16	34,30	26,95	37,54
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	37,06	34,22	26,82	37,43
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	36,94	34,05	26,76	37,32
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	36,75	33,85	26,58	37,13
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	36,72	33,90	26,49	37,10
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	36,64	33,80	26,42	37,02
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	36,60	33,77	26,37	36,98
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	36,55	33,69	26,35	36,93
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	36,55	33,80	26,23	36,92
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	36,51	33,68	26,27	36,88
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	36,50	33,74	26,19	36,87
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	36,45	33,62	26,21	36,82
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	36,42	33,57	26,20	36,80
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	36,39	33,55	26,17	36,77
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	36,35	33,47	26,18	36,73
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	36,34	33,50	26,11	36,72
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	36,34	33,49	26,13	36,72
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	36,33	33,51	26,09	36,71
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	36,28	33,39	26,10	36,66
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	36,28	33,42	26,06	36,65
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	36,22	33,32	26,06	36,60
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	36,21	33,37	25,98	36,59
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	35,89	33,05	25,66	36,27
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	35,78	32,89	25,61	36,16
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	35,69	32,83	25,47	36,06
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	35,67	32,91	25,35	36,04
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	35,65	32,82	25,41	36,02
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	35,52	32,69	25,28	35,89
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	35,41	32,57	25,18	35,79
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	35,33	32,49	25,10	35,71
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	35,23	32,40	25,00	35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
JA. Middelhuisstraat-Zieneschstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	35,19	32,36	24,96	35,57
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	35,16	32,27	24,99	35,54
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	35,08	32,22	24,88	35,46
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	34,95	32,12	24,73	35,33
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	34,91	32,16	24,59	35,28
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	34,84	31,98	24,63	35,22
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	34,78	31,92	24,56	35,15
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	34,75	31,99	24,44	35,12
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	34,65	31,78	24,45	35,03
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	34,51	31,70	24,26	34,89
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	34,46	31,62	24,24	34,84
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	34,33	31,45	24,15	34,71
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	34,28	31,46	24,04	34,66
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	34,26	31,41	24,05	34,64
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	34,26	31,42	24,03	34,64
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	34,23	31,47	23,92	34,60
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	34,17	31,33	23,92	34,54
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	34,14	31,30	23,91	34,52
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	34,11	31,24	23,91	34,49
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	34,03	31,19	23,80	34,41
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	34,02	31,19	23,78	34,39
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	33,91	31,08	23,66	34,28
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	33,85	31,00	23,63	34,23
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	33,84	31,00	23,62	34,22
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	33,80	30,96	23,57	34,18
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	33,79	30,93	23,58	34,17
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	33,72	30,88	23,49	34,10
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	33,67	30,86	23,42	34,05
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	33,67	30,83	23,43	34,04
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	33,50	30,63	23,31	33,88
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	33,49	30,73	23,19	33,87
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	33,49	30,67	23,24	33,86
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	33,42	30,58	23,20	33,80
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	33,40	30,64	23,09	33,77
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	33,32	30,56	23,00	33,69
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	33,20	30,42	22,91	33,57
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	32,88	30,13	22,57	33,25
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	32,82	29,98	22,59	33,20
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	32,79	30,01	22,50	33,16
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	32,75	29,91	22,52	33,13
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	32,69	29,85	22,47	33,07
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	32,49	29,64	22,27	32,87
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	32,47	29,59	22,27	32,84
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	32,46	29,62	22,23	32,84
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	32,39	29,51	22,19	32,76
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	32,32	29,48	22,09	32,70
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	32,30	29,52	22,01	32,67
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	32,24	29,39	22,03	32,62
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	32,21	29,30	22,06	32,59
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	32,17	29,34	21,93	32,54
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	32,14	29,31	21,90	32,51
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	31,97	29,14	21,74	32,35
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	31,96	29,09	21,77	32,34
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	31,93	29,09	21,70	32,31
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	31,92	29,08	21,69	32,30
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	31,90	29,03	21,71	32,28
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	31,88	29,12	21,57	32,25
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	31,80	28,95	21,58	32,18
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	31,79	28,87	21,64	32,17
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	31,68	28,85	21,44	32,05
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	31,65	28,79	21,44	32,03
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	31,60	28,71	21,41	31,97
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	31,57	28,72	21,34	31,94
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	31,53	28,67	21,31	31,90
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	31,44	28,66	21,16	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 JA. Middelhuisstraat-Zieneschstraat

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	31,41	28,58	21,17	31,78
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	31,37	28,53	21,14	31,75
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	31,29	28,43	21,07	31,66
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	31,27	28,52	20,95	31,64
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	31,19	28,31	21,01	31,57
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	31,17	28,34	20,93	31,54
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	31,14	28,26	20,95	31,52
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	31,12	28,29	20,89	31,50
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	31,10	28,25	20,88	31,48
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	31,01	28,16	20,78	31,38
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	30,87	28,10	20,57	31,24
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	30,76	27,87	20,58	31,14
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	30,77	27,87	20,59	31,14
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	30,74	27,88	20,53	31,12
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	30,70	27,80	20,53	31,08
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	30,69	27,80	20,51	31,07
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	30,59	27,74	20,36	30,96
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	30,55	27,70	20,33	30,93
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	30,52	27,68	20,29	30,90
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	30,52	27,66	20,31	30,90
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	30,50	27,73	20,20	30,87
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	30,49	27,58	20,32	30,87
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	30,47	27,60	20,27	30,85
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	30,39	27,54	20,17	30,77
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	30,36	27,45	20,20	30,74
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	30,29	27,40	20,12	30,67
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	30,23	27,40	19,99	30,60
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	30,22	27,37	20,00	30,60
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	30,14	27,37	19,85	30,52
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	30,08	27,23	19,87	30,46
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	29,98	27,15	19,74	30,35
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	29,95	27,10	19,73	30,33
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	29,93	27,17	19,62	30,30
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	29,88	27,03	19,67	30,26
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	29,86	26,99	19,66	30,24
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	29,64	26,74	19,47	30,02
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	29,64	26,75	19,44	30,01
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	29,59	26,76	19,36	29,97
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	29,51	26,62	19,33	29,89
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	29,52	26,68	19,28	29,89
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	29,49	26,57	19,33	29,87
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	29,48	26,56	19,33	29,86
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	29,47	26,58	19,28	29,84
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	29,46	26,55	19,29	29,84
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	29,46	26,69	19,16	29,83
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	29,45	26,61	19,22	29,83
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	29,42	26,53	19,24	29,80
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	29,36	26,51	19,15	29,74
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	29,34	26,51	19,10	29,71
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	29,33	26,43	19,15	29,70
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	29,29	26,45	19,07	29,67
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	29,18	26,31	18,98	29,56
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	29,16	26,38	18,87	29,53
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	29,09	26,18	18,91	29,46
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	29,08	26,18	18,89	29,45
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	28,99	26,14	18,76	29,36
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	28,95	26,05	18,76	29,32
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	28,92	26,08	18,69	29,30
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	28,88	25,99	18,71	29,26
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	28,84	25,92	18,68	29,22
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	28,81	25,97	18,58	29,19
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	28,81	25,87	18,68	29,19
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	28,73	25,81	18,58	29,11
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	28,73	25,86	18,53	29,11
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	28,73	25,83	18,56	29,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
JA. Middelhuisstraat-Zieneschstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	28,64	25,72	18,50	29,02
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	28,63	25,70	18,49	29,01
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	28,54	25,65	18,34	28,91
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	28,46	25,58	18,27	28,84
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	28,45	25,58	18,25	28,83
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	28,42	25,57	18,19	28,79
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	28,39	25,48	18,22	28,77
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	28,37	25,43	18,23	28,75
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	28,34	25,42	18,20	28,72
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	28,33	25,45	18,15	28,71
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	28,26	25,40	18,05	28,64
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	28,26	25,38	18,06	28,63
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	28,17	25,25	18,02	28,55
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	28,16	25,24	18,01	28,54
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	28,14	25,27	17,94	28,52
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	28,06	25,17	17,89	28,44
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	27,98	25,10	17,79	28,36
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	27,88	24,95	17,74	28,26
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	27,67	24,77	17,50	28,05
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	27,66	24,73	17,51	28,04
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	27,50	24,56	17,35	27,87
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	27,48	24,56	17,33	27,86
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	27,36	24,48	17,18	27,74
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	27,36	24,48	17,16	27,73
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	27,34	24,46	17,15	27,72
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	27,33	24,41	17,16	27,70
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	27,27	24,33	17,12	27,64
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	27,21	24,29	17,06	27,59
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	27,09	24,16	16,94	27,47
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	27,02	24,13	16,85	27,40
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	26,98	24,05	16,84	27,36
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	26,99	24,09	16,81	27,36
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	26,93	24,00	16,78	27,31
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	26,84	23,93	16,68	27,22
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	26,76	23,98	16,47	27,13
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	26,69	23,78	16,52	27,07
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	26,61	23,73	16,42	26,99
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	26,58	23,66	16,43	26,96
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	26,51	23,58	16,36	26,89
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	26,50	23,63	16,32	26,88
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	26,46	23,52	16,32	26,84
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	26,40	23,52	16,21	26,78
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	26,30	23,40	16,12	26,67
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	26,22	23,29	16,08	26,60
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	26,14	23,23	15,98	26,52
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	26,02	23,07	15,88	26,39
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	25,91	23,00	15,75	26,29
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	25,87	23,09	15,59	26,25
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	25,85	22,98	15,66	26,23
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	25,82	22,88	15,69	26,20
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	25,71	22,80	15,54	26,09
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	25,64	22,75	15,46	26,02
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	25,63	22,71	15,47	26,01
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	25,62	22,71	15,45	26,00
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	25,59	22,79	15,31	25,96
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	25,56	22,66	15,39	25,94
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	25,50	22,58	15,34	25,88
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	25,46	22,60	15,26	25,84
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	25,36	22,45	15,21	25,74
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	25,22	22,25	15,11	25,60
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	25,07	22,15	14,92	25,45
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	24,95	22,04	14,79	25,33
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	24,66	21,77	14,48	25,04
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	24,56	21,62	14,41	24,93
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	24,11	21,26	13,89	24,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 JA. Middelhuisstraat-Zieneschstraat

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: J.A. Middelhuisstraat-Zieneschstraat Spoelstr
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	24,07	21,24	13,82	24,44
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	23,96	21,10	13,74	24,33
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	23,62	20,77	13,40	24,00
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	23,26	20,40	13,05	23,64
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	23,13	20,25	12,94	23,51
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	22,94	20,07	12,74	23,32
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	22,93	19,99	12,79	23,31
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	22,91	20,04	12,70	23,28
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	22,79	19,92	12,58	23,16
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	22,68	19,81	12,47	23,05
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	22,55	19,64	12,39	22,93
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	21,95	19,05	11,77	22,32
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	21,92	19,03	11,73	22,29
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	21,75	18,87	11,56	22,13
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	21,52	18,61	11,34	21,89
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	21,05	18,12	10,91	21,43
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	21,02	18,13	10,84	21,40
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	20,32	17,38	10,17	20,69
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	19,94	17,01	9,79	20,32
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	19,59	16,68	9,42	19,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaii - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Zwarteland/Beatrixstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwarteland/Beatrixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	46,05	43,47	35,57	46,42
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	46,02	43,44	35,54	46,39
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	45,98	43,40	35,50	46,35
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	45,93	43,35	35,45	46,30
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	45,93	43,35	35,45	46,30
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	45,92	43,34	35,44	46,29
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	45,78	43,20	35,30	46,15
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	45,77	43,19	35,29	46,14
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	45,76	43,18	35,28	46,13
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	45,72	43,14	35,24	46,09
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	45,67	43,09	35,19	46,04
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	45,67	43,09	35,19	46,04
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	45,65	43,07	35,17	46,02
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	45,64	43,06	35,16	46,01
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	45,62	43,04	35,14	45,99
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	45,59	43,01	35,11	45,96
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	45,55	42,97	35,07	45,92
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	45,53	42,95	35,05	45,90
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	45,48	42,90	35,00	45,85
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	45,44	42,86	34,96	45,81
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	45,44	42,86	34,96	45,81
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	45,40	42,82	34,92	45,77
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	45,39	42,81	34,91	45,76
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	45,38	42,80	34,90	45,75
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	45,35	42,77	34,87	45,72
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	45,32	42,74	34,84	45,69
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	45,31	42,73	34,83	45,68
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	45,30	42,72	34,82	45,67
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	45,30	42,72	34,82	45,67
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	45,30	42,72	34,82	45,67
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	45,27	42,69	34,79	45,64
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	45,26	42,68	34,78	45,63
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	45,22	42,64	34,74	45,59
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	45,22	42,64	34,74	45,59
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	45,21	42,63	34,73	45,58
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	45,19	42,61	34,71	45,56
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	45,19	42,61	34,71	45,56
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	45,19	42,61	34,71	45,56
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	45,17	42,59	34,69	45,54
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	45,16	42,58	34,68	45,53
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	45,15	42,57	34,67	45,52
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	45,14	42,56	34,66	45,51
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	45,14	42,56	34,66	45,51
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	45,13	42,55	34,65	45,50
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	45,11	42,53	34,63	45,48
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	45,10	42,52	34,62	45,47
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	45,10	42,52	34,62	45,47
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	45,10	42,52	34,62	45,47
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	45,09	42,51	34,61	45,46
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	45,08	42,50	34,60	45,45
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	45,06	42,48	34,58	45,43
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	45,05	42,47	34,57	45,42
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	45,05	42,47	34,57	45,42
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	45,04	42,46	34,56	45,41
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	45,03	42,45	34,55	45,40
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	45,02	42,44	34,54	45,39
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	45,02	42,44	34,54	45,39
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	45,02	42,44	34,54	45,39
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	45,01	42,43	34,53	45,38
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	45,00	42,42	34,52	45,37
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	44,99	42,41	34,51	45,36
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	44,97	42,39	34,49	45,34
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	44,96	42,38	34,48	45,33
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	44,96	42,38	34,48	45,33
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	44,92	42,34	34,44	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Zwarteland/Beatrixstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwarteland/Beatrixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	44,89	42,31	34,41	45,26
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	44,86	42,28	34,38	45,23
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	44,81	42,23	34,33	45,18
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	44,74	42,16	34,26	45,11
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	44,72	42,14	34,24	45,09
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	44,69	42,11	34,21	45,06
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	44,51	41,93	34,03	44,88
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	44,46	41,88	33,98	44,83
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	44,44	41,86	33,96	44,81
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	44,42	41,84	33,94	44,79
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	44,39	41,81	33,91	44,76
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	44,37	41,79	33,89	44,74
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	44,37	41,79	33,89	44,74
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	44,36	41,78	33,88	44,73
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	44,33	41,75	33,85	44,70
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	44,31	41,73	33,83	44,68
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	44,30	41,72	33,82	44,67
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	44,30	41,72	33,82	44,67
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	44,27	41,69	33,79	44,64
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	44,27	41,69	33,79	44,64
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	44,17	41,59	33,69	44,54
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	43,67	41,09	33,19	44,04
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	43,63	41,05	33,15	44,00
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	43,46	40,88	32,98	43,83
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	43,46	40,88	32,98	43,83
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	43,42	40,84	32,94	43,79
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	43,22	40,64	32,74	43,59
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	43,11	40,53	32,63	43,48
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	43,10	40,52	32,62	43,47
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	43,07	40,49	32,59	43,44
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	43,04	40,46	32,56	43,41
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	42,35	39,77	31,87	42,72
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	42,31	39,73	31,83	42,68
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	42,30	39,72	31,82	42,67
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	42,23	39,65	31,75	42,60
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	41,75	39,17	31,27	42,12
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	41,73	39,15	31,25	42,10
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	41,71	39,13	31,23	42,08
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	41,43	38,85	30,95	41,80
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	41,43	38,85	30,95	41,80
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	41,42	38,84	30,94	41,79
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	41,33	38,75	30,85	41,70
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	41,30	38,72	30,82	41,67
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	41,26	38,68	30,78	41,63
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	41,26	38,68	30,78	41,63
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	41,22	38,64	30,74	41,59
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	41,19	38,61	30,71	41,56
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	41,17	38,59	30,69	41,54
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	41,10	38,52	30,62	41,47
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	41,07	38,49	30,59	41,44
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	41,00	38,42	30,52	41,37
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	40,96	38,38	30,48	41,33
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	40,80	38,22	30,32	41,17
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	40,79	38,21	30,31	41,16
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	40,78	38,20	30,30	41,15
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	40,72	38,14	30,24	41,09
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	40,72	38,14	30,24	41,09
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	40,65	38,07	30,17	41,02
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	40,60	38,02	30,12	40,97
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	40,59	38,01	30,11	40,96
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	40,57	37,99	30,09	40,94
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	40,47	37,89	29,99	40,84
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	40,47	37,89	29,99	40,84
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	40,43	37,85	29,95	40,80
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	40,40	37,82	29,92	40,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Zwarteland/Beatrixstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwarteland/Beatrixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	40,36	37,78	29,88	40,73
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	40,34	37,76	29,86	40,71
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	40,33	37,75	29,85	40,70
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	40,30	37,72	29,82	40,67
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	40,25	37,67	29,77	40,62
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	40,23	37,65	29,75	40,60
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	40,23	37,65	29,75	40,60
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	40,21	37,63	29,73	40,58
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	40,16	37,58	29,68	40,53
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	40,16	37,58	29,68	40,53
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	40,14	37,56	29,66	40,51
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	40,11	37,53	29,63	40,48
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	40,09	37,51	29,61	40,46
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	40,07	37,49	29,59	40,44
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	40,07	37,49	29,59	40,44
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	40,07	37,49	29,59	40,44
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	39,97	37,39	29,49	40,34
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	39,96	37,38	29,48	40,33
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	39,93	37,35	29,45	40,30
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	39,91	37,33	29,43	40,28
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	39,91	37,33	29,43	40,28
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	39,81	37,23	29,33	40,18
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	39,81	37,23	29,33	40,18
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	39,70	37,12	29,22	40,07
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	39,70	37,12	29,22	40,07
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	39,66	37,08	29,18	40,03
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	39,65	37,07	29,17	40,02
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	39,65	37,07	29,17	40,02
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	39,62	37,04	29,14	39,99
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	39,62	37,04	29,14	39,99
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	39,52	36,94	29,04	39,89
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	39,49	36,91	29,01	39,86
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	39,46	36,88	28,98	39,83
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	39,42	36,84	28,94	39,79
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	39,31	36,73	28,83	39,68
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	39,31	36,73	28,83	39,68
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	39,29	36,71	28,81	39,66
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	39,26	36,68	28,78	39,63
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	39,24	36,66	28,76	39,61
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	39,19	36,61	28,71	39,56
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	39,16	36,58	28,68	39,53
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	39,14	36,56	28,66	39,51
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	39,12	36,54	28,64	39,49
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	39,05	36,47	28,57	39,42
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	38,98	36,40	28,50	39,35
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	38,94	36,36	28,46	39,31
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	38,92	36,34	28,44	39,29
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	38,90	36,32	28,42	39,27
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	38,90	36,32	28,42	39,27
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	38,82	36,24	28,34	39,19
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	38,79	36,21	28,31	39,16
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	38,76	36,18	28,28	39,13
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	38,68	36,10	28,20	39,05
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	38,64	36,06	28,16	39,01
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	38,53	35,95	28,05	38,90
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	38,52	35,94	28,04	38,89
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	38,51	35,93	28,03	38,88
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	38,40	35,82	27,92	38,77
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	38,37	35,79	27,89	38,74
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	38,30	35,72	27,82	38,67
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	37,08	34,50	26,60	37,45
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	36,91	34,33	26,43	37,28
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	36,43	33,85	25,95	36,80
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	36,08	33,50	25,60	36,45
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	36,06	33,48	25,58	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Zwarteland/Beatrixstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwarteland/Beatrixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	35,13	32,55	24,65	35,50
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	34,35	31,77	23,87	34,72
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	34,31	31,73	23,83	34,68
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	33,87	31,29	23,39	34,24
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	33,84	31,26	23,36	34,21
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	32,39	29,81	21,91	32,76
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	31,86	29,28	21,38	32,23
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	31,76	29,18	21,28	32,13
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	31,49	28,91	21,01	31,86
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	31,35	28,77	20,87	31,72
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	31,25	28,67	20,77	31,62
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	31,23	28,65	20,75	31,60
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	31,20	28,62	20,72	31,57
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	31,14	28,56	20,66	31,51
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	30,86	28,28	20,38	31,23
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	30,58	28,00	20,10	30,95
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	30,55	27,97	20,07	30,92
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	30,37	27,79	19,89	30,74
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	29,87	27,29	19,39	30,24
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	29,78	27,20	19,30	30,15
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	29,65	27,07	19,17	30,02
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	29,61	27,03	19,13	29,98
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	29,56	26,98	19,08	29,93
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	29,40	26,82	18,92	29,77
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	29,37	26,79	18,89	29,74
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	29,34	26,76	18,86	29,71
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	29,28	26,70	18,80	29,65
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	29,22	26,64	18,74	29,59
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	29,20	26,62	18,72	29,57
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	29,08	26,50	18,60	29,45
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	29,05	26,47	18,57	29,42
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	29,05	26,47	18,57	29,42
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	28,89	26,31	18,41	29,26
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	28,88	26,30	18,40	29,25
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	28,66	26,08	18,18	29,03
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	28,63	26,05	18,15	29,00
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	28,55	25,97	18,07	28,92
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	28,51	25,93	18,03	28,88
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	28,43	25,85	17,95	28,80
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	28,43	25,85	17,95	28,80
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	28,41	25,83	17,93	28,78
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	28,41	25,83	17,93	28,78
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	28,38	25,80	17,90	28,75
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	28,30	25,72	17,82	28,67
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	28,14	25,56	17,66	28,51
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	28,03	25,45	17,55	28,40
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	27,96	25,38	17,48	28,33
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	27,89	25,31	17,41	28,26
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	27,84	25,26	17,36	28,21
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	27,83	25,25	17,35	28,20
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	27,60	25,02	17,12	27,97
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	27,53	24,95	17,05	27,90
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	27,52	24,94	17,04	27,89
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	27,43	24,85	16,95	27,80
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	27,33	24,75	16,85	27,70
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	27,33	24,75	16,85	27,70
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	27,32	24,74	16,84	27,69
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	27,30	24,72	16,82	27,67
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	27,18	24,60	16,70	27,55
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	27,14	24,56	16,66	27,51
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	27,07	24,49	16,59	27,44
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	26,98	24,40	16,50	27,35
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	26,95	24,37	16,47	27,32
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	26,89	24,31	16,41	27,26
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	26,83	24,25	16,35	27,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Zwarteland/Beatrixstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwarteland/Beatrixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	26,78	24,20	16,30	27,15
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	26,75	24,17	16,27	27,12
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	26,74	24,16	16,26	27,11
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	26,67	24,09	16,19	27,04
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	26,65	24,07	16,17	27,02
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	26,61	24,03	16,13	26,98
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	26,61	24,03	16,13	26,98
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	26,60	24,02	16,12	26,97
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	26,54	23,96	16,06	26,91
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	26,47	23,89	15,99	26,84
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	26,41	23,83	15,93	26,78
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	26,41	23,83	15,93	26,78
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	26,34	23,76	15,86	26,71
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	26,33	23,75	15,85	26,70
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	26,26	23,68	15,78	26,63
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	26,18	23,60	15,70	26,55
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	26,16	23,58	15,68	26,53
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	26,05	23,47	15,57	26,42
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	25,96	23,38	15,48	26,33
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	25,94	23,36	15,46	26,31
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	25,94	23,36	15,46	26,31
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	25,93	23,35	15,45	26,30
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	25,92	23,34	15,44	26,29
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	25,85	23,27	15,37	26,22
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	25,79	23,21	15,31	26,16
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	25,77	23,19	15,29	26,14
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	25,77	23,19	15,29	26,14
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	25,67	23,09	15,19	26,04
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	25,63	23,05	15,15	26,00
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	25,63	23,05	15,15	26,00
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	25,59	23,01	15,11	25,96
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	25,46	22,88	14,98	25,83
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	25,09	22,51	14,61	25,46
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	25,09	22,51	14,61	25,46
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	25,05	22,47	14,57	25,42
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	24,97	22,39	14,49	25,34
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	24,90	22,32	14,42	25,27
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	24,87	22,29	14,39	25,24
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	24,85	22,27	14,37	25,22
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	24,62	22,04	14,14	24,99
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	24,56	21,98	14,08	24,93
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	24,54	21,96	14,06	24,91
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	24,48	21,90	14,00	24,85
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	24,41	21,83	13,93	24,78
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	24,14	21,56	13,66	24,51
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	24,06	21,48	13,58	24,43
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	23,99	21,41	13,51	24,36
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	23,95	21,37	13,47	24,32
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	23,90	21,32	13,42	24,27
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	23,86	21,28	13,38	24,23
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	23,75	21,17	13,27	24,12
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	23,32	20,74	12,84	23,69
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	23,26	20,68	12,78	23,63
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	23,23	20,65	12,75	23,60
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	23,21	20,63	12,73	23,58
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	23,09	20,51	12,61	23,46
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	22,88	20,30	12,40	23,25
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	22,86	20,28	12,38	23,23
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	22,75	20,17	12,27	23,12
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	22,72	20,14	12,24	23,09
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	22,65	20,07	12,17	23,02
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	22,61	20,03	12,13	22,98
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	22,61	20,03	12,13	22,98
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	22,60	20,02	12,12	22,97
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	22,32	19,74	11,84	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Zwarteland/Beatrixstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwarteland/Beatrixstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	22,27	19,69	11,79	22,64
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	22,11	19,53	11,63	22,48
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	22,00	19,42	11,52	22,37
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	21,62	19,04	11,14	21,99
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	21,54	18,96	11,06	21,91
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	21,46	18,88	10,98	21,83
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	21,40	18,82	10,92	21,77
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	20,96	18,38	10,48	21,33
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	20,37	17,79	9,89	20,74
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	20,36	17,78	9,88	20,73
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	20,33	17,75	9,85	20,70
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	20,12	17,54	9,64	20,49
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	20,08	17,50	9,60	20,45
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	19,79	17,21	9,31	20,16
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	19,75	17,17	9,27	20,12
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	19,63	17,05	9,15	20,00
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	18,43	15,85	7,95	18,80
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	17,81	15,23	7,33	18,18
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	17,34	14,76	6,86	17,71
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	16,91	14,33	6,43	17,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Spinnerstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	42,71	39,61	32,68	43,08
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	42,71	39,62	32,68	43,08
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	42,69	39,59	32,66	43,06
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	42,65	39,56	32,63	43,03
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	42,64	39,54	32,61	43,01
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	42,60	39,49	32,57	42,97
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	42,33	39,22	32,29	42,70
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	42,25	39,17	32,21	42,62
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	42,21	39,12	32,17	42,58
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	42,18	39,09	32,14	42,55
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	42,17	39,08	32,13	42,54
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	42,14	39,05	32,11	42,51
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	42,05	38,95	32,02	42,42
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	41,98	38,89	31,94	42,35
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	41,65	38,56	31,61	42,02
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	41,30	38,22	31,26	41,67
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	40,16	37,10	30,10	40,53
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	40,13	37,06	30,07	40,50
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	40,13	37,06	30,07	40,50
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	40,09	37,02	30,04	40,46
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	40,00	36,93	29,94	40,37
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	39,86	36,79	29,80	40,23
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	39,68	36,57	29,65	40,05
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	39,59	36,48	29,57	39,96
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	39,54	36,47	29,48	39,91
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	39,48	36,37	29,46	39,85
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	39,19	36,08	29,17	39,56
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	39,19	36,12	29,14	39,56
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	39,08	35,98	29,04	39,45
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	38,67	35,59	28,63	39,04
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	38,63	35,52	28,61	39,00
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	38,61	35,51	28,57	38,98
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	38,48	35,39	28,44	38,85
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	38,30	35,21	28,27	38,67
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	38,14	35,02	28,12	38,51
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	37,61	34,51	27,58	37,98
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	37,20	34,11	27,18	37,58
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	36,57	33,50	26,52	36,94
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	36,44	33,33	26,41	36,81
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	36,41	33,35	26,36	36,78
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	36,39	33,32	26,34	36,76
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	36,24	33,17	26,19	36,61
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	35,50	32,43	25,46	35,88
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	35,22	32,15	25,17	35,59
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	34,39	31,31	24,35	34,76
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	34,36	31,23	24,35	34,73
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	34,19	31,06	24,19	34,56
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	32,96	29,81	22,96	33,33
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	32,74	29,62	22,73	33,11
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	32,39	29,26	22,38	32,76
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	32,33	29,16	22,34	32,70
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	31,18	28,03	21,19	31,55
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	31,18	28,07	21,16	31,55
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	31,01	27,88	21,00	31,38
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	30,75	27,58	20,78	31,12
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	30,72	27,54	20,75	31,09
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	30,51	27,37	20,52	30,88
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	30,50	27,33	20,52	30,87
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	30,30	27,14	20,31	30,67
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	30,20	27,03	20,22	30,57
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	30,12	26,95	20,14	30,49
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	30,04	26,84	20,08	30,41
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	29,97	26,84	19,95	30,34
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	29,87	26,70	19,89	30,24
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	29,61	26,45	19,62	29,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Spinnerstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	29,56	26,41	19,58	29,93
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	29,52	26,35	19,54	29,89
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	29,49	26,37	19,48	29,86
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	29,08	25,90	19,10	29,45
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	29,07	25,94	19,06	29,44
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	29,03	25,91	19,03	29,41
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	29,04	25,91	19,03	29,41
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	28,89	25,72	18,91	29,26
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	28,88	25,70	18,90	29,25
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	28,85	25,73	18,84	29,22
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	28,64	25,50	18,63	29,01
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	28,62	25,43	18,66	28,99
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	28,58	25,40	18,61	28,95
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	28,54	25,35	18,58	28,91
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	28,52	25,33	18,54	28,89
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	28,50	25,37	18,50	28,87
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	28,49	25,38	18,47	28,86
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	28,48	25,35	18,48	28,85
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	28,45	25,27	18,47	28,82
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	28,41	25,24	18,43	28,78
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	28,38	25,20	18,41	28,75
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	28,26	25,05	18,30	28,63
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	28,25	25,05	18,29	28,62
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	28,25	25,06	18,28	28,62
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	28,23	25,04	18,27	28,60
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	28,21	24,99	18,25	28,57
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	28,19	24,98	18,24	28,56
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	28,17	25,00	18,19	28,54
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	28,15	24,92	18,20	28,52
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	28,07	24,99	18,03	28,44
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	28,02	24,80	18,07	28,39
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	27,99	24,78	18,05	28,36
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	27,94	24,76	17,97	28,31
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	27,93	24,75	17,96	28,30
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	27,87	24,69	17,90	28,24
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	27,84	24,76	17,80	28,21
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	27,78	24,57	17,83	28,15
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	27,71	24,51	17,75	28,08
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	27,56	24,46	17,53	27,93
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	27,52	24,33	17,54	27,89
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	27,48	24,33	17,48	27,85
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	27,44	24,23	17,49	27,81
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	27,44	24,27	17,46	27,81
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	27,40	24,23	17,42	27,77
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	27,39	24,28	17,37	27,76
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	27,38	24,23	17,39	27,75
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	27,37	24,26	17,36	27,74
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	27,23	24,08	17,23	27,60
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	27,21	24,01	17,26	27,58
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	27,20	23,99	17,24	27,57
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	27,10	24,00	17,07	27,47
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	27,05	23,85	17,09	27,42
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	27,02	23,85	17,05	27,39
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	26,92	23,74	16,95	27,29
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	26,91	23,70	16,95	27,28
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	26,81	23,70	16,80	27,18
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	26,76	23,56	16,80	27,13
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	26,73	23,55	16,76	27,10
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	26,60	23,36	16,67	26,97
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	26,46	23,24	16,52	26,83
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	26,45	23,36	16,43	26,83
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	26,39	23,21	16,41	26,76
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	26,36	23,13	16,43	26,73
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	26,27	23,03	16,35	26,64
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	26,21	22,96	16,27	26,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Spinnerstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	26,19	23,01	16,22	26,56
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	26,19	23,00	16,24	26,56
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	26,18	22,97	16,22	26,55
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	26,18	22,95	16,24	26,55
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	26,15	22,95	16,19	26,52
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	26,14	22,93	16,19	26,51
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	26,15	22,90	16,21	26,51
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	26,12	22,92	16,18	26,50
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	26,08	22,89	16,12	26,45
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	26,02	22,78	16,09	26,39
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	26,03	22,78	16,09	26,39
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	26,01	22,82	16,06	26,38
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	26,01	22,81	16,06	26,38
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	26,01	22,76	16,07	26,37
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	25,97	22,72	16,03	26,33
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	25,90	22,70	15,95	26,27
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	25,88	22,66	15,94	26,25
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	25,81	22,58	15,88	26,18
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	25,73	22,53	15,78	26,10
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	25,73	22,60	15,72	26,10
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	25,71	22,58	15,71	26,08
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	25,60	22,43	15,63	25,97
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	25,54	22,34	15,58	25,91
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	25,54	22,32	15,59	25,91
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	25,50	22,31	15,52	25,87
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	25,40	22,20	15,44	25,77
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	25,32	22,09	15,40	25,69
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	25,13	21,92	15,19	25,50
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	25,07	21,85	15,13	25,44
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	24,99	21,76	15,06	25,36
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	24,92	21,71	14,98	25,29
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	24,91	21,69	14,97	25,28
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	24,88	21,66	14,94	25,25
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	24,86	21,62	14,93	25,23
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	24,86	21,63	14,91	25,23
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	24,80	21,67	14,80	25,17
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	24,78	21,58	14,83	25,15
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	24,68	21,44	14,76	25,05
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	24,61	21,40	14,65	24,98
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	24,58	21,37	14,63	24,95
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	24,58	21,38	14,63	24,95
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	24,56	21,31	14,64	24,93
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	24,55	21,39	14,57	24,92
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	24,54	21,32	14,59	24,91
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	24,54	21,40	14,54	24,91
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	24,50	21,26	14,58	24,87
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	24,47	21,27	14,52	24,84
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	24,41	21,27	14,42	24,78
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	24,39	21,21	14,44	24,77
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	24,40	21,23	14,41	24,77
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	24,39	21,13	14,47	24,76
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	24,38	21,13	14,45	24,75
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	24,37	21,18	14,41	24,74
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	24,37	21,20	14,40	24,74
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	24,29	21,09	14,34	24,66
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	24,29	21,09	14,33	24,66
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	24,17	20,96	14,22	24,54
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	24,15	20,92	14,21	24,52
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	24,09	20,84	14,17	24,46
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	24,00	20,77	14,07	24,37
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	24,01	20,79	14,05	24,37
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	23,99	20,77	14,05	24,36
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	23,99	20,74	14,07	24,36
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	23,93	20,71	13,98	24,30
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	23,93	20,77	13,95	24,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Spinnerstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	23,87	20,73	13,87	24,24
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	23,86	20,68	13,87	24,22
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	23,83	20,60	13,90	24,20
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	23,80	20,65	13,81	24,17
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	23,66	20,50	13,68	24,03
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	23,59	20,36	13,66	23,96
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	23,55	20,41	13,54	23,92
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	23,51	20,26	13,58	23,88
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	23,41	20,23	13,44	23,78
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	23,39	20,21	13,41	23,76
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	23,38	20,15	13,45	23,75
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	23,34	20,16	13,39	23,72
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	23,34	20,15	13,37	23,71
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	23,26	20,03	13,33	23,63
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	23,24	20,08	13,25	23,61
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	23,19	19,99	13,25	23,57
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	23,19	19,99	13,24	23,56
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	23,02	19,81	13,07	23,39
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	23,00	19,77	13,07	23,37
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	22,99	19,80	13,04	23,36
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	22,91	19,69	12,96	23,28
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	22,86	19,61	12,93	23,23
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	22,82	19,58	12,90	23,19
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	22,69	19,47	12,74	23,06
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	22,59	19,37	12,65	22,96
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	22,58	19,35	12,65	22,95
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	22,58	19,35	12,66	22,95
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	22,58	19,34	12,65	22,95
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	22,57	19,40	12,60	22,94
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	22,55	19,30	12,62	22,92
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	22,54	19,35	12,58	22,91
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	22,53	19,29	12,61	22,90
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	22,45	19,23	12,51	22,82
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	22,45	19,21	12,52	22,82
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	22,29	19,05	12,36	22,66
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	22,26	19,05	12,31	22,63
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	22,25	19,15	12,24	22,63
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	22,16	18,99	12,17	22,53
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	22,06	18,88	12,10	22,43
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	22,05	18,80	12,13	22,42
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	21,93	18,69	12,00	22,30
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	21,92	18,74	11,94	22,29
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	21,77	18,64	11,77	22,14
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	21,74	18,60	11,75	22,11
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	21,68	18,51	11,70	22,05
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	21,63	18,39	11,70	22,00
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	21,55	18,30	11,62	21,92
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	21,50	18,32	11,53	21,87
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	21,49	18,28	11,54	21,86
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	21,43	18,26	11,45	21,80
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	21,43	18,24	11,46	21,80
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	21,36	18,13	11,42	21,73
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	21,33	18,08	11,41	21,70
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	21,25	18,04	11,30	21,62
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	21,18	17,96	11,25	21,55
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	21,13	17,91	11,18	21,50
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	21,13	17,90	11,20	21,50
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	21,14	17,88	11,21	21,50
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	21,12	17,88	11,20	21,49
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	21,07	17,82	11,15	21,44
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	21,06	17,80	11,13	21,42
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	20,98	17,78	11,01	21,35
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	20,96	17,71	11,04	21,33
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	20,85	17,67	10,88	21,22
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	20,40	17,19	10,45	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Spinnerstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	20,39	17,15	10,45	20,76
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	20,37	17,14	10,43	20,74
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	20,32	17,11	10,37	20,69
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	20,32	17,10	10,38	20,69
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	20,27	17,11	10,28	20,64
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	20,19	16,96	10,25	20,56
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	20,07	16,81	10,14	20,43
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	20,01	16,79	10,06	20,38
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	19,83	16,61	9,89	20,20
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	19,79	16,54	9,87	20,16
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	19,77	16,57	9,82	20,14
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	19,55	16,29	9,62	19,91
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	19,45	16,26	9,48	19,82
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	19,35	16,16	9,38	19,72
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	19,33	16,08	9,40	19,70
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	19,33	16,10	9,38	19,70
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	19,32	16,09	9,39	19,69
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	19,25	16,05	9,29	19,62
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	19,18	15,95	9,25	19,55
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	19,18	15,97	9,23	19,55
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	19,17	15,98	9,21	19,54
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	19,02	15,79	9,09	19,39
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	18,91	15,73	8,95	19,28
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	18,90	15,68	8,95	19,27
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	18,89	15,64	8,97	19,26
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	18,88	15,64	8,95	19,25
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	18,86	15,61	8,94	19,23
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	18,75	15,53	8,81	19,12
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	18,74	15,61	8,74	19,11
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	18,66	15,43	8,74	19,03
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	18,62	15,43	8,66	18,99
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	18,62	15,42	8,67	18,99
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	18,60	15,36	8,67	18,97
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	18,52	15,28	8,60	18,89
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	18,51	15,26	8,58	18,88
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	18,50	15,29	8,56	18,87
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	18,47	15,26	8,52	18,84
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	18,44	15,20	8,51	18,81
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	18,42	15,17	8,50	18,79
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	18,40	15,15	8,48	18,77
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	18,35	15,10	8,41	18,71
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	18,24	15,01	8,30	18,61
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	18,18	14,94	8,25	18,55
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	18,12	14,89	8,19	18,49
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	18,03	14,80	8,09	18,40
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	17,97	14,78	8,01	18,34
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	17,95	14,70	8,03	18,32
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	17,93	14,70	8,00	18,30
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	17,93	14,69	8,01	18,30
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	17,87	14,62	7,95	18,24
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	17,84	14,61	7,89	18,21
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	17,77	14,53	7,84	18,14
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	17,77	14,55	7,83	18,14
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	17,76	14,53	7,83	18,13
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	17,68	14,45	7,75	18,05
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	17,51	14,28	7,57	17,88
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	17,48	14,23	7,56	17,85
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	17,43	14,18	7,49	17,79
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	17,33	14,09	7,40	17,70
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	17,24	14,00	7,32	17,61
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	17,18	13,94	7,25	17,55
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	17,06	13,82	7,12	17,43
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	17,04	13,80	7,11	17,41
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	17,00	13,76	7,08	17,37
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	16,98	13,76	7,04	17,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
Spinnerstraat

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spinnerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	16,97	13,73	7,04	17,34
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	16,94	13,73	6,99	17,31
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	16,78	13,56	6,85	17,15
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	16,33	13,09	6,40	16,70
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	16,21	12,97	6,28	16,58
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	16,21	12,96	6,29	16,58
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	16,12	12,88	6,19	16,49
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	16,10	12,89	6,17	16,48
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	15,89	12,64	5,97	16,26
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	15,79	12,57	5,85	16,16
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	15,75	12,53	5,82	16,12
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	15,57	12,32	5,65	15,94
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	15,40	12,17	5,48	15,77
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	15,29	12,07	5,35	15,66
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	15,19	11,96	5,25	15,56
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	14,98	11,77	5,02	15,35
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	14,80	11,58	4,87	15,17
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	14,80	11,57	4,88	15,17
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	14,51	11,26	4,60	14,88
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	14,14	10,89	4,23	14,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 Werfheegde

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werfheegde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	34,57	31,59	24,25	34,88
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	33,99	31,03	23,67	34,31
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	33,83	30,86	23,52	34,15
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	33,21	30,24	22,90	33,53
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	33,09	30,11	22,77	33,40
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	32,50	29,56	22,17	32,82
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	32,37	29,41	22,05	32,69
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	32,21	29,23	21,89	32,52
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	31,82	28,88	21,50	32,14
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	31,40	28,44	21,08	31,72
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	30,98	28,04	20,65	31,30
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	30,83	27,86	20,52	31,15
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	30,81	27,84	20,50	31,13
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	30,56	27,59	20,25	30,88
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	30,48	27,51	20,17	30,80
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	30,06	27,12	19,73	30,38
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	29,95	26,98	19,63	30,27
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	29,92	26,96	19,60	30,24
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	29,83	26,88	19,52	30,15
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	29,66	26,70	19,34	29,98
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	28,69	25,77	18,37	29,02
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	28,64	25,71	18,31	28,96
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	28,62	25,69	18,30	28,95
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	28,42	25,49	18,09	28,74
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	27,45	24,47	17,14	27,77
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	26,40	23,44	16,08	26,72
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	25,69	22,69	15,39	26,01
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	25,16	22,15	14,87	25,48
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	25,10	22,17	14,77	25,42
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	24,48	21,50	14,16	24,79
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	24,07	21,09	13,77	24,39
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	23,95	20,99	13,63	24,27
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	23,74	20,79	13,42	24,06
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	23,59	20,61	13,28	23,91
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	23,39	20,40	13,09	23,71
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	23,14	20,15	12,83	23,45
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	23,02	20,07	12,70	23,34
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	22,99	20,05	12,67	23,31
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	22,91	19,93	12,59	23,22
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	22,84	19,89	12,52	23,16
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	22,68	19,72	12,37	23,00
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	22,64	19,65	12,34	22,96
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	22,49	19,49	12,20	22,81
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	22,42	19,47	12,09	22,74
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	22,35	19,38	12,03	22,67
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	22,29	19,33	11,97	22,61
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	22,28	19,36	11,95	22,61
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	22,07	19,14	11,75	22,40
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	21,90	18,96	11,57	22,22
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	21,73	18,77	11,42	22,05
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	21,67	18,69	11,37	21,99
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	21,58	18,59	11,29	21,90
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	21,56	18,64	11,22	21,88
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	21,56	18,55	11,26	21,87
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	21,55	18,58	11,24	21,87
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	21,52	18,53	11,23	21,84
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	21,41	18,47	11,09	21,73
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	21,41	18,37	11,14	21,72
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	21,35	18,31	11,07	21,66
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	21,34	18,29	11,06	21,65
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	21,30	18,28	11,01	21,61
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	21,19	18,19	10,89	21,51
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	21,08	18,09	10,77	21,39
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	21,02	18,11	10,69	21,35
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	21,03	18,04	10,73	21,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 Werfheegde

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werfheegde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	21,00	18,06	10,67	21,32
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	20,99	17,99	10,69	21,31
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	20,89	17,85	10,62	21,20
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	20,82	17,91	10,49	21,15
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	20,71	17,72	10,41	21,03
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	20,55	17,57	10,25	20,87
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	20,41	17,41	10,12	20,73
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	20,38	17,33	10,11	20,69
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	20,37	17,43	10,05	20,69
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	20,34	17,31	10,05	20,65
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	20,27	17,30	9,97	20,59
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	20,06	17,13	9,73	20,38
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	20,03	17,00	9,74	20,34
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	19,95	16,98	9,63	20,27
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	19,77	16,76	9,48	20,09
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	19,54	16,59	9,23	19,86
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	19,50	16,49	9,21	19,82
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	19,51	16,45	9,24	19,82
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	19,49	16,44	9,22	19,80
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	19,45	16,47	9,14	19,77
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	19,42	16,37	9,14	19,73
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	18,91	15,85	8,65	19,22
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	18,86	15,85	8,58	19,18
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	18,64	15,60	8,36	18,95
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	18,62	15,62	8,33	18,94
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	18,58	15,63	8,26	18,90
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	18,57	15,66	8,25	18,90
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	18,55	15,49	8,28	18,86
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	18,48	15,43	8,20	18,79
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	18,44	15,50	8,12	18,76
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	18,29	15,33	7,99	18,61
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	18,28	15,25	8,00	18,59
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	18,25	15,21	7,98	18,56
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	18,16	15,21	7,84	18,48
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	18,02	15,01	7,72	18,33
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	17,91	14,86	7,63	18,22
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	17,71	14,73	7,42	18,03
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	17,62	14,66	7,30	17,94
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	17,49	14,50	7,19	17,81
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	17,49	14,38	7,24	17,79
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	17,47	14,44	7,19	17,78
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	17,46	14,52	7,13	17,78
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	17,41	14,37	7,13	17,72
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	17,36	14,33	7,07	17,67
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	17,33	14,28	7,05	17,64
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	17,25	14,26	6,96	17,57
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	17,25	14,24	6,95	17,56
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	17,25	14,22	6,97	17,56
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	17,22	14,12	6,96	17,52
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	17,18	14,09	6,93	17,49
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	17,17	14,15	6,88	17,48
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	17,14	14,14	6,85	17,46
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	17,01	13,92	6,76	17,32
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	16,98	13,97	6,68	17,29
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	16,96	13,91	6,68	17,27
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	16,84	13,83	6,55	17,16
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	16,79	13,76	6,50	17,10
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	16,75	13,65	6,50	17,06
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	16,72	13,74	6,42	17,04
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	16,69	13,67	6,40	17,00
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	16,68	13,75	6,35	17,00
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	16,57	13,55	6,27	16,88
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	16,51	13,48	6,23	16,82
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	16,49	13,50	6,20	16,81
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	16,37	13,27	6,12	16,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 Werfheegde

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werfheegde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	16,32	13,24	6,07	16,63
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	16,23	13,22	5,94	16,55
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	16,24	13,20	5,97	16,55
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	16,18	13,12	5,92	16,49
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	16,17	13,11	5,90	16,48
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	16,14	13,13	5,85	16,46
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	16,15	13,05	5,91	16,46
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	16,04	13,04	5,75	16,36
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	15,99	13,00	5,70	16,31
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	15,93	12,84	5,69	16,24
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	15,88	12,89	5,59	16,20
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	15,83	12,87	5,52	16,15
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	15,83	12,77	5,57	16,14
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	15,83	12,78	5,55	16,14
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	15,78	12,68	5,54	16,09
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	15,75	12,77	5,45	16,07
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	15,73	12,71	5,46	16,05
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	15,70	12,60	5,45	16,01
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	15,61	12,56	5,35	15,92
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	15,56	12,53	5,29	15,88
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	15,56	12,48	5,31	15,87
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	15,52	12,52	5,23	15,84
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	15,46	12,44	5,17	15,77
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	15,24	12,14	4,99	15,55
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	15,22	12,31	4,89	15,55
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	15,15	12,13	4,87	15,47
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	15,14	12,15	4,84	15,46
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	15,04	12,04	4,76	15,36
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	15,04	11,95	4,79	15,35
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	14,97	11,97	4,67	15,29
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	14,94	11,90	4,67	15,25
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	14,87	11,77	4,63	15,18
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	14,82	11,73	4,56	15,12
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	14,75	11,78	4,46	15,08
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	14,75	11,77	4,45	15,07
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	14,73	11,69	4,45	15,04
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	14,72	11,66	4,45	15,03
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	14,67	11,69	4,37	14,99
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	14,62	11,58	4,34	14,93
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	14,60	11,55	4,34	14,91
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	14,57	11,52	4,29	14,88
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	14,56	11,47	4,31	14,87
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	14,53	11,56	4,24	14,86
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	14,54	11,52	4,25	14,85
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	14,52	11,48	4,24	14,83
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	14,51	11,47	4,24	14,82
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	14,39	11,35	4,12	14,70
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	14,13	11,11	3,85	14,45
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	13,94	10,85	3,69	14,25
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	13,75	10,69	3,49	14,06
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	13,72	10,64	3,48	14,03
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	13,52	10,42	3,27	13,83
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	13,49	10,55	3,19	13,82
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	13,35	10,27	3,09	13,66
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	13,32	10,35	3,01	13,64
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	13,31	10,23	3,06	13,62
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	13,30	10,25	3,02	13,61
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	13,25	10,16	3,00	13,56
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	13,22	10,16	2,96	13,53
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	13,18	10,09	2,93	13,49
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	13,13	10,03	2,89	13,44
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	13,06	10,05	2,77	13,38
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	13,06	10,04	2,78	13,38
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	13,07	10,04	2,79	13,38
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	13,00	10,02	2,70	13,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 Werfheegde

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werfheegde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	12,92	9,83	2,67	13,23
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	12,88	9,81	2,61	13,19
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	12,76	9,66	2,52	13,07
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	12,74	9,69	2,47	13,05
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	12,69	9,62	2,44	13,00
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	12,69	9,61	2,44	13,00
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	12,66	9,61	2,41	12,98
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	12,63	9,62	2,35	12,95
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	12,60	9,56	2,33	12,91
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	12,51	9,44	2,26	12,82
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	12,43	9,39	2,16	12,74
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	12,35	9,29	2,09	12,66
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	12,32	9,24	2,07	12,63
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	12,28	9,18	2,05	12,59
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	12,27	9,21	2,01	12,58
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	12,21	9,12	1,96	12,52
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	12,19	9,10	1,96	12,50
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	12,11	9,08	1,84	12,43
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	12,00	8,93	1,74	12,31
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	11,81	8,71	1,56	12,12
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	11,73	8,68	1,47	12,04
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	11,69	8,63	1,43	12,00
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	11,62	8,53	1,38	11,93
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	11,48	8,43	1,22	11,79
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	11,42	8,33	1,17	11,73
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	11,33	8,28	1,06	11,64
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	11,21	8,14	0,95	11,52
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	11,07	7,97	0,82	11,38
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	11,03	8,00	0,76	11,35
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	11,00	7,95	0,75	11,32
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	10,97	7,86	0,73	11,28
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	10,90	7,89	0,62	11,22
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	10,80	7,71	0,55	11,11
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	10,78	7,69	0,53	11,09
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	10,66	7,58	0,40	10,97
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	10,64	7,55	0,39	10,95
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	10,61	7,52	0,37	10,92
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	10,43	7,34	0,19	10,74
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	10,42	7,32	0,17	10,73
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	10,41	7,34	0,15	10,72
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	10,23	7,15	-0,02	10,54
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	10,22	7,14	-0,03	10,53
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	10,20	7,10	-0,03	10,51
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	10,15	7,09	-0,11	10,46
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	10,03	6,95	-0,22	10,34
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	10,02	6,92	-0,22	10,33
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	10,00	6,94	-0,25	10,31
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	9,95	6,89	-0,30	10,26
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	9,87	6,80	-0,38	10,18
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	9,74	6,68	-0,51	10,05
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	9,65	6,54	-0,59	9,96
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	9,60	6,53	-0,66	9,91
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	9,53	6,47	-0,72	9,84
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	9,46	6,45	-0,82	9,78
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	9,38	6,31	-0,87	9,69
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	9,26	6,23	-1,01	9,58
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	9,12	6,05	-1,14	9,43
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	9,01	5,94	-1,24	9,32
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	9,00	5,92	-1,25	9,31
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	8,98	5,88	-1,26	9,29
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	8,92	5,84	-1,33	9,23
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	8,91	5,82	-1,34	9,22
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	8,71	5,66	-1,54	9,03
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	8,66	5,58	-1,59	8,97
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	8,61	5,52	-1,63	8,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaaï - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
 Werfheegde

Alcedo
 22-09318

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werfheegde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	8,58	5,48	-1,66	8,89
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	8,58	5,54	-1,69	8,89
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	8,56	5,48	-1,70	8,87
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	8,54	5,47	-1,70	8,86
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	8,52	5,42	-1,72	8,83
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	8,40	5,33	-1,86	8,71
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	8,40	5,32	-1,84	8,71
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	8,39	5,30	-1,85	8,70
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	8,36	5,26	-1,88	8,67
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	8,27	5,20	-1,99	8,58
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	8,21	5,14	-2,05	8,52
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	8,16	5,10	-2,09	8,47
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	8,16	5,09	-2,09	8,47
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	8,13	5,05	-2,12	8,44
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	8,09	5,08	-2,20	8,41
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	8,09	5,01	-2,17	8,40
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	8,01	4,89	-2,23	8,31
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	7,99	4,92	-2,26	8,30
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	7,97	4,89	-2,27	8,28
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	7,84	4,78	-2,42	8,15
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	7,82	4,70	-2,42	8,12
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	7,78	4,66	-2,46	8,08
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	7,66	4,56	-2,58	7,97
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	7,62	4,53	-2,63	7,93
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	7,57	4,50	-2,68	7,88
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	7,41	4,31	-2,83	7,72
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	7,35	4,25	-2,89	7,66
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	7,17	4,10	-3,08	7,48
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	7,15	4,05	-3,10	7,46
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	7,15	4,03	-3,08	7,46
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	6,97	3,87	-3,27	7,28
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	6,86	3,76	-3,38	7,17
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	6,82	3,70	-3,41	7,13
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	6,78	3,68	-3,45	7,09
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	6,76	3,67	-3,48	7,07
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	6,65	3,56	-3,59	6,96
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	6,65	3,57	-3,59	6,96
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	6,62	3,49	-3,62	6,92
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	6,59	3,47	-3,64	6,90
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	6,49	3,43	-3,76	6,80
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	6,49	3,37	-3,74	6,80
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	6,46	3,37	-3,78	6,77
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	6,44	3,35	-3,81	6,75
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	6,42	3,34	-3,82	6,73
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	6,21	3,11	-4,02	6,52
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	6,20	3,12	-4,05	6,51
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	6,15	3,07	-4,08	6,47
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	6,15	3,03	-4,09	6,45
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	6,12	3,03	-4,13	6,43
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	6,09	3,03	-4,15	6,41
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	6,03	2,91	-4,21	6,33
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	5,99	2,90	-4,25	6,30
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	5,97	2,87	-4,27	6,28
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	5,92	2,81	-4,32	6,23
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	5,71	2,59	-4,52	6,02
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	5,67	2,59	-4,58	5,98
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	5,57	2,47	-4,68	5,88
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	5,48	2,40	-4,76	5,79
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	5,37	2,30	-4,88	5,68
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	5,35	2,24	-4,88	5,66
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	5,31	2,24	-4,92	5,63
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	5,28	2,20	-4,97	5,59
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	5,19	2,08	-5,04	5,50
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	5,16	2,10	-5,09	5,47
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	5,06	2,01	-5,18	5,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werfheegde
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	4,96	1,88	-5,28	5,27
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	4,80	1,73	-5,45	5,11
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	4,69	1,58	-5,54	5,00
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	4,64	1,56	-5,60	4,95
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	4,56	1,47	-5,68	4,87
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	4,33	1,28	-5,92	4,65
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	4,10	1,03	-6,15	4,41
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	4,07	0,95	-6,15	4,38
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	4,07	0,95	-6,16	4,38
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	3,86	0,73	-6,37	4,16
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	3,76	0,67	-6,48	4,07
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	3,76	0,66	-6,48	4,07
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	3,72	0,67	-6,52	4,04
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	3,69	0,60	-6,55	4,00
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	3,42	0,37	-6,83	3,74
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	3,03	-0,03	-7,22	3,34
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	2,94	-0,09	-7,31	3,26
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	1,31	-1,78	-8,93	1,62
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	1,22	-1,83	-9,03	1,54
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	-0,70	-3,80	-10,92	-0,39

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
cumulatief

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,50	59,09	56,23	48,88	59,47
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,50	58,98	56,13	48,77	59,36
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,50	58,63	55,77	48,41	59,00
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,50	58,54	55,68	48,33	58,92
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,50	57,56	54,70	47,36	57,94
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,50	57,49	54,63	47,28	57,87
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,50	56,10	53,25	45,88	56,48
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,50	55,90	53,06	45,67	56,28
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,50	55,61	52,75	45,39	55,98
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,50	55,35	52,58	45,05	55,72
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,50	55,18	52,41	44,89	55,56
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,50	55,10	52,35	44,78	55,47
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,50	55,09	52,33	44,79	55,47
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,50	54,60	51,83	44,30	54,97
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,50	54,55	51,78	44,26	54,93
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,50	54,22	51,48	43,90	54,59
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,50	54,07	51,34	43,73	54,44
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,50	53,86	51,11	43,55	54,23
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,50	53,09	50,31	42,80	53,46
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,50	53,02	50,31	42,66	53,39
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,50	52,92	50,10	42,65	53,29
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,50	52,89	50,05	42,66	53,27
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,50	52,86	50,01	42,64	53,24
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,50	52,87	50,09	42,57	53,24
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,50	52,82	50,01	42,57	53,20
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,50	52,74	50,02	42,41	53,12
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,50	52,72	49,95	42,42	53,09
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,50	52,72	49,91	42,45	53,09
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,50	52,66	49,97	42,29	53,03
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,50	52,63	49,80	42,37	53,00
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,50	52,60	49,83	42,29	52,97
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,50	52,56	49,76	42,29	52,93
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,50	52,53	49,85	42,15	52,90
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,50	52,47	49,62	42,26	52,85
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,50	52,43	49,63	42,15	52,80
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,50	52,39	49,67	42,04	52,76
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,50	52,36	49,64	42,02	52,73
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,50	52,34	49,66	41,96	52,71
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,50	52,33	49,57	42,02	52,70
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,50	52,28	49,47	42,03	52,66
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,50	52,23	49,43	41,95	52,60
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,50	52,20	49,44	41,89	52,57
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,50	52,17	49,32	41,95	52,55
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,50	52,13	49,41	41,79	52,50
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,50	52,12	49,32	41,84	52,49
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,50	52,10	49,43	41,70	52,47
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,50	52,07	49,32	41,74	52,44
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,50	52,01	49,32	41,65	52,39
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,50	52,00	49,26	41,66	52,37
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,50	51,99	49,14	41,75	52,36
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,50	51,98	49,19	41,70	52,35
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,50	51,98	49,27	41,63	52,35
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,50	51,94	49,30	41,51	52,31
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,50	51,90	49,12	41,61	52,27
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,50	51,88	49,18	41,53	52,26
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,50	51,80	49,15	41,39	52,17
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,50	51,79	48,94	41,58	52,17
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,50	51,73	49,10	41,29	52,10
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,50	51,67	48,96	41,30	52,04
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,50	51,66	49,05	41,22	52,03
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,50	51,59	48,74	41,36	51,96
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,50	51,57	48,95	41,13	51,94
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,50	51,55	48,85	41,19	51,92
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,50	51,51	48,90	41,06	51,88
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,50	51,49	48,84	41,08	51,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
cumulatief

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,50	51,47	48,68	41,19	51,84
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,50	51,46	48,67	41,18	51,83
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,50	51,46	48,76	41,09	51,83
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,50	51,45	48,76	41,07	51,82
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,50	51,42	48,56	41,20	51,79
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,50	51,39	48,78	40,93	51,76
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,50	51,32	48,68	40,90	51,69
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,50	51,20	48,56	40,77	51,57
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,50	51,14	48,54	40,68	51,51
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,50	51,11	48,27	40,88	51,49
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,50	51,08	48,47	40,62	51,45
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,50	51,03	48,43	40,56	51,40
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,50	51,01	48,40	40,56	51,38
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,50	51,00	48,40	40,53	51,37
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,50	50,97	48,38	40,50	51,34
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,50	50,92	48,32	40,45	51,29
B09-201_B	blok 09 woning 2 westgevel	4,50	50,88	48,29	40,42	51,25
B09-201_A	blok 09 woning 2 westgevel	1,50	50,84	48,25	40,37	51,21
B09-301_B	blok 09 woning 3 westgevel	4,50	50,77	48,18	40,31	51,14
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,50	50,75	48,15	40,29	51,12
B10-401_A	blok 10 woning 4 westgevel	1,50	50,74	48,15	40,27	51,11
B10-401_B	blok 10 woning 4 westgevel	4,50	50,73	48,14	40,26	51,10
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,50	50,72	47,96	40,41	51,09
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,50	50,70	48,09	40,25	51,07
B09-301_A	blok 09 woning 3 westgevel	1,50	50,70	48,10	40,23	51,07
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,50	50,69	47,94	40,37	51,06
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,50	50,67	48,06	40,22	51,04
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,50	50,65	48,03	40,21	51,02
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,50	50,62	47,84	40,34	51,00
B10-301_B	blok 10 woning 3 westgevel	4,50	50,60	48,00	40,13	50,97
B09-401_B	blok 09 woning 4 westgevel	4,50	50,57	47,98	40,10	50,94
B10-301_A	blok 10 woning 3 westgevel	1,50	50,57	47,98	40,10	50,94
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,50	50,52	47,91	40,06	50,89
B10-201_B	blok 10 woning 2 westgevel	4,50	50,51	47,92	40,04	50,88
B09-401_A	blok 09 woning 4 westgevel	1,50	50,47	47,88	40,00	50,84
B10-101_B	blok 10 woning 1 westgevel	4,50	50,43	47,84	39,96	50,80
B10-201_A	blok 10 woning 2 westgevel	1,50	50,43	47,84	39,96	50,80
B09-201_C	blok 09 woning 2 westgevel	7,50	50,42	47,82	39,96	50,79
B09-301_C	blok 09 woning 3 westgevel	7,50	50,33	47,73	39,87	50,70
B09-501_B	blok 09 woning 5 westgevel	4,50	50,33	47,74	39,86	50,70
B10-101_A	blok 10 woning 1 westgevel	1,50	50,33	47,74	39,86	50,70
B10-401_C	blok 10 woning 4 westgevel	7,50	50,23	47,64	39,77	50,60
B09-501_A	blok 09 woning 5 westgevel	1,50	50,18	47,59	39,71	50,55
B09-401_C	blok 09 woning 4 westgevel	7,50	50,16	47,57	39,70	50,53
B10-301_C	blok 10 woning 3 westgevel	7,50	50,13	47,53	39,67	50,50
B10-201_C	blok 10 woning 2 westgevel	7,50	50,08	47,48	39,62	50,45
B10-403_B	blok 10 woning 4 zuidgevel	4,50	50,08	47,46	39,63	50,45
B10-101_C	blok 10 woning 1 westgevel	7,50	50,04	47,45	39,58	50,41
B09-501_C	blok 09 woning 5 westgevel	7,50	49,96	47,37	39,50	50,33
B10-403_C	blok 10 woning 4 zuidgevel	7,50	49,93	47,29	39,50	50,30
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,50	49,92	47,18	39,59	50,29
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,50	49,90	47,20	39,53	50,27
B10-403_A	blok 10 woning 4 zuidgevel	1,50	49,69	47,08	39,24	50,06
B11-201_C	blok 11 woning 2 zuidgevel	7,50	49,64	46,91	39,30	50,01
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,50	49,58	46,85	39,24	49,95
B11-201_B	blok 11 woning 2 zuidgevel	4,50	49,53	46,84	39,15	49,90
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,50	49,42	46,56	39,20	49,79
B11-101_C	blok 11 woning 1 zuidgevel	7,50	49,41	46,70	39,05	49,78
B11-101_B	blok 11 woning 1 zuidgevel	4,50	49,33	46,66	38,94	49,70
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,50	49,32	46,66	38,92	49,69
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,50	49,22	46,47	38,91	49,59
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,50	49,17	46,42	38,86	49,54
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,50	49,16	46,40	38,86	49,54
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,50	49,13	46,28	38,91	49,51
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,50	49,02	46,26	38,71	49,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
cumulatief

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B11-201_A	blok 11 woning 2 zuidgevel	1,50	48,88	46,23	38,48	49,26
B11-101_A	blok 11 woning 1 zuidgevel	1,50	48,70	46,06	38,28	49,07
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,50	48,67	45,92	38,36	49,04
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,50	48,31	45,48	38,06	48,68
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,50	48,23	45,46	37,93	48,60
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,50	48,22	45,38	37,98	48,59
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,50	48,19	45,47	37,86	48,57
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,50	48,17	45,42	37,85	48,54
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,50	48,14	45,29	37,91	48,51
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,50	48,08	45,36	37,73	48,45
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,50	47,99	45,27	37,66	48,37
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,50	47,91	45,18	37,56	48,28
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,50	47,89	45,04	37,66	48,26
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,50	47,86	45,16	37,49	48,23
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,50	47,85	45,22	37,42	48,22
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,50	47,84	45,05	37,54	48,21
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,50	47,73	44,91	37,47	48,10
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,50	47,70	45,08	37,25	48,07
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,50	47,58	44,97	37,12	47,95
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,50	47,58	44,97	37,14	47,95
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,50	47,55	44,74	37,28	47,92
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,50	47,52	44,81	37,17	47,89
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,50	47,45	44,76	37,08	47,82
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,50	47,33	44,48	37,11	47,71
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,50	47,32	44,69	36,89	47,69
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,50	47,14	44,52	36,69	47,51
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,50	47,12	44,43	36,74	47,49
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,50	47,11	44,47	36,68	47,48
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,50	47,08	44,32	36,77	47,45
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,50	47,05	44,29	36,73	47,42
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,50	46,98	44,31	36,59	47,35
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,50	46,93	44,31	36,48	47,30
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,50	46,92	44,19	36,58	47,29
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,50	46,91	44,22	36,54	47,28
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,50	46,89	44,26	36,46	47,26
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,50	46,89	44,23	36,49	47,26
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,50	46,88	44,28	36,41	47,25
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,50	46,86	44,24	36,42	47,23
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,50	46,84	44,15	36,47	47,21
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,50	46,72	43,87	36,49	47,09
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,50	46,71	44,10	36,26	47,08
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,50	46,70	44,05	36,30	47,08
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,50	46,69	44,02	36,30	47,06
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,50	46,68	44,06	36,24	47,05
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,50	46,67	44,05	36,21	47,04
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,50	46,62	43,99	36,20	47,00
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,50	46,60	43,85	36,27	46,97
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,50	46,55	43,90	36,15	46,93
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,50	46,52	43,76	36,21	46,89
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,50	46,50	43,83	36,10	46,87
B10-402_C	blok 10 woning 4 oostgevel	7,50	46,50	43,79	36,13	46,87
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,50	46,47	43,85	36,03	46,84
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,50	46,45	43,85	36,00	46,82
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,50	46,36	43,73	35,93	46,73
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,50	46,30	43,67	35,87	46,67
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,50	46,27	43,61	35,86	46,64
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,50	46,22	43,47	35,91	46,59
B10-402_B	blok 10 woning 4 oostgevel	4,50	46,16	43,49	35,77	46,53
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,50	46,11	43,51	35,65	46,48
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,50	46,09	43,48	35,65	46,46
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,50	46,07	43,45	35,64	46,45
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,50	46,06	43,45	35,61	46,43
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,50	45,98	43,37	35,53	46,35
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,50	45,95	43,31	35,52	46,32
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,50	45,93	43,29	35,51	46,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
cumulatief

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,50	45,89	43,27	35,44	46,26
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,50	45,78	43,18	35,32	46,15
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,50	45,76	43,12	35,33	46,13
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,50	45,74	43,11	35,31	46,11
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,50	45,71	43,10	35,25	46,08
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,50	45,66	43,00	35,25	46,03
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,50	45,62	43,01	35,17	45,99
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,50	45,61	42,99	35,17	45,98
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,50	45,57	42,92	35,14	45,94
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,50	45,50	42,67	35,26	45,87
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,50	45,46	42,84	35,01	45,83
B10-402_A	blok 10 woning 4 oostgevel	1,50	45,41	42,76	35,00	45,78
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,50	45,38	42,76	34,94	45,75
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,50	45,26	42,41	35,04	45,64
B10-302_C	blok 10 woning 3 oostgevel	7,50	45,26	42,54	34,91	45,63
B09-503_C	blok 09 woning 5 zuidgevel	7,50	45,21	42,54	34,81	45,58
B11-103_C	blok 11 woning 1 westgevel	7,50	45,07	42,44	34,63	45,44
B11-103_B	blok 11 woning 1 westgevel	4,50	44,97	42,36	34,52	45,34
B09-503_B	blok 09 woning 5 zuidgevel	4,50	44,80	42,16	34,37	45,17
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,50	44,73	42,12	34,29	45,10
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,50	44,65	41,79	34,43	45,02
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,50	44,63	42,02	34,19	45,00
B10-103_C	blok 10 woning 1 noordgevel	7,50	44,59	41,95	34,17	44,96
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,50	44,48	41,64	34,25	44,86
B10-302_B	blok 10 woning 3 oostgevel	4,50	44,42	41,74	34,03	44,79
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,50	44,41	41,77	33,99	44,78
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,50	44,31	41,45	34,09	44,68
B10-103_B	blok 10 woning 1 noordgevel	4,50	44,31	41,70	33,87	44,68
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,50	44,18	41,43	33,87	44,55
B10-202_C	blok 10 woning 2 oostgevel	7,50	44,15	41,40	33,82	44,52
B11-103_A	blok 11 woning 1 westgevel	1,50	44,10	41,50	33,65	44,47
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,50	44,02	41,40	33,57	44,39
B09-503_A	blok 09 woning 5 zuidgevel	1,50	43,98	41,35	33,54	44,35
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,50	43,86	41,24	33,41	44,23
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,50	43,85	41,10	33,54	44,22
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,50	43,82	40,96	33,61	44,20
B10-103_A	blok 10 woning 1 noordgevel	1,50	43,78	41,17	33,32	44,15
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,50	43,54	40,69	33,31	43,91
B10-102_C	blok 10 woning 1 oostgevel	7,50	43,23	40,48	32,91	43,60
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,50	42,92	40,16	32,61	43,29
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,50	42,88	40,03	32,65	43,25
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,50	42,81	39,95	32,60	43,19
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,50	42,79	39,93	32,58	43,17
B10-202_B	blok 10 woning 2 oostgevel	4,50	42,79	40,06	32,45	43,16
B09-202_C	blok 09 woning 2 oostgevel	7,50	42,60	39,73	32,39	42,97
B09-502_C	blok 09 woning 5 oostgevel	7,50	42,45	39,61	32,21	42,82
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,50	42,45	39,59	32,23	42,82
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,50	42,37	39,62	32,06	42,74
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,50	42,31	39,48	32,07	42,68
B10-302_A	blok 10 woning 3 oostgevel	1,50	42,29	39,62	31,89	42,66
B09-302_C	blok 09 woning 3 oostgevel	7,50	42,24	39,38	32,02	42,61
B09-402_C	blok 09 woning 4 oostgevel	7,50	42,24	39,39	32,01	42,61
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,50	42,21	39,35	31,98	42,58
B10-102_B	blok 10 woning 1 oostgevel	4,50	41,84	39,12	31,49	42,21
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,50	41,79	39,03	31,48	42,16
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,50	41,64	38,89	31,32	42,01
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,50	41,32	38,47	31,09	41,69
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,50	41,27	38,42	31,05	41,65
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,50	41,14	38,29	30,91	41,51
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,50	41,08	38,24	30,85	41,46
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,50	41,01	38,14	30,79	41,38
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,50	40,98	38,23	30,67	41,35
B09-202_B	blok 09 woning 2 oostgevel	4,50	40,67	37,81	30,45	41,04
B10-202_A	blok 10 woning 2 oostgevel	1,50	40,65	37,91	30,32	41,02
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,50	40,60	37,87	30,25	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
cumulatief

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,50	40,59	37,74	30,36	40,96
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,50	40,52	37,66	30,30	40,89
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,50	40,47	37,61	30,25	40,84
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,50	40,41	37,56	30,17	40,78
B09-502_B	blok 09 woning 5 oostgevel	4,50	40,36	37,53	30,11	40,73
B09-302_B	blok 09 woning 3 oostgevel	4,50	40,21	37,37	29,97	40,58
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,50	40,20	37,45	29,88	40,57
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,50	40,20	37,43	29,90	40,57
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,50	40,15	37,29	29,93	40,52
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,50	40,09	37,23	29,85	40,46
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,50	40,08	37,24	29,83	40,45
B09-402_B	blok 09 woning 4 oostgevel	4,50	39,98	37,14	29,74	40,35
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,50	39,93	37,09	29,71	40,31
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,50	39,81	37,05	29,51	40,19
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,50	39,65	36,84	29,39	40,02
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,50	39,54	36,81	29,20	39,91
B11-102_C	blok 11 woning 1 noordgevel	7,50	39,50	36,64	29,27	39,87
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,50	39,47	36,65	29,20	39,84
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,50	39,42	36,58	29,19	39,80
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,50	39,38	36,63	29,08	39,76
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,50	39,37	36,52	29,13	39,74
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,50	39,29	36,45	29,05	39,66
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,50	39,25	36,56	28,88	39,62
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,50	38,91	36,16	28,61	39,29
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,50	38,82	35,95	28,61	39,19
B10-102_A	blok 10 woning 1 oostgevel	1,50	38,70	35,95	28,39	39,07
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,50	38,69	35,95	28,36	39,06
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,50	38,62	35,87	28,31	38,99
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,50	38,49	35,74	28,17	38,86
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,50	38,47	35,63	28,24	38,85
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,50	38,40	35,55	28,17	38,77
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,50	38,09	35,38	27,72	38,46
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,50	38,09	35,28	27,82	38,46
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,50	38,04	35,33	27,67	38,41
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,50	38,00	35,21	27,71	38,37
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,50	37,94	35,24	27,57	38,31
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,50	37,89	35,14	27,57	38,26
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,50	37,70	34,95	27,39	38,07
B11-102_B	blok 11 woning 1 noordgevel	4,50	37,68	34,85	27,43	38,05
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,50	37,62	34,78	27,38	37,99
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,50	37,56	34,71	27,31	37,93
B09-202_A	blok 09 woning 2 oostgevel	1,50	37,44	34,55	27,24	37,81
B09-502_A	blok 09 woning 5 oostgevel	1,50	37,36	34,49	27,15	37,73
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,50	37,32	34,53	27,04	37,69
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,50	37,31	34,47	27,06	37,68
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,50	37,23	34,54	26,85	37,60
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,50	37,18	34,38	26,90	37,55
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,50	37,12	34,40	26,77	37,49
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,50	37,06	34,21	26,81	37,43
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,50	36,95	34,28	26,55	37,32
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,50	36,84	34,08	26,52	37,21
B09-302_A	blok 09 woning 3 oostgevel	1,50	36,80	33,91	26,60	37,17
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,50	36,63	33,77	26,40	37,00
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,50	36,60	33,72	26,40	36,97
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,50	36,58	33,86	26,25	36,96
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,50	36,57	33,88	26,19	36,94
B09-402_A	blok 09 woning 4 oostgevel	1,50	36,49	33,60	26,28	36,86
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,50	36,45	33,56	26,26	36,82
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,50	36,22	33,47	25,89	36,59
B07-102_A	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	1,50	36,06	33,23	25,82	36,43
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,50	36,00	33,20	25,73	36,37
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,50	35,96	33,23	25,63	36,33
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,50	35,87	33,13	25,55	36,24
B11-102_A	blok 11 woning 1 noordgevel	1,50	35,66	32,82	25,42	36,03
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,50	35,33	32,52	25,07	35,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai - gesorteerd op hoogste geluidbelasting
cumulatief

Alcedo
22-09318

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - VL Zwarteland Haaksbergen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,50	35,23	32,53	24,87	35,60
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,50	35,03	32,33	24,66	35,40
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,50	35,02	32,32	24,67	35,40
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,50	34,83	32,16	24,44	35,20
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,50	34,81	32,08	24,47	35,18
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,50	34,80	32,03	24,49	35,17
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,50	34,39	31,66	24,06	34,76
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,50	34,01	31,28	23,67	34,38
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,50	33,58	30,85	23,23	33,95
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,50	33,47	30,75	23,13	33,84
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,50	33,24	30,50	22,92	33,61
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,50	33,06	30,31	22,74	33,43
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,50	32,83	30,12	22,48	33,20
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,50	32,76	30,02	22,43	33,13
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,50	32,50	29,76	22,18	32,87
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,50	32,42	29,66	22,11	32,79
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,50	32,30	29,55	21,98	32,67
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,50	32,17	29,40	21,86	32,54
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,50	31,61	28,86	21,30	31,98
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,50	30,80	28,01	20,53	31,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

**TOTAALOVERZICHT MET
WEERGAVE HOGERE
WAARDEN**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

22-09318

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg

Punt	Omschrijving	Hoogte	MAATREGELEN									
			J.A. Middelhuistraat-Zwetschstraat-Spoelstraat 30 km/uur	Zwarteland/Beatrixstraat 30 km/uur	Spilnerstraat 30 km/uur	Wiertheegde 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein	Industrieterrein met 3 meter hoog scherm op erfgrens	Industrieterrein met 1,8 en 3 meter hoog scherm op erfgrens		
B01-101_A	blok 01 woning 1 oostgevel	1,5	48,96	45,11	22,00	9,78	55,47	42,57	42,57	42,57		
B01-101_B	blok 01 woning 1 oostgevel	4,5	49,07	44,83	23,37	11,35	55,47	41,49	41,49	41,49		
B01-101_C	blok 01 woning 1 oostgevel	7,5	48,69	44,00	24,95	13,38	54,97	44,90	44,90	44,90		
B01-102_A	blok 01 woning 1 westgevel	1,5	44,03	17,28	15,66	8,15	49,04	46,85	46,85	46,85		
B01-102_B	blok 01 woning 1 westgevel	4,5	44,52	18,80	17,34	10,18	49,54	49,73	49,73	49,73		
B01-102_C	blok 01 woning 1 westgevel	7,5	44,35	20,45	19,62	11,79	49,39	50,34	50,34	50,34		
B01-103_A	blok 01 woning 1 noordgevel	1,5	50,61	34,72	15,35	3,26	55,72	41,57	41,57	41,57		
B01-103_B	blok 01 woning 1 noordgevel	4,5	50,44	34,68	17,15	5,47	55,56	42,83	42,83	42,83		
B01-103_C	blok 01 woning 1 noordgevel	7,5	49,80	34,24	18,14	6,51	54,93	44,32	44,32	44,32		
B01-201_A	blok 01 woning 2 oostgevel	1,5	47,11	45,59	22,82	8,71	54,44	42,70	42,70	42,70		
B01-201_B	blok 01 woning 2 oostgevel	4,5	47,53	45,33	24,36	10,72	54,59	42,89	42,89	42,89		
B01-201_C	blok 01 woning 2 oostgevel	7,5	47,41	44,54	25,91	13,38	54,23	45,22	45,22	45,22		
B01-202_A	blok 01 woning 2 westgevel	1,5	41,57	17,71	15,17	8,47	46,59	47,55	47,55	47,55		
B01-202_B	blok 01 woning 2 westgevel	4,5	42,38	20,00	16,49	10,53	47,42	49,90	49,90	49,90		
B01-202_C	blok 01 woning 2 westgevel	7,5	42,39	21,91	18,99	12,04	47,45	50,54	50,54	50,54		
B01-203_A	blok 01 woning 2 zuidgevel	1,5	39,07	39,42	18,77	11,22	47,28	46,04	46,04	46,04		
B01-203_B	blok 01 woning 2 zuidgevel	4,5	41,00	39,53	21,49	12,74	48,37	48,43	48,43	48,43		
B01-203_C	blok 01 woning 2 zuidgevel	7,5	41,39	39,27	25,25	15,88	48,54	50,32	50,32	50,32		
B02-101_A	blok 02 woning 1 oostgevel	1,5	43,90	45,67	23,56	8,44	52,90	44,67	44,67	44,67		
B02-101_B	blok 02 woning 1 oostgevel	4,5	45,25	45,47	25,15	10,54	53,39	45,29	45,29	45,29		
B02-101_C	blok 02 woning 1 oostgevel	7,5	45,37	44,76	26,38	13,05	53,12	45,00	45,00	45,00		
B02-102_A	blok 02 woning 1 westgevel	1,5	36,92	18,18	15,17	9,03	42,01	47,62	47,62	47,62		
B02-102_B	blok 02 woning 1 westgevel	4,5	39,13	20,70	16,70	10,97	44,22	50,02	50,02	50,02		
B02-102_C	blok 02 woning 1 westgevel	7,5	39,43	21,99	19,28	12,66	44,55	51,00	51,00	51,00		
B02-103_A	blok 02 woning 1 noordgevel	1,5	41,40	39,49	16,12	4,04	48,57	45,09	45,09	45,09		
B02-103_B	blok 02 woning 1 noordgevel	4,5	42,92	39,61	18,24	6,80	49,59	46,26	46,26	46,26		
B02-103_C	blok 02 woning 1 noordgevel	7,5	42,98	39,27	20,74	8,97	49,54	48,10	48,10	48,10		
B02-201_A	blok 02 woning 2 oostgevel	1,5	42,72	45,67	22,95	8,47	52,47	44,94	44,94	44,94		
B02-201_B	blok 02 woning 2 oostgevel	4,5	44,43	45,50	24,91	10,34	53,03	45,78	45,78	45,78		
B02-201_C	blok 02 woning 2 oostgevel	7,5	44,61	44,81	26,55	12,91	52,76	44,88	44,88	44,88		
B02-202_A	blok 02 woning 2 westgevel	1,5	35,28	22,64	15,56	11,52	40,57	48,01	48,01	48,01		
B02-202_B	blok 02 woning 2 westgevel	4,5	37,55	22,48	17,55	13,19	42,74	50,22	50,22	50,22		
B02-202_C	blok 02 woning 2 westgevel	7,5	38,07	22,69	19,82	16,55	43,29	51,14	51,14	51,14		
B02-301_A	blok 02 woning 3 oostgevel	1,5	41,57	45,75	22,42	9,84	52,17	45,41	45,41	45,41		
B02-301_B	blok 02 woning 3 oostgevel	4,5	43,53	45,59	24,37	12,00	52,71	46,52	46,52	46,52		
B02-301_C	blok 02 woning 3 oostgevel	7,5	43,73	44,88	26,51	14,85	52,39	45,19	45,19	45,19		
B02-302_A	blok 02 woning 3 westgevel	1,5	33,69	20,74	16,16	10,05	38,99	48,38	48,38	48,38		
B02-302_B	blok 02 woning 3 westgevel	4,5	36,04	23,58	17,43	12,58	41,35	50,14	50,14	50,14		
B02-302_C	blok 02 woning 3 westgevel	7,5	36,87	22,97	19,72	16,36	42,16	51,34	51,34	51,34		
B02-303_A	blok 02 woning 3 zuidgevel	1,5	34,66	40,18	21,50	9,91	46,30	47,88	47,88	47,88		
B02-303_B	blok 02 woning 3 zuidgevel	4,5	36,77	40,44	23,96	12,31	47,06	50,29	50,29	50,29		
B02-303_C	blok 02 woning 3 zuidgevel	7,5	37,54	40,18	27,28	15,77	47,21	51,03	51,03	51,03		
B03-101_A	blok 03 woning 1 oostgevel	1,5	38,12	46,42	23,19	8,28	52,03	46,15	46,15	46,15		
B03-101_B	blok 03 woning 1 oostgevel	4,5	40,39	46,29	25,23	11,09	52,31	46,48	46,48	46,48		
B03-101_C	blok 03 woning 1 oostgevel	7,5	40,73	45,58	27,57	14,70	51,86	45,35	45,35	45,35		
B03-102_A	blok 03 woning 1 westgevel	1,5	31,64	21,33	18,05	4,87	37,21	47,84	47,84	47,84		
B03-102_B	blok 03 woning 1 westgevel	4,5	33,77	23,25	19,26	6,77	39,29	50,22	50,22	50,22		
B03-102_C	blok 03 woning 1 westgevel	7,5	35,12	22,98	21,62	9,58	40,57	51,71	51,71	51,71		
B03-103_A	blok 03 woning 1 noordgevel	1,5	36,71	40,34	18,30	1,54	46,93	43,15	43,15	43,15		
B03-103_B	blok 03 woning 1 noordgevel	4,5	39,03	40,44	20,43	4,00	47,82	42,07	42,07	42,07		
B03-103_C	blok 03 woning 1 noordgevel	7,5	39,60	40,07	22,96	5,59	47,89	45,57	45,57	45,57		
B03-201_A	blok 03 woning 2 oostgevel	1,5	36,98	46,39	22,95	8,89	51,88	45,87	45,87	45,87		
B03-201_B	blok 03 woning 2 oostgevel	4,5	39,15	46,30	25,50	11,73	52,10	45,91	45,91	45,91		
B03-201_C	blok 03 woning 2 oostgevel	7,5	39,77	45,64	27,58	15,25	51,69	45,56	45,56	45,56		
B03-202_A	blok 03 woning 2 westgevel	1,5	30,30	26,31	18,13	6,47	36,96	48,02	48,02	48,02		
B03-202_B	blok 03 woning 2 westgevel	4,5	33,25	23,69	18,88	6,52	38,86	50,25	50,25	50,25		
B03-202_C	blok 03 woning 2 westgevel	7,5	34,60	24,36	21,35	8,52	40,19	51,89	51,89	51,89		
B03-301_A	blok 03 woning 3 oostgevel	1,5	36,02	46,35	23,63	8,70	51,76	46,68	46,68	46,68		
B03-301_B	blok 03 woning 3 oostgevel	4,5	38,05	46,30	25,91	11,93	51,94	47,64	47,64	47,64		
B03-301_C	blok 03 woning 3 oostgevel	7,5	38,84	45,68	28,08	16,55	51,57	46,24	46,24	46,24		
B03-302_A	blok 03 woning 3 westgevel	1,5	29,83	24,85	17,79	6,73	36,24	48,33	48,33	48,33		
B03-302_B	blok 03 woning 3 westgevel	4,5	32,25	25,46	19,25	6,23	38,26	50,17	50,17	50,17		
B03-302_C	blok 03 woning 3 westgevel	7,5	33,87	25,96	21,86	8,30	39,76	51,92	51,92	51,92		
B03-303_A	blok 03 woning 3 zuidgevel	1,5	25,33	40,94	23,88	10,92	46,15	48,52	48,52	48,52		
B03-303_B	blok 03 woning 3 zuidgevel	4,5	26,89	41,56	25,69	13,83	46,82	50,80	50,80	50,80		
B03-303_C	blok 03 woning 3 zuidgevel	7,5	28,55	41,44	27,81	17,64	46,84	51,70	51,70	51,70		
B04-101_A	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	1,5	25,45	42,08	24,36	10,51	47,25	48,17	48,17	48,17		
B04-101_B	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	4,5	27,36	42,72	26,33	13,56	47,95	50,64	50,64	50,64		
B04-101_C	blok 04 woning 1 zuidoostgevel	7,5	29,01	42,60	28,36	17,72	47,95	52,22	52,22	52,22		

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

22-09318

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg

Punt	Omschrijving	Hoogte	MAATREGELEN										
			J.A. Middelhuisstraat-Zwetschstraat-Spoelstraat 30 km/uur	Zwarteland/Beatrixstraat 30 km/uur	Splinterstraat 30 km/uur	Wiertheegde 30 km/uur	Wegvekeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein	Industrieterrein met 3 meter hoog scherm op erfgrans	Industrieterrein met 1,8 en 3 meter hoog scherm op erfgrans			
B04-102_A	blok 04 woning 1 noordwestgevel	1,5	27,13	29,77	19,69	4,41	36,94	46,93	46,93	46,93			
B04-102_B	blok 04 woning 1 noordwestgevel	4,5	31,24	31,60	20,76	6,30	39,62	47,94	47,94	47,94			
B04-102_C	blok 04 woning 1 noordwestgevel	7,5	33,57	31,72	22,63	6,96	40,97	49,74	49,74	49,74			
B04-103_A	blok 04 woning 1 noordoostgevel	1,5	29,19	41,16	21,92	10,74	46,48	47,02	47,02	47,02			
B04-103_B	blok 04 woning 1 noordoostgevel	4,5	32,05	41,79	24,20	13,62	47,30	47,93	47,93	47,93			
B04-103_C	blok 04 woning 1 noordoostgevel	7,5	34,18	41,63	26,52	17,78	47,48	45,04	45,04	45,04			
B04-201_A	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	1,5	25,74	40,84	24,46	11,28	46,08	47,52	47,52	47,52			
B04-201_B	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	4,5	27,47	41,80	26,37	14,25	47,08	50,07	50,07	50,07			
B04-201_C	blok 04 woning 2 zuidoostgevel	7,5	29,22	41,80	28,39	18,22	47,23	52,42	52,42	52,42			
B04-202_A	blok 04 woning 2 noordwestgevel	1,5	25,96	27,97	18,40	7,48	35,40	46,33	46,33	46,33			
B04-202_B	blok 04 woning 2 noordwestgevel	4,5	30,87	29,57	17,61	7,07	38,41	48,11	48,11	48,11			
B04-202_C	blok 04 woning 2 noordwestgevel	7,5	33,16	29,71	19,12	7,72	39,91	50,02	50,02	50,02			
B04-301_A	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	1,5	26,00	39,79	24,93	12,50	45,10	47,55	47,55	47,55			
B04-301_B	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	4,5	27,59	41,09	26,57	15,12	46,43	49,57	49,57	49,57			
B04-301_C	blok 04 woning 3 zuidoostgevel	7,5	29,11	41,17	28,56	18,79	46,67	52,34	52,34	52,34			
B04-302_A	blok 04 woning 3 noordwestgevel	1,5	26,25	27,67	19,39	4,65	35,40	46,52	46,52	46,52			
B04-302_B	blok 04 woning 3 noordwestgevel	4,5	30,52	27,70	17,37	6,43	37,49	48,49	48,49	48,49			
B04-302_C	blok 04 woning 3 noordwestgevel	7,5	32,67	27,89	18,87	7,09	39,06	50,41	50,41	50,41			
B04-401_A	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	1,5	24,93	38,88	25,05	12,59	44,23	47,39	47,39	47,39			
B04-401_B	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	4,5	26,84	40,46	26,73	15,35	45,83	49,39	49,39	49,39			
B04-401_C	blok 04 woning 4 zuidoostgevel	7,5	28,54	40,58	28,52	18,95	46,11	51,41	51,41	51,41			
B04-402_A	blok 04 woning 4 noordwestgevel	1,5	24,44	24,43	17,31	5,38	32,87	46,75	46,75	46,75			
B04-402_B	blok 04 woning 4 noordwestgevel	4,5	29,53	26,14	16,58	6,75	36,33	49,34	49,34	49,34			
B04-402_C	blok 04 woning 4 noordwestgevel	7,5	31,82	26,42	18,21	7,46	38,07	51,14	51,14	51,14			
B04-403_A	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	1,5	19,97	29,42	22,30	7,17	35,60	48,52	48,52	48,52			
B04-403_B	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	4,5	21,43	31,57	23,75	9,22	37,60	51,55	51,55	51,55			
B04-403_C	blok 04 woning 4 zuidwestgevel	7,5	22,93	32,23	25,23	11,64	38,46	53,53	53,53	53,53			
B05-101_A	blok 05 woning 1 oostgevel	1,5	26,01	39,01	24,75	13,07	44,39	45,87	45,87	45,87			
B05-101_B	blok 05 woning 1 oostgevel	4,5	27,64	40,60	26,39	15,87	45,98	47,51	47,51	47,51			
B05-101_C	blok 05 woning 1 oostgevel	7,5	29,87	40,70	28,57	20,34	46,32	46,36	46,36	46,36			
B05-102_A	blok 05 woning 1 westgevel	1,5	21,40	22,98	18,49	8,67	31,18	49,75	49,75	49,77			
B05-102_B	blok 05 woning 1 westgevel	4,5	23,16	24,51	18,55	7,97	32,54	54,38	54,38	54,38			
B05-102_C	blok 05 woning 1 westgevel	7,5	23,64	26,04	19,27	9,69	33,61	55,71	55,71	55,71			
B05-103_A	blok 05 woning 1 noordgevel	1,5	23,32	28,88	17,41	6,41	35,20	46,77	46,77	46,77			
B05-103_B	blok 05 woning 1 noordgevel	4,5	25,84	30,95	18,71	5,68	37,32	49,01	49,01	49,01			
B05-103_C	blok 05 woning 1 noordgevel	7,5	28,64	31,23	19,03	5,98	38,31	51,14	51,14	51,14			
B05-201_A	blok 05 woning 2 oostgevel	1,5	26,52	39,63	24,87	18,03	45,00	45,64	45,64	45,64			
B05-201_B	blok 05 woning 2 oostgevel	4,5	28,04	41,09	26,51	19,18	46,46	46,78	46,78	46,78			
B05-201_C	blok 05 woning 2 oostgevel	7,5	29,86	41,15	28,63	21,87	46,73	46,43	46,43	46,43			
B05-202_A	blok 05 woning 2 westgevel	1,5	20,32	24,91	18,89	6,28	31,98	50,20	50,14	50,18			
B05-202_B	blok 05 woning 2 westgevel	4,5	22,29	25,27	19,55	7,46	32,79	54,91	54,91	54,91			
B05-202_C	blok 05 woning 2 westgevel	7,5	23,05	26,91	19,23	8,92	33,95	56,16	56,16	56,16			
B05-301_A	blok 05 woning 3 oostgevel	1,5	28,36	40,30	24,76	22,61	45,75	45,71	45,71	45,71			
B05-301_B	blok 05 woning 3 oostgevel	4,5	29,70	41,59	26,39	23,45	47,05	46,67	46,67	46,67			
B05-301_C	blok 05 woning 3 oostgevel	7,5	31,08	41,63	28,62	24,39	47,26	46,68	46,68	46,68			
B05-302_A	blok 05 woning 3 westgevel	1,5	20,69	26,63	18,84	8,31	33,20	50,76	50,30	50,45			
B05-302_B	blok 05 woning 3 westgevel	4,5	22,32	26,00	18,81	6,90	33,13	55,36	55,36	55,36			
B05-302_C	blok 05 woning 3 westgevel	7,5	23,28	26,70	18,97	8,08	33,84	56,64	56,64	56,64			
B05-401_A	blok 05 woning 4 oostgevel	1,5	28,52	40,97	25,28	20,59	46,35	44,02	44,02	44,02			
B05-401_B	blok 05 woning 4 oostgevel	4,5	29,84	42,10	26,83	21,51	47,51	45,52	45,52	45,52			
B05-401_C	blok 05 woning 4 oostgevel	7,5	31,14	42,12	28,99	22,81	47,69	47,00	47,00	47,00			
B05-402_A	blok 05 woning 4 westgevel	1,5	22,13	25,34	18,79	5,66	32,67	50,69	50,17	50,40			
B05-402_B	blok 05 woning 4 westgevel	4,5	24,00	27,15	19,70	6,80	34,38	55,78	55,78	55,78			
B05-402_C	blok 05 woning 4 westgevel	7,5	24,49	27,35	20,69	8,12	34,76	57,07	57,07	57,07			
B05-501_A	blok 05 woning 5 oostgevel	1,5	28,63	41,67	26,76	18,59	47,04	44,28	44,28	44,28			
B05-501_B	blok 05 woning 5 oostgevel	4,5	29,89	42,68	28,31	19,73	48,07	46,01	46,01	46,01			
B05-501_C	blok 05 woning 5 oostgevel	7,5	31,14	42,67	30,24	21,66	48,22	47,92	47,92	47,92			
B05-502_A	blok 05 woning 5 westgevel	1,5	21,89	26,29	20,56	5,50	33,43	51,16	50,24	50,43			
B05-502_B	blok 05 woning 5 westgevel	4,5	23,51	28,26	21,55	7,13	35,18	55,76	55,76	55,76			
B05-502_C	blok 05 woning 5 westgevel	7,5	24,33	27,51	22,91	9,43	35,17	57,55	57,55	57,55			
B05-503_A	blok 05 woning 5 zuidgevel	1,5	25,94	39,16	28,87	19,82	44,78	50,70	49,32	49,35			
B05-503_B	blok 05 woning 5 zuidgevel	4,5	26,96	40,33	29,98	20,65	45,94	55,43	55,43	55,43			
B05-503_C	blok 05 woning 5 zuidgevel	7,5	26,39	40,28	31,55	21,61	46,03	57,17	57,17	57,17			
B06-101_A	blok 06 woning 1 noordwestgevel	1,5	47,24	37,28	14,51	4,95	52,66	46,14	46,14	46,14			
B06-101_B	blok 06 woning 1 noordwestgevel	4,5	47,68	38,74	15,94	6,96	53,20	48,80	48,80	48,80			
B06-101_C	blok 06 woning 1 noordwestgevel	7,5	47,44	38,77	17,88	8,89	53,00	49,04	49,04	49,04			
B06-102_A	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	1,5	46,44	23,63	23,72	10,26	51,49	43,10	43,10	43,10			
B06-102_B	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	4,5	46,89	26,31	25,77	13,00	51,96	45,36	45,36	45,36			
B06-102_C	blok 06 woning 1 zuidoostgevel	7,5	46,67	28,21	27,89	16,82	51,79	48,67	48,67	48,67			

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

22-09318

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg

Punt	Omschrijving	Hoogte	MAATREGELEN										
			J.A. Middelhuisstraat-Zienschstraat-Spoelstraat 30 km/uur	Zwarteland/Beatrixstraat 30 km/uur	Splinterstraat 30 km/uur	Wiertheegde 30 km/uur	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein	industrieterrein met 3 meter hoog scherm op erfgrans	industrieterrein met 1,8 en 3 meter hoog scherm op erfgrans			
B06-103_A	blok 06 woning 1 noordoostgevel	1,5	51,27	22,37	19,11	13,64	56,28	43,71	43,71	43,71			
B06-103_B	blok 06 woning 1 noordoostgevel	4,5	51,46	24,23	20,64	14,86	56,48	46,25	46,25	46,25			
B06-103_C	blok 06 woning 1 noordoostgevel	7,5	50,96	25,46	22,11	17,04	55,98	45,66	45,66	45,66			
B06-201_A	blok 06 woning 2 noordwestgevel	1,5	44,99	39,13	14,88	5,63	51,00	46,06	46,06	46,06			
B06-201_B	blok 06 woning 2 noordwestgevel	4,5	45,81	40,07	16,26	7,93	51,84	48,47	48,47	48,47			
B06-201_C	blok 06 woning 2 noordwestgevel	7,5	45,81	40,02	18,14	9,32	51,83	49,15	49,15	49,15			
B06-202_A	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	1,5	43,49	24,12	23,57	12,95	48,59	43,19	43,19	43,19			
B06-202_B	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	4,5	44,36	26,55	26,56	14,45	49,51	45,28	45,28	45,28			
B06-202_C	blok 06 woning 2 zuidoostgevel	7,5	44,57	28,51	28,78	17,46	49,79	48,79	48,79	48,79			
B06-301_A	blok 06 woning 3 noordwestgevel	1,5	42,73	40,96	15,77	5,79	49,95	46,02	46,02	46,02			
B06-301_B	blok 06 woning 3 noordwestgevel	4,5	44,16	41,54	17,35	7,66	51,06	47,87	47,87	47,87			
B06-301_C	blok 06 woning 3 noordwestgevel	7,5	44,29	41,37	18,99	9,31	51,09	49,51	49,51	49,51			
B06-302_A	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	1,5	40,63	25,22	24,84	10,31	45,87	43,29	43,29	43,29			
B06-302_B	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	4,5	41,80	26,97	27,39	12,82	47,09	45,15	45,15	45,15			
B06-302_C	blok 06 woning 3 zuidoostgevel	7,5	42,30	28,78	29,45	16,05	47,71	48,79	48,79	48,79			
B06-303_A	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	1,5	34,28	40,03	23,28	8,71	46,13	43,71	43,71	43,71			
B06-303_B	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	4,5	35,79	40,77	25,87	10,95	47,08	46,64	46,64	46,64			
B06-303_C	blok 06 woning 3 zuidwestgevel	7,5	36,80	40,71	27,77	13,61	47,35	50,12	50,12	50,12			
B07-101_A	blok 07 woning 1 noordoostgevel	1,5	54,46	20,16	22,14	21,35	59,47	43,78	43,78	43,78			
B07-101_B	blok 07 woning 1 noordoostgevel	4,5	53,99	21,83	23,61	22,40	59,00	45,73	45,73	45,73			
B07-101_C	blok 07 woning 1 noordoostgevel	7,5	52,93	23,09	24,24	23,34	57,94	46,95	46,95	46,95			
B07-102_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,5	27,73	27,04	24,30	13,66	36,43	42,84	42,84	42,84			
B07-102_B	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	4,5	25,60	29,93	26,10	16,49	37,55	45,79	45,79	45,79			
B07-102_C	blok 07 woning 1 zuidwestgevel	7,5	28,75	31,86	28,82	21,31	40,02	50,26	50,26	50,26			
B07-103_A	blok 07 woning 1 noordwestgevel	1,5	48,25	23,60	19,70	8,86	53,27	44,08	44,08	44,08			
B07-103_B	blok 07 woning 1 noordwestgevel	4,5	48,19	27,69	22,53	12,43	53,24	47,00	47,00	47,00			
B07-103_C	blok 07 woning 1 noordwestgevel	7,5	47,76	29,59	24,22	15,47	52,85	49,60	49,60	49,60			
B07-201_A	blok 07 woning 2 noordoostgevel	1,5	54,35	20,12	22,63	21,15	59,36	43,54	43,54	43,54			
B07-201_B	blok 07 woning 2 noordoostgevel	4,5	53,91	21,77	23,92	22,22	58,92	45,39	45,39	45,39			
B07-201_C	blok 07 woning 2 noordoostgevel	7,5	52,85	23,02	24,91	23,16	57,87	47,08	47,08	47,08			
B07-202_A	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	1,5	26,78	26,84	22,82	14,03	35,70	41,99	41,99	41,99			
B07-202_B	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	4,5	26,60	30,02	25,44	16,63	37,69	46,29	46,29	46,29			
B07-202_C	blok 07 woning 2 zuidwestgevel	7,5	29,02	31,51	28,30	21,90	39,84	50,34	50,34	50,34			
B07-203_A	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	1,5	47,33	23,12	23,78	15,08	52,36	43,86	43,86	43,86			
B07-203_B	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	4,5	47,49	25,24	26,38	17,48	52,55	46,88	46,88	46,88			
B07-203_C	blok 07 woning 2 zuidoostgevel	7,5	47,05	26,71	28,89	23,00	52,17	49,20	49,20	49,20			
B08-101_A	blok 08 woning 1 westgevel	1,5	34,89	45,77	18,34	8,83	51,12	46,92	46,92	46,92			
B08-101_B	blok 08 woning 1 westgevel	4,5	36,88	45,85	19,55	11,11	51,38	49,60	49,60	49,60			
B08-101_C	blok 08 woning 1 westgevel	7,5	37,58	45,33	21,80	14,88	51,02	51,29	51,29	51,29			
B08-102_A	blok 08 woning 1 oostgevel	1,5	37,10	26,33	24,52	13,32	42,68	43,49	43,49	43,49			
B08-102_B	blok 08 woning 1 oostgevel	4,5	39,30	28,33	26,50	15,36	44,86	43,43	43,43	43,43			
B08-102_C	blok 08 woning 1 oostgevel	7,5	39,96	29,25	28,75	18,61	45,64	46,02	46,02	46,02			
B08-103_A	blok 08 woning 1 noordgevel	1,5	37,57	39,83	16,48	3,74	46,87	44,73	44,73	44,73			
B08-103_B	blok 08 woning 1 noordgevel	4,5	39,91	40,48	18,61	5,27	48,23	45,99	45,99	45,99			
B08-103_C	blok 08 woning 1 noordgevel	7,5	40,56	40,28	20,20	5,88	48,45	44,85	44,85	44,85			
B08-201_A	blok 08 woning 2 westgevel	1,5	34,05	46,02	16,58	9,29	51,29	46,29	46,29	46,29			
B08-201_B	blok 08 woning 2 westgevel	4,5	35,89	46,04	18,32	10,73	51,45	49,36	49,36	49,36			
B08-201_C	blok 08 woning 2 westgevel	7,5	36,82	45,47	21,22	14,93	51,04	51,54	51,54	51,54			
B08-202_A	blok 08 woning 2 oostgevel	1,5	35,71	25,42	25,29	11,32	41,46	44,35	44,35	44,35			
B08-202_B	blok 08 woning 2 oostgevel	4,5	38,26	27,44	27,13	13,53	43,91	43,35	43,35	43,35			
B08-202_C	blok 08 woning 2 oostgevel	7,5	39,24	28,80	29,25	17,57	45,02	46,09	46,09	46,09			
B08-301_A	blok 08 woning 3 westgevel	1,5	33,86	46,14	17,70	7,28	51,40	45,92	45,92	45,92			
B08-301_B	blok 08 woning 3 westgevel	4,5	35,61	46,13	20,14	9,23	51,51	49,58	49,58	49,58			
B08-301_C	blok 08 woning 3 westgevel	7,5	36,72	45,52	22,05	10,46	51,07	51,73	51,73	51,73			
B08-302_A	blok 08 woning 3 oostgevel	1,5	34,10	26,14	25,97	12,98	40,31	43,66	43,66	43,66			
B08-302_B	blok 08 woning 3 oostgevel	4,5	37,43	27,12	27,81	15,03	43,25	44,20	44,20	44,20			
B08-302_C	blok 08 woning 3 oostgevel	7,5	38,72	28,80	29,93	19,77	44,68	46,43	46,43	46,43			
B08-303_A	blok 08 woning 3 zuidgevel	1,5	29,74	40,53	24,77	14,91	45,99	45,56	45,56	45,56			
B08-303_B	blok 08 woning 3 zuidgevel	4,5	30,85	40,84	27,29	17,27	46,45	49,29	49,29	49,29			
B08-303_C	blok 08 woning 3 zuidgevel	7,5	32,84	40,67	29,26	21,99	46,64	51,94	51,94	51,94			
B09-101_A	blok 09 woning 1 westgevel	1,5	32,51	46,15	17,85	13,38	51,34	47,06	47,06	47,06			
B09-101_B	blok 09 woning 1 westgevel	4,5	34,04	46,09	20,38	14,82	51,37	50,55	50,55	50,55			
B09-101_C	blok 09 woning 1 westgevel	7,5	35,33	45,46	21,87	17,29	50,89	52,52	52,52	52,52			
B09-102_A	blok 09 woning 1 oostgevel	1,5	33,13	23,23	25,36	12,63	39,19	45,33	45,33	45,33			
B09-102_B	blok 09 woning 1 oostgevel	4,5	35,15	26,78	27,42	15,92	41,38	46,05	46,05	46,05			
B09-102_C	blok 09 woning 1 oostgevel	7,5	36,72	29,00	29,89	20,73	43,19	46,10	46,10	46,10			
B09-103_A	blok 09 woning 1 noordgevel	1,5	32,35	40,62	19,54	3,34	46,26	45,07	45,07	45,07			
B09-103_B	blok 09 woning 1 noordgevel	4,5	34,84	41,02	20,77	5,11	47,00	46,44	46,44	46,44			
B09-103_C	blok 09 woning 1 noordgevel	7,5	36,65	40,80	22,43	8,41	47,26	45,37	45,37	45,37			

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

22-09318

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg

Punt	Omschrijving	Hoogte	MAATREGELEN										
			J.A. Middelhuisstraat-Zwarschstraat-Spoelstraat 30 km/uur	Zwarteland/Beatrixstraat 30 km/uur	Splijnerstraat 30 km/uur	Wiertheegde 30 km/uur	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrie terrein	Industrie terrein met 3 meter hoog scherm op erfgrans	Industrie terrein met 1,8 en 3 meter hoog scherm op erfgrans			
B11-202_A	blok 11 woning 2 noordgevel	1,5	26,67	27,80	24,17	16,46	36,37	46,22	46,22	46,22			
B11-202_B	blok 11 woning 2 noordgevel	4,5	30,46	28,67	24,92	17,79	38,46	48,03	48,03	48,03			
B11-202_C	blok 11 woning 2 noordgevel	7,5	32,76	29,45	27,75	21,65	40,46	45,73	45,73	45,73			
B11-301_A	blok 11 woning 3 zuidgevel	1,5	27,40	43,83	36,61	21,73	49,69	46,51	46,51	46,51			
B11-301_B	blok 11 woning 3 zuidgevel	4,5	28,72	44,04	38,67	23,22	50,27	49,92	49,92	49,92			
B11-301_C	blok 11 woning 3 zuidgevel	7,5	29,19	43,59	39,96	23,91	50,29	53,32	53,32	53,32			
B11-302_A	blok 11 woning 3 noordgevel	1,5	26,09	29,26	21,80	16,01	36,59	46,21	46,21	46,21			
B11-302_B	blok 11 woning 3 noordgevel	4,5	29,56	29,65	24,77	16,68	38,37	47,51	47,51	47,51			
B11-302_C	blok 11 woning 3 noordgevel	7,5	32,28	30,24	27,85	21,72	40,45	45,52	45,52	45,52			
B11-303_A	blok 11 woning 3 oostgevel	1,5	28,44	40,53	36,78	22,05	47,29	45,41	45,41	45,41			
B11-303_B	blok 11 woning 3 oostgevel	4,5	30,74	40,73	38,85	23,71	48,21	47,49	47,49	47,49			
B11-303_C	blok 11 woning 3 oostgevel	7,5	32,59	40,44	40,05	25,48	48,68	47,54	47,54	47,54			
B12-101_A	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	1,5	33,88	45,54	39,56	28,96	51,82	46,03	46,03	46,03			
B12-101_B	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	4,5	35,54	45,47	41,67	30,15	52,37	48,48	48,48	48,48			
B12-101_C	blok 12 woning 1 zuidoostgevel	7,5	36,60	44,79	42,42	30,88	52,27	51,18	51,18	51,18			
B12-102_A	blok 12 woning 1 noordwestgevel	1,5	29,30	26,98	26,83	13,44	37,68	44,05	44,05	44,05			
B12-102_B	blok 12 woning 1 noordwestgevel	4,5	31,38	28,92	28,86	4,07	39,66	46,23	46,23	46,23			
B12-102_C	blok 12 woning 1 noordwestgevel	7,5	32,62	30,15	30,34	4,07	40,96	49,93	49,93	49,93			
B12-103_A	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	1,5	26,23	41,33	35,59	20,69	47,49	45,63	45,63	45,63			
B12-103_B	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	4,5	27,74	41,70	37,58	21,87	48,28	46,85	46,85	46,85			
B12-103_C	blok 12 woning 1 zuidwestgevel	7,5	28,77	41,47	39,00	22,96	48,60	51,20	51,20	51,20			
B12-201_A	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	1,5	34,49	45,42	39,91	28,74	51,83	46,01	46,01	46,01			
B12-201_B	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	4,5	36,16	45,36	42,02	29,98	52,44	48,39	48,39	48,39			
B12-201_C	blok 12 woning 2 zuidoostgevel	7,5	37,13	44,68	42,70	30,80	52,35	50,96	50,96	50,96			
B12-202_A	blok 12 woning 2 noordwestgevel	1,5	28,79	26,53	26,08	12,32	37,43	43,60	43,60	43,60			
B12-202_B	blok 12 woning 2 noordwestgevel	4,5	30,96	27,32	27,74	1,62	38,77	45,57	45,57	45,57			
B12-202_C	blok 12 woning 2 noordwestgevel	7,5	32,87	28,75	29,44	-0,39	40,52	50,74	50,74	50,74			
B12-301_A	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	1,5	35,03	45,41	40,23	29,02	51,92	46,21	46,21	46,21			
B12-301_B	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	4,5	36,73	45,34	42,35	30,24	52,57	48,61	48,61	48,61			
B12-301_C	blok 12 woning 3 zuidoostgevel	7,5	37,60	44,67	42,97	31,13	52,49	51,22	51,22	51,22			
B12-302_A	blok 12 woning 3 noordwestgevel	1,5	30,35	26,00	26,10	18,48	37,93	43,82	43,82	43,82			
B12-302_B	blok 12 woning 3 noordwestgevel	4,5	32,30	27,55	27,76	21,88	39,80	45,86	45,86	45,86			
B12-302_C	blok 12 woning 3 noordwestgevel	7,5	34,22	28,78	29,41	23,31	41,51	50,72	50,72	50,72			
B12-401_A	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	1,5	35,46	45,48	40,37	28,95	52,04	46,35	46,35	46,35			
B12-401_B	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	4,5	37,32	45,39	42,51	30,27	52,70	48,80	48,80	48,80			
B12-401_C	blok 12 woning 4 zuidoostgevel	7,5	38,06	44,70	43,08	31,15	52,60	51,19	51,19	51,19			
B12-402_A	blok 12 woning 4 noordwestgevel	1,5	29,36	24,32	24,30	22,61	37,00	43,86	43,86	43,86			
B12-402_B	blok 12 woning 4 noordwestgevel	4,5	32,31	26,98	27,18	24,06	39,74	46,50	46,50	46,50			
B12-402_C	blok 12 woning 4 noordwestgevel	7,5	34,64	28,40	28,85	24,79	41,69	50,58	50,58	50,58			
B12-403_A	blok 12 woning 4 noordoostgevel	1,5	32,34	39,51	36,76	18,94	46,89	45,35	45,35	45,35			
B12-403_B	blok 12 woning 4 noordoostgevel	4,5	34,71	39,68	39,04	21,84	48,10	46,72	46,72	46,72			
B12-403_C	blok 12 woning 4 noordoostgevel	7,5	36,66	39,35	39,45	26,01	48,51	50,36	50,36	50,36			
B13-101_A	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	1,5	36,93	45,56	40,46	30,38	52,26	46,47	46,47	46,47			
B13-101_B	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	4,5	39,00	45,45	42,58	31,72	52,97	49,04	49,04	49,04			
B13-101_C	blok 13 woning 1 zuidoostgevel	7,5	39,32	44,73	43,06	32,52	52,80	51,34	51,34	51,34			
B13-102_A	blok 13 woning 1 noordwestgevel	1,5	31,54	24,27	24,03	16,15	37,99	44,40	44,40	44,40			
B13-102_B	blok 13 woning 1 noordwestgevel	4,5	34,39	26,16	27,47	17,78	40,78	48,15	48,15	48,15			
B13-102_C	blok 13 woning 1 noordwestgevel	7,5	36,27	27,70	29,01	20,38	42,58	50,39	50,39	50,39			
B13-103_A	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	1,5	28,71	39,86	36,94	25,42	46,97	43,03	43,03	43,03			
B13-103_B	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	4,5	30,87	39,99	38,98	26,72	47,92	45,15	45,15	45,15			
B13-103_C	blok 13 woning 1 zuidwestgevel	7,5	32,17	39,68	39,85	27,77	48,26	48,88	48,88	48,88			
B13-201_A	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	1,5	37,88	45,51	40,53	31,30	52,35	46,52	46,52	46,52			
B13-201_B	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	4,5	39,88	45,39	42,62	32,69	53,09	49,17	49,17	49,17			
B13-201_C	blok 13 woning 2 zuidoostgevel	7,5	40,12	44,67	43,08	33,40	52,93	51,09	51,09	51,09			
B13-202_A	blok 13 woning 2 noordwestgevel	1,5	32,54	23,46	25,17	18,90	38,85	45,26	45,26	45,26			
B13-202_B	blok 13 woning 2 noordwestgevel	4,5	34,52	24,99	27,93	18,76	40,84	48,78	48,78	48,78			
B13-202_C	blok 13 woning 2 noordwestgevel	7,5	36,59	27,20	29,41	19,86	42,82	50,11	50,11	50,11			
B13-301_A	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	1,5	38,95	45,51	40,50	32,14	52,50	46,55	46,55	46,55			
B13-301_B	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	4,5	40,80	45,37	42,55	33,53	53,24	49,28	49,28	49,28			
B13-301_C	blok 13 woning 3 zuidoostgevel	7,5	41,00	44,64	43,03	34,15	53,09	51,01	51,01	51,01			
B13-302_A	blok 13 woning 3 noordwestgevel	1,5	30,33	20,73	24,78	13,82	36,82	45,87	45,87	45,87			
B13-302_B	blok 13 woning 3 noordwestgevel	4,5	34,54	24,93	28,44	15,07	40,89	49,07	49,07	49,07			
B13-302_C	blok 13 woning 3 noordwestgevel	7,5	37,02	27,11	29,86	16,20	43,17	49,87	49,87	49,87			
B13-401_A	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	1,5	40,11	45,56	40,50	32,82	52,73	46,74	46,74	46,74			
B13-401_B	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	4,5	41,74	45,39	42,54	34,31	53,46	49,47	49,47	49,47			
B13-401_C	blok 13 woning 4 zuidoostgevel	7,5	41,84	44,64	43,01	34,88	53,29	51,00	51,00	51,00			
B13-402_A	blok 13 woning 4 noordwestgevel	1,5	30,90	20,49	22,94	15,55	36,97	46,35	46,35	46,35			
B13-402_B	blok 13 woning 4 noordwestgevel	4,5	35,57	24,78	28,21	17,00	41,65	49,21	49,21	49,21			
B13-402_C	blok 13 woning 4 noordwestgevel	7,5	38,42	26,78	29,22	17,94	44,20	49,71	49,71	49,71			

ALCEDO ;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

ADVIES VOOR BOUW, OMGEVING EN GEBOUWEN