



Postbus 1400, 7500 BK Enschede

College B&W gemeente Oldenzaal  
De heer J. Theunissen  
Postbus 354  
7570 AJ OLDENZAAL

volgnummer	nr. 11-2722
in bezit van	BEO
ingezonden	- 1 AUG. 2011
kosten	
afgeleverd	

Regiokantoor  
Nijverheidstraat 30, Enschede  
Postbus 1400  
7500 BK Enschede  
Telefoon 053 487 65 70  
info@brandweertwente.nl  
www.brandweertwente.nl

Uw kenmerk -  
Ons kenmerk VRT/BRW/MR/11005943  
Onderwerp Advies De Thij Oldenzaal  
Bijlage(n) -

Datum 29 juli 2011  
Behandeld door ir. M. Reefhuis  
Telefoon 053 487 6524  
Email m.reefhuis@brandweertwente.nl

VERZONDEN 2 9. 07. 11

Geacht college,

U heeft ons op 18 juli jl. verzocht een advies uit te brengen over uw voorgenomen besluit tot actualisatie van het bestemmingsplan 'De Thij'. De Veiligheidsregio Twente adviseert op het gebied van de verantwoording van het groepsrisico en de rampenbestrijding op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) en de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS). U heeft ons daarvoor de benodigde stukken aangeleverd. In deze brief lichten wij ons advies toe.

De woonwijk De Thij is gelegen aan de noordwestzijde van het centrum van Oldenzaal. Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd en is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien met het bestemmingsplan.

Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn risicobronnen aanwezig die voor de externe veiligheid van het plangebied van belang zijn:

- Inrichtingen: het LPG-tankstation De Thij aan de Schipleidelaan 3 te Oldenzaal;
- Aanvoerroute naar LPG-tankstation De Thij;
- Transport gevaarlijke stoffen via buisleiding: aardgastransportleidingen van circa 8 inch 40 bar.

De risico's van de risicobronnen zijn in kaart gebracht met behulp van kwantitatieve risicoanalyses. Bij de buisleidingen is er geen sprake van een plaatsgebonden  $10^{-6}$  risicocontour en het groepsrisico blijft onder de oriëntatiewaarde. De buisleiding loopt ten zuiden van het plangebied en wordt bovendien door een aantal sportfuncties en groen van de woonwijk gescheiden.

Bij het LPG-tankstation is er sprake van een plaatsgebonden  $10^{-6}$  risicocontour van 45 meter van het vulpunt. Hierbinnen bevinden zich geen kwetsbare objecten, maar wel twee beperkt kwetsbare objecten. Voor beperkt kwetsbare objecten is de plaatsgebonden  $10^{-6}$  risicocontour een richtwaarde en geen grenswaarde. Een richtwaarde vereist echter wel een motivering voor het toestaan van beperkt kwetsbare objecten binnen deze contour. De beide beperkt kwetsbare objecten maken echter geen deel uit van het voorliggende bestemmingsplan.

De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Bovendien gaat het om een bestaande situatie, waarbij het groepsrisico niet toeneemt.


Vanwege de consoliderende aard van het bestemmingsplan 'De Thij' en het niet aanwezig zijn van knelpunten ten aanzien van plaatsgebonden risico of groepsrisico zien wij af van een advies voor aanvullende maatregelen. Het aanwezig zijn van beperkt kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan 'De Thij'.

vervolgblad: 2

Wij gaan er van uit dat de risico-objecten (zowel de risicobronnen als de –ontvangers) te allen tijde beschikken over actuele, voldoende op de risico's toegesneden omgevingsvergunningen. Een adequaat systeem van controle en handhaving is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw uiteindelijke besluit af.

Hoogachtend,  
namens het bestuur van de Veiligheidsregio Twente,



ing. S.J.M. Wevers MCDm  
commandant brandweer

Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar uw clustercommandant brandweer