

MEMO

Aan: S. Huntink (RO)
Van: J. ten Tije (MIL)
Onderwerp: Berghorst – Externe Veiligheid en Luchtkwaliteit
Datum: 23 mei 2006

Naar aanleiding van de brief van provincie Overijssel:

Externe veiligheid

Naast het plangebied is een propaantank van 3.000 liter aanwezig. Volgens het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer moet de afstand tussen de propaantank, vulpunt en opstelplaats voor de tankauto enerzijds en woningen van derden anderzijds ten minste 35 meter bedragen. Het plangebied ligt buiten deze afstand.

Op grond van artikel 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen moet het groepsrisico worden verantwoord. De propaantank ligt op circa 80 meter afstand van het plangebied. Binnen deze afstand ligt verder geen andere bebouwing (m.u.v. de woning en opstallen van de eigenaar van de tank). Over het groepsrisico is advies ingewonnen bij het RIVM. Het RIVM geeft aan dat bij extensief gebruik van een propaantank (zoals in dit geval met slechts één woning) van deze omvang op deze afstand de oriënterende waarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden.

Luchtkwaliteit

Conclusie is juist dat t.g.v. rijksweg A1 en Wierdenseweg geen sprake is van overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. V.w.b. de Wierdenseweg is bij de bepaling van de luchtkwaliteit rekening gehouden met extra verkeer van en naar de nieuwe woonwijk. De aanname van het verkeer over de Wierdenseweg is hoger dan de prognose die door BVA in een rapportage van 8 mei 2006 is aangegeven. Het realiseren van de extra woningen levert dus geen overschrijding van de normen van het Besluit luchtkwaliteit op.

Vul hier de naam (en eventueel het pad) in van uw document

310506
