

## **Notitie invloed geluidbelasting Horeca functie aan de Hoogstraat 32 op het bouwplan Hoogstraat 28 “Kop van Zijtje”**

Het bouwplan aan de Hoogstraat 28 staat constructief los van de naastgelegen horeca aan de Hoogstraat 32. Er is geen contactgeluid tussen beide panden te verwachten.

Het bouwplan voldoet aan de nieuwste thermische isolatie eisen en normen. Alle appartementen worden gasloos gebouwd. De schil van het gebouw heeft een zeer hoge thermische isolatie met kierdichting en daarmee tevens een hoge geluidsisolatie.

De naastgelegen horeca valt onder categorie A gemengd, dit is de lichtste categorie op het gebied van geluidbelasting op de omgeving.

Het gebied valt onder de binnenstad waardoor er altijd uitgaansgeluid aanwezig is.

Er geldt een hogere grenswaarde op het perceel Hoogstraat 28 in verband met het verkeerslawaaai. Daarmee moet er al rekening gehouden worden met extra geluidswerende maatregelen in de gevels.