

BRANDWEER



Gemeente Barneveld
Afdeling Leefomgeving
Mevrouw M. Lopulalan
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	28 februari 2014	Contactpersoon	Riëtte Bloem
Ons kenmerk	140228-0022	Telefoon	088-3555961
Uw kenmerk		E-mail	Riette.Bloem@vggm.nl

Onderwerp De Eilanden Oost Barneveld te Barneveld

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 februari 2014 ontving ik van u het verzoek betreffende het voorontwerp bestemmingsplan De Eilanden-Oost in Barneveld. U vraagt mijn advies voor dit voorontwerp bestemmingsplan. In deze brief geef ik graag mijn reactie.

Instemming

Met het voorontwerp bestemmingsplan De Eilanden-Oost kan ik instemmen. In paragraaf 5.12 van de toelichting staat dat er één doodlopende weg is die niet voldoet aan de voorwaarden van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid, een uitgave van Brandweer Nederland. Volgens Bijlage 9 Inrichtingsplan blijkt dat de weg, parallel aan de Lunterseweg, die leidt tot de garageboxen breder is dan 4,5 m. Conform de Handreiking, mag een doodlopende weg langer dan 40 m zijn, indien de weg een breedte heeft van ten minste 4,5 m. Hiermee wordt dus toch voldaan aan de Handreiking.

Ik verwacht dat ik u in deze brief een helder advies heb gegeven voor het voorontwerp bestemmingsplan De Eilanden-Oost in Barneveld

Afsluitend

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met Riëtte Bloem te bereiken op telefoonnummer 088-3555961.

Met vriendelijke groet,

Robert Polman
Afdelingshoofd Risicobeheersing