

BRANDWEER



Gemeente Barneveld
De heer J. de Goeij
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	3 februari 2015	Contactpersoon	Bram de Vries
Ons kenmerk	150203-0053	Telefoon	088-3555850
Uw kenmerk	609709	E-mail	Bram.de.Vries@vggm.nl

Onderwerp Bestemmingsplan buitengebied 2012 Lange Zuiderweg 98 te Voorthuizen

Geachte heer De Goeij,

Op 23 januari 2015 heb ik van u een adviesverzoek ontvangen voor wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" ten behoeve van een nieuwe pluimveestal. Ik heb het plan getoetst aan de voorwaarden die zijn gesteld in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland van november 2012 en Wet Besluit Veiligheidsregio's van oktober 2010 en het daarbij behorende Besluit Veiligheidsregio's. In deze brief informeer ik u over mijn bevindingen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is voldoende. Er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Er zijn op dit punt geen aanvullende voorwaarden.

Bluswatervoorziening

Op het plan is geen bluswatervoorziening aangegeven. Voor de een adequate bestrijding van een brand in een agrarische inrichting gaat de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uit van een bluswatervoorziening met een capaciteit van 60-120m³/uur afhankelijk van het stadium van de brand en de omvang en situering van het object waar de brand is uitgebroken.

De dichtstbijzijnde bluswatervoorziening in de vorm van een ondergrondse brandkraan bevindt zich op ruim 100m van de erfgrans van het bedrijf. De capaciteit van deze brandkraan kan aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Gelet op de omvang van het bedrijf en afstand tot de ondergrondse brandkraan is de aanleg van een extra bluswatervoorziening in de vorm van een geboorde put met een minimale capaciteit van 90m³/uur aan te bevelen.

Opkomstnorm

Er worden eisen gesteld aan de opkomsttijden voor brandweervoertuigen. Deze is afhankelijk van de bestemming. De opkomsttijden zijn gesteld in de Wet Veiligheidsregio's met het daarbij behorende Besluit Veiligheidsregio's. In het Besluit zijn de tijdnormen voor de opkomsttijden vastgelegd. De opkomstnorm voor agrarische bestemmingen (overige gebruiksfuncties) bedraagt 10 minuten.

Het perceel Lange Zuiderweg 98 in Voorthuizen is zo gelegen dat de werkelijke opkomsttijd 9,23 minuten bedraagt. De norm wordt daarmee niet overschreden.


Externe veiligheid

Het bedrijf vormt geen risico in het kader van Externe Veiligheid. Ook zijn er geen risico-objecten in de omgeving aanwezig die het bedrijf negatief zouden kunnen beïnvloeden. Voor Externe Veiligheid zijn er daarom vanuit de brandweer geen nadere voorwaarden die gesteld worden.

Afsluitend

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met Bram de Vries te bereiken op telefoonnummer 088-3555850.

Met vriendelijke groet,



Robert Polman
Afdelingshoofd Risicobeheersing