

BRANDWEER



Gemeente Barneveld
T.a.v. mevrouw W. Kuik
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	30 augustus 2017	Contactpersoon	Mark Bruijnooge
Ons kenmerk	170810-0041	Telefoon	088-3555037
Uw kenmerk	-	E-mail	mark.bruijnooge@vggm.nl

Onderwerp Advies woningbouwplan Blankensgoed-Noord te Voorthuizen

Geachte mevrouw Kuik,

Op 24 juli ontving ik het verzoek om advies over het woningbouwplan Blankensgoed-Noord. Het plan betreft de realisatie van grondgebonden woningen, ten noorden van de Hoevelakensebeek.

Over de toekomstige Noordelijke Rondweg Voorthuizen kan vervoer van gevaarlijke stoffen (benzine, diesel en LPG) plaatsvinden. Het plangebied ligt op ongeveer 30 tot 40 meter vanaf de as van de weg. De te verwachten effectafstanden van een plasbrand met benzine of diesel reiken niet of nauwelijks over het plangebied. Op grond van het Convenant LPG autogas 2005 zijn Nederlandse LPG tankwagens voorzien van een hittewerende bekleding waardoor er bij een incident voldoende tijd is om een dreigende BLEVE te kunnen voorkomen.

De verwachting is dat de planontwikkeling niet zal leiden tot een overstijging van de mogelijkheden van de hulpdiensten.

Over bluswater, de bereikbaarheid en opkomsttijd is reeds geadviseerd op 24 maart 2017 (ons kenmerk 170324-0008).

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Robert Polman
Hoofd afdeling risicobeheersing