

Project nr.: 21120
 Project naam: Torenplein Langstraat Barneveld
 Datum: 25-12-2021
 Technicus: WK

Deze ventilatiebalans dient (per ruimte) horizontaal van links naar rechts te worden gelezen

DEFINITIEF

VENTILATIEBALANS																	
Torenplein Langstraat Barneveld Winkelruimte		TOEVOER VEREIST		VENTILATIEVOORZIENING						TOEVOER AANWEZIG (mechanisch)	OVERSTORT			AFVOER AANWEZIG (mechanisch)		VOLDOET	
		50%-regel toegepast (Bb art. 3.34, lid 2)		JA	VENTILATIE-SYSTEEM D: Balansventilatie												
Omschrijving	Aantal personen [n]	VR/VG	VR/VG	Oriëntatie	Type	q _v	Aantal	Lengte	Max. roostercap.	q _{v,toe.}	Van	q _{v,afvoer}		Naar	q _{v,afvoer}		VR/VG
		[dm ³ /(s*m ²)]	[dm ³ /s]									[-]	[-]		[dm ³ /(s*m)]	[stk]	
Winkelruimte	Begane grond	250,00	4,0		[Balansventilatie]					1000,0					Begane grond	1000,0	JA
	Meterkast ¹⁾			2,0							hal ↔ mk	2,0	80	mk ↔ hal			
		TOT. toevoer vereist		1000		TOT. toevoer aanwezig werkelijk		1000						1000		70%-toets	JA