

VERZ: 0001-0010000100
GET EDE ROB/ONT
ZZ-04-10 14:38 Pag: 2/4

Driever, Theo

Van: Breij, Noortje [n.breij@prv.gelderland.nl]
Verzonden: donderdag 8 april 2010 13:39
Aan: Driever, Theo
Onderwerp: uitvindersbuurt ede 3.1.1 bro

Beste Theo,

hierbij mijn reactie mbt het toegezonden voorontwerp bp Uitvindersbuurt te Ede.
Hierbij is geen sprake van provinciaal belang, de provincie acht dit van lokaal belang. Het voorontwerp hoeft dan ook niet te worden voorgelegd in het kader van 3.1.1 Bro.

Wro en Bro spreken van overleg met partijen 'wier belangen in het geding zijn'.
Provinciale Staten hebben de provinciale belangen benoemd. Deze zijn vij voorgenoemd bestemmingsplan niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Noortje Breij

J.E.M. Breij | Adviseur Ruimtelijke Ordening | Afdeling TALO/ROA | Provincie Gelderland | T 088 880 7664 | www.Gelderland.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Denk eerst aan het milieu voor u dit bericht uitprint

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende papieren document is bindend.

Brandweer

Gemeente Ede
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
De heer T. Driever
Postbus 9022
6710 HK Ede

Datum : 14 april 2010
Uw kenmerk :-
Ons kenmerk : HGM/PPP/2010/87
Contactpersoon : Mark Bruijnooge
Doorkiesnummer : 026-3556157
E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Onderwerp: Bestemmingsplan Uitvindersbuurt, vlek G en H

Geachte heer Driever,

Op 7 april jl. ontving ik het verzoek om advies uit te brengen over de bestemmingsplannen Uitvindersbuurt, vlek G en vlek H. Op het overkoepelende bestemmingsplan Uitvindersbuurt is in het verleden op 9 juni 2006 door HGM geadviseerd (HGM/PPP/2006/126). De plannen vlek G en H betreffen een herziening van (een deel van) het vigerende bestemmingsplan, vanwege de optimalisatie van de plannen en wijzigingen in het stedenbouwkundig ontwerp.

Veiligheidsanalyse

In de bijlage treft u mijn uitgebreide veiligheidsanalyse van het plangebied en directe omgeving. Onderstaand worden de belangrijkste punten genoemd.

- In de directe omgeving ligt de spoorlijn Arnhem-Utrecht. Uit de meest recente vervoersgegevens van ProRail (2008) blijkt dat over het spoor brandbare gassen (LPG), zeer brandbare vloeistoffen (benzine) en zeer giftige vloeistoffen (fluorwaterstof) zijn vervoerd.
- Als maatgevend scenario hanteert de regionale brandweer het scenario BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Als gevolg van het door verhitting oplopen van de druk (of mechanische beschadiging) kan een tank bezwijken. Indien het vrijkomende gas direct ontstoken wordt gaat dit gepaard met een snel uitzetterende brandende gaswolk. Het plangebied ligt buiten de 100%-letaalaafstanden, maar nog wel voor circa de helft binnen de 1%-letaalaafstand. Binnen de 1% letaalaafstand bestaat er nog kans op secundaire branden.
- In het plangebied worden woningen gerealiseerd. Het is niet geheel uit te sluiten dat er minder zelfredzame mensen aanwezig zullen zijn in het plangebied. Echter omdat er geen functies met verminderd zelfredzame mensen zijn geprojecteerd (zoals een basisschool en of een verzorgingshuis) kan er in principe vanuit gegaan worden dat de mensen voldoende zelfredzaam zijn.
- Het spoor is vanaf twee zijden toegankelijk, echter er is langs het spoor niet voldoende bluswatercapaciteit beschikbaar om een tankwagon effectief te kunnen koelen om een dreigende BLEVE te voorkomen.
- Het ligt in de verwachting dat de hulpvraag in het plangebied matig beheersbaar is voor de hulpverleningsdiensten. Vooral in de eerste uren na het incident sprake zal zijn van schaarste van beschikbare mensen en middelen.

Advies

Ik wil u adviseren om:

- De vluchtmogelijkheden te optimaliseren door bij de indeling van het plangebied met de infrastructuur hier rekening mee te houden.
- De bluswatercapaciteit langs transportroutes te optimaliseren.

Hulpverlening Gelderland Midden

Brandweer

Datum : 14 april 2009
Kenmerk : HGM/PPP/2010/87
Pagina : 2

- De zelfredzaamheid te verhogen door middels risicocommunicatie mensen informeren over de risico's en hoe te handelen ingeval van een incident.
- Advies te vragen bij de brandweer Ede over de bluswatervoorziening(en) en bereikbaarheid op planniveau in het kader van de basisbrandweezorg en brandpreventie.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Paul Joosten
Directeur Brandweer

i.a.a.: de heer M.A.J. Kamphuis, commandant brandweer Ede