



Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11  
E [info@vallei-veluwe.nl](mailto:info@vallei-veluwe.nl)  
I [www.vallei-veluwe.nl](http://www.vallei-veluwe.nl)

*Afstemming bestemmingsplannen*

**Ermelo**

## Besprekingsverslag

Datum 2015

Aanwezig -

Afwezig -

Kopie aan Aan- en afwezig en DIV  
Opgemaakt door Jasper Timmer

Volgende vergadering

<b>Naam BP</b>	<b>Fase</b>	<b>Belang</b>	<b>Planning</b>	<b>Opmerkingen</b>
Stationsstraat -Postlaantje	Vooroverleg	Nee		Is in 2014 al besproken. Hemelwater op eigen terrein vasthouden. Vanaf openbaar terrein wordt 36mm vastgehouden. De rest gaat op gemengd stelsel.
Volenbeekweg 48	vooroverleg	Nee		Al het hemelwater gaat de bodem in.
Fokko Kortlanglaan	Vooroverleg	Ja		Hemelwater tot minimaal 60 mm vasthouden daarna afvoeren via oppervlaktewater.
Veldzicht fase 4a	Voorontwerp	Ja		Voldoende berging in bergingsvoorziening. Afvoer via buis rond 125mm naar Fokko Kortlanglaan. Mogelijk is buis te klein maar we kijken het eerst even aan.

Datum	
Onderwerp	Afstemming bestemmingsplannen
Pagina	2 van 2

**Ruimte voor nadere opmerkingen:**

Standaard waterparagraaf wordt opgestuurd naar Ermelo. Deze kan als basis in alle bestemmingsplannen gebruikt worden. Waar nodig aangevuld met beleid van de gemeente.

Voor lozen op oppervlaktewater gelden beleidsregels van het waterschap. Deze worden bij gemeente aangeleverd.