



Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro “Drielanden 2013”

Datum: april 2013

Vooroverlegpartner	Reactie	Antwoord
Provincie Gelderland	Het provinciaal belang is goed verwerkt in het plan.	
Ministerie EL&I/energie		
Waterschap Vallei en Veluwe t.a.v. bureau bjz		
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Commandant Regionale Brandweer	De VNOG kan zich vinden betreft hetgeen in de toelichting over externe veiligheid staat.	
	De VNOG adviseert de gemeente Harderwijk om de burgers van Harderwijk actief te informeren over de aanwezige risicobronnen (LPG) binnen het gebied, een WAS-paal te plaatsen binnen het bestemmingsplan en na te denken of er alternatieve manieren zijn om de burgers binnen het bp. te waarschuwen bij een calamiteit.	Risicocommunicatie is geen aspect dat een rol speelt binnen het bestemmingsplan.
Liander N.V.		
NV NUON Infra Oost		
Vitens		
KPN Telecom Rayon Midden Afdeling UTN Leidingbeheer		
KPN Telecom Rayon LNO-UTN afdeling Straalpaden		
N.V. Nederlandse Gasunie afdeling Grondzaken	Verzoekt regels op enkele punten aan te passen. Artikel “leiding-Gas” zodanig aanpassen dat de dubbelbestemming “Leiding-Gas” bij het geheel of gedeeltelijk samenvallen met (een) andere (dubbel)bestemming(en) voorrang krijgt	De regels zijn als volgt aangepast: “In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming “leiding-Gas” voorrang krijgt.

	<p>De opgenomen afwijkmogelijkheid van de bouwregels is in strijd met het bepaalde in art. 14 derde lid Bevb. Daarin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringsstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Gevraagd wordt de planregels aan te passen.</p>	<p>De planregels zijn als volgt toegepast: "Het bevoegd gezag dat de in de ander voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits de veiligheid van de leiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegevoegd en uit vooraf schriftelijk ingewonnen advies bij de desbetreffende leidingbeheerder is gebleken, dat heirtegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat.</p>
	<p>De regeling in art. 14.4 lid a.1 is onvoldoende ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding(en). Verzocht wordt om de diepte van 0,5 meter te verwijderen uit bovengenoemd artikel.</p> <p>Gevraagd wordt de term onevenredig uit de regels in art 14.4 onder b.1 te schrappen en onder b.2 op te nemen dat schriftelijk advies ingewonnen moet worden bij de leidingbeheerder.</p>	<p>Verzoeken zijn gehonoreerd. Deze en bovengenoemde aanpassingen zijn ook verwerkt in het handboek bestemmingsplannen Harderwijk.</p>
N.V. Nederlandse Spoorwegen		
ProRail Railinfrabeheer Regio Noordoost		
Kamer van Koophandel en Fabrieken, Harderwijk		
Bedrijvenkring Harderwijk		
VAC Harderwijk adviescommissie wonen		
Regio Noord Veluwe		
Wijkvereniging Drielanden		