

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsri.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269



BRO
Postbus 4
5280 AA BOXTEL

VERZONDEN 22 DEC 2009

Datum: 21 december 2009	Ons kenmerk: PvdR/SO/200945667/104938	Uw kenmerk:	Behandeld door: de heer P.W.P. van den Ring
Onderwerp: Aanpassen conceptwaterparagraaf Het Zwin/Pasnagelhof te Ammerzoden			Doorkiesnummer: (0344) 64 92 20 p.vanden.ring@wsri.nl

Geachte heer/mevrouw,

Uw toegezonden waterhuishoudkundig plan conceptwaterparagraaf Het Zwin/Pasnagelhof te Ammerzoden geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Het plan dient op de volgende punten aangepast te worden:

- Het zomer- en winterpeil van het oppervlaktewater is respectievelijk 1,80 en 1,60 m +NAP in tegenstelling wat vermeld wordt in de waterparagraaf;
- De toegepaste vuistregel voor compensatie waterberging t.b.v. toename verhard oppervlak is inderdaad 436 m³/ha. Hieraan dient toegevoegd te worden dat de waterberging gerealiseerd moet worden in open water;
- Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 30 oktober 2009 het waterbeheerplan 2010-2015 vastgesteld. Dit plan vervangt de door u genoemde strategienota 2006-2009;
- De genoemde toegestane maximale peilstijging is inderdaad 30 cm, toegevoegd dient te worden dat deze maximale peilstijging geldt voor een regensituatie die -statistisch gezien- eens per tien jaar voorkomt;
- Onduidelijk is waar de kwelsituatie zoals beschreven in de waterparagraaf op gebaseerd is, dit moet uitgewerkt worden in de waterparagraaf. Het waterschap toetst op een kwelsituatie tijdens een T=2 winterbui gecombineerd met een kweldruk bij een T=10 rivierwaterstand. De kwel mag in die situatie niet tot overlast zorgen (maximaal 30 cm stijging oppervlaktewaterpeil) en eventuele toename van kwel in vergelijking met de huidige situatie moet gecompenseerd worden;
- Er wordt in de waterparagraaf geregeld gesproken over een tijdelijke waterberging. De waterberging ter compensatie van de toename van verhard oppervlak en de toename van kwel dient permanent te zijn, dus niet tijdelijk;



- Er staat beschreven dat onduidelijk is of de bergingscapaciteit van het huidige verbeterd gescheiden stelsel voldoende is. Als er geen sprake is van overcapaciteit van de bestaande berging dan zal nieuwe berging gerealiseerd moeten worden. Deze nieuwe berging heeft ruimtelijke consequenties, het is absoluut noodzakelijk hier uitsluitsel over te krijgen in de waterparagraaf.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de teamleider Plannen West,


H.A.J. Smeets

Bijlage(n): Geen

Afschrift: Archief;

Gemeente Maasdriel, T.a.v. dhr. J. Doornik, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel