

Geluidsmeting gas reduceerstation aan de Luttel Inghweg 3 te Kerkdriel

Datum meting: 25 juni 2015  
Tijdstip meting: 08:46 – 09:16  
Aard van de meting: bronmeting  
Weersomstandigheden : wind 3m/s ZW, heldere hemel goed zicht,  
temp. 22 °C, luchtdruk 1018 hPa

Geluidsmeter Brüel & Kjaer type 2236

Microfoon Brüel & Kjaer type 4188

Meetresultaat 41,9 dB(A) inclusief stoorgeluid (op 5 meter afstand van het gebouw van het gasdrukregelstation).



Meetpunt