

College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Nijkerk  
Postbus 1000  
3860 BA Nijkerk

Datum : 25-05-2020  
Ons kenmerk : 200525-0053  
Contactpersoon : Meine Jacobi  
Doorkiesnummer : 088-3555045  
E-mail adres : Meine.Jacobi@vggm.nl

Onderwerp: Omgevingsadvies woningbouwplan, Nijkerkerveen (deelplan 3)

Geacht college,

Op 23 april jl. ontving ik uw mail waarin u ons vraagt om advies over het woningbouwplan, Nijkerkerveen (deelplan 3) in Nijkerkerveen.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

#### **Advies**

Het plan omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met circa 350 woningen dat onderdeel uit maakt van een grotere opgave in Nijkerkerveen.

#### *Fysieke veiligheid*

In de omgeving van het plan vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats via o.a. de autosnelwegen A1 en A28, de sporen Amersfoort – Apeldoorn en Amersfoort – Zwolle en een aardgastransportleiding (ten oosten). Er kunnen daarbij de incidentscenario's explosie, plasbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden. De kans daarop is klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van de scenario's fakkelbrand en toxische wolk. Door de woningbouw neemt het aantal aanwezigen in het effectgebied toe.

Het maatgevend scenario voor buisleiding kan daarbij leiden tot een (zeer) snelle incidentontwikkeling met te verwachten grote schade aan omliggende bebouwing en secundaire branden en een potentieel hoog aantal slachtoffers. Onze inzet richt zich primair op effectbestrijding; het koelen van aangestraalde objecten om aanwezigen (relatief) veilig te kunnen laten vluchten. De mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten worden waarschijnlijk overstegen.

Als het gaat om het verbeteren van de zelfredzaamheid en rampbestrijding dan adviseer ik om bij de uitwerking van de plannen rekening te houden met:

- Risicocommunicatie: aanwezigen te informeren over risico's en geven van een handelingsperspectief bij incidenten.
- Ontvluchtbaarheid en mogelijkheden tot ontruiming en/of evacuatie van het gebied op planniveau vanwege de risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen. U kunt daarbij denken aan de nooduitgangen en vluchtwegen/routes in de omgeving die van de risicobron afgericht zijn.
- Geplande werkzaamheden aan of nabij de aardgastransportleiding (ook tijdens de bouwfase van de woningen). In overleg met de beheerder zijn afspraken te maken over de communicatie en is de omgeving te informeren over de risico's. Eventueel is ten tijde van geplande werkzaamheden de aanwezigheid van personen uit te sluiten.

U kunt dit advies gebruiken bij uw afwegingen in het kader van de verantwoordelijkheid groepsrisico.

Datum : 25-05-2020  
Kenmerk : 200525-0053  
Pagina : 2

Als het gaat om de basisbrandweezorg dan adviseer ik om bij de uitwerking rekening te houden met de bereikbaarheid (opkomsttijden) en bluswatervoorziening(en) op bouwplanniveau en de brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar de vernieuwde handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019 van Brandweer Nederland. Indien verkeersmaatregelen worden toegepast of gewijzigd waarvoor een verkeersbesluit vereist is, zal een afzonderlijk overleg met de korpschef van politie moeten plaats vinden.

**Afsluitend**

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Anton Slofstra  
Directie

CONCEPT