

Gemeente Nijmegen

College van burgemeester en wethouders
D.t.v. de heer H. Gernaat
Afdeling Stadsontwikkeling
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

Sector Brandweer

Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 25-10-2011

Betreft: Bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom

Bijlage: -

Briefnr: VR/BRW/11/3217/HH

Contactpersoon

Hans de Harder
T (024) 327 15 16
E hans.de.harder@vrgz.nl

Geacht college,

Op donderdag 18 augustus 2011 hebben wij, door tussenkomst van de afdeling Bedrijven, uw verzoek om advies ontvangen over het bestemmingsplan 'Nijmegen Ooyse Schependom'.¹

Op 29 september 2011 (abusievelijk gedateerd op 29-11-2011) hebben wij een advies uitgebracht over dit bestemmingsplan.²

Naar aanleiding van dit advies is door de heer Gernaat van de afdeling Stadsontwikkeling contact met ons opgenomen. Hij wees op een onvolkomenheid in de beoordeling van de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid in het advies van 29 september. Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap 1' worden namelijk onder meer de functies 'natuurspeelterrein, natuureducatie, schooltuin met bijbehorende voorzieningen' mogelijk gemaakt. De heer Gernaat gaf aan dat deze functies bedoeld zijn voor buitenschoolse opvang. Hiermee wordt de aanwezigheid van kinderen, die als verminderd tot niet-zelfredzaam worden beschouwd, expliciet mogelijk gemaakt.

Om die reden verzoeken wij u, waar in ons advies van 29 september gesproken wordt over de aanwezigheid van verminderd tot niet-zelfredzame personen binnen de bestemming 'Gemengd', tevens de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap 1' te lezen. Daarnaast verzoeken wij u om bij de tekst bij de tweede geadviseerde maatregel (hoofdstuk 5 van de bijlage van ons advies van 29 september) de tekst aan te vullen met de volgende tekst:

"Betreffende de buitenschoolse opvang binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap 1', kan ervoor worden gekozen om de aanwezige begeleiders specifiek voor te lichten over de risico's van de hogedruk aardgastransportleiding en hen te (laten) informeren over hoe te handelen in geval van een incident bij de gasleiding".

¹ Bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom, zoals gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 26-9-2011.

² Advies met onderwerp 'Advies bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom, met briefnummer 'VR/BRW/11/3192/HH', d.d. 29-11-2011.

Wij verwachten u met dit schrijven van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

J.A. de Harder
Adviseur risicobeheersing

CC: - de heer J.T. van den Bos, Brandweer Nijmegen