


ONTVANGSTBEVESTIGING  
VERZONDEN



Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

**Aangetekend**

Gemeente Nijmegen  
T.a.v. de heer M. Muntjewerff (PK30)  
Korte Nieuwstraat 6  
6511 PP Nijmegen



**Bezoekadres**

Utrechtseweg 68

Arnhem

**Postadres**

Locatiecode 2CA8122

Postbus 50

6920 AB Duiven

Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl

www.liander.nl

**Contactpersoon**

ro.loket@liander.nl

**Datum**

7 september 2015

**Ons kenmerk**

LDN-220/20150048

**Betreft**

reactie concept BP Nijmegen Oud West 2014

Geachte heer Muntjewerff,

Namens Liander Infra Oost N.V. maken wij een zienswijze kenbaar op het concept ontwerpbestemmingsplan 'Nijmegen Oud West 2014, van de gemeente Nijmegen (hierna: het concept).

Liander Infra Oost is de eigenaar van een aantal 50 kV-verbindingen en diverse gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied van het concept en is daarmee belanghebbend.

Wij hebben het concept zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende reactie kenbaar. Onze reactie heeft enkel betrekking op de kabelverbindingen en een gasdrukmeet- en regelstation.

**Zienswijze**

**1.**

Liander N.V. is als regionale netbeheerder onder andere belast met het beheer, het onderhoud en de instandhouding van het hoogspanningsnet met een spanningsniveau tot en met 50kV. Om deze taak uit te voeren, is het van belang dat de ligging van de kabelverbindingen planologisch wordt veiliggesteld. Daarnaast dient het tracé van de kabelverbindingen gevrijwaard te blijven van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten die van negatieve invloed kunnen zijn op de functionaliteit van de kabelverbinding.

De bestemmingsomschrijving van de bestemming waarin de 50 kV-kabelverbindingen zijn gelegen laten de functie 'nutsvoorzieningen' niet toe en voorzien tevens niet in een dubbelbestemming waarmee gebruiksbeperkingen worden gesteld aan de gronden ter plaatse van het tracé van de kabelverbindingen.

Datum

7 september 2015

Ons kenmerk

LDN-220/20150048

Pagina

2 van 3

Wij verzoeken de gemeente het ontwerp zodanig aan te passen dat aan de gronden, waarin de 50kV-kabelverbindingen zijn gelegen een dubbelbestemming wordt toegekend, voorzien van passende bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ter bescherming van de verbinding.



Ligging 50 kV-kabelverbindingen

## 2.

Het gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied is een type B inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing.

In het concept zijn aan de gronden waarop het gasdrukmeet- en regelstation gevestigd is de bestemming 'Groen' en toegekend. Binnen beide bestemmingen is de functie nutsvoorzieningen toegestaan.

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de stations, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een kaststation, willen wij u vragen het gasdrukmeet-

Datum

7 september 2015

Ons kenmerk

LDN-220/20150048

Pagina

3 van 3

en regelstation binnen de bovengenoemde bestemming te koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de verbeelding en de daarbij behorende veiligheidscontour (Barim - zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van het gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.




Kaststation, afmeting 200x100x200 cm, bestemming "Groen"

### Verzoek

Wij verzoeken het college het concept zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het hierboven beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar [ro.loket@liander.nl](mailto:ro.loket@liander.nl). Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,  
Liander N.V.

  
S. van Rijn

