

Lowijs advies, Bert Lowijs

Van: Bronkhorst, Paul <PBronkhorst@vallei-veluwe.nl>
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 15:49
Aan: Lowijs advies, Bert Lowijs
Onderwerp: terugkoppeling watertoets bestemmingsplan buitengebied Oostendorperstraatweg 41 (20190122-10-19681)

Beste Bert,

Bij deze een terugkoppeling ten aanzien van de digitale watertoets "bestemmingsplan buitengebied Oostendorperstraatweg 41".

In de watertoets geeft u aan dat er ca 2000m² extra verharding wordt toegevoegd door de ontwikkeling. De eis voor compenserende maatregelen geldt vanaf een toename van 4000m² in landelijk gebied (en 1500m² voor stedelijk gebied). Daarnaast zijn er geen watergangen gelegen binnen het ingetekende plangebied. Op basis hiervan spelen geen primaire waterbelangen en zijn er geen aanvullende maatregelen vereist vanuit het waterschap.

Succes met de verdere ontwikkeling van het plan.

Met vriendelijke groet,

Paul Bronkhorst
beleidsmedewerker planvorming

Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10 | Apeldoorn
Postbus 4142 | 7320 AC Apeldoorn
055-527 29 11



Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.