

AANTEKENEN

College van burgemeester en wethouders van
Putten
Postbus 400
3880 AK Putten

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E t.j.van.de.velde@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
07-08-2019

Doorkiesnummer
06-31037632

Ons kenmerk
OOW 19.1743

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze Bestemmingsplan Herziening Locatie Matchpoint

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van een publicatie in de Staatscourant op 17-07-2019, nummer 40129, hebben wij bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan beoordeeld. Direct langs het plangebied ligt de gastransportleiding N-570-26 van onze organisatie. Dit ontwerp bestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

Aanpassing regeling afwijken van bouwregels artikel Leiding-gas

Wij verzoeken u om artikel 6 lid 3 met de volgende punten uit te breiden:

- dat vooraf door het bevoegd gezag schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder;
- dat er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

Het huidige artikel 6.3 biedt een beoordelingsvrijheid¹ die niet door artikel 14 derde lid Bevb wordt geboden. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten.

Aanpassingen omgevingsvergunningstelsel artikel Leiding-Gas

Wij verzoeken u om aan artikel 6.4 lid a onder 10 het volgende toe te voegen;

- het permanent opslaan van goederen, met uitzondering goederen welke in het kader van onderhoud van de gastransportleiding worden opgeslagen.

Daarnaast verzoeken wij u om binnen artikel 10 onder lid b het woord 'onevenredig' te schrappen en om binnen artikel 10, lid d onder 3 de volgende bepaling te schrappen;

- werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 6.1 opgenomen doeleinden kunnen worden beschouwd als zijnde van ondergeschikte betekenis.

¹ Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201200554/1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3.



**gemeente
putten**

Fontanusplein 1
Postbus 400
3880 AK Putten
T (0341) 359 611
F (0341) 359 659
E info@putten.nl
www.putten.nl

IBAN:
NL12 ABNA 0446 4882 40
KvK 0821 6960

Gasunie Transport Services B.V.
t.a.v. dhr. Van de Velde
Postbus 181
9700 AD Groningen

Uw brief van / uw kenmerk	7 augustus 2019	Zaaknummer: 1090498
Behandelend ambtenaar	J. Doornbos	Documentnummer: 1093458
Doorkiesnummer	(0341) 359731	
Afdeling	RU/BA	
Onderwerp	Reactie op zienswijze bestemmings- plan locatie Matchpoint	Verzonden: 23 DEC. 2019

Beste heer Van de Velde,

Putten, 23 december 2019

U heeft op 7 augustus een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan "Herziening locatie Matchpoint". In deze brief vindt u de voorlopige reactie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten.

Uw zienswijze is samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien

1. *U verzoekt om artikel 6 lid 3 uit te breiden met een tweetal punten.*

De gemeente kan zich vinden in het voorstel om aan artikel 6.3 toe te voegen dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning de leidingbeheerder schriftelijk om advies wordt gevraagd. Daarnaast is de gemeente ook van mening dat binnen de dubbelbepemming Leiding – Gas geen kwetsbare objecten toegestaan mogen worden. Beide voorwaarden worden aan artikel 6.3 toegevoegd.
2. *U verzoekt om aan artikel 6.4 lid a onder 10 het volgende toe te voegen:*
met uitzondering goederen welke in het kader van onderhoud van de gastransportleiding worden opgeslagen.

De gemeente heeft geen bezwaar tegen het opnemen van deze toevoeging en zal de verwerken in de regels van het bestemmingsplan.
3. *U verzoekt om het woord 'onevenredig' te schrappen uit artikel 6.4 onder b.*

De gemeente heeft geen bezwaar tegen het schrappen van het woord 'onevenredig' en zal dit verwerken in de regels van het bestemmingsplan.

4. *U verzoekt om artikel 6.4 lid d onder 3 te schrappen.*
De gemeente heeft geen bezwaar tegen het schrappen van artikel 6.4 lid d onder 3 en zal dit verwerken in de regels van het bestemmingsplan.
5. *U verzoekt om een prioritering op te nemen voor de bestemmingen die samenvallen met de dubbelbestemming "Leiding – Gas", waarbij gelet op het waarborgen van de veiligheid de dubbelbestemming "Leiding – Gas" voorrang dient te krijgen.*
De gemeente is van mening dat bij het toetsen aan het bestemmingsplan altijd voldaan moet worden aan de bepalingen zoals deze gelden op basis van een hoofdbestemming of dubbelbestemming. In die zin vindt de gemeente dat er geen onderscheid is in welke belangen prevaleren boven een ander belang. Om tegemoet te komen aan de zienswijze is de gemeente bereid om aan artikel 6.1 de volgende zinsnede toe te voegen:

"De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt."
6. *U verzoekt om aan de afwijkingsbevoegdheden in de artikelen 5.3 en 10a de volgende bepalingen toe te voegen:*
- a. *voordat tot afwijking wordt overgegaan, wordt daar waar de bestemming 'Wonen' samenvalt met de dubbelbestemming 'Leiding-Gas', schriftelijk advies ingewonnen bij de leidingbeheerder;*
 - b. *de wijziging geen belemmering vormt uit oogpunt van externe veiligheid;*
- De gemeente kan zich vinden in het toevoegen van deze bepalingen aan de beide voorgestelde artikelen en vindt ook dat op deze manier beter rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de aardgastransportleiding. De beide bepalingen worden aan de artikelen 5.3 en 10a toegevoegd.

Uw zienswijze leidt tot aanpassingen in de regels van het bestemmingsplan

Op basis van de beoordeling van uw zienswijze concluderen wij dat aanpassingen plaatsvinden in de regels van het bestemmingsplan. Het voorstel om deze aanpassingen door te voeren leggen wij ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Mocht de gemeenteraad hiermee instemmen dan worden deze aanpassingen in het vastgestelde bestemmingsplan verwerkt.

Wij verwachten dat de behandeling van het bestemmingsplan in januari in de raadscommissie Ruimte plaatsvindt en door de gemeenteraad in februari wordt behandeld. Als u vragen heeft over de behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad neemt u dan gerust contact op met de griffier via (0341) 359 703 of griffie@putten.nl.

Heeft u vragen over deze brief?

Neemt u dan gerust contact op met de heer J. Doornbos via telefoonnummer (0341) 359 731 of jdoornbos@putten.nl.



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Putten,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F.E. Contant', with a long horizontal stroke extending to the right.

mr. F.E. Contant,
secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. A. Lambooj', with a long horizontal stroke extending to the right.

H. A. Lambooj,
burgemeester



Opname voorrangsbepaling artikel Leiding-gas

In dit plan valt de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' samen met enkele andere bestemmingen (zoals 'Wonen' en 'Verkeer-verblijfsgebied'). Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State² dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om een veilige ligging van de gastransportleiding te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' bij samenvallen met andere bestemmingen voorrang krijgt.

Aanpassing afwijkingsbevoegdheden artikelen 5.3 en 10a

Wij verzoeken u de afwijkingsbevoegdheden in de artikelen 5.3 en 10a uit te breiden met de volgende bepaling(en):

- voordat tot afwijking wordt overgegaan, wordt daar waar de bestemming 'Wonen' samenvalt met de dubbelbestemming 'Leiding-Gas', schriftelijk advies ingewonnen bij de leidingbeheerder;
- de wijziging geen belemmering vormt uit oogpunt van externe veiligheid;

De afwijkingsbevoegdheid ligt binnen de invloedssfeer (= 1% letaliteitsgrens) van een aardgastransportleiding. Daarmee zijn de bepalingen uit het Bevb van toepassing. Zo is op grond van artikel 14, 2^e lid Bevb het niet toegestaan om nieuwe bestemmingen binnen de belemmeringsstrook te creëren die het oprichten van bouwwerken toestaan. Op grond van het derde lid zijn er geen kwetsbare objecten toegestaan binnen de belemmeringsstrook. Daarnaast zijn de bepalingen uit artikel 11 (PR) en artikel 12 (GR) van toepassing. Op dit moment wordt onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van de aardgastransportleiding.

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



Tim van de Velde

² Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201304186/1/R4) van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6.

