



Gemeente Wageningen
Afdeling Ruimtelijke Ordening
T.a.v. mevrouw S. Seyman
Postbus 1
6700 AA Wageningen

GEMEENTE WAGENINGEN		
DATUM INGEKOMEN	<input type="checkbox"/> 6	MRT 2013
AFDELING	G2	
KOPIE	0 J.P. Zijp	
CLASS. NR.	-1-731-21	
ONTVANGSTBEW.	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEE

Datum : 28 februari 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 130228-0022
Contactpersoon : Mark Bruijnooge
Doorkiesnummer : 088-3555037
E-mail adres : mark.bruijnooge@vggm.nl

Onderwerp: Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Wageningen

Geachte mevrouw Seyman,

Op 26 februari ontving ik via brandweer Wageningen het conceptbestemmingsplan Bedrijventerreinen Wageningen. Het plan heeft een conserverend, beheersmatig karakter en betreft de vier bedrijventerreinen: Agro Business Park, Nude, Nudepark en het gebied rondom de Marijkeweg.

Risicobronnen en scenario's

In het kader van externe veiligheid is de route gevaarlijke stoffen die grenst aan en het plangebied deels doorkruist relevant. Verder ligt aan het Nudepark 101 de inrichting Leerdammer Company waar volgens de risicokaart een ammoniakkoelinstallatie aanwezig is.

Het worstcase scenario voor de weg is een BLEVE van een LPG tankwagen en het reële scenario is een plasbrand als gevolg van een ongeval van een tankwagen gevuld met benzine. Het scenario voor de ammoniakkoelinstallatie is een lekkage van ammoniak. Omdat de koelinstallatie in pandig opgesteld is, ligt het in de verwachting dat de effectafstanden de terreingrens van de inrichting niet overschrijden.

Mogelijkheden rampenbestrijding en zelfredzaamheid

Mede vanwege de beperkte beschikbaarheid van voldoende bluswater langs de route gevaarlijke stoffen is een dreigende BLEVE niet of nauwelijks te bestrijden door de brandweer. Een plasbrand scenario zal redelijk tot goed bestrijdbaar zijn en een ammoniaklekkage bij Leerdammer Company zal zeer waarschijnlijk goed bestrijdbaar zijn. Omdat het bedrijventerreinen betreft zullen de aanwezige mensen, mits tijdig gewaarschuwd, in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. Behalve ingeval van een BLEVE ligt het in de verwachting dat de mogelijkheden voor de rampenbestrijding niet zullen worden overstegen.

Advies

Er geen mogelijkheden om planologische of bouwkundige maatregelen te treffen om de veiligheidsituatie te optimaliseren omdat het een conserverend bestemmingsplan betreft, daarom is er voor mij verder ook geen reden om advies uit te brengen over eventuele maatregelen.

Datum : 28 februari 2013
Kenmerk : 130228-0022
Pagina : 2

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,



Paul Joosten
Directeur Brandweer

i.a.a.: de heer J.P. Zijp, commandant brandweer Wageningen