

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



Gemeente Zaltbommel
T.a.v. dhr. R. Weeda
Postbus 10002
5300 DA ZALTBOMMEL

Archiefexemplaar
Waterschap Rivierenland

VERZONDEN 2 4 APR 2017

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
24 april 2017		2017016013/2017022046	G. van Dinter-Schneider
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Positief wateradvies Voorontwerp Bestemmingsplan Maatschappelijke zone Waluwe III			(0344) 64 94 26 g.van.dinter@wsrl.nl

Geachte heer Weeda,

Uw toegezonden Voorontwerp Bestemmingsplan Maatschappelijke zone Waluwe III, versie 10 maart 2017, geeft aanleiding tot het maken van drie opmerkingen op de toelichting van het plan. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het kader van de watertoetsprocedure.

Opmerkingen 4.10 Water

1. Blz. 35: Waterbeheerplan 2010-2015. Dit plan is inmiddels geactualiseerd en heeft de naam 'Waterbeheerprogramma 2016-2021 – Koers houden, kansen benutten'. Ons advies is om de actuele versie van dit plan te noemen in het bestemmingsplan.
2. Blz. 35: Water- en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016. Ook dit plan is vernieuwd en onlangs vastgesteld. Wij adviseren hier ook om het WRP Bommelerwaard 2017-2021 op te nemen in het bestemmingsplan.
3. Blz. 36: Watertoets: De wateropgave bedraagt 2.289 m². Het plan voorziet in 2.293 m² nieuw te graven water. Daarmee wordt er voldoende gecompenseerd. In dit hoofdstuk wordt de hoeveelheid aan toename verharding niet genoemd. Tijdens eerdere correspondentie is uitgegaan van een toename aan verharding van 15.750 m² (90% van de totale oppervlakte van het plangebied van 17.500 m²). Deze hoeveelheid aan toename verharding komt overeen met de hoeveelheid aan compensatie van 2.289 m² uitgaande van 436 m³/ha toename verharding en een maximale peilstijging van 0.30 m. Het advies is om naast de hoeveelheden van de wateropgave en het nieuw te graven water ook de hoeveelheid van de toename aan verharding in het plan te noemen.

Verder is het plan conform de eisen en wensen van ons waterschap.


Voor de uitvoering van het plan is een watervergunning van het waterschap vereist. In deze watervergunning kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hierover contact opnemen met de servicedesk Vergunningen van ons waterschap. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres vergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier **L-2010-027499**.

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met G. van Dinter-Schneider, telefoonnummer (0344) 64 94 26, e-mailadres g.van.dinter@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

drs. K.B. te Velde
teamleider Plannen Midden



Bijlage(n): Geen

Afschrift: Archief