



## Advies brandveiligheid bestemmingsplan

<b>Wabo nummer</b>	:	N.v.t.		
<b>Naam bouwwerk</b>	:	Voorontwerpbestemmingsplan "De Velden 2D" te Vathorst		
<b>Adres</b>	:	grondgebied Amersfoort		
<b>Postcode</b>	:	3800 AA		
<b>Plaats</b>	:	AMERSFOORT		
<b>Naam contactpersoon</b>	:	Dhr. S. de Graaff	<b>Datum ingekomen</b>	09 nov 2012
<b>E-mail Contactpersoon</b>	:	SHB.deGraaff@amersfoort.nl	<b>Archiefnummer VRU</b>	BZ 2012-0435
<b>Telefoon contactpersoon</b>	:	033-469 5177	<b>Categorie aanvraag</b>	
<b>Bevoegd gezag</b>	:	AMERSFOORT	<b>Adviseur:</b>	Bas Gul
			<b>E- mail</b>	b.gul@vru.nl
			<b>Telefoon nr</b>	088-8783701
<b>CC</b>	:	VRU, afdeling Risicobeheersing	<b>Kwaliteitstoets:</b>	geen
			<b>Datum advies retour</b>	11 december 2012
<b>Betreft</b>	:	<b>Voorontwerpbestemmingsplan</b>		

### Uitgangspunten:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tekeningen:</b>	Verbeelding bestemmingsplan Vathorst partiële herziening de Velden 2d d.d. 24-07-2012
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Rapporten:</b>	Bestemmingsplan Vathorst partiële herziening de Velden 2D, concept Oktober 2012
<b>Bijzonderheden:</b>	Geen

### Advies Brandveiligheid:

#### Bereikbaarheid

In het plan staat bescheven dat de buurt voor autoverkeer door één toegang wordt ontsloten. De brandweer adviseert dat een willekeurig adres in principe via een tweede onafhankelijke route bereikbaar moet zijn. Hiermee is één toegang van de buurt onvoldoende en zal een tweede onafhankelijke route noodzakelijk zijn.

Zie: Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid NVBR, september 2003, hoofdstuk 1 paragraaf 1.4.

#### Maten

Voor brandweervoertuigen is het van belang dat woningen bereikbaar zijn. In het aangeleverde bestemmingsplan en verbeelding kan dit niet worden beoordeeld. De brandweer adviseert om voor de rijbaanbreedtes en bochtstralen de handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid te raadplegen. In bijlage 2 worden alle afmetingen benoemd die noodzakelijk zijn voor de brandweervoertuigen.

#### Bluswatervoorzieningen

Voor een woonwijk bestaande uit eengezinswoningen zonder hoogbouw wordt een primaire bluswatervoorziening geadviseerd die een capaciteit levert van 60 m<sup>3</sup>/uur. Een primaire bluswatervoorziening bestaat uit een brandkraan op een afstand van maximaal 40 meter vanaf een willekeurige woning. Voor een woonwijk van deze omvang zullen waarschijnlijk meerdere brandkranen noodzakelijk zijn.