

Gemeente Utrecht
t.a.v. de heer Scheijven
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Datum	Contactpersoon	Doorkiesnummer
4 mei 2018	ir. A.T.F. Schuwer	(030) 634 58 90
Uw brief d.d.	Uw kenmerk	Ons kenmerk
23 april 2018		1384304
Onderwerp		Bijlage(n)
Wateradvies voorontwerpbestemmingsplan AcademieTien Leidsche Rijn Centrum Oost		--

Geachte heer Scheijven,

U hebt ons het voorontwerpbestemmingsplan "AcademieTien Leidsche Rijn Centrum Oost" gestuurd. U vraagt het waterschap om een advies. In deze brief geven wij u ons wateradvies.

Proces voorafgaand

Er heeft de afgelopen jaren veelvuldig contact plaatsgevonden tussen de gemeente en het waterschap. Onze eerdere opmerkingen zijn goed verwerkt. Wel vragen wij aandacht voor het uitwerken van het thema klimaatadaptatie in het inrichtingsplan. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 26 april jl. telefonisch contact met u opgenomen. U hebt toegezegd om het waterschap te betrekken bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Kansen voor klimaatadaptatie

In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan zijn maatregelen voor infiltratie van hemelwater beschreven. Bij het opstellen van het inrichtingsplan adviseren wij om de onderstaande maatregelen, die bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving, te onderzoeken:

- Wij adviseren de aanleg van groene daken en groene gevels, zodat hitte en wateroverlast worden beperkt.
- Leg halfverharding aan, zodat hemelwater in de bodem kan infiltreren.
- Zorg dat hemelwater zichtbaar wordt afgevoerd, dus bovengronds via open goten. Hierdoor bespaart u op de (beheer)kosten voor de aanleg van een regenwaterbuis (HWA-riool). Ook vergroten open goten de beleving van water.

Tijdelijk adres

31-07-2017 tot 02-07-2018

De Molen 48

3994 DB Houten

(postadres ongewijzigd)

Poldermolen 2

Postbus 550

3990 GJ Houten

T (030) 634 57 00

post@hdsr.nl

www.destichtserijlanden.nl

**Vervolgproces: opstellen inrichtingsplan**

Wij bieden onze kennis met betrekking tot klimaatadaptatie aan om het inrichtingsplan te optimaliseren. Met name als het gaat over het omgaan met extreme neerslag en hitte.

Voor vragen over dit wateradvies kunt u contact opnemen met de heer Schuwer, bereikbaar via telefoonnummer (030) 634 58 90 of e-mail watertoets@hdsr.nl.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

E.A.F. Haddink MSc
manager Ontwikkeling Strategie en Advies