

Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai
Jagerskade te Utrecht
(2008/090/MD-01, versie A)



ADVISEURS
IN BOUWEN,
MILIEU &
VEILIGHEID



Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

IRVA

T.a.v. [REDACTED]

Oudwijkerveldstraat 1

3581 JB UTRECHT

betreffende locatie

Jagerskade

Utrecht

documentkenmerk

2008/090/MD-01

versie

A

vestiging

Nuenen

datum

5 januari 2021

opgesteld door:

[REDACTED]

Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

[REDACTED]

Senior projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Arkel >> Neer >> Nuenen >>

Prinsenbeek >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1. Inleiding	1
2. Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Gegevens spoorwegverkeer	3
2.4 Modellerings	4
2.4.1 Wegverkeerslawaa	4
2.4.2 Spoorweglawaa	4
3. Wet- en regelgeving	5
3.1 Berekeningsmethode	5
3.2 Randvoorwaarden Wgh	5
3.2.1 Wegverkeer	5
3.2.2 Spoorwegverkeer	7
3.3 Geluidbeleid gemeente Utrecht	9
4. Rekenresultaten en toetsing	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaa	10
4.2 Geluidbelasting spoorweglawaa	10
4.3 Geluidbeleid gemeente Utrecht	11
4.4 Cumulatieve geluidbelasting	11
4.5 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	11
5. Samenvatting en conclusie	12

Bijlagen

	aantal pagina's (excl. voorblad)
1. situatietekening plangebied	1
2. verkeersgegevens wegverkeer	10
3. invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaa	20
4. grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaa	5
5. rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer	10
6. invoergegevens akoestisch model spoorweglawaa	36
7. grafische weergave invoergegevens akoestisch model spoorweglawaa	1
8. rekenresultaten geluidbelasting spoorwegverkeer	3

1. Inleiding

In opdracht van IRVA heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van appartementen aan Jagerskade te Utrecht. Het plan betreft de realisatie van drie appartementengebouwen met 4, 5 en 6 bouwlagen en een gezamenlijke parkeerkelder. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de appartementen extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

Vanwege een opmerking van de gemeente met betrekking tot de verkeersgeneratie van het planvoornemen, komt het eerder door ons opgestelde rapport 'Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai Jagerskade te Utrecht' met documentkenmerk 2008/090/MD-01, versie 0 d.d. 21 september 2020 is zijn geheel te vervallen.

2. Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Utrecht. In bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Jagerskade, Loevenhoutsedijk, Brailledreef, Anton Geesinkstraat en Zandpad. De weg Zandpad is conform opgave van de gemeente akoestisch niet relevant en is derhalve niet opgenomen in onderhavig onderzoek.

Voor spoorweglawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Utrecht - Bilthoven.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de gemeente Utrecht. Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2030 voorhanden.

Daarnaast is tevens rekening gehouden met de verkeersgeneratie van het plan zelf. Conform opgave van de gemeente bedraagt de verkeersgeneratie 342 motorvoertuigen per weekdagemaal. Het verkeer ontsluit aan de oostzijde van het plan, richting het zuiden en het noorden. Derhalve is de etmaalintensiteit op de Loevenhoutsedijk en de Anton Geesinkstraat opgehoogd met 171 motorvoertuigen per rijrichting.

Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 2.4.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Jagerskade

Jagerskade						
maximumsnelheid: 50 km/uur						
wegdek: elementenverharding in keperverband						
jaar: 2030				etmaalintensiteit ri. noord: 133 mvt.		
jaar: 2030				etmaalintensiteit ri. zuid : 163 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,60	6,30	3,40	4,00	0,90	1,10
lichte mvt. (%)	95,20	93,50	100,00	100,00	90,00	92,90
middelzware mvt. (%)	3,80	4,90	0,00	0,00	10,00	7,10
zware mvt. (%)	1,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Loevenhoutsedijk

Loevenhoutsedijk						
maximumsnelheid: 50 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2030 incl. verkeersgeneratie van het plan				etmaalintensiteit ri. noord: 6462 mvt.		
jaar: 2030 incl. verkeersgeneratie van het plan				etmaalintensiteit ri. zuid : 4203 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,40	6,90	3,80	2,90	0,90	0,70
lichte mvt. (%)	98,00	98,30	99,10	98,30	98,10	97,10
middelzware mvt. (%)	1,60	1,30	0,80	1,50	1,70	2,50
zware mvt. (%)	0,40	0,40	0,10	0,20	0,20	0,40

* De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Anton Geesinkstraat

Anton Geesinkstraat						
maximumsnelheid: 50 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2030 incl. verkeersgeneratie van het plan				etmaalintensiteit ri. noord: 6692 mvt.		
jaar: 2030 incl. verkeersgeneratie van het plan				etmaalintensiteit ri. zuid : 4672 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,40	6,80	3,80	3,00	0,90	0,80
lichte mvt. (%)	98,10	98,50	99,00	98,50	98,20	97,40
middelzware mvt. (%)	1,50	1,20	0,90	1,30	1,60	2,20
zware mvt. (%)	0,40	0,30	0,10	0,20	0,20	0,40

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Brailledreef

Brailledreef						
maximumsnelheid: 50 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2030				etmaalintensiteit ri. noord: 6584 mvt.		
jaar: 2030				etmaalintensiteit ri. zuid : 4564 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,30	6,40	4,10	3,90	1,00	1,00
lichte mvt. (%)	97,90	97,60	99,00	99,00	97,90	98,00
middelzware mvt. (%)	1,10	1,40	0,80	0,70	1,50	1,30
zware mvt. (%)	1,00	0,90	0,30	0,40	0,60	0,70

2.3 Gegevens spoorwegverkeer

De toekomstige verkeersgegevens voor het spoorwegverkeer zijn afkomstig uit het Geluidregister Spoor (SWUNG-1) zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Geluidregister Spoor d.d. 16 juli 2020. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het rekenmodel.

2.4 Modellerings

Voor de locatie en afmetingen van de appartementen is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen situatietekening.

Als maatgevende toetshoogte voor de nieuwe appartementen is gerekend met de in tabel 2.5 weergegeven hoogten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.5: toetshoogten

bouwlaag	toetshoogte (m)
begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5
3 ^e verdieping	10,5
4 ^e verdieping	13,5
5 ^e verdieping	16,5

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen en de ondergrond van de spoorwegen.

Voor het lokale maaiveld is 1,60 meter +NAP aangehouden. Gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing en de hoogteverschillen in het maaiveld zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. De hoogteverschillen rondom het spoor zijn gemodelleerd middels hoogtelijnen zoals aangeleverd door ProRail.

2.4.1 Wegverkeerslawaai

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig.

2.4.2 Spoorweglawaai

Ten behoeve van het spoorweglawaai zijn alle gegevens direct overgenomen vanuit het Geluidregister Spoor. Hierin zijn tevens alle (toekomstige) geluidschermen opgenomen.

3. Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 3. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4. De invoergegevens van het akoestisch model spoorweglawaaï zijn weergegeven in bijlage 6 en 7.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

De maat voor de geluidbelasting van een weg of spoorweg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.1 Wegverkeer

3.2.1.1 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.1.2 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

3.2.1.3 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.1.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;

- c. uitgeborsteld beton;
- d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- e. oppervlaktbewerking.

3.2.1.5 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van appartementen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

3.2.2 Spoorwegverkeer

3.2.2.1 Geluidzone

De omvang van de geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart.

Spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tot de zone behoort de ruimte aan weerszijden van de spoorweg.

Artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder schrijft hierover het volgende:

- lid 1: Een spoorweg die is aangegeven op de geluidplafondkaart, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, als aangegeven in onderstaande tabel 3.4, afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt.

Tabel 3.4: breedte van de geluidzones langs spoorwegen

hoogte geluidproductieplafond	breedte zone (m)
< 56 dB	100
≥ 56 dB < 61 dB	200
≥ 61 dB < 66 dB	300
≥ 66 dB < 71 dB	600
≥ 71 dB < 74 dB	900
≥ 74 dB	1200

Spoorweg aangegeven op de zonekaart

Een spoorweg die is aangegeven op de kaart als bedoeld in artikel 106 eerste lid, van de Wgh, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan weerszijden van de spoorweg. Deze afstand wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort conform artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder tot de zone. In de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder is de zonekaart als bedoeld in artikel 106 van de Wgh opgenomen. De zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter.

De nabijgelegen spoorlijn Utrecht - Bilthoven is weergegeven op de geluidplafondkaart. Het geluidplafond bedraagt 68 dB. De zone bedraagt derhalve 600 meter. Het bouwplan valt hiermee binnen de zone van het spoor.

3.2.2.2 Maximale geluidbelasting

Artikel 4.9 tot en met 4.12 en artikel 5.3 van het Besluit Geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 55 dB. Is de geluidbelasting lager dan, of gelijk aan 55 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan dient bij de gemeente een hogere waarde te worden aangevraagd.

Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 55 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Voor nog niet-geprojecteerde woningen gelden de normen zoals weergegeven in tabel 3.5.

Tabel 3.5: normen geluidbelasting voor nog niet-geprojecteerde woningen

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen	
voorkeursgrenswaarde	55 dB
maximale ontheffingswaarde	68 dB

3.3 Geluidbeleid gemeente Utrecht

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document "Geluidnota Utrecht" d.d. 11 februari 2014 van de gemeente Utrecht. Conform dit beleidsstuk kan pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wgh en aan de in het beleidsstuk genoemde ontheffingscriteria. Deze ontheffingscriteria zijn als volgt:

- er is sprake van grond- of bedrijfsgebondenheid van woningen;
- de woningen vullen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op;
- de woningen vervangen bestaande bebouwing;
- de woningen vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afscherpende functie voor andere woningen of geluidsgevoelige objecten (in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afscherpende functie wordt toegekend);
- de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een spoorstation of spoorhalte;
- de woningen hebben vanwege alle geluidbronnen op ten minste één uitwendige scheidingsconstructie een geluidsbelasting die lager is dan of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde voor de betreffende geluidbronnen (geluidluwe gevel t.g.v. bronnen volgens de Wet geluidhinder of de luchtvaartwet);
- de woningen zijn gesitueerd in een door het rijk aangewezen ontwikkelingslocatie (o.a. Vinex);
- er is sprake van een nog niet geprojecteerde, geprojecteerde of te wijzigen (spoor)weg, die een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen;
- er is sprake van de aanleg van een weg die een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat dat zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen (of andere geluidsgevoelige bestemming) binnen de zone van een andere weg of meerdere andere wegen;
- er is sprake van een wijziging van een industrieterrein waardoor voor een ongeveer gelijk aantal woningen binnen de zone aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen optreden.

Daarnaast dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de woning heeft ten minste één geluidluwe gevel. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Bij hogere waarden tot nabij de maximale ontheffingswaarde wordt als voorwaarde gesteld dat er minimaal één gevel aanwezig moet zijn waarbij de geluidbelasting op zijn minst 10 dB lager is dan de hogere waarde;
- de woning bevat voldoende verblijfsruimten aan de geluidluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied;
- de buitenruimte van een woning is bij voorkeur gelegen aan een zonnige en geluidluwe zijde. Hierbij wordt een marge van 5 dB gehanteerd.

4. Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.4 zijn per bron de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Jagerskade

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Loevenhoutsedijk

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Anton Geesinkstraat

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Brailledreef

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	63

Voor alle wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe appartementen overschrijdt. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaai niet aan de orde.

4.2 Geluidbelasting spoorweglawaai

In navolgende tabel 4.5 en bijlage 8 zijn de berekeningsresultaten van de toetspunten weergegeven.

Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het spoorwegverkeer op de spoorlijn Utrecht - Bilthoven

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤ 55	55	68

Voor de spoorlijn Utrecht - Bilthoven geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai van 55 dB nergens wordt overschreden. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van spoorweglawaai niet aan de orde.

4.3 Geluidbeleid gemeente Utrecht

Aangezien er geen sprake is van een procedure hogere waarde is het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing.

4.4 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of er sprake is van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden.

4.5 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien voor onderhavige appartementen geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht.

5. Samenvatting en conclusie

In opdracht van IRVA heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van appartementen aan Jagerskade te Utrecht. Het plan betreft de realisatie van drie appartementengebouwen met 4, 5 en 6 bouwlagen en een gezamenlijke parkeerkelder. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Jagerskade, Loevenhoutsedijk, Brilledreef, Anton Geesinkstraat en Zandpad. De weg Zandpad is conform opgave van de gemeente akoestisch niet relevant en is derhalve niet opgenomen in onderhavig onderzoek.



Voor spoorweglawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Utrecht - Bilthoven.

Voor alle wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe appartementen overschrijdt. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaai niet aan de orde.

Voor de spoorlijn Utrecht - Bilthoven geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai van 55 dB nergens wordt overschreden. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van spoorweglawaai niet aan de orde.

Aangezien in onderhavige situatie geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt voor de appartementen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

BIJLAGE 1:




betreft	TERREINTEKENING ontsluiting optie 1	datum 10 06 2020 NHU
werk	JAGERSKADE, UTRECHT 67 nieuwbouw woningen	gewijzigd
opdrachtgever	De Goede Holding bv Oscar de Goede Frans Halslaan 95 3723 EC Bilthoven 030 - 2364543 oscar@degoedeholding.nl	
schaal	1:200	werk A1
werksnummer	964	NT-05a

Lukas de Jong
architectuur
Oudegracht 179 wief
3511 NE UTRECHT
info @lukasdejong.nl
030 - 2 355 695

BIJLAGE 2:

VRU 3.4 2030 (versie b20)

**Jagerskade**

2x1 30 km/u wegen

linknr: 145074, A-node: 146876, B-node: 146877

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	296	133	105	18	10	163	123	26	14
licht	281	127	100	18	9	154	115	26	13
middelzwaar	12	5	4	0	1	7	6	0	1
zwaar	3	1	1	0	0	2	2	0	0

bussen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
middelzwaar+bussen	12	5	4	0	1	7	6	0	1
bussen/uur			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
busequivalenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	95,2	100,0	90,0	93,5	100,0	92,9	95,2	100,0	90,0	93,5	100,0	92,9
middelzwaar %	3,8	0,0	10,0	4,9	0,0	7,1	3,8	0,0	10,0	4,9	0,0	7,1
zwaar %	1,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
uur %	6,6	3,4	0,9	6,3	4,0	1,1	6,6	3,4	0,9	6,3	4,0	1,1

VRU 3.4 2030 (versie b20)**Brailledreef**

2x2 met middenberm

linknr: 80747, A-node: 7597, B-node: 7599

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	22.074	10.666	8.056	1.735	875	11.408	8.667	1.821	920
licht	21.684	10.467	7.884	1.722	861	11.217	8.511	1.804	902
middelzwaar	214	120	103	8	9	94	70	12	12
zwaar	176	79	69	5	5	97	86	5	6

bussen	186	92	66	16	10	94	68	16	10
middelzwaar+bussen	400	212	169	24	19	188	138	28	22
bussen/uur			5,5	4,0	1,3		5,7	4,0	1,3
busequivalenten	251	123	89	21	13	128	94	21	13

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	97,9	99,3	98,4	98,2	99,1	98,0	97,1	98,3	97,3	97,4	98,2	97,0
middelzwaar %	1,3	0,5	1,0	0,8	0,7	1,3	2,1	1,4	2,1	1,6	1,5	2,4
zwaar %	0,9	0,3	0,6	1,0	0,3	0,7	0,8	0,3	0,6	1,0	0,3	0,6
uur %	6,3	4,1	1,0	6,3	4,0	1,0	6,3	4,1	1,0	6,3	4,0	1,0

VRU 3.4 2030 (versie b20)

**Brilledreef**

2x2 met middenberm

linknr: 2667, A-node: 7581, B-node: 7597

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	16.730	6.910	5.306	1.066	538	9.820	7.414	1.598	808
licht	16.398	6.764	5.182	1.055	527	9.634	7.261	1.582	791
middelzwaar	188	88	74	7	7	100	76	12	12
zwaar	144	58	50	4	4	86	77	4	5

bussen	7	2	2	0	0	5	5	0	0
middelzwaar+bussen	195	90	76	7	7	105	81	12	12
bussen/uur			0,2	0,0	0,0		0,4	0,0	0,0
busequivalenten	12	4	4	0	0	8	8	0	0

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	97,7	99,0	98,0	97,9	99,0	97,9	97,6	99,0	98,0	97,9	99,0	97,9
middelzwaar %	1,4	0,7	1,3	1,0	0,8	1,5	1,4	0,7	1,3	1,1	0,8	1,5
zwaar %	0,9	0,4	0,7	1,0	0,3	0,6	0,9	0,4	0,7	1,0	0,3	0,6
uur %	6,4	3,9	1,0	6,3	4,1	1,0	6,4	3,9	1,0	6,3	4,1	1,0

VRU 3.4 2030 (versie b20)**Brailledreef**

2x2 met middenberm

linknr: 235959, A-node: 7581, B-node: 175282

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	13.848	6.938	5.010	1.280	648	6.910	5.306	1.066	538
licht	13.549	6.785	4.885	1.267	633	6.764	5.182	1.055	527
middelzwaar	171	83	62	10	11	88	74	7	7
zwaar	128	70	63	3	4	58	50	4	4

bussen	7	5	5	0	0	2	2	0	0
middelzwaar+bussen	178	88	67	10	11	90	76	7	7
bussen/uur			0,4	0,0	0,0		0,2	0,0	0,0
busequivalenten	12	8	8	0	0	4	4	0	0

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	97,5	99,0	97,7	97,7	99,0	98,0	97,4	99,0	97,7	97,6	99,0	98,0
middelzwaar %	1,2	0,8	1,7	1,4	0,7	1,3	1,3	0,8	1,7	1,4	0,7	1,3
zwaar %	1,3	0,2	0,6	0,9	0,4	0,7	1,3	0,2	0,6	0,9	0,4	0,7
uur %	6,0	4,6	1,2	6,4	3,9	1,0	6,0	4,6	1,2	6,4	3,9	1,0

VRU 3.4 2030 (versie b20)

**Brilledreef**


2x2 met middenberm

linknr: 235958, A-node: 7580, B-node: 175282

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	16.104	7.284	5.575	1.135	574	8.820	6.489	1.548	783
licht	15.775	7.136	5.451	1.123	562	8.639	6.341	1.532	766
middelzwaar	195	93	77	8	8	102	77	12	13
zwaar	134	55	47	4	4	79	71	4	4

bussen	7	2	2	0	0	5	5	0	0
middelzwaar+bussen	202	95	79	8	8	107	82	12	13
bussen/uur			0,2	0,0	0,0		0,4	0,0	0,0
busequivalenten	12	4	4	0	0	8	8	0	0

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	97,8	98,9	97,9	97,7	99,0	97,8	97,7	98,9	97,9	97,6	99,0	97,8
middelzwaar %	1,4	0,7	1,4	1,2	0,8	1,7	1,4	0,7	1,4	1,3	0,8	1,7
zwaar %	0,8	0,4	0,7	1,1	0,3	0,5	0,8	0,4	0,7	1,1	0,3	0,5
uur %	6,4	3,9	1,0	6,1	4,4	1,1	6,4	3,9	1,0	6,1	4,4	1,1

VRU 3.4 2030 (versie b20)**Loevenhoutsedijk**


2x1 met langsparkeren

linknr: 80750, A-node: 11170, B-node: 11177

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	10.323	4.032	3.320	474	238	6.291	4.866	948	477
licht	10.215	4.000	3.294	471	235	6.215	4.799	944	472
middelzwaar	69	17	13	2	2	52	45	3	4
zwaar	39	15	13	1	1	24	22	1	1

bussen	80	40	31	5	4	40	31	5	4
middelzwaar+bussen	149	57	44	7	6	92	76	8	8
bussen/uur			2,6	1,3	0,5		2,6	1,3	0,5
busequivalenten	144	72	56	9	7	72	56	9	7

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	99,2	99,4	98,7	98,6	99,6	99,0	98,3	98,3	97,1	98,0	99,1	98,1
middelzwaar %	0,4	0,4	0,8	0,9	0,3	0,8	1,3	1,5	2,5	1,6	0,8	1,7
zwaar %	0,4	0,2	0,4	0,5	0,1	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2
uur %	6,9	2,9	0,7	6,4	3,8	0,9	6,9	2,9	0,7	6,4	3,8	0,9

VRU 3.4 2030 (versie b20)**Loevenhoutsedijk**


2x1 met langsparkeren

linknr: 145069, A-node: 11177, B-node: 146876

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	11.033	4.492	3.690	534	268	6.541	5.057	988	496
licht	10.923	4.459	3.663	531	265	6.464	4.990	983	491
middelzwaar	72	18	14	2	2	54	46	4	4
zwaar	38	15	13	1	1	23	21	1	1

bussen	80	40	31	5	4	40	31	5	4
middelzwaar+bussen	152	58	45	7	6	94	77	9	8
bussen/uur			2,6	1,3	0,5		2,6	1,3	0,5
busequivalenten	144	72	56	9	7	72	56	9	7

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	99,3	99,4	98,9	98,7	99,5	99,0	98,4	98,5	97,4	98,1	99,0	98,2
middelzwaar %	0,4	0,4	0,7	0,9	0,4	0,8	1,2	1,3	2,2	1,5	0,9	1,6
zwaar %	0,4	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2
uur %	6,8	3,0	0,7	6,4	3,8	0,9	6,8	3,0	0,8	6,4	3,8	0,9

VRU 3.4 2030 (versie b20)**Anton Geesinkstraat**

2x1 met langsparkeren

linknr: 314932, A-node: 7620, B-node: 1415575

	A + B	van A naar B				van B naar A			
	etmaal	etmaal	dag	avond	nacht	etmaal	dag	avond	nacht
MVT (l+m+z)	11.022	4.501	3.694	537	270	6.521	5.044	983	494
licht	10.915	4.469	3.668	534	267	6.446	4.979	978	489
middelzwaar	71	18	14	2	2	53	45	4	4
zwaar	36	14	12	1	1	22	20	1	1

bussen	80	40	31	5	4	40	31	5	4
middelzwaar+bussen	151	58	45	7	6	93	76	9	8
bussen/uur			2,6	1,3	0,5		2,6	1,3	0,5
busequivalenten	144	72	56	9	7	72	56	9	7

	Exclusief bussen						Inclusief bussen					
	van A naar B			van B naar A			van A naar B			van B naar A		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
licht %	99,3	99,4	98,9	98,7	99,5	99,0	98,5	98,5	97,4	98,1	99,0	98,2
middelzwaar %	0,4	0,4	0,7	0,9	0,4	0,8	1,2	1,3	2,2	1,5	0,9	1,6
zwaar %	0,3	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2
uur %	6,8	3,0	0,7	6,4	3,8	0,9	6,8	3,0	0,8	6,4	3,8	0,9

Van: Susan Vissers | Tritium Advies
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 11:44
Aan: Susan Vissers | Tritium Advies
Onderwerp: FW: Aanvraag verkeersgegevens o.a. Jagerskade te Utrecht





BIJLAGE 3:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke	sh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	sh op 3-9-2020
Laatst ingezien door	sh op 15-9-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	1,6
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal
w01a Jager	Jagerskade	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	133,00
w01b Jager	Jagerskade	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	163,00
w02a Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	10666,00
w02b Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	11408,00
w02c Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	9820,00
w02d Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6910,00
w02e Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6938,00
w02f Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6910,00
w02g Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8820,00
w02h Brail	Brailledreef	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7284,00
w03a Loeve	LoevenhoutsedijkX	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6712,00
w03b Loeve	LoevenhoutsedijkX	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6462,00
w03c Loeve	LoevenhoutsedijkX	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4203,00
w03d Loeve	LoevenhoutsedijkX	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4663,00
w04a Anton	Anton GeesinkstraatX	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4672,00
w04b Anton	Anton GeesinkstraatX	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6692,00

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01a Jager	6,60	3,40	0,90	95,20	100,00	90,00	3,80	--	10,00	1,00	--	--	False	1,5
w01b Jager	6,30	4,00	1,10	93,50	100,00	92,90	4,90	--	7,10	1,60	--	--	False	1,5
w02a Brail	6,30	4,10	1,00	97,10	98,30	97,30	2,10	1,40	2,10	0,80	0,30	0,60	False	1,5
w02b Brail	6,30	4,00	1,00	97,40	98,20	97,00	1,60	1,50	2,40	1,00	0,30	0,60	False	1,5
w02c Brail	6,30	4,10	1,00	97,90	99,00	97,90	1,10	0,80	1,50	1,00	0,30	0,60	False	1,5
w02d Brail	6,40	3,90	1,00	97,60	99,00	98,00	1,40	0,70	1,30	0,90	0,40	0,70	False	1,5
w02e Brail	6,00	4,60	1,20	97,40	99,00	97,70	1,30	0,80	1,70	1,30	0,20	0,60	False	1,5
w02f Brail	6,40	3,90	1,00	97,60	99,00	98,00	1,40	0,70	1,30	0,90	0,40	0,70	False	1,5
w02g Brail	6,10	4,40	1,10	97,60	99,00	97,80	1,30	0,80	1,70	1,10	0,30	0,50	False	1,5
w02h Brail	6,40	3,90	1,00	97,70	98,90	97,90	1,40	0,70	1,40	0,80	0,40	0,70	False	1,5
w03a Loeve	6,40	3,80	0,90	98,10	99,00	98,20	1,50	0,90	1,60	0,40	0,10	0,20	False	1,5
w03b Loeve	6,40	3,80	0,90	98,00	99,10	98,10	1,60	0,80	1,70	0,40	0,10	0,20	False	1,5
w03c Loeve	6,90	2,90	0,70	98,30	98,30	97,10	1,30	1,50	2,50	0,40	0,20	0,40	False	1,5
w03d Loeve	6,80	3,00	0,80	98,40	98,50	97,40	1,20	1,30	2,20	0,30	0,20	0,40	False	1,5
w04a Anton	6,80	3,00	0,80	98,50	98,50	97,40	1,20	1,30	2,20	0,30	0,20	0,40	False	1,5
w04b Anton	6,40	3,80	0,90	98,10	99,00	98,20	1,50	0,90	1,60	0,40	0,10	0,20	False	1,5

Model: wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t01	toetspunt t01	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t02	toetspunt t02	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t03	toetspunt t03	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t04	toetspunt t04	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t05	toetspunt t05	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t06	toetspunt t06	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t07	toetspunt t07	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t08	toetspunt t08	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t09	toetspunt t09	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t10	toetspunt t10	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t11	toetspunt t11	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t12	toetspunt t12	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t13	toetspunt t13	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t14	toetspunt t14	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t15	toetspunt t15	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t16	toetspunt t16	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t17	toetspunt t17	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t18	toetspunt t18	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t19	toetspunt t19	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t20	toetspunt t20	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t21	toetspunt t21	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t22	toetspunt t22	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t23	toetspunt t23	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t24	toetspunt t24	1,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b01	groen	1,00
b02	groen	1,00
b03	groen	1,00
b04	groen	1,00
b05	groen	1,00
b06	groen	1,00
b07	groen	1,00
b08	groen	1,00
b09	groen	1,00
b10	groen	1,00
b11	groen	1,00
b12	groen	1,00
b13	groen	1,00
b14	groen	1,00
b15	groen	1,00
b16	groen	1,00
b17	groen	1,00
b18	groen	1,00
b19	groen	1,00
b20	groen	1,00
b21	groen	1,00
b22	groen	1,00
b23	groen	1,00
b24	groen	1,00

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb001	appartementen	15,80	Relatief	1,60	0 dB
gb002	appartementen	18,80	Relatief	1,60	0 dB
gb003	gebouw gb003	12,80	Relatief	1,60	0 dB
gb005	gebouw gb005	4,90	Relatief	1,60	0 dB
gb006	gebouw gb006	4,00	Relatief	1,60	0 dB
gb007	gebouw gb007	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb008	gebouw gb008	6,00	Relatief	1,60	0 dB
gb009	gebouw gb009	6,00	Relatief	1,60	0 dB
gb010	gebouw gb010	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb011	gebouw gb011	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb012	gebouw gb012	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb013	gebouw gb013	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb014	gebouw gb014	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb015	gebouw gb015	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb016	gebouw gb016	2,80	Relatief	1,60	0 dB
gb017	gebouw gb017	3,60	Relatief	1,60	0 dB
gb018	gebouw gb018	9,10	Relatief	1,60	0 dB
gb019	gebouw gb019	4,80	Relatief	1,60	0 dB
gb020	gebouw gb020	8,80	Relatief	1,60	0 dB
gb021	gebouw gb021	8,80	Relatief	1,60	0 dB
gb022	gebouw gb022	4,90	Relatief	1,60	0 dB
gb023	gebouw gb023	6,00	Relatief	1,60	0 dB
gb024	gebouw gb024	2,80	Relatief	1,60	0 dB
gb025	gebouw gb025	6,30	Relatief	1,60	0 dB
gb026	gebouw gb026	9,60	Relatief	1,60	0 dB
gb027	gebouw gb027	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb028	gebouw gb028	2,50	Relatief	1,60	0 dB
gb029	gebouw gb029	4,00	Relatief	1,60	0 dB
gb030	gebouw gb030	0,00	Relatief	1,60	0 dB
gb031	gebouw gb031	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb032	gebouw gb032	9,50	Relatief	1,60	0 dB
gb033	gebouw gb033	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb034	gebouw gb034	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb035	gebouw gb035	4,00	Relatief	1,60	0 dB
gb036	gebouw gb036	4,50	Relatief	1,60	0 dB
gb037	gebouw gb037	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb038	gebouw gb038	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb039	gebouw gb039	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb040	gebouw gb040	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb041	gebouw gb041	7,10	Relatief	1,60	0 dB
gb042	gebouw gb042	6,10	Relatief	1,60	0 dB
gb043	gebouw gb043	4,90	Relatief	1,60	0 dB
gb044	gebouw gb044	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb045	gebouw gb045	4,80	Relatief	1,60	0 dB
gb046	gebouw gb046	6,10	Relatief	1,60	0 dB
gb047	gebouw gb047	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb048	gebouw gb048	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb049	gebouw gb049	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb050	gebouw gb050	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb051	gebouw gb051	8,20	Relatief	1,60	0 dB
gb052	gebouw gb052	6,00	Eigen waarde	0,00	0 dB
gb053	gebouw gb053	4,80	Relatief aan onderliggend item	4,40	0 dB
gb054	gebouw gb054	4,80	Relatief aan onderliggend item	4,40	0 dB
gb055	gebouw gb055	4,00	Relatief	-0,20	0 dB
gb056	gebouw gb056	4,70	Relatief	1,60	0 dB
gb057	gebouw gb057	4,60	Relatief	1,60	0 dB
gb058	gebouw gb058	18,00	Relatief	1,60	0 dB
gb059	gebouw gb059	18,00	Relatief	1,60	0 dB
gb060	gebouw gb060	8,50	Absoluut	1,75	0 dB
gb061	gebouw gb061	18,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb062	gebouw gb062	3,00	Relatief	1,00	0 dB
gb063	gebouw gb063	11,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb064	gebouw gb064	8,50	Absoluut	1,66	0 dB
gb065	gebouw gb065	4,00	Absoluut	1,27	0 dB
gb066	gebouw gb066	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb067	gebouw gb067	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb068	gebouw gb068	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb069	gebouw gb069	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb070	gebouw gb070	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb071	gebouw gb071	4,00	Absoluut	2,34	0 dB
gb072	gebouw gb072	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb073	gebouw gb073	11,00	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb074	gebouw gb074	9,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb075	gebouw gb075	9,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb076	gebouw gb076	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb077	gebouw gb077	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb078	gebouw gb078	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb079	gebouw gb079	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb080	gebouw gb080	11,00	Absoluut	2,36	0 dB
gb081	gebouw gb081	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb082	gebouw gb082	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb083	gebouw gb083	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb084	gebouw gb084	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb085	gebouw gb085	4,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb086	gebouw gb086	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb087	gebouw gb087	11,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb088	gebouw gb088	4,00	Absoluut	1,29	0 dB
gb089	gebouw gb089	8,50	Absoluut	1,69	0 dB
gb090	gebouw gb090	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb091	gebouw gb091	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb092	gebouw gb092	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb093	gebouw gb093	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb094	gebouw gb094	8,50	Absoluut	1,81	0 dB
gb095	gebouw gb095	8,50	Absoluut	1,81	0 dB
gb096	gebouw gb096	8,50	Absoluut	1,75	0 dB
gb097	gebouw gb097	8,50	Absoluut	1,78	0 dB
gb098	gebouw gb098	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb099	gebouw gb099	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb100	gebouw gb100	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb101	gebouw gb101	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb102	gebouw gb102	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb103	gebouw gb103	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb104	gebouw gb104	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb105	gebouw gb105	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb106	gebouw gb106	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb107	gebouw gb107	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb108	gebouw gb108	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb109	gebouw gb109	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb110	gebouw gb110	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb111	gebouw gb111	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb112	gebouw gb112	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb113	gebouw gb113	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb114	gebouw gb114	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb115	gebouw gb115	4,00	Absoluut	1,69	0 dB
gb116	gebouw gb116	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb117	gebouw gb117	4,00	Absoluut	1,25	0 dB
gb118	gebouw gb118	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb119	gebouw gb119	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb120	gebouw gb120	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb121	gebouw gb121	4,00	Absoluut	1,45	0 dB
gb122	gebouw gb122	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb123	gebouw gb123	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb124	gebouw gb124	4,00	Absoluut	1,34	0 dB
gb125	gebouw gb125	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb126	gebouw gb126	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb127	gebouw gb127	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb128	gebouw gb128	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb129	gebouw gb129	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb130	gebouw gb130	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb131	gebouw gb131	4,00	Absoluut	1,30	0 dB
gb132	gebouw gb132	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb133	gebouw gb133	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb134	gebouw gb134	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb135	gebouw gb135	4,00	Absoluut	1,28	0 dB
gb136	gebouw gb136	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb137	gebouw gb137	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb138	gebouw gb138	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb139	gebouw gb139	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb140	gebouw gb140	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb141	gebouw gb141	8,50	Absoluut	1,77	0 dB
gb142	gebouw gb142	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb143	gebouw gb143	11,80	Absoluut	1,60	0 dB
gb144	gebouw gb144	8,50	Absoluut	1,72	0 dB
gb145	gebouw gb145	10,30	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb146	gebouw gb146	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb147	gebouw gb147	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb148	gebouw gb148	10,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb149	gebouw gb149	8,50	Absoluut	1,62	0 dB
gb150	gebouw gb150	8,50	Absoluut	1,83	0 dB
gb151	gebouw gb151	8,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb152	gebouw gb152	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb153	gebouw gb153	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb154	gebouw gb154	5,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb155	gebouw gb155	9,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb156	gebouw gb156	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb157	gebouw gb157	16,00	Absoluut	1,64	0 dB
gb158	gebouw gb158	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb159	gebouw gb159	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb160	gebouw gb160	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb161	gebouw gb161	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb162	gebouw gb162	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb163	gebouw gb163	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb164	gebouw gb164	15,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb165	gebouw gb165	4,00	Absoluut	1,71	0 dB
gb166	gebouw gb166	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb167	gebouw gb167	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb168	gebouw gb168	3,00	Relatief	1,67	0 dB
gb169	gebouw gb169	3,00	Relatief	1,71	0 dB
gb170	gebouw gb170	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb171	gebouw gb171	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb172	gebouw gb172	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb173	gebouw gb173	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb174	gebouw gb174	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb175	gebouw gb175	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb176	gebouw gb176	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb177	gebouw gb177	3,00	Relatief	1,72	0 dB
gb178	gebouw gb178	3,00	Relatief	1,70	0 dB
gb179	gebouw gb179	4,00	Absoluut	1,78	0 dB
gb180	gebouw gb180	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb181	gebouw gb181	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb182	gebouw gb182	3,00	Relatief	1,71	0 dB
gb183	gebouw gb183	3,00	Relatief	1,67	0 dB
gb184	gebouw gb184	3,00	Relatief	1,68	0 dB
gb185	gebouw gb185	3,00	Relatief	1,71	0 dB
gb186	gebouw gb186	3,00	Relatief	1,70	0 dB
gb187	gebouw gb187	3,00	Relatief	1,71	0 dB
gb188	gebouw gb188	3,00	Relatief	1,71	0 dB
gb189	gebouw gb189	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb190	gebouw gb190	13,00	Absoluut	1,69	0 dB
gb191	gebouw gb191	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb192	gebouw gb192	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb193	gebouw gb193	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb194	gebouw gb194	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb195	gebouw gb195	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb196	gebouw gb196	3,00	Relatief	1,68	0 dB
gb197	gebouw gb197	3,00	Relatief	1,68	0 dB
gb198	gebouw gb198	3,00	Relatief	1,70	0 dB
gb199	gebouw gb199	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb200	gebouw gb200	4,00	Absoluut	1,89	0 dB
gb201	gebouw gb201	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb202	gebouw gb202	4,00	Absoluut	1,89	0 dB
gb203	gebouw gb203	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb204	gebouw gb204	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb205	gebouw gb205	4,00	Absoluut	2,03	0 dB
gb206	gebouw gb206	4,00	Absoluut	2,03	0 dB
gb207	gebouw gb207	4,00	Absoluut	2,04	0 dB
gb208	gebouw gb208	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb209	gebouw gb209	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb210	gebouw gb210	4,00	Absoluut	2,04	0 dB
gb211	gebouw gb211	14,00	Absoluut	1,84	0 dB
gb212	gebouw gb212	11,50	Absoluut	1,80	0 dB
gb213	gebouw gb213	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb214	gebouw gb214	3,00	Relatief	1,71	0 dB
gb215	gebouw gb215	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb216	gebouw gb216	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb217	gebouw gb217	3,00	Relatief	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb218	gebouw gb218	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb219	gebouw gb219	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb220	gebouw gb220	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb221	gebouw gb221	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb222	gebouw gb222	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb223	gebouw gb223	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb224	gebouw gb224	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb225	gebouw gb225	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb226	gebouw gb226	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb227	gebouw gb227	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb228	gebouw gb228	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb229	gebouw gb229	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb230	gebouw gb230	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb231	gebouw gb231	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb232	gebouw gb232	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb233	gebouw gb233	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb234	gebouw gb234	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb235	gebouw gb235	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb236	gebouw gb236	3,00	Relatief	1,66	0 dB
gb237	gebouw gb237	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb238	gebouw gb238	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb239	gebouw gb239	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb240	gebouw gb240	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb241	gebouw gb241	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb242	gebouw gb242	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb243	gebouw gb243	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb244	gebouw gb244	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb245	gebouw gb245	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb246	gebouw gb246	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb247	gebouw gb247	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb248	gebouw gb248	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb249	gebouw gb249	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb250	gebouw gb250	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb251	gebouw gb251	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb252	gebouw gb252	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb253	gebouw gb253	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb254	gebouw gb254	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb255	gebouw gb255	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb256	gebouw gb256	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb257	gebouw gb257	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb258	gebouw gb258	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb259	gebouw gb259	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb260	gebouw gb260	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb261	gebouw gb261	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb262	gebouw gb262	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb263	gebouw gb263	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb264	gebouw gb264	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb265	gebouw gb265	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb266	gebouw gb266	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb267	gebouw gb267	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb268	gebouw gb268	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb269	gebouw gb269	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb270	gebouw gb270	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb271	gebouw gb271	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb272	gebouw gb272	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb273	gebouw gb273	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb274	gebouw gb274	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb275	gebouw gb275	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb276	gebouw gb276	4,00	Absoluut	2,12	0 dB
gb277	gebouw gb277	4,00	Absoluut	2,12	0 dB
gb278	gebouw gb278	4,00	Absoluut	1,73	0 dB
gb279	gebouw gb279	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb280	gebouw gb280	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb281	gebouw gb281	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb282	gebouw gb282	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb283	gebouw gb283	4,00	Absoluut	1,70	0 dB
gb284	gebouw gb284	4,00	Absoluut	1,70	0 dB
gb285	gebouw gb285	4,00	Absoluut	1,86	0 dB
gb286	gebouw gb286	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb287	gebouw gb287	4,00	Absoluut	1,73	0 dB
gb288	gebouw gb288	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb289	gebouw gb289	10,50	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb290	gebouw gb290	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb291	gebouw gb291	4,00	Absoluut	1,87	0 dB
gb292	gebouw gb292	4,00	Absoluut	1,87	0 dB
gb293	gebouw gb293	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb294	gebouw gb294	10,70	Absoluut	1,69	0 dB
gb295	gebouw gb295	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb296	gebouw gb296	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb297	gebouw gb297	10,70	Absoluut	1,94	0 dB
gb298	gebouw gb298	10,70	Absoluut	2,31	0 dB
gb299	gebouw gb299	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb300	gebouw gb300	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb301	gebouw gb301	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb302	gebouw gb302	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb303	gebouw gb303	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb304	gebouw gb304	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb305	gebouw gb305	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb306	gebouw gb306	10,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb307	gebouw gb307	4,00	Absoluut	2,10	0 dB
gb308	gebouw gb308	4,00	Absoluut	2,35	0 dB
gb309	gebouw gb309	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb310	gebouw gb310	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb311	gebouw gb311	4,00	Absoluut	2,38	0 dB
gb312	gebouw gb312	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb313	gebouw gb313	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb314	gebouw gb314	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb315	gebouw gb315	4,00	Absoluut	2,37	0 dB
gb316	gebouw gb316	4,00	Absoluut	2,37	0 dB
gb317	gebouw gb317	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb318	gebouw gb318	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb319	gebouw gb319	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb320	gebouw gb320	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb321	gebouw gb321	4,00	Absoluut	2,03	0 dB
gb322	gebouw gb322	4,00	Absoluut	2,10	0 dB
gb323	gebouw gb323	4,00	Absoluut	1,86	0 dB
gb324	gebouw gb324	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb325	gebouw gb325	4,00	Absoluut	1,97	0 dB
gb326	gebouw gb326	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb327	gebouw gb327	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb328	gebouw gb328	4,00	Absoluut	2,04	0 dB
gb329	gebouw gb329	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb330	gebouw gb330	7,00	Absoluut	1,69	0 dB
gb331	gebouw gb331	7,00	Absoluut	1,58	0 dB
gb332	gebouw gb332	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb333	gebouw gb333	7,00	Absoluut	1,89	0 dB
gb334	gebouw gb334	7,00	Absoluut	2,19	0 dB
gb335	gebouw gb335	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb336	gebouw gb336	14,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb337	gebouw gb337	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb338	gebouw gb338	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb339	gebouw gb339	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb340	gebouw gb340	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb341	gebouw gb341	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb342	gebouw gb342	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb343	gebouw gb343	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb344	gebouw gb344	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb345	gebouw gb345	12,00	Absoluut	1,56	0 dB
gb346	gebouw gb346	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb347	gebouw gb347	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb348	gebouw gb348	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb349	gebouw gb349	12,00	Absoluut	1,63	0 dB
gb350	gebouw gb350	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb351	gebouw gb351	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb352	gebouw gb352	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb353	gebouw gb353	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb354	gebouw gb354	24,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb355	gebouw gb355	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb356	gebouw gb356	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb357	gebouw gb357	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb358	gebouw gb358	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb359	gebouw gb359	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb360	gebouw gb360	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb361	gebouw gb361	12,00	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb362	gebouw gb362	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb363	gebouw gb363	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb364	gebouw gb364	4,00	Absoluut	1,32	0 dB
gb365	gebouw gb365	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb366	gebouw gb366	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb367	gebouw gb367	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb368	gebouw gb368	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb369	gebouw gb369	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb370	gebouw gb370	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb371	gebouw gb371	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb372	gebouw gb372	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb373	gebouw gb373	4,00	Absoluut	1,61	0 dB
gb374	gebouw gb374	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb375	gebouw gb375	4,00	Absoluut	1,86	0 dB
gb376	gebouw gb376	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb377	gebouw gb377	10,00	Absoluut	1,61	0 dB
gb378	gebouw gb378	4,00	Absoluut	1,86	0 dB
gb379	gebouw gb379	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb380	gebouw gb380	4,00	Absoluut	1,61	0 dB
gb381	gebouw gb381	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb382	gebouw gb382	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb383	gebouw gb383	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb384	gebouw gb384	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb385	gebouw gb385	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb386	gebouw gb386	4,00	Absoluut	1,82	0 dB
gb387	gebouw gb387	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb388	gebouw gb388	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb389	gebouw gb389	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb390	gebouw gb390	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb391	gebouw gb391	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb392	gebouw gb392	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb393	gebouw gb393	4,00	Absoluut	1,82	0 dB
gb394	gebouw gb394	4,00	Absoluut	1,70	0 dB
gb395	gebouw gb395	4,00	Absoluut	1,29	0 dB
gb396	gebouw gb396	4,00	Absoluut	1,75	0 dB
gb397	gebouw gb397	4,00	Absoluut	1,75	0 dB
gb398	gebouw gb398	4,00	Absoluut	1,82	0 dB
gb399	gebouw gb399	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb400	gebouw gb400	13,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb401	gebouw gb401	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb402	gebouw gb402	4,00	Absoluut	1,29	0 dB
gb403	gebouw gb403	4,00	Absoluut	1,76	0 dB
gb404	gebouw gb404	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb405	gebouw gb405	4,00	Absoluut	1,75	0 dB
gb406	gebouw gb406	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb407	gebouw gb407	4,00	Absoluut	1,43	0 dB
gb408	gebouw gb408	4,00	Absoluut	1,75	0 dB
gb409	gebouw gb409	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb410	gebouw gb410	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb411	gebouw gb411	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb412	gebouw gb412	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb413	gebouw gb413	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb414	gebouw gb414	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb415	gebouw gb415	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb416	gebouw gb416	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb417	gebouw gb417	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb418	gebouw gb418	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb419	gebouw gb419	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb420	gebouw gb420	4,00	Absoluut	1,74	0 dB
gb421	gebouw gb421	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb422	gebouw gb422	4,00	Absoluut	1,31	0 dB
gb423	gebouw gb423	4,00	Absoluut	1,31	0 dB
gb424	gebouw gb424	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb425	gebouw gb425	4,00	Absoluut	1,85	0 dB
gb426	gebouw gb426	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb427	gebouw gb427	4,00	Absoluut	1,85	0 dB
gb428	gebouw gb428	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb429	gebouw gb429	4,00	Absoluut	1,62	0 dB
gb430	gebouw gb430	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb431	gebouw gb431	4,00	Absoluut	1,61	0 dB
gb432	gebouw gb432	4,00	Absoluut	1,62	0 dB
gb433	gebouw gb433	4,00	Absoluut	1,77	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb434	gebouw gb434	4,00	Absoluut	1,77	0 dB
gb435	gebouw gb435	4,00	Absoluut	1,61	0 dB
gb436	gebouw gb436	4,00	Absoluut	1,81	0 dB
gb437	gebouw gb437	21,00	Absoluut	2,19	0 dB
gb438	gebouw gb438	18,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb439	gebouw gb439	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb440	gebouw gb440	18,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb441	gebouw gb441	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb442	gebouw gb442	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb443	gebouw gb443	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb444	gebouw gb444	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb445	gebouw gb445	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb446	gebouw gb446	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb447	gebouw gb447	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb448	gebouw gb448	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb449	gebouw gb449	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb450	gebouw gb450	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb451	gebouw gb451	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb452	gebouw gb452	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb453	gebouw gb453	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb454	gebouw gb454	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb455	gebouw gb455	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb456	gebouw gb456	9,20	Relatief	1,60	0 dB
gb457	gebouw gb457	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb458	gebouw gb458	6,00	Absoluut	1,85	0 dB
gb459	gebouw gb459	18,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb460	gebouw gb460	18,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb461	gebouw gb461	42,00	Absoluut	1,99	0 dB
gb462	gebouw gb462	9,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb463	gebouw gb463	14,70	Absoluut	2,08	0 dB
gb464	gebouw gb464	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb465	gebouw gb465	15,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb466	gebouw gb466	15,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb467	gebouw gb467	15,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb468	gebouw gb468	15,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb469	gebouw gb469	18,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb470	gebouw gb470	7,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb471	gebouw gb471	7,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb472	gebouw gb472	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb473	gebouw gb473	7,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb474	gebouw gb474	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb475	gebouw gb475	7,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb476	gebouw gb476	18,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb477	gebouw gb477	26,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb478	gebouw gb478	3,60	Absoluut	2,50	0 dB
gb479	gebouw gb479	8,00	Absoluut	2,50	0 dB
gb480	gebouw gb480	3,60	Absoluut	2,50	0 dB
gb481	gebouw gb481	8,00	Absoluut	2,50	0 dB
gb482	gebouw gb482	6,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb483	gebouw gb483	6,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb484	gebouw gb484	14,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb485	gebouw gb485	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb486	gebouw gb486	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb487	gebouw gb487	5,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb488	gebouw gb488	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb489	gebouw gb489	3,60	Absoluut	2,50	0 dB
gb490	gebouw gb490	8,00	Absoluut	2,50	0 dB
gb491	gebouw gb491	5,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb492	gebouw gb492	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb493	gebouw gb493	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb494	gebouw gb494	17,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb495	gebouw gb495	6,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb496	gebouw gb496	7,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb497	gebouw gb497	7,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb498	gebouw gb498	7,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb499	gebouw gb499	6,60	Absoluut	2,15	0 dB
gb500	gebouw gb500	4,00	Absoluut	2,15	0 dB
gb501	gebouw gb501	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb502	gebouw gb502	6,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb503	gebouw gb503	6,60	Absoluut	2,50	0 dB
gb504	gebouw gb504	4,00	Absoluut	2,50	0 dB
gb505	gebouw gb505	4,00	Absoluut	2,20	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb506	gebouw gb506	6,60	Absoluut	2,50	0 dB
gb507	gebouw gb507	5,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb508	gebouw gb508	6,60	Absoluut	2,20	0 dB
gb509	gebouw gb509	8,60	Absoluut	1,60	0 dB
gb510	gebouw gb510	51,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb511	gebouw gb511	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb512	gebouw gb512	7,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb513	gebouw gb513	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb514	gebouw gb514	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb515	gebouw gb515	24,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb516	gebouw gb516	24,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb517	gebouw gb517	6,00	Absoluut	2,18	0 dB
gb518	gebouw gb518	26,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb519	gebouw gb519	15,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb520	gebouw gb520	52,00	Absoluut	1,93	0 dB
gb521	gebouw gb521	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb522	gebouw gb522	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb523	gebouw gb523	3,50	Absoluut	1,86	0 dB
gb524	gebouw gb524	10,00	Absoluut	2,11	0 dB
gb525	gebouw gb525	20,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb526	gebouw gb526	6,50	Absoluut	2,23	0 dB
gb527	gebouw gb527	7,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb528	gebouw gb528	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb529	gebouw gb529	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb530	gebouw gb530	11,00	Absoluut	1,76	0 dB
gb531	gebouw gb531	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb532	gebouw gb532	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb533	gebouw gb533	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb534	gebouw gb534	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb535	gebouw gb535	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb536	gebouw gb536	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb537	gebouw gb537	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb538	gebouw gb538	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb539	gebouw gb539	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb540	gebouw gb540	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb541	gebouw gb541	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb542	gebouw gb542	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb543	gebouw gb543	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb544	gebouw gb544	10,00	Absoluut	1,91	0 dB
gb545	gebouw gb545	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb546	gebouw gb546	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb547	gebouw gb547	24,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb548	gebouw gb548	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb549	gebouw gb549	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb550	gebouw gb550	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb551	gebouw gb551	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb552	gebouw gb552	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb553	gebouw gb553	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb554	gebouw gb554	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb555	gebouw gb555	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb556	gebouw gb556	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb557	gebouw gb557	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb558	gebouw gb558	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb559	gebouw gb559	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb560	gebouw gb560	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb561	gebouw gb561	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb562	gebouw gb562	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb563	gebouw gb563	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb564	gebouw gb564	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb565	gebouw gb565	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb566	gebouw gb566	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb567	gebouw gb567	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb568	gebouw gb568	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb569	gebouw gb569	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb570	gebouw gb570	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb571	gebouw gb571	4,00	Absoluut	2,36	0 dB
gb572	gebouw gb572	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb573	gebouw gb573	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb574	gebouw gb574	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb575	gebouw gb575	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb576	gebouw gb576	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb577	gebouw gb577	4,50	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb578	gebouw gb578	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb579	gebouw gb579	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb580	gebouw gb580	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb581	gebouw gb581	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb582	gebouw gb582	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb583	gebouw gb583	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb584	gebouw gb584	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb585	gebouw gb585	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb586	gebouw gb586	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb587	gebouw gb587	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb588	gebouw gb588	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb589	gebouw gb589	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb590	gebouw gb590	4,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb591	gebouw gb591	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb592	gebouw gb592	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb593	gebouw gb593	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb594	gebouw gb594	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb595	gebouw gb595	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb596	gebouw gb596	7,50	Absoluut	2,00	0 dB
gb597	gebouw gb597	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb598	gebouw gb598	10,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb599	gebouw gb599	10,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb600	gebouw gb600	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb601	gebouw gb601	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb602	gebouw gb602	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb603	gebouw gb603	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb604	gebouw gb604	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb605	gebouw gb605	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb606	gebouw gb606	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb607	gebouw gb607	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb608	gebouw gb608	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb609	gebouw gb609	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb610	gebouw gb610	4,00	Absoluut	2,00	0 dB
gb611	gebouw gb611	10,40	Absoluut	1,60	0 dB
gb612	gebouw gb612	6,00	Relatief	1,60	0 dB
gb613	gebouw gb613	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb614	gebouw gb614	13,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb615	gebouw gb615	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb616	gebouw gb616	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb617	gebouw gb617	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb618	gebouw gb618	10,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb619	gebouw gb619	21,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb620	gebouw gb620	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb621	gebouw gb621	12,60	Absoluut	1,60	0 dB
gb622	gebouw gb622	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb623	gebouw gb623	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb624	gebouw gb624	9,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb625	gebouw gb625	7,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb626	gebouw gb626	8,00	Absoluut	1,91	0 dB
gb627	gebouw gb627	8,00	Absoluut	0,60	0 dB
gb628	gebouw gb628	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb629	gebouw gb629	9,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb630	gebouw gb630	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb631	gebouw gb631	6,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb632	gebouw gb632	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb633	gebouw gb633	5,00	Relatief	1,60	0 dB
gb634	gebouw gb634	12,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb635	gebouw gb635	7,00	Absoluut	0,60	0 dB
gb636	gebouw gb636	6,60	Absoluut	1,60	0 dB
gb637	gebouw gb637	12,30	Absoluut	1,64	0 dB
gb638	gebouw gb638	5,00	Absoluut	2,34	0 dB
gb639	gebouw gb639	5,00	Absoluut	2,02	0 dB
gb640	gebouw gb640	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb641	gebouw gb641	9,00	Relatief	2,00	0 dB
gb642	gebouw gb642	6,00	Relatief	1,60	0 dB
gb643	gebouw gb643	9,00	Relatief	2,00	0 dB
gb644	gebouw gb644	12,00	Relatief	1,60	0 dB
gb645	gebouw gb645	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb646	gebouw gb646	9,00	Relatief	1,60	0 dB
gb647	gebouw gb647	9,00	Relatief	1,60	0 dB
gb648	gebouw gb648	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb649	gebouw gb649	3,00	Relatief	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb650	gebouw gb650	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb651	gebouw gb651	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb652	gebouw gb652	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb653	gebouw gb653	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb654	gebouw gb654	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb655	gebouw gb655	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb656	gebouw gb656	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb657	gebouw gb657	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb658	gebouw gb658	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb659	gebouw gb659	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb660	gebouw gb660	15,00	Relatief	1,60	0 dB
gb661	gebouw gb661	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb662	gebouw gb662	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb663	gebouw gb663	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb664	gebouw gb664	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb665	gebouw gb665	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb666	gebouw gb666	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb667	gebouw gb667	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb668	gebouw gb668	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb669	gebouw gb669	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb670	gebouw gb670	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb671	gebouw gb671	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb672	gebouw gb672	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb673	gebouw gb673	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb674	gebouw gb674	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb675	gebouw gb675	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb676	gebouw gb676	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb677	gebouw gb677	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb678	gebouw gb678	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb679	gebouw gb679	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb680	gebouw gb680	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb681	gebouw gb681	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb682	gebouw gb682	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb683	gebouw gb683	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb684	gebouw gb684	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb685	gebouw gb685	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb686	gebouw gb686	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb687	gebouw gb687	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb688	gebouw gb688	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb689	gebouw gb689	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb690	gebouw gb690	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb691	gebouw gb691	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb692	gebouw gb692	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb693	gebouw gb693	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb694	gebouw gb694	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb695	gebouw gb695	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb696	gebouw gb696	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb697	gebouw gb697	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb698	gebouw gb698	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb699	gebouw gb699	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb700	gebouw gb700	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb701	gebouw gb701	39,00	Relatief	1,60	0 dB
gb702	gebouw gb702	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb703	gebouw gb703	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb704	gebouw gb704	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb705	gebouw gb705	25,00	Relatief	1,60	0 dB
gb706	gebouw gb706	9,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb707	gebouw gb707	12,70	Absoluut	1,60	0 dB
gb708	gebouw gb708	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb709	gebouw gb709	9,50	Absoluut	1,60	0 dB
gb710	gebouw gb710	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb711	gebouw gb711	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb712	gebouw gb712	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb713	gebouw gb713	25,00	Relatief	1,60	0 dB
gb714	gebouw gb714	3,00	Relatief	1,60	0 dB
gb715	gebouw gb715	25,00	Relatief	1,60	0 dB
gb716	gebouw gb716	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb717	gebouw gb717	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb718	gebouw gb718	4,00	Absoluut	1,53	0 dB
gb719	gebouw gb719	4,00	Absoluut	1,80	0 dB
gb720	gebouw gb720	4,00	Absoluut	1,53	0 dB
gb721	gebouw gb721	4,00	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb722	gebouw gb722	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb723	gebouw gb723	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb724	gebouw gb724	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb725	gebouw gb725	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb726	gebouw gb726	4,00	Absoluut	1,52	0 dB
gb727	gebouw gb727	4,00	Absoluut	1,63	0 dB
gb728	gebouw gb728	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb729	gebouw gb729	4,00	Absoluut	1,50	0 dB
gb730	gebouw gb730	4,00	Absoluut	1,52	0 dB
gb731	gebouw gb731	4,00	Absoluut	1,51	0 dB
gb732	gebouw gb732	4,00	Absoluut	1,45	0 dB
gb733	gebouw gb733	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb734	gebouw gb734	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb735	gebouw gb735	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb736	gebouw gb736	4,00	Absoluut	1,41	0 dB
gb737	gebouw gb737	4,00	Absoluut	1,51	0 dB
gb738	gebouw gb738	4,00	Absoluut	1,62	0 dB
gb739	gebouw gb739	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb740	gebouw gb740	4,00	Absoluut	1,57	0 dB
gb741	gebouw gb741	4,00	Absoluut	1,78	0 dB
gb742	gebouw gb742	4,00	Absoluut	1,51	0 dB
gb743	gebouw gb743	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb744	gebouw gb744	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb745	gebouw gb745	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb746	gebouw gb746	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb747	gebouw gb747	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb748	gebouw gb748	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb749	gebouw gb749	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb750	gebouw gb750	4,00	Absoluut	1,64	0 dB
gb751	gebouw gb751	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb752	gebouw gb752	4,00	Absoluut	1,75	0 dB
gb753	gebouw gb753	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb754	gebouw gb754	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb755	gebouw gb755	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb756	gebouw gb756	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb757	gebouw gb757	4,00	Absoluut	2,35	0 dB
gb758	gebouw gb758	4,00	Absoluut	2,37	0 dB
gb759	gebouw gb759	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb760	gebouw gb760	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb761	gebouw gb761	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb762	gebouw gb762	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb763	gebouw gb763	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb764	gebouw gb764	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb765	gebouw gb765	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb766	gebouw gb766	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb767	gebouw gb767	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb768	gebouw gb768	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb769	gebouw gb769	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb770	gebouw gb770	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb771	gebouw gb771	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb772	gebouw gb772	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb773	gebouw gb773	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb774	gebouw gb774	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb775	gebouw gb775	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb776	gebouw gb776	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb777	gebouw gb777	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb778	gebouw gb778	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb779	gebouw gb779	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb780	gebouw gb780	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb781	gebouw gb781	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb782	gebouw gb782	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb783	gebouw gb783	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb784	gebouw gb784	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb785	gebouw gb785	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb786	gebouw gb786	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb787	gebouw gb787	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb788	gebouw gb788	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb789	gebouw gb789	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb790	gebouw gb790	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb791	gebouw gb791	8,30	Absoluut	1,62	0 dB
gb792	gebouw gb792	8,30	Absoluut	1,60	0 dB
gb793	gebouw gb793	8,30	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp
gb794	gebouw gb794	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb795	gebouw gb795	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb796	gebouw gb796	5,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb797	gebouw gb797	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb798	gebouw gb798	4,00	Absoluut	1,86	0 dB
gb799	gebouw gb799	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb800	gebouw gb800	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb801	gebouw gb801	4,00	Absoluut	1,27	0 dB
gb802	gebouw gb802	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb803	gebouw gb803	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb804	gebouw gb804	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb805	gebouw gb805	4,00	Absoluut	1,50	0 dB
gb806	gebouw gb806	4,00	Absoluut	1,51	0 dB
gb807	gebouw gb807	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb808	gebouw gb808	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb809	gebouw gb809	4,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb810	gebouw gb810	8,00	Absoluut	1,63	0 dB
gb811	gebouw gb811	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb812	gebouw gb812	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb813	gebouw gb813	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb814	gebouw gb814	8,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb815	gebouw gb815	15,00	Relatief	1,60	0 dB
gb816	gebouw gb816	9,00	Relatief	2,37	0 dB
gb817	gebouw gb817	9,00	Relatief	0,60	0 dB
gb818	gebouw gb818	40,00	Relatief	1,50	0 dB
gb819	gebouw gb819	21,00	Relatief	1,60	0 dB
gb820	gebouw gb820	21,00	Relatief	1,60	0 dB
gb821	gebouw gb821	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb822	gebouw gb822	7,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb823	gebouw gb823	3,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb824	gebouw gb824	12,00	Relatief	1,60	0 dB
gb825	gebouw gb825	12,00	Relatief	1,60	0 dB
gb826	gebouw gb826	21,00	Relatief	1,60	0 dB
gb827	gebouw gb827	50,00	Relatief	1,60	0 dB
gb828	gebouw gb828	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb829	gebouw gb829	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb830	gebouw gb830	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb831	gebouw gb831	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb832	gebouw gb832	11,00	Absoluut	1,60	0 dB
gb833	gebouw gb833	11,00	Absoluut	1,60	0 dB

Model: wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	H-1	H-n	Lengte	Cp	Refl.L 63	Refl.R 63
s1	scherm	5,50	5,50	13,03	0 dB	0,80	0,80
GS1346701	gs_531_c_034757	3,44	3,16	36,50	0 dB	0,00	0,00
GS1348414	s:1039687798	1,29	1,08	100,20	0 dB	0,50	0,50
GS1348401	s:1039687785	1,81	1,82	23,05	0 dB	0,50	0,50
GS1348428	s:1039687812	2,79	2,41	43,91	0 dB	0,00	0,00
GS1347581	s:1034909282	2,46	1,82	31,59	0 dB	0,00	0,00
GS1347763	s:1034909978	2,39	2,39	2,01	0 dB	0,00	0,00
GS1348435	s:1039687819	1,89	1,93	97,69	0 dB	0,50	0,50
GS1348857	s:2100000109	0,81	1,20	40,60	0 dB	0,00	0,00
GS1348421	s:1039687805	1,24	2,72	99,52	0 dB	0,50	0,50
GS1348416	s:1039687800	2,29	2,46	57,72	0 dB	0,00	0,00
GS1347764	s:1034909979	1,89	1,80	19,88	0 dB	0,00	0,00
GS1348430	s:1039687814	3,07	3,04	58,90	0 dB	0,00	0,00
GS1348423	s:1039687807	-0,22	-0,10	88,33	0 dB	0,50	0,50
GS1348859	s:2100000114	3,14	1,35	51,44	0 dB	0,00	0,00
GS1347072	s:1034907846	2,73	2,29	50,99	0 dB	0,00	0,00
GS1348407	s:1039687791	1,42	1,13	94,01	0 dB	0,50	0,50
GS1348415	s:1039687799	1,48	1,26	38,16	0 dB	0,50	0,50
GS1346453	s:094__2870000	1,09	1,11	35,79	0 dB	0,00	0,00
GS1348858	s:2100000111	1,62	1,20	50,37	0 dB	0,00	0,00
GS1346506	s:094__2846000	1,00	0,98	31,92	0 dB	0,00	0,00
GS1348429	s:1039687813	3,00	2,78	57,56	0 dB	0,00	0,00
GS1347765	s:1034909980	1,81	1,63	67,62	0 dB	0,00	0,00
GS1349980	s_1034910006	4,67	3,44	139,36	0 dB	0,00	0,00
GS1347776	s:1034910006	3,62	4,67	117,18	0 dB	0,00	0,00
GS1348422	s:1039687806	1,50	2,04	28,32	0 dB	0,50	0,50
GS1348425	s:1039687809	2,05	4,61	14,53	0 dB	0,50	0,50
GS1348408	s:1039687792	1,47	2,02	13,00	0 dB	0,50	0,50
GS1347703	s:1034909848	4,27	3,95	12,03	0 dB	0,00	0,00
GS1348432	s:1039687816	1,55	1,68	40,03	0 dB	0,00	0,00
GS1348402	s:1039687786	1,99	1,89	3,66	0 dB	0,00	0,00
GS1347704	s:1034909849	3,45	3,74	7,95	0 dB	0,00	0,00
GS1347597	s:1034909296	3,20	2,56	2,64	0 dB	1,00	1,00
GS1347594	s:1034909293	2,78	2,19	2,64	0 dB	1,00	1,00
GS1348409	s:1039687793	1,99	3,14	100,39	0 dB	0,50	0,50
GS1348424	s:1039687808	1,89	2,43	70,29	0 dB	0,50	0,50
GS1348417	s:1039687801	2,34	2,35	55,89	0 dB	0,00	0,00
GS1348431	s:1039687815	2,93	3,09	58,03	0 dB	0,00	0,00
GS1347595	s:1034909294	2,56	3,59	63,31	0 dB	1,00	1,00
GS1348410	s:1039687794	1,20	1,89	80,94	0 dB	0,50	0,50
GS1348860	s:2100000116	1,13	1,20	25,75	0 dB	0,00	0,00
GS1347593	s:1034909292	1,73	1,79	133,14	0 dB	1,00	1,00
GS1347582	s:1034909283	4,72	4,15	377,07	0 dB	0,00	0,00
GS1348403	s:1039687787	0,45	1,46	195,14	0 dB	0,50	0,50
GS1348434	s:1039687818	2,43	2,28	48,01	0 dB	0,50	0,50
GS1347592	s:1034909292DSSU	1,79	2,19	26,48	0 dB	1,00	1,00
GS1347588	s:1034909289	1,74	1,32	163,56	0 dB	0,00	0,00
GS1347596	s:1034909295	2,78	3,20	19,80	0 dB	1,00	1,00
GS1347706	s:1034909851	3,16	3,62	307,52	0 dB	0,00	0,00
GS1348418	s:1039687802	2,25	2,50	60,01	0 dB	0,00	0,00
GS1347708	s:1034909853	3,16	4,02	197,78	0 dB	0,00	0,00
GS1347702	s:1034909847	3,16	3,99	61,90	0 dB	0,00	0,00
GS1348405	s:1039687789	1,43	0,61	85,33	0 dB	0,50	0,50
GS1348419	s:1039687803	1,33	1,32	5,95	0 dB	0,00	0,00
GS1348404	s:1039687788	0,58	0,81	13,80	0 dB	0,50	0,50
GS1347055	s:1034907742	1,27	2,66	269,24	0 dB	0,00	0,00
GS1346590	s:1034909981	2,49	2,50	39,66	0 dB	0,00	0,00
GS1348412	s:1039687796	1,90	1,60	57,45	0 dB	0,50	0,50
GS1348411	s:1039687795	1,74	1,68	23,67	0 dB	0,50	0,50
GS1347705	s:1034909850	3,24	3,58	8,06	0 dB	0,00	0,00
GS1347707	s:1034909852	1,19	1,51	326,19	0 dB	0,00	0,00
GS1348426	s:1039687810	1,15	1,52	13,63	0 dB	0,50	0,50
GS1347583	s:1034909284	1,14	0,33	193,86	0 dB	0,00	0,00
GS1347709	s:1034909854	1,19	1,87	121,75	0 dB	0,00	0,00
GS1348406	s:1039687790	1,20	1,69	96,04	0 dB	0,50	0,50
GS1348433	s:1039687817	1,70	1,73	67,76	0 dB	0,00	0,00
GS1348436	s:1039687820	2,89	3,06	19,40	0 dB	0,50	0,50
GS1347584	s:1034909285	1,20	1,20	176,49	0 dB	0,00	0,00
GS1348427	s:1039687811	1,54	1,42	95,62	0 dB	0,50	0,50
GS1348413	s:1039687797	1,34	1,92	48,00	0 dB	0,50	0,50
GS1348420	s:1039687804	1,61	2,10	56,68	0 dB	0,50	0,50
PE1350629	p:1040254960	1,00	1,00	230,21	0 dB	0,00	0,00

Model: wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012


Naam	Omschr.	H-1	H-n	Lengte	Cp	Refl.L 63	Refl.R 63
PE1350630	p:1040254961	1,00	1,00	219,50	0 dB	0,00	0,00
PE1352411	p_531_c_034782_0044	1,00	1,00	237,03	0 dB	0,00	0,00
PE1352410	p_531_c_034782_0043	1,00	1,00	239,35	0 dB	0,00	0,00
PE1350631	p:1040254962	1,00	1,00	219,25	0 dB	0,00	0,00
PE1352413	p_531_c_034844_0045	1,00	1,00	14,87	0 dB	0,00	0,00
PE1352412	p_531_c_034829_0047	1,00	1,00	46,07	0 dB	0,00	0,00
PE1352417	p_531_c_035240_0046	1,00	1,00	397,77	0 dB	0,00	0,00
PE1352409	p_531_c_034782_0042	1,00	1,00	250,71	0 dB	0,00	0,00
PE1352414	p_531_c_034893_0036	0,80	0,80	917,65	0 dB	0,00	0,00


Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeerslawaa


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Anton Geesinkstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Brailledreef	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Jagerskade	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Loevenhoutsedijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00


BIJLAGE 4:











BIJLAGE 5:

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jagerskade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	135863,59	457704,92	1,50	33,4	29,9	25,6	34,5
t01_B	toetspunt t01	135863,59	457704,92	4,50	34,6	31,1	26,7	35,7
t01_C	toetspunt t01	135863,59	457704,92	7,50	35,7	32,2	27,9	36,8
t01_D	toetspunt t01	135863,59	457704,92	10,50	36,3	32,7	28,4	37,3
t02_A	toetspunt t02	135855,26	457711,21	1,50	35,1	31,6	27,3	36,2
t02_B	toetspunt t02	135855,26	457711,21	4,50	36,6	33,0	28,7	37,6
t02_C	toetspunt t02	135855,26	457711,21	7,50	37,3	33,7	29,4	38,3
t02_D	toetspunt t02	135855,26	457711,21	10,50	37,3	33,8	29,4	38,4
t03_A	toetspunt t03	135854,96	457716,65	1,50	33,1	29,6	25,2	34,1
t03_B	toetspunt t03	135854,96	457716,65	4,50	34,6	31,0	26,7	35,6
t03_C	toetspunt t03	135854,96	457716,65	7,50	35,4	31,8	27,5	36,4
t03_D	toetspunt t03	135854,96	457716,65	10,50	35,6	32,0	27,7	36,6
t04_A	toetspunt t04	135861,13	457724,76	1,50	31,0	27,5	23,1	32,1
t04_B	toetspunt t04	135861,13	457724,76	4,50	32,0	28,5	24,1	33,1
t04_C	toetspunt t04	135861,13	457724,76	7,50	32,9	29,4	25,1	34,0
t04_D	toetspunt t04	135861,13	457724,76	10,50	33,1	29,5	25,2	34,1
t05_A	toetspunt t05	135866,88	457725,73	1,50	22,0	18,5	14,1	23,1
t05_B	toetspunt t05	135866,88	457725,73	4,50	21,1	17,6	13,2	22,1
t05_C	toetspunt t05	135866,88	457725,73	7,50	16,9	13,4	9,1	18,0
t05_D	toetspunt t05	135866,88	457725,73	10,50	14,9	11,4	7,1	16,0
t06_A	toetspunt t06	135875,50	457719,19	1,50	22,1	18,5	14,2	23,1
t06_B	toetspunt t06	135875,50	457719,19	4,50	20,9	17,4	13,0	22,0
t06_C	toetspunt t06	135875,50	457719,19	7,50	16,0	12,3	8,2	17,1
t06_D	toetspunt t06	135875,50	457719,19	10,50	15,9	12,3	8,1	17,0
t07_A	toetspunt t07	135876,51	457714,22	1,50	24,5	20,8	16,6	25,5
t07_B	toetspunt t07	135876,51	457714,22	4,50	25,4	21,8	17,6	26,5
t07_C	toetspunt t07	135876,51	457714,22	7,50	26,6	23,0	18,8	27,7
t07_D	toetspunt t07	135876,51	457714,22	10,50	27,1	23,4	19,2	28,1
t08_A	toetspunt t08	135869,79	457705,32	1,50	28,4	24,8	20,6	29,5
t08_B	toetspunt t08	135869,79	457705,32	4,50	29,1	25,5	21,2	30,1
t08_C	toetspunt t08	135869,79	457705,32	7,50	30,0	26,4	22,1	31,0
t08_D	toetspunt t08	135869,79	457705,32	10,50	30,2	26,6	22,4	31,3
t09_A	toetspunt t09	135847,60	457725,24	1,50	34,9	31,3	27,0	35,9
t09_B	toetspunt t09	135847,60	457725,24	4,50	36,5	33,0	28,6	37,5
t09_C	toetspunt t09	135847,60	457725,24	7,50	37,2	33,7	29,3	38,3
t09_D	toetspunt t09	135847,60	457725,24	10,50	37,3	33,8	29,4	38,4
t09_E	toetspunt t09	135847,60	457725,24	13,50	37,4	33,9	29,6	38,5
t09_F	toetspunt t09	135847,60	457725,24	16,50	37,1	33,6	29,2	38,2
t10_A	toetspunt t10	135838,08	457732,43	1,50	34,7	31,2	26,8	35,8
t10_B	toetspunt t10	135838,08	457732,43	4,50	36,4	32,9	28,5	37,5
t10_C	toetspunt t10	135838,08	457732,43	7,50	36,9	33,4	29,1	38,0
t10_D	toetspunt t10	135838,08	457732,43	10,50	37,1	33,6	29,2	38,2
t10_E	toetspunt t10	135838,08	457732,43	13,50	37,1	33,6	29,2	38,1
t10_F	toetspunt t10	135838,08	457732,43	16,50	37,0	33,4	29,1	38,0
t11_A	toetspunt t11	135837,49	457737,17	1,50	32,1	28,6	24,2	33,2
t11_B	toetspunt t11	135837,49	457737,17	4,50	33,3	29,7	25,4	34,3
t11_C	toetspunt t11	135837,49	457737,17	7,50	33,6	30,1	25,8	34,7
t11_D	toetspunt t11	135837,49	457737,17	10,50	34,2	30,7	26,3	35,2
t11_E	toetspunt t11	135837,49	457737,17	13,50	34,4	30,9	26,5	35,5
t11_F	toetspunt t11	135837,49	457737,17	16,50	34,5	31,0	26,7	35,6
t12_A	toetspunt t12	135843,71	457745,40	1,50	31,8	28,3	23,9	32,9
t12_B	toetspunt t12	135843,71	457745,40	4,50	32,3	28,8	24,4	33,4
t12_C	toetspunt t12	135843,71	457745,40	7,50	33,3	29,8	25,4	34,4
t12_D	toetspunt t12	135843,71	457745,40	10,50	34,1	30,7	26,3	35,2
t12_E	toetspunt t12	135843,71	457745,40	13,50	34,5	31,0	26,6	35,5
t12_F	toetspunt t12	135843,71	457745,40	16,50	34,7	31,1	26,8	35,7
t13_A	toetspunt t13	135848,22	457745,82	1,50	24,6	21,0	16,7	25,7
t13_B	toetspunt t13	135848,22	457745,82	4,50	21,7	18,1	13,8	22,8
t13_C	toetspunt t13	135848,22	457745,82	7,50	20,8	17,2	12,9	21,8
t13_D	toetspunt t13	135848,22	457745,82	10,50	24,2	20,9	16,3	25,3
t13_E	toetspunt t13	135848,22	457745,82	13,50	24,6	21,4	16,7	25,7
t13_F	toetspunt t13	135848,22	457745,82	16,50	25,3	21,9	17,4	26,4
t14_A	toetspunt t14	135857,86	457738,54	1,50	23,6	20,0	15,7	24,6
t14_B	toetspunt t14	135857,86	457738,54	4,50	21,1	17,6	13,2	22,2
t14_C	toetspunt t14	135857,86	457738,54	7,50	21,0	17,4	13,1	22,0
t14_D	toetspunt t14	135857,86	457738,54	10,50	23,6	20,3	15,7	24,7
t14_E	toetspunt t14	135857,86	457738,54	13,50	23,3	20,0	15,4	24,4
t14_F	toetspunt t14	135857,86	457738,54	16,50	24,2	20,9	16,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jagerskade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t15_A	toetspunt t15	135858,50	457733,80	1,50	29,9	26,3	22,0	30,9
t15_B	toetspunt t15	135858,50	457733,80	4,50	31,1	27,6	23,3	32,2
t15_C	toetspunt t15	135858,50	457733,80	7,50	32,4	28,9	24,5	33,5
t15_D	toetspunt t15	135858,50	457733,80	10,50	32,5	29,0	24,6	33,6
t15_E	toetspunt t15	135858,50	457733,80	13,50	32,6	29,0	24,7	33,6
t15_F	toetspunt t15	135858,50	457733,80	16,50	29,8	26,2	21,9	30,9
t16_A	toetspunt t16	135852,80	457726,26	1,50	30,4	26,9	22,5	31,5
t16_B	toetspunt t16	135852,80	457726,26	4,50	31,8	28,3	23,9	32,8
t16_C	toetspunt t16	135852,80	457726,26	7,50	32,9	29,4	25,0	34,0
t16_D	toetspunt t16	135852,80	457726,26	10,50	33,0	29,5	25,1	34,1
t16_E	toetspunt t16	135852,80	457726,26	13,50	33,1	29,6	25,2	34,2
t16_F	toetspunt t16	135852,80	457726,26	16,50	30,2	26,6	22,3	31,2
t17_A	toetspunt t17	135820,81	457734,29	1,50	38,2	34,7	30,4	39,3
t17_B	toetspunt t17	135820,81	457734,29	4,50	40,0	36,5	32,2	41,1
t17_C	toetspunt t17	135820,81	457734,29	7,50	40,3	36,8	32,4	41,4
t17_D	toetspunt t17	135820,81	457734,29	10,50	40,5	37,0	32,6	41,6
t17_E	toetspunt t17	135820,81	457734,29	13,50	40,4	36,9	32,5	41,5
t18_A	toetspunt t18	135809,13	457743,11	1,50	41,0	37,5	33,1	42,0
t18_B	toetspunt t18	135809,13	457743,11	4,50	42,2	38,7	34,3	43,3
t18_C	toetspunt t18	135809,13	457743,11	7,50	42,3	38,7	34,4	43,3
t18_D	toetspunt t18	135809,13	457743,11	10,50	42,2	38,7	34,3	43,3
t18_E	toetspunt t18	135809,13	457743,11	13,50	42,0	38,5	34,1	43,1
t19_A	toetspunt t19	135808,31	457747,66	1,50	42,0	38,5	34,1	43,0
t19_B	toetspunt t19	135808,31	457747,66	4,50	43,4	39,9	35,5	44,4
t19_C	toetspunt t19	135808,31	457747,66	7,50	43,2	39,7	35,3	44,3
t19_D	toetspunt t19	135808,31	457747,66	10,50	42,6	39,1	34,7	43,6
t19_E	toetspunt t19	135808,31	457747,66	13,50	42,2	38,7	34,3	43,2
t20_A	toetspunt t20	135814,99	457756,50	1,50	40,6	37,1	32,7	41,7
t20_B	toetspunt t20	135814,99	457756,50	4,50	42,5	39,0	34,6	43,5
t20_C	toetspunt t20	135814,99	457756,50	7,50	41,3	37,8	33,4	42,3
t20_D	toetspunt t20	135814,99	457756,50	10,50	41,1	37,6	33,2	42,1
t20_E	toetspunt t20	135814,99	457756,50	13,50	40,9	37,4	33,0	41,9
t21_A	toetspunt t21	135819,28	457756,50	1,50	33,2	29,7	25,3	34,3
t21_B	toetspunt t21	135819,28	457756,50	4,50	34,9	31,4	27,0	36,0
t21_C	toetspunt t21	135819,28	457756,50	7,50	31,0	27,6	23,1	32,1
t21_D	toetspunt t21	135819,28	457756,50	10,50	31,5	28,1	23,6	32,6
t21_E	toetspunt t21	135819,28	457756,50	13,50	31,2	27,7	23,3	32,3
t22_A	toetspunt t22	135831,10	457747,56	1,50	28,6	25,1	20,7	29,6
t22_B	toetspunt t22	135831,10	457747,56	4,50	28,6	25,1	20,7	29,6
t22_C	toetspunt t22	135831,10	457747,56	7,50	29,0	25,5	21,1	30,0
t22_D	toetspunt t22	135831,10	457747,56	10,50	29,9	26,5	22,0	31,0
t22_E	toetspunt t22	135831,10	457747,56	13,50	30,3	27,0	22,4	31,4
t23_A	toetspunt t23	135831,80	457742,49	1,50	32,5	29,0	24,6	33,6
t23_B	toetspunt t23	135831,80	457742,49	4,50	33,7	30,1	25,8	34,7
t23_C	toetspunt t23	135831,80	457742,49	7,50	34,4	30,9	26,6	35,5
t23_D	toetspunt t23	135831,80	457742,49	10,50	34,6	31,1	26,8	35,7
t23_E	toetspunt t23	135831,80	457742,49	13,50	34,3	30,7	26,4	35,3
t24_A	toetspunt t24	135826,26	457735,16	1,50	33,9	30,4	26,0	35,0
t24_B	toetspunt t24	135826,26	457735,16	4,50	35,3	31,8	27,5	36,4
t24_C	toetspunt t24	135826,26	457735,16	7,50	35,8	32,3	27,9	36,8
t24_D	toetspunt t24	135826,26	457735,16	10,50	35,9	32,3	28,0	36,9
t24_E	toetspunt t24	135826,26	457735,16	13,50	35,5	32,0	27,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loevenhoutsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	135863,59	457704,92	1,50	40,0	37,0	31,0	40,7
t01_B	toetspunt t01	135863,59	457704,92	4,50	41,3	38,4	32,3	42,0
t01_C	toetspunt t01	135863,59	457704,92	7,50	42,1	39,2	33,1	42,9
t01_D	toetspunt t01	135863,59	457704,92	10,50	42,3	39,4	33,3	43,1
t02_A	toetspunt t02	135855,26	457711,21	1,50	36,9	33,9	27,8	37,6
t02_B	toetspunt t02	135855,26	457711,21	4,50	37,9	34,9	28,8	38,6
t02_C	toetspunt t02	135855,26	457711,21	7,50	38,9	36,0	29,9	39,7
t02_D	toetspunt t02	135855,26	457711,21	10,50	39,2	36,3	30,2	39,9
t03_A	toetspunt t03	135854,96	457716,65	1,50	26,2	23,3	17,2	27,0
t03_B	toetspunt t03	135854,96	457716,65	4,50	28,8	25,7	19,7	29,5
t03_C	toetspunt t03	135854,96	457716,65	7,50	31,2	28,2	22,1	31,9
t03_D	toetspunt t03	135854,96	457716,65	10,50	34,5	31,6	25,5	35,2
t04_A	toetspunt t04	135861,13	457724,76	1,50	25,3	22,3	16,3	26,0
t04_B	toetspunt t04	135861,13	457724,76	4,50	26,5	23,5	17,5	27,2
t04_C	toetspunt t04	135861,13	457724,76	7,50	28,0	25,0	19,0	28,7
t04_D	toetspunt t04	135861,13	457724,76	10,50	29,8	26,9	20,9	30,6
t05_A	toetspunt t05	135866,88	457725,73	1,50	32,1	29,2	23,2	32,9
t05_B	toetspunt t05	135866,88	457725,73	4,50	33,5	30,6	24,5	34,2
t05_C	toetspunt t05	135866,88	457725,73	7,50	34,4	31,6	25,5	35,2
t05_D	toetspunt t05	135866,88	457725,73	10,50	38,1	35,2	29,1	38,9
t06_A	toetspunt t06	135875,50	457719,19	1,50	34,3	31,4	25,4	35,1
t06_B	toetspunt t06	135875,50	457719,19	4,50	34,4	31,5	25,4	35,1
t06_C	toetspunt t06	135875,50	457719,19	7,50	36,4	33,6	27,5	37,2
t06_D	toetspunt t06	135875,50	457719,19	10,50	39,5	36,7	30,6	40,3
t07_A	toetspunt t07	135876,51	457714,22	1,50	33,2	30,3	24,3	34,0
t07_B	toetspunt t07	135876,51	457714,22	4,50	36,6	33,7	27,6	37,4
t07_C	toetspunt t07	135876,51	457714,22	7,50	40,1	37,2	31,2	40,9
t07_D	toetspunt t07	135876,51	457714,22	10,50	41,9	39,0	32,9	42,7
t08_A	toetspunt t08	135869,79	457705,32	1,50	37,3	34,3	28,2	38,0
t08_B	toetspunt t08	135869,79	457705,32	4,50	39,9	36,9	30,9	40,6
t08_C	toetspunt t08	135869,79	457705,32	7,50	41,8	38,9	32,8	42,5
t08_D	toetspunt t08	135869,79	457705,32	10,50	42,6	39,7	33,6	43,3
t09_A	toetspunt t09	135847,60	457725,24	1,50	30,8	27,9	21,9	31,6
t09_B	toetspunt t09	135847,60	457725,24	4,50	31,7	28,7	22,8	32,5
t09_C	toetspunt t09	135847,60	457725,24	7,50	32,9	30,0	24,1	33,7
t09_D	toetspunt t09	135847,60	457725,24	10,50	34,3	31,4	25,5	35,1
t09_E	toetspunt t09	135847,60	457725,24	13,50	35,6	32,8	26,8	36,5
t09_F	toetspunt t09	135847,60	457725,24	16,50	39,4	36,6	30,6	40,3
t10_A	toetspunt t10	135838,08	457732,43	1,50	34,8	31,9	26,0	35,6
t10_B	toetspunt t10	135838,08	457732,43	4,50	35,6	32,7	26,8	36,4
t10_C	toetspunt t10	135838,08	457732,43	7,50	36,6	33,7	27,7	37,4
t10_D	toetspunt t10	135838,08	457732,43	10,50	37,7	34,9	28,9	38,6
t10_E	toetspunt t10	135838,08	457732,43	13,50	38,4	35,5	29,5	39,2
t10_F	toetspunt t10	135838,08	457732,43	16,50	39,8	36,9	31,0	40,6
t11_A	toetspunt t11	135837,49	457737,17	1,50	32,9	30,1	24,1	33,7
t11_B	toetspunt t11	135837,49	457737,17	4,50	34,2	31,3	25,3	35,0
t11_C	toetspunt t11	135837,49	457737,17	7,50	34,3	31,5	25,5	35,1
t11_D	toetspunt t11	135837,49	457737,17	10,50	35,2	32,4	26,4	36,0
t11_E	toetspunt t11	135837,49	457737,17	13,50	35,7	32,8	26,9	36,5
t11_F	toetspunt t11	135837,49	457737,17	16,50	36,8	33,9	28,0	37,6
t12_A	toetspunt t12	135843,71	457745,40	1,50	33,0	30,1	24,1	33,8
t12_B	toetspunt t12	135843,71	457745,40	4,50	33,4	30,5	24,5	34,2
t12_C	toetspunt t12	135843,71	457745,40	7,50	32,3	29,4	23,5	33,1
t12_D	toetspunt t12	135843,71	457745,40	10,50	32,7	29,9	23,9	33,6
t12_E	toetspunt t12	135843,71	457745,40	13,50	33,5	30,7	24,7	34,4
t12_F	toetspunt t12	135843,71	457745,40	16,50	35,0	32,2	26,2	35,9
t13_A	toetspunt t13	135848,22	457745,82	1,50	35,3	32,4	26,3	36,1
t13_B	toetspunt t13	135848,22	457745,82	4,50	36,3	33,3	27,2	37,0
t13_C	toetspunt t13	135848,22	457745,82	7,50	35,8	32,9	26,8	36,6
t13_D	toetspunt t13	135848,22	457745,82	10,50	36,6	33,7	27,6	37,4
t13_E	toetspunt t13	135848,22	457745,82	13,50	38,2	35,3	29,2	39,0
t13_F	toetspunt t13	135848,22	457745,82	16,50	39,5	36,6	30,5	40,2
t14_A	toetspunt t14	135857,86	457738,54	1,50	32,9	29,9	23,8	33,6
t14_B	toetspunt t14	135857,86	457738,54	4,50	34,3	31,3	25,2	35,0
t14_C	toetspunt t14	135857,86	457738,54	7,50	34,8	31,8	25,7	35,5
t14_D	toetspunt t14	135857,86	457738,54	10,50	36,3	33,3	27,2	37,0
t14_E	toetspunt t14	135857,86	457738,54	13,50	38,7	35,7	29,6	39,4
t14_F	toetspunt t14	135857,86	457738,54	16,50	40,2	37,3	31,2	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loevenhoutsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t15_A	toetspunt t15	135858,50	457733,80	1,50	31,5	28,5	22,4	32,2
t15_B	toetspunt t15	135858,50	457733,80	4,50	33,1	30,1	24,1	33,8
t15_C	toetspunt t15	135858,50	457733,80	7,50	35,7	32,7	26,7	36,4
t15_D	toetspunt t15	135858,50	457733,80	10,50	38,0	35,0	28,9	38,7
t15_E	toetspunt t15	135858,50	457733,80	13,50	40,3	37,4	31,3	41,0
t15_F	toetspunt t15	135858,50	457733,80	16,50	42,6	39,7	33,6	43,4
t16_A	toetspunt t16	135852,80	457726,26	1,50	31,0	28,1	22,0	31,8
t16_B	toetspunt t16	135852,80	457726,26	4,50	32,5	29,5	23,5	33,2
t16_C	toetspunt t16	135852,80	457726,26	7,50	34,7	31,6	25,6	35,4
t16_D	toetspunt t16	135852,80	457726,26	10,50	37,5	34,6	28,5	38,2
t16_E	toetspunt t16	135852,80	457726,26	13,50	40,1	37,2	31,1	40,8
t16_F	toetspunt t16	135852,80	457726,26	16,50	43,0	40,1	34,1	43,8
t17_A	toetspunt t17	135820,81	457734,29	1,50	36,4	33,5	27,6	37,2
t17_B	toetspunt t17	135820,81	457734,29	4,50	37,0	34,1	28,1	37,8
t17_C	toetspunt t17	135820,81	457734,29	7,50	37,8	34,9	29,0	38,6
t17_D	toetspunt t17	135820,81	457734,29	10,50	38,8	35,9	29,9	39,6
t17_E	toetspunt t17	135820,81	457734,29	13,50	39,3	36,4	30,5	40,1
t18_A	toetspunt t18	135809,13	457743,11	1,50	33,5	30,6	24,6	34,3
t18_B	toetspunt t18	135809,13	457743,11	4,50	34,4	31,5	25,5	35,2
t18_C	toetspunt t18	135809,13	457743,11	7,50	36,3	33,4	27,4	37,1
t18_D	toetspunt t18	135809,13	457743,11	10,50	37,8	35,0	29,0	38,7
t18_E	toetspunt t18	135809,13	457743,11	13,50	39,3	36,5	30,5	40,1
t19_A	toetspunt t19	135808,31	457747,66	1,50	13,6	10,6	4,6	14,3
t19_B	toetspunt t19	135808,31	457747,66	4,50	19,4	16,3	10,2	20,0
t19_C	toetspunt t19	135808,31	457747,66	7,50	21,4	18,2	12,1	22,0
t19_D	toetspunt t19	135808,31	457747,66	10,50	11,4	8,4	2,5	12,2
t19_E	toetspunt t19	135808,31	457747,66	13,50	-1,2	-5,0	-10,9	-0,9
t20_A	toetspunt t20	135814,99	457756,50	1,50	14,5	11,5	5,5	15,3
t20_B	toetspunt t20	135814,99	457756,50	4,50	22,2	19,3	13,2	23,0
t20_C	toetspunt t20	135814,99	457756,50	7,50	26,5	23,6	17,5	27,2
t20_D	toetspunt t20	135814,99	457756,50	10,50	10,6	7,7	1,7	11,4
t20_E	toetspunt t20	135814,99	457756,50	13,50	6,8	3,7	-2,3	7,5
t21_A	toetspunt t21	135819,28	457756,50	1,50	34,9	32,0	25,9	35,7
t21_B	toetspunt t21	135819,28	457756,50	4,50	35,7	32,7	26,6	36,4
t21_C	toetspunt t21	135819,28	457756,50	7,50	35,1	32,2	26,1	35,9
t21_D	toetspunt t21	135819,28	457756,50	10,50	35,1	32,2	26,1	35,9
t21_E	toetspunt t21	135819,28	457756,50	13,50	36,2	33,3	27,2	37,0
t22_A	toetspunt t22	135831,10	457747,56	1,50	34,9	31,9	25,8	35,6
t22_B	toetspunt t22	135831,10	457747,56	4,50	35,8	32,9	26,8	36,5
t22_C	toetspunt t22	135831,10	457747,56	7,50	35,2	32,2	26,1	35,9
t22_D	toetspunt t22	135831,10	457747,56	10,50	35,6	32,6	26,5	36,3
t22_E	toetspunt t22	135831,10	457747,56	13,50	36,9	33,9	27,8	37,6
t23_A	toetspunt t23	135831,80	457742,49	1,50	36,5	33,6	27,6	37,3
t23_B	toetspunt t23	135831,80	457742,49	4,50	36,7	33,8	27,9	37,5
t23_C	toetspunt t23	135831,80	457742,49	7,50	37,4	34,5	28,6	38,2
t23_D	toetspunt t23	135831,80	457742,49	10,50	38,2	35,3	29,3	39,0
t23_E	toetspunt t23	135831,80	457742,49	13,50	38,8	35,9	29,9	39,6
t24_A	toetspunt t24	135826,26	457735,16	1,50	37,7	34,8	28,8	38,5
t24_B	toetspunt t24	135826,26	457735,16	4,50	38,3	35,4	29,4	39,1
t24_C	toetspunt t24	135826,26	457735,16	7,50	39,1	36,2	30,2	39,9
t24_D	toetspunt t24	135826,26	457735,16	10,50	40,0	37,1	31,1	40,8
t24_E	toetspunt t24	135826,26	457735,16	13,50	40,5	37,6	31,6	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

2008/090/MD-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anton Geesinkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	135863,59	457704,92	1,50	21,5	18,6	12,7	22,3
t01_B	toetspunt t01	135863,59	457704,92	4,50	24,2	21,3	15,5	25,1
t01_C	toetspunt t01	135863,59	457704,92	7,50	29,4	26,5	20,6	30,3
t01_D	toetspunt t01	135863,59	457704,92	10,50	38,6	35,9	29,8	39,5
t02_A	toetspunt t02	135855,26	457711,21	1,50	36,0	32,5	26,9	36,6
t02_B	toetspunt t02	135855,26	457711,21	4,50	35,4	31,9	26,3	36,0
t02_C	toetspunt t02	135855,26	457711,21	7,50	36,1	32,6	27,0	36,7
t02_D	toetspunt t02	135855,26	457711,21	10,50	38,7	35,6	29,8	39,5
t03_A	toetspunt t03	135854,96	457716,65	1,50	11,9	9,0	3,1	12,7
t03_B	toetspunt t03	135854,96	457716,65	4,50	11,8	9,0	3,1	12,7
t03_C	toetspunt t03	135854,96	457716,65	7,50	10,2	7,4	1,5	11,1
t03_D	toetspunt t03	135854,96	457716,65	10,50	10,2	7,4	1,5	11,1
t04_A	toetspunt t04	135861,13	457724,76	1,50	8,7	5,8	-0,1	9,5
t04_B	toetspunt t04	135861,13	457724,76	4,50	8,5	5,5	-0,4	9,3
t04_C	toetspunt t04	135861,13	457724,76	7,50	6,3	3,4	-2,5	7,1
t04_D	toetspunt t04	135861,13	457724,76	10,50	6,7	3,7	-2,1	7,5
t05_A	toetspunt t05	135866,88	457725,73	1,50	14,9	12,0	6,2	15,8
t05_B	toetspunt t05	135866,88	457725,73	4,50	14,9	12,0	6,1	15,7
t05_C	toetspunt t05	135866,88	457725,73	7,50	17,0	14,0	8,1	17,8
t05_D	toetspunt t05	135866,88	457725,73	10,50	5,2	2,3	-3,5	6,1
t06_A	toetspunt t06	135875,50	457719,19	1,50	16,9	13,8	8,1	17,7
t06_B	toetspunt t06	135875,50	457719,19	4,50	18,2	15,1	9,4	19,0
t06_C	toetspunt t06	135875,50	457719,19	7,50	20,7	17,5	11,8	21,4
t06_D	toetspunt t06	135875,50	457719,19	10,50	14,1	11,0	5,3	14,9
t07_A	toetspunt t07	135876,51	457714,22	1,50	38,0	34,8	29,0	38,7
t07_B	toetspunt t07	135876,51	457714,22	4,50	37,6	34,3	28,5	38,2
t07_C	toetspunt t07	135876,51	457714,22	7,50	37,8	34,5	28,8	38,5
t07_D	toetspunt t07	135876,51	457714,22	10,50	38,4	35,1	29,4	39,1
t08_A	toetspunt t08	135869,79	457705,32	1,50	38,7	35,5	29,7	39,4
t08_B	toetspunt t08	135869,79	457705,32	4,50	38,3	35,1	29,3	39,0
t08_C	toetspunt t08	135869,79	457705,32	7,50	38,6	35,3	29,6	39,3
t08_D	toetspunt t08	135869,79	457705,32	10,50	39,3	36,0	30,3	40,0
t09_A	toetspunt t09	135847,60	457725,24	1,50	38,1	35,4	29,4	39,0
t09_B	toetspunt t09	135847,60	457725,24	4,50	37,9	35,2	29,2	38,8
t09_C	toetspunt t09	135847,60	457725,24	7,50	38,6	35,9	29,9	39,5
t09_D	toetspunt t09	135847,60	457725,24	10,50	40,0	37,3	31,3	40,9
t09_E	toetspunt t09	135847,60	457725,24	13,50	41,3	38,5	32,5	42,2
t09_F	toetspunt t09	135847,60	457725,24	16,50	41,9	39,0	33,0	42,7
t10_A	toetspunt t10	135838,08	457732,43	1,50	30,0	27,3	21,3	30,9
t10_B	toetspunt t10	135838,08	457732,43	4,50	30,9	28,2	22,2	31,8
t10_C	toetspunt t10	135838,08	457732,43	7,50	32,3	29,6	23,6	33,2
t10_D	toetspunt t10	135838,08	457732,43	10,50	35,3	32,7	26,6	36,3
t10_E	toetspunt t10	135838,08	457732,43	13,50	39,6	36,9	30,9	40,5
t10_F	toetspunt t10	135838,08	457732,43	16,50	40,9	38,2	32,2	41,8
t11_A	toetspunt t11	135837,49	457737,17	1,50	8,4	5,5	-0,4	9,2
t11_B	toetspunt t11	135837,49	457737,17	4,50	8,3	5,4	-0,5	9,2
t11_C	toetspunt t11	135837,49	457737,17	7,50	7,1	4,2	-1,7	7,9
t11_D	toetspunt t11	135837,49	457737,17	10,50	8,3	5,5	-0,4	9,2
t11_E	toetspunt t11	135837,49	457737,17	13,50	4,4	1,6	-4,4	5,2
t11_F	toetspunt t11	135837,49	457737,17	16,50	--	--	--	--
t12_A	toetspunt t12	135843,71	457745,40	1,50	18,7	15,9	10,0	19,6
t12_B	toetspunt t12	135843,71	457745,40	4,50	20,1	17,3	11,4	21,0
t12_C	toetspunt t12	135843,71	457745,40	7,50	22,8	20,1	14,1	23,7
t12_D	toetspunt t12	135843,71	457745,40	10,50	27,4	24,7	18,7	28,3
t12_E	toetspunt t12	135843,71	457745,40	13,50	34,1	31,4	25,4	35,0
t12_F	toetspunt t12	135843,71	457745,40	16,50	36,8	34,0	28,0	37,6
t13_A	toetspunt t13	135848,22	457745,82	1,50	8,3	5,5	-0,4	9,2
t13_B	toetspunt t13	135848,22	457745,82	4,50	8,9	6,1	0,2	9,8
t13_C	toetspunt t13	135848,22	457745,82	7,50	3,9	1,1	-4,8	4,8
t13_D	toetspunt t13	135848,22	457745,82	10,50	4,2	1,4	-4,5	5,1
t13_E	toetspunt t13	135848,22	457745,82	13,50	4,6	1,7	-4,2	5,4
t13_F	toetspunt t13	135848,22	457745,82	16,50	4,9	2,0	-3,9	5,7
t14_A	toetspunt t14	135857,86	457738,54	1,50	8,3	5,3	-0,5	9,1
t14_B	toetspunt t14	135857,86	457738,54	4,50	8,8	5,8	0,0	9,6
t14_C	toetspunt t14	135857,86	457738,54	7,50	5,2	2,3	-3,6	6,0
t14_D	toetspunt t14	135857,86	457738,54	10,50	5,5	2,6	-3,3	6,3
t14_E	toetspunt t14	135857,86	457738,54	13,50	5,8	2,8	-3,0	6,6
t14_F	toetspunt t14	135857,86	457738,54	16,50	6,0	3,1	-2,7	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

2008/090/MD-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anton Geesinkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t15_A	toetspunt t15	135858,50	457733,80	1,50	38,6	35,6	29,7	39,4
t15_B	toetspunt t15	135858,50	457733,80	4,50	37,9	34,9	29,0	38,7
t15_C	toetspunt t15	135858,50	457733,80	7,50	38,1	35,1	29,2	38,9
t15_D	toetspunt t15	135858,50	457733,80	10,50	38,9	35,8	30,0	39,6
t15_E	toetspunt t15	135858,50	457733,80	13,50	40,3	37,3	31,4	41,1
t15_F	toetspunt t15	135858,50	457733,80	16,50	40,9	38,0	32,1	41,7
t16_A	toetspunt t16	135852,80	457726,26	1,50	39,2	36,3	30,4	40,0
t16_B	toetspunt t16	135852,80	457726,26	4,50	38,6	35,7	29,8	39,4
t16_C	toetspunt t16	135852,80	457726,26	7,50	39,0	36,1	30,2	39,8
t16_D	toetspunt t16	135852,80	457726,26	10,50	39,9	37,0	31,1	40,7
t16_E	toetspunt t16	135852,80	457726,26	13,50	41,1	38,2	32,3	41,9
t16_F	toetspunt t16	135852,80	457726,26	16,50	41,6	38,7	32,8	42,4
t17_A	toetspunt t17	135820,81	457734,29	1,50	30,8	27,6	21,8	31,5
t17_B	toetspunt t17	135820,81	457734,29	4,50	30,3	27,2	21,4	31,0
t17_C	toetspunt t17	135820,81	457734,29	7,50	31,5	28,3	22,5	32,2
t17_D	toetspunt t17	135820,81	457734,29	10,50	34,3	31,4	25,5	35,2
t17_E	toetspunt t17	135820,81	457734,29	13,50	39,1	36,3	30,3	39,9
t18_A	toetspunt t18	135809,13	457743,11	1,50	34,3	31,6	25,6	35,2
t18_B	toetspunt t18	135809,13	457743,11	4,50	34,6	31,8	25,8	35,5
t18_C	toetspunt t18	135809,13	457743,11	7,50	37,3	34,5	28,5	38,1
t18_D	toetspunt t18	135809,13	457743,11	10,50	38,8	36,1	30,1	39,7
t18_E	toetspunt t18	135809,13	457743,11	13,50	39,4	36,6	30,6	40,3
t19_A	toetspunt t19	135808,31	457747,66	1,50	11,9	9,0	3,1	12,7
t19_B	toetspunt t19	135808,31	457747,66	4,50	12,0	9,0	3,2	12,8
t19_C	toetspunt t19	135808,31	457747,66	7,50	7,1	4,2	-1,6	8,0
t19_D	toetspunt t19	135808,31	457747,66	10,50	7,0	4,1	-1,7	7,9
t19_E	toetspunt t19	135808,31	457747,66	13,50	--	--	--	--
t20_A	toetspunt t20	135814,99	457756,50	1,50	12,5	9,5	3,7	13,3
t20_B	toetspunt t20	135814,99	457756,50	4,50	12,5	9,6	3,8	13,4
t20_C	toetspunt t20	135814,99	457756,50	7,50	9,7	6,7	0,9	10,5
t20_D	toetspunt t20	135814,99	457756,50	10,50	9,8	6,8	1,0	10,6
t20_E	toetspunt t20	135814,99	457756,50	13,50	--	--	--	--
t21_A	toetspunt t21	135819,28	457756,50	1,50	22,7	19,5	13,7	23,4
t21_B	toetspunt t21	135819,28	457756,50	4,50	2,1	-0,4	-6,5	3,1
t21_C	toetspunt t21	135819,28	457756,50	7,50	2,4	-0,2	-6,2	3,4
t21_D	toetspunt t21	135819,28	457756,50	10,50	2,6	0,1	-6,0	3,6
t21_E	toetspunt t21	135819,28	457756,50	13,50	2,9	0,4	-5,7	3,9
t22_A	toetspunt t22	135831,10	457747,56	1,50	23,8	20,4	14,7	24,4
t22_B	toetspunt t22	135831,10	457747,56	4,50	11,1	7,9	2,2	11,8
t22_C	toetspunt t22	135831,10	457747,56	7,50	5,0	2,0	-3,8	5,8
t22_D	toetspunt t22	135831,10	457747,56	10,50	5,3	2,3	-3,5	6,1
t22_E	toetspunt t22	135831,10	457747,56	13,50	5,6	2,6	-3,2	6,4
t23_A	toetspunt t23	135831,80	457742,49	1,50	23,9	20,9	15,1	24,7
t23_B	toetspunt t23	135831,80	457742,49	4,50	23,0	20,1	14,2	23,8
t23_C	toetspunt t23	135831,80	457742,49	7,50	26,0	23,2	17,2	26,9
t23_D	toetspunt t23	135831,80	457742,49	10,50	31,6	29,0	23,0	32,6
t23_E	toetspunt t23	135831,80	457742,49	13,50	37,5	34,7	28,7	38,4
t24_A	toetspunt t24	135826,26	457735,16	1,50	24,1	21,1	15,2	24,9
t24_B	toetspunt t24	135826,26	457735,16	4,50	23,1	20,3	14,4	24,0
t24_C	toetspunt t24	135826,26	457735,16	7,50	26,5	23,6	17,7	27,3
t24_D	toetspunt t24	135826,26	457735,16	10,50	32,5	29,8	23,8	33,4
t24_E	toetspunt t24	135826,26	457735,16	13,50	38,5	35,7	29,7	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brailledreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	135863,59	457704,92	1,50	26,3	24,2	18,3	27,6
t01_B	toetspunt t01	135863,59	457704,92	4,50	27,3	25,2	19,4	28,6
t01_C	toetspunt t01	135863,59	457704,92	7,50	30,1	28,0	22,2	31,5
t01_D	toetspunt t01	135863,59	457704,92	10,50	26,2	24,1	18,2	27,5
t02_A	toetspunt t02	135855,26	457711,21	1,50	24,6	22,5	16,7	26,0
t02_B	toetspunt t02	135855,26	457711,21	4,50	27,4	25,3	19,4	28,7
t02_C	toetspunt t02	135855,26	457711,21	7,50	30,2	28,1	22,2	31,5
t02_D	toetspunt t02	135855,26	457711,21	10,50	25,9	23,9	18,1	27,3
t03_A	toetspunt t03	135854,96	457716,65	1,50	33,3	31,4	25,5	34,8
t03_B	toetspunt t03	135854,96	457716,65	4,50	35,5	33,5	27,6	36,9
t03_C	toetspunt t03	135854,96	457716,65	7,50	36,3	34,3	28,4	37,7
t03_D	toetspunt t03	135854,96	457716,65	10,50	35,8	33,8	28,0	37,2
t04_A	toetspunt t04	135861,13	457724,76	1,50	33,8	31,8	26,0	35,2
t04_B	toetspunt t04	135861,13	457724,76	4,50	35,3	33,3	27,5	36,7
t04_C	toetspunt t04	135861,13	457724,76	7,50	35,3	33,4	27,5	36,7
t04_D	toetspunt t04	135861,13	457724,76	10,50	34,4	32,5	26,6	35,8
t05_A	toetspunt t05	135866,88	457725,73	1,50	38,5	36,5	30,6	39,9
t05_B	toetspunt t05	135866,88	457725,73	4,50	40,0	37,9	32,1	41,3
t05_C	toetspunt t05	135866,88	457725,73	7,50	39,9	37,9	32,0	41,3
t05_D	toetspunt t05	135866,88	457725,73	10,50	39,8	37,8	31,9	41,2
t06_A	toetspunt t06	135875,50	457719,19	1,50	38,7	36,6	30,8	40,0
t06_B	toetspunt t06	135875,50	457719,19	4,50	39,5	37,5	31,7	40,9
t06_C	toetspunt t06	135875,50	457719,19	7,50	39,4	37,4	31,6	40,8
t06_D	toetspunt t06	135875,50	457719,19	10,50	39,9	37,8	31,9	41,2
t07_A	toetspunt t07	135876,51	457714,22	1,50	33,4	31,4	25,5	34,8
t07_B	toetspunt t07	135876,51	457714,22	4,50	34,8	32,8	26,9	36,2
t07_C	toetspunt t07	135876,51	457714,22	7,50	36,3	34,2	28,3	37,6
t07_D	toetspunt t07	135876,51	457714,22	10,50	38,1	36,1	30,2	39,5
t08_A	toetspunt t08	135869,79	457705,32	1,50	32,8	30,7	24,9	34,1
t08_B	toetspunt t08	135869,79	457705,32	4,50	34,5	32,4	26,6	35,8
t08_C	toetspunt t08	135869,79	457705,32	7,50	35,8	33,7	27,9	37,1
t08_D	toetspunt t08	135869,79	457705,32	10,50	37,9	35,8	29,9	39,2
t09_A	toetspunt t09	135847,60	457725,24	1,50	23,1	21,0	15,1	24,4
t09_B	toetspunt t09	135847,60	457725,24	4,50	25,1	23,0	17,2	26,4
t09_C	toetspunt t09	135847,60	457725,24	7,50	28,1	26,1	20,2	29,5
t09_D	toetspunt t09	135847,60	457725,24	10,50	24,2	22,2	16,4	25,6
t09_E	toetspunt t09	135847,60	457725,24	13,50	25,5	23,5	17,7	27,0
t09_F	toetspunt t09	135847,60	457725,24	16,50	23,3	21,2	15,3	24,7
t10_A	toetspunt t10	135838,08	457732,43	1,50	20,2	18,1	12,3	21,6
t10_B	toetspunt t10	135838,08	457732,43	4,50	22,4	20,3	14,5	23,8
t10_C	toetspunt t10	135838,08	457732,43	7,50	26,9	24,8	19,0	28,2
t10_D	toetspunt t10	135838,08	457732,43	10,50	26,7	24,6	18,8	28,0
t10_E	toetspunt t10	135838,08	457732,43	13,50	26,4	24,4	18,5	27,8
t10_F	toetspunt t10	135838,08	457732,43	16,50	20,5	18,4	12,5	21,8
t11_A	toetspunt t11	135837,49	457737,17	1,50	32,9	30,9	25,1	34,3
t11_B	toetspunt t11	135837,49	457737,17	4,50	35,9	34,0	28,1	37,4
t11_C	toetspunt t11	135837,49	457737,17	7,50	35,1	33,1	27,3	36,5
t11_D	toetspunt t11	135837,49	457737,17	10,50	33,9	32,0	26,1	35,3
t11_E	toetspunt t11	135837,49	457737,17	13,50	33,4	31,5	25,6	34,9
t11_F	toetspunt t11	135837,49	457737,17	16,50	33,5	31,6	25,7	34,9
t12_A	toetspunt t12	135843,71	457745,40	1,50	33,0	31,0	25,2	34,4
t12_B	toetspunt t12	135843,71	457745,40	4,50	36,2	34,3	28,4	37,7
t12_C	toetspunt t12	135843,71	457745,40	7,50	35,3	33,4	27,5	36,7
t12_D	toetspunt t12	135843,71	457745,40	10,50	34,0	32,1	26,2	35,4
t12_E	toetspunt t12	135843,71	457745,40	13,50	33,8	31,9	26,0	35,3
t12_F	toetspunt t12	135843,71	457745,40	16,50	33,6	31,7	25,9	35,1
t13_A	toetspunt t13	135848,22	457745,82	1,50	38,3	36,3	30,5	39,7
t13_B	toetspunt t13	135848,22	457745,82	4,50	40,1	38,1	32,2	41,5
t13_C	toetspunt t13	135848,22	457745,82	7,50	40,0	38,0	32,1	41,4
t13_D	toetspunt t13	135848,22	457745,82	10,50	39,8	37,8	31,9	41,2
t13_E	toetspunt t13	135848,22	457745,82	13,50	39,8	37,7	31,9	41,1
t13_F	toetspunt t13	135848,22	457745,82	16,50	39,8	37,7	31,9	41,1
t14_A	toetspunt t14	135857,86	457738,54	1,50	38,7	36,7	30,9	40,1
t14_B	toetspunt t14	135857,86	457738,54	4,50	40,3	38,2	32,4	41,6
t14_C	toetspunt t14	135857,86	457738,54	7,50	39,9	37,9	32,1	41,3
t14_D	toetspunt t14	135857,86	457738,54	10,50	39,8	37,8	31,9	41,2
t14_E	toetspunt t14	135857,86	457738,54	13,50	39,8	37,7	31,9	41,1
t14_F	toetspunt t14	135857,86	457738,54	16,50	39,8	37,8	31,9	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brailledreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t15_A	toetspunt t15	135858,50	457733,80	1,50	35,9	33,9	28,0	37,3
t15_B	toetspunt t15	135858,50	457733,80	4,50	37,0	34,9	29,0	38,3
t15_C	toetspunt t15	135858,50	457733,80	7,50	37,7	35,7	29,8	39,1
t15_D	toetspunt t15	135858,50	457733,80	10,50	38,2	36,2	30,3	39,6
t15_E	toetspunt t15	135858,50	457733,80	13,50	38,4	36,4	30,5	39,8
t15_F	toetspunt t15	135858,50	457733,80	16,50	38,5	36,4	30,5	39,8
t16_A	toetspunt t16	135852,80	457726,26	1,50	35,5	33,4	27,6	36,9
t16_B	toetspunt t16	135852,80	457726,26	4,50	36,8	34,7	28,8	38,1
t16_C	toetspunt t16	135852,80	457726,26	7,50	37,4	35,3	29,5	38,7
t16_D	toetspunt t16	135852,80	457726,26	10,50	37,4	35,3	29,4	38,7
t16_E	toetspunt t16	135852,80	457726,26	13,50	38,2	36,1	30,3	39,5
t16_F	toetspunt t16	135852,80	457726,26	16,50	38,5	36,4	30,5	39,8
t17_A	toetspunt t17	135820,81	457734,29	1,50	24,9	22,9	17,1	26,4
t17_B	toetspunt t17	135820,81	457734,29	4,50	26,8	24,8	19,0	28,2
t17_C	toetspunt t17	135820,81	457734,29	7,50	29,7	27,7	21,8	31,1
t17_D	toetspunt t17	135820,81	457734,29	10,50	27,5	25,4	19,5	28,8
t17_E	toetspunt t17	135820,81	457734,29	13,50	25,9	23,9	18,0	27,3
t18_A	toetspunt t18	135809,13	457743,11	1,50	25,5	23,5	17,8	27,0
t18_B	toetspunt t18	135809,13	457743,11	4,50	28,2	26,2	20,4	29,6
t18_C	toetspunt t18	135809,13	457743,11	7,50	29,6	27,7	21,9	31,1
t18_D	toetspunt t18	135809,13	457743,11	10,50	28,1	26,0	20,1	29,4
t18_E	toetspunt t18	135809,13	457743,11	13,50	26,0	23,9	18,0	27,3
t19_A	toetspunt t19	135808,31	457747,66	1,50	28,0	25,9	20,1	29,4
t19_B	toetspunt t19	135808,31	457747,66	4,50	33,7	31,7	25,9	35,1
t19_C	toetspunt t19	135808,31	457747,66	7,50	35,4	33,4	27,6	36,8
t19_D	toetspunt t19	135808,31	457747,66	10,50	33,2	31,3	25,4	34,6
t19_E	toetspunt t19	135808,31	457747,66	13,50	32,8	30,9	25,1	34,3
t20_A	toetspunt t20	135814,99	457756,50	1,50	28,6	26,6	20,8	30,0
t20_B	toetspunt t20	135814,99	457756,50	4,50	32,9	30,9	25,1	34,3
t20_C	toetspunt t20	135814,99	457756,50	7,50	35,6	33,6	27,8	37,0
t20_D	toetspunt t20	135814,99	457756,50	10,50	33,1	31,2	25,3	34,5
t20_E	toetspunt t20	135814,99	457756,50	13,50	32,9	30,9	25,1	34,3
t21_A	toetspunt t21	135819,28	457756,50	1,50	38,1	36,0	30,2	39,4
t21_B	toetspunt t21	135819,28	457756,50	4,50	40,1	38,1	32,3	41,5
t21_C	toetspunt t21	135819,28	457756,50	7,50	39,7	37,7	31,8	41,1
t21_D	toetspunt t21	135819,28	457756,50	10,50	39,2	37,2	31,3	40,6
t21_E	toetspunt t21	135819,28	457756,50	13,50	39,1	37,1	31,2	40,5
t22_A	toetspunt t22	135831,10	457747,56	1,50	38,1	36,0	30,2	39,5
t22_B	toetspunt t22	135831,10	457747,56	4,50	40,0	38,0	32,1	41,4
t22_C	toetspunt t22	135831,10	457747,56	7,50	39,4	37,4	31,6	40,8
t22_D	toetspunt t22	135831,10	457747,56	10,50	39,0	36,9	31,1	40,3
t22_E	toetspunt t22	135831,10	457747,56	13,50	38,9	36,9	31,0	40,3
t23_A	toetspunt t23	135831,80	457742,49	1,50	34,7	32,7	26,8	36,1
t23_B	toetspunt t23	135831,80	457742,49	4,50	35,5	33,5	27,6	36,9
t23_C	toetspunt t23	135831,80	457742,49	7,50	35,7	33,6	27,8	37,0
t23_D	toetspunt t23	135831,80	457742,49	10,50	35,8	33,8	27,9	37,2
t23_E	toetspunt t23	135831,80	457742,49	13,50	35,7	33,7	27,8	37,1
t24_A	toetspunt t24	135826,26	457735,16	1,50	32,2	30,2	24,4	33,6
t24_B	toetspunt t24	135826,26	457735,16	4,50	33,4	31,5	25,7	34,9
t24_C	toetspunt t24	135826,26	457735,16	7,50	33,8	31,8	26,0	35,3
t24_D	toetspunt t24	135826,26	457735,16	10,50	34,0	32,0	26,2	35,5
t24_E	toetspunt t24	135826,26	457735,16	13,50	34,0	32,0	26,2	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	135863,59	457704,92	1,50	46,0	43,0	37,3	46,9
t01_B	toetspunt t01	135863,59	457704,92	4,50	47,3	44,3	38,6	48,2
t01_C	toetspunt t01	135863,59	457704,92	7,50	48,4	45,4	39,7	49,3
t01_D	toetspunt t01	135863,59	457704,92	10,50	49,6	46,7	40,9	50,4
t02_A	toetspunt t02	135855,26	457711,21	1,50	45,9	42,7	37,2	46,7
t02_B	toetspunt t02	135855,26	457711,21	4,50	46,7	43,5	38,0	47,5
t02_C	toetspunt t02	135855,26	457711,21	7,50	47,6	44,4	39,0	48,4
t02_D	toetspunt t02	135855,26	457711,21	10,50	48,3	45,2	39,7	49,2
t03_A	toetspunt t03	135854,96	457716,65	1,50	41,7	39,0	33,7	42,9
t03_B	toetspunt t03	135854,96	457716,65	4,50	43,6	40,9	35,6	44,7
t03_C	toetspunt t03	135854,96	457716,65	7,50	44,5	41,9	36,5	45,7
t03_D	toetspunt t03	135854,96	457716,65	10,50	45,1	42,4	36,9	46,2
t04_A	toetspunt t04	135861,13	457724,76	1,50	41,0	38,5	33,1	42,3
t04_B	toetspunt t04	135861,13	457724,76	4,50	42,3	39,9	34,4	43,6
t04_C	toetspunt t04	135861,13	457724,76	7,50	42,8	40,3	34,8	44,0
t04_D	toetspunt t04	135861,13	457724,76	10,50	42,6	40,0	34,6	43,8
t05_A	toetspunt t05	135866,88	457725,73	1,50	44,5	42,3	36,4	45,7
t05_B	toetspunt t05	135866,88	457725,73	4,50	45,9	43,7	37,8	47,2
t05_C	toetspunt t05	135866,88	457725,73	7,50	46,0	43,8	38,0	47,3
t05_D	toetspunt t05	135866,88	457725,73	10,50	47,1	44,7	38,8	48,2
t06_A	toetspunt t06	135875,50	457719,19	1,50	45,1	42,9	37,0	46,3
t06_B	toetspunt t06	135875,50	457719,19	4,50	45,8	43,5	37,7	47,0
t06_C	toetspunt t06	135875,50	457719,19	7,50	46,2	44,0	38,1	47,4
t06_D	toetspunt t06	135875,50	457719,19	10,50	47,7	45,3	39,4	48,8
t07_A	toetspunt t07	135876,51	457714,22	1,50	45,4	42,5	36,7	46,2
t07_B	toetspunt t07	135876,51	457714,22	4,50	46,3	43,5	37,7	47,2
t07_C	toetspunt t07	135876,51	457714,22	7,50	48,2	45,4	39,5	49,1
t07_D	toetspunt t07	135876,51	457714,22	10,50	49,7	46,9	41,0	50,6
t08_A	toetspunt t08	135869,79	457705,32	1,50	46,8	43,9	38,0	47,7
t08_B	toetspunt t08	135869,79	457705,32	4,50	48,0	45,1	39,2	48,9
t08_C	toetspunt t08	135869,79	457705,32	7,50	49,4	46,4	40,5	50,2
t08_D	toetspunt t08	135869,79	457705,32	10,50	50,3	47,4	41,5	51,2
t09_A	toetspunt t09	135847,60	457725,24	1,50	45,4	42,5	36,9	46,3
t09_B	toetspunt t09	135847,60	457725,24	4,50	45,9	43,0	37,6	46,9
t09_C	toetspunt t09	135847,60	457725,24	7,50	46,8	43,8	38,4	47,8
t09_D	toetspunt t09	135847,60	457725,24	10,50	47,7	44,7	39,2	48,6
t09_E	toetspunt t09	135847,60	457725,24	13,50	48,6	45,7	40,1	49,6
t09_F	toetspunt t09	135847,60	457725,24	16,50	49,7	46,7	41,1	50,6
t10_A	toetspunt t10	135838,08	457732,43	1,50	43,5	40,4	35,1	44,4
t10_B	toetspunt t10	135838,08	457732,43	4,50	44,7	41,6	36,4	45,7
t10_C	toetspunt t10	135838,08	457732,43	7,50	45,7	42,6	37,3	46,6
t10_D	toetspunt t10	135838,08	457732,43	10,50	46,7	43,7	38,3	47,7
t10_E	toetspunt t10	135838,08	457732,43	13,50	48,3	45,4	39,8	49,3
t10_F	toetspunt t10	135838,08	457732,43	16,50	49,3	46,4	40,7	50,2
t11_A	toetspunt t11	135837,49	457737,17	1,50	42,4	39,8	34,3	43,6
t11_B	toetspunt t11	135837,49	457737,17	4,50	44,4	41,8	36,3	45,5
t11_C	toetspunt t11	135837,49	457737,17	7,50	44,1	41,5	36,0	45,3
t11_D	toetspunt t11	135837,49	457737,17	10,50	44,2	41,5	36,0	45,3
t11_E	toetspunt t11	135837,49	457737,17	13,50	44,4	41,6	36,2	45,4
t11_F	toetspunt t11	135837,49	457737,17	16,50	44,9	42,1	36,6	46,0
t12_A	toetspunt t12	135843,71	457745,40	1,50	42,5	39,8	34,3	43,6
t12_B	toetspunt t12	135843,71	457745,40	4,50	44,1	41,6	36,0	45,3
t12_C	toetspunt t12	135843,71	457745,40	7,50	43,7	41,1	35,7	44,9
t12_D	toetspunt t12	135843,71	457745,40	10,50	43,8	41,1	35,7	44,9
t12_E	toetspunt t12	135843,71	457745,40	13,50	45,0	42,3	36,8	46,1
t12_F	toetspunt t12	135843,71	457745,40	16,50	46,2	43,4	37,8	47,2
t13_A	toetspunt t13	135848,22	457745,82	1,50	45,2	42,9	37,0	46,4
t13_B	toetspunt t13	135848,22	457745,82	4,50	46,6	44,4	38,5	47,8
t13_C	toetspunt t13	135848,22	457745,82	7,50	46,4	44,2	38,3	47,6
t13_D	toetspunt t13	135848,22	457745,82	10,50	46,6	44,3	38,4	47,8
t13_E	toetspunt t13	135848,22	457745,82	13,50	47,2	44,8	38,8	48,3
t13_F	toetspunt t13	135848,22	457745,82	16,50	47,7	45,3	39,3	48,8
t14_A	toetspunt t14	135857,86	457738,54	1,50	44,9	42,6	36,8	46,1
t14_B	toetspunt t14	135857,86	457738,54	4,50	46,3	44,1	38,2	47,5
t14_C	toetspunt t14	135857,86	457738,54	7,50	46,1	43,9	38,0	47,4
t14_D	toetspunt t14	135857,86	457738,54	10,50	46,5	44,2	38,3	47,7
t14_E	toetspunt t14	135857,86	457738,54	13,50	47,3	44,9	39,0	48,4
t14_F	toetspunt t14	135857,86	457738,54	16,50	48,1	45,6	39,6	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t15_A	toetspunt t15	135858,50	457733,80	1,50	46,3	43,6	37,8	47,3
t15_B	toetspunt t15	135858,50	457733,80	4,50	46,6	43,9	38,2	47,6
t15_C	toetspunt t15	135858,50	457733,80	7,50	47,5	44,8	39,0	48,5
t15_D	toetspunt t15	135858,50	457733,80	10,50	48,5	45,8	40,0	49,5
t15_E	toetspunt t15	135858,50	457733,80	13,50	49,8	47,0	41,2	50,7
t15_F	toetspunt t15	135858,50	457733,80	16,50	50,9	48,1	42,2	51,8
t16_A	toetspunt t16	135852,80	457726,26	1,50	46,5	43,8	38,0	47,5
t16_B	toetspunt t16	135852,80	457726,26	4,50	46,8	44,2	38,4	47,9
t16_C	toetspunt t16	135852,80	457726,26	7,50	47,6	44,9	39,1	48,6
t16_D	toetspunt t16	135852,80	457726,26	10,50	48,6	45,8	40,0	49,5
t16_E	toetspunt t16	135852,80	457726,26	13,50	50,0	47,3	41,4	50,9
t16_F	toetspunt t16	135852,80	457726,26	16,50	51,3	48,5	42,6	52,2
t17_A	toetspunt t17	135820,81	457734,29	1,50	46,0	42,8	37,7	46,9
t17_B	toetspunt t17	135820,81	457734,29	4,50	47,2	44,0	39,0	48,2
t17_C	toetspunt t17	135820,81	457734,29	7,50	47,8	44,6	39,6	48,8
t17_D	toetspunt t17	135820,81	457734,29	10,50	48,4	45,3	40,1	49,4
t17_E	toetspunt t17	135820,81	457734,29	13,50	49,5	46,4	41,1	50,4
t18_A	toetspunt t18	135809,13	457743,11	1,50	47,5	44,2	39,4	48,5
t18_B	toetspunt t18	135809,13	457743,11	4,50	48,6	45,3	40,5	49,6
t18_C	toetspunt t18	135809,13	457743,11	7,50	49,4	46,2	41,2	50,4
t18_D	toetspunt t18	135809,13	457743,11	10,50	49,9	46,8	41,6	50,9
t18_E	toetspunt t18	135809,13	457743,11	13,50	50,3	47,1	41,9	51,2
t19_A	toetspunt t19	135808,31	457747,66	1,50	47,2	43,7	39,3	48,2
t19_B	toetspunt t19	135808,31	457747,66	4,50	48,8	45,5	40,9	49,9
t19_C	toetspunt t19	135808,31	457747,66	7,50	48,9	45,6	41,0	50,0
t19_D	toetspunt t19	135808,31	457747,66	10,50	48,1	44,8	40,2	49,2
t19_E	toetspunt t19	135808,31	457747,66	13,50	47,7	44,4	39,8	48,8
t20_A	toetspunt t20	135814,99	457756,50	1,50	45,9	42,5	38,0	47,0
t20_B	toetspunt t20	135814,99	457756,50	4,50	48,0	44,7	40,1	49,1
t20_C	toetspunt t20	135814,99	457756,50	7,50	47,4	44,3	39,5	48,6
t20_D	toetspunt t20	135814,99	457756,50	10,50	46,7	43,5	38,8	47,8
t20_E	toetspunt t20	135814,99	457756,50	13,50	46,5	43,3	38,6	47,6
t21_A	toetspunt t21	135819,28	457756,50	1,50	45,7	43,2	37,5	46,9
t21_B	toetspunt t21	135819,28	457756,50	4,50	47,3	44,9	39,2	48,5
t21_C	toetspunt t21	135819,28	457756,50	7,50	46,4	44,1	38,3	47,6
t21_D	toetspunt t21	135819,28	457756,50	10,50	46,1	43,8	38,0	47,3
t21_E	toetspunt t21	135819,28	457756,50	13,50	46,3	43,9	38,1	47,5
t22_A	toetspunt t22	135831,10	457747,56	1,50	45,2	42,8	37,0	46,4
t22_B	toetspunt t22	135831,10	457747,56	4,50	46,6	44,3	38,5	47,8
t22_C	toetspunt t22	135831,10	457747,56	7,50	46,1	43,8	38,0	47,3
t22_D	toetspunt t22	135831,10	457747,56	10,50	45,9	43,6	37,7	47,1
t22_E	toetspunt t22	135831,10	457747,56	13,50	46,4	44,0	38,1	47,5
t23_A	toetspunt t23	135831,80	457742,49	1,50	44,7	42,0	36,4	45,8
t23_B	toetspunt t23	135831,80	457742,49	4,50	45,3	42,6	37,0	46,4
t23_C	toetspunt t23	135831,80	457742,49	7,50	45,9	43,2	37,6	47,0
t23_D	toetspunt t23	135831,80	457742,49	10,50	46,7	43,9	38,3	47,7
t23_E	toetspunt t23	135831,80	457742,49	13,50	47,9	45,2	39,4	48,9
t24_A	toetspunt t24	135826,26	457735,16	1,50	45,1	42,2	36,7	46,1
t24_B	toetspunt t24	135826,26	457735,16	4,50	46,0	43,1	37,6	47,0
t24_C	toetspunt t24	135826,26	457735,16	7,50	46,7	43,8	38,3	47,7
t24_D	toetspunt t24	135826,26	457735,16	10,50	47,6	44,8	39,1	48,6
t24_E	toetspunt t24	135826,26	457735,16	13,50	48,9	46,0	40,3	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6:

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
22146	3617000 - 3618000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22146	3704104 - 3751000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4171	3465000 - 3488000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4171	3493446 - 3533000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19116	33930250 - 33946000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19506	34061000 - 34076500	1,80	1,80	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4230	1828000 - 1850000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4230	1828000 - 1850000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4230	1828000 - 1850000	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4230	1828000 - 1850000	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4230	1850000 - 1852000	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4230	1850000 - 1852000	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38059	34723422 - 34725397 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38059	34725397 - 34743462 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38059	34743462 - 34747520 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1792000 - 1793000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1792000 - 1793000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1793000 - 1800000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1793000 - 1800000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1800000 - 1813000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1800000 - 1813000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1813000 - 1816500 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4237	1813000 - 1816500 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37959	34872032 - 34896156	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19158	34540000 - 34553500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18412	505000 - 518500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100800000 - 100801000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100800000 - 100801000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100834820 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100834820 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100845000 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100845000 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100864728 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100864728 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100876242 - 100887000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100876242 - 100887000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100887000 - 100895000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100887000 - 100895000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100897666 - 100900000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19577	100897666 - 100900000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19114	34584000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19114	34584000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19114	34592000 - 34601000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19114	34592000 - 34601000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18973	33762500 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18973	33762500 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18973	33780000 - 33787000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18973	33780000 - 33787000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18397	34491000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18397	34491000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18397	34506000 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18397	34506000 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18397	34548000 - 34576000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18397	34548000 - 34576000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39241	34734560 - 34782367 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39241	34734560 - 34782367	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39241	34734560 - 34782367	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4192	3277500 - 3301000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38043	34745296 - 34752783 - brug	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38043	34752783 - 34761338 - brug	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38043	34752783 - 34761338	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38043	34761338 - 34769167	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19080	34547500 - 34561000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19080	34547500 - 34561000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18410	34453142 - 34461325	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4199	2781000 - 2796000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4199	2781000 - 2796000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2593000 - 2600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2593000 - 2600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2600000 - 2601000	3,52	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2600000 - 2601000	3,52	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2622000 - 2625300	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
4177	2622000 - 2625300	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2639037 - 2659000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2639037 - 2659000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2659000 - 2693000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2659000 - 2693000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2693000 - 2700000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2693000 - 2700000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2700000 - 2701000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2700000 - 2701000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2749749 - 2759000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2749749 - 2759000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2784106 - 2800000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2784106 - 2800000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2800000 - 2801000	2,52	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2800000 - 2801000	2,52	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2801000 - 2815000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2801000 - 2815000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2815000 - 2820000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2815000 - 2820000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2885210 - 2892000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2885210 - 2892000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2885210 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2885210 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2892000 - 2900000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2892000 - 2900000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2892000 - 2900000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2892000 - 2900000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2900000 - 2901000	2,03	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2900000 - 2901000	2,03	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2952767 - 2959000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2952767 - 2959000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2959000 - 2975000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	2959000 - 2975000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3007127 - 3015000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3007127 - 3015000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3088000 - 3101000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3088000 - 3101000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3167000 - 3168000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3167000 - 3168000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3168000 - 3186000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3168000 - 3186000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3186000 - 3200000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3186000 - 3200000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3261000 - 3288000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3261000 - 3288000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3299453 - 3311000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3299453 - 3311000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3311000 - 3312000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3311000 - 3312000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3312000 - 3320000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3312000 - 3320000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3328224 - 3336000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3328224 - 3336000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3359000 - 3361000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3359000 - 3361000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3361000 - 3365999	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4177	3361000 - 3365999	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19089	34540000 - 34553000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19598	34475653 - 34484359	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19598	34475653 - 34484359	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4198	2758000 - 2759000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4198	2758000 - 2759000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4198	2759000 - 2781000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4198	2759000 - 2781000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19021	34605852 - 34613748	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19021	34605852 - 34613748	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18948	33760500 - 33775000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19175	34512178 - 34517000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18878	33779490 - 33809999	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19155	500000 - 505000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34772848 - 34780438	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34780438 - 34788969	4,59	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
37672	34788969 - 34805810	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34816912 - 34822460	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34834881 - 34838989	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34844896 - 34847134	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34854910 - 34863205	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34874939 - 34878940	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37672	34884954 - 34886675	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4186	3331500 - 3355000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4186	3331500 - 3355000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37540	34772639 - 34780095	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37540	34780095 - 34782583	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37774	34657560 - 34663037	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19109	34557000 - 34571000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19109	34557000 - 34571000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19335	34605880 - 34613810	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19165	34553500 - 34567000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19284	34606000 - 34620000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
19284	34606000 - 34620000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
18951	33702000 - 33746000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19062	34407250 - 34420000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19062	34407250 - 34420000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18978	33876000 - 33890000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18985	33864000 - 33878000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19068	34461325 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19068	34461325 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19068	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19068	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19068	34469190 - 34477000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19068	34469190 - 34477000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37790	34642841 - 34651240	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38198	34643227 - 34651515	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19159	34514500 - 34528000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19489	33796250 - 33810000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4210	2820000 - 2844000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4210	2820000 - 2844000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4219	1816500 - 1841000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4219	1816500 - 1841000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4219	1816500 - 1841000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4219	1816500 - 1841000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19073	34498856 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19073	34498856 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19073	34506000 - 34506770	3,85	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19073	34506000 - 34506770	3,85	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19010	33878000 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19010	33878000 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19010	33880000 - 33881000	1,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19010	33880000 - 33881000	1,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19010	33881000 - 33892000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19010	33881000 - 33892000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33664334 - 33680000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33664334 - 33680000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33680000 - 33688000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33680000 - 33688000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33700111 - 33717000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33700111 - 33717000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33717000 - 33763000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33717000 - 33763000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33771287 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33771287 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33866369 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33866369 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33880000 - 33881000	1,97	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33880000 - 33881000	1,97	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33917035 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	33917035 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34162785 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34162785 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34164000 - 34170000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34164000 - 34170000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34442571 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34442571 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34442571 - 34461000	3,88	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18957	34461000 - 34461998	3,88	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

2008/090/MD-01
bijlage 6

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
18957	34461000 - 34461998	3,88	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19015	34222000 - 34237000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19015	34222000 - 34237000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19110	34576393 - 34584000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4191	3450000 - 3451000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4191	3451000 - 3454000	1,38	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18981	33890000 - 33914000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19007	33978000 - 33992000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19540	33915000 - 33930250	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19002	34170000 - 34175000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19324	34576370 - 34584000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19324	34576370 - 34584000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37842	34620000 - 34629776	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37842	34629776 - 34634417	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19345	34621403 - 34629000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19499	33862000 - 33876000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18401	34534000 - 34547500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18401	34534000 - 34547500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19039	34511378 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19039	34511378 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19592	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34502064 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34502064 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34533000 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34533000 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34551192 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34551192 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34592000 - 34624000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19592	34592000 - 34624000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18879	33818360 - 33826773	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37927	34664421 - 34670711	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37927	34670711 - 34688460	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18980	33876000 - 33890000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18972	34394000 - 34407250	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18972	34394000 - 34407250	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2887916 - 2892000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2887916 - 2892000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2887916 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2887916 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2887916 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2887916 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2892000 - 2900000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2900274 - 2901000	2,09	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2900274 - 2901000	2,09	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2942534 - 2959000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2942534 - 2959000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2959000 - 2975000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	2959000 - 2975000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3014386 - 3015000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3014386 - 3015000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3088000 - 3101000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3088000 - 3101000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3167000 - 3168000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3167000 - 3168000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3168000 - 3186000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3168000 - 3186000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3186000 - 3200000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3186000 - 3200000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3201458 - 3253998	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4211	3201458 - 3253998	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19000	34280000 - 34291000	1,75	1,75	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19139	34492206 - 34500000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19081	34561000 - 34579000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19081	34561000 - 34579000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34477000 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34477000 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19069	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19069	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4224	563000 - 577000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4224	563000 - 577000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18996	33864000 - 33878000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18996	33864000 - 33878000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4218	2545000 - 2559000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4218	2545000 - 2559000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4218	2559000 - 2568500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4218	2559000 - 2568500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19063	34433249 - 34445000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19063	34433249 - 34445000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37542	34769165 - 34778267	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37542	34778267 - 34794927	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37542	34794927 - 34811267	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37542	34811267 - 34819309	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37542	34819309 - 34820648	4,55	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18396	514000 - 528250	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18396	514000 - 528250	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19133	34442000 - 34457000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37664	34654852 - 34661660	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19507	34061000 - 34076500	1,80	1,80	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3301000 - 3311000	1,32	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3301000 - 3311000	1,32	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3311000 - 3312000	1,32	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3311000 - 3312000	1,32	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3312000 - 3320000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3312000 - 3320000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3359000 - 3361000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3359000 - 3361000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3361000 - 3388000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3361000 - 3388000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3395462 - 3399000	1,36	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3395462 - 3399000	1,36	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3399000 - 3400000	1,36	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3399000 - 3400000	1,36	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3400000 - 3416000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3400000 - 3416000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4190	3416000 - 3430000	1,37	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37775	34657560 - 34662758	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19036	34511386 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19036	34511386 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
4200	2796000 - 2800000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2796000 - 2800000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2800000 - 2801000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2800000 - 2801000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2801000 - 2815000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2801000 - 2815000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2815000 - 2820000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4200	2815000 - 2820000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19093	34560815 - 34568681	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19093	34560815 - 34568681	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38065	34707523 - 34721849	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38019	34820756 - 34845000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18945	33760500 - 33775000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19152	875449 - 892000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4238	528250 - 542000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4238	528250 - 542000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19049	34562000 - 34576000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34484359 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34484359 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34489000 - 34490000	3,96	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34489000 - 34490000	3,96	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34492207 - 34500000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19145	34492207 - 34500000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37678	35124720 - 35150451 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37678	35124720 - 35150451	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37678	35124720 - 35150451	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37678	35124720 - 35150451	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
4172	3550000 - 3551000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4172	3551000 - 3556500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19061	34395000 - 34407250	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33870566 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33870566 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33880000 - 33881000	2,09	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33880000 - 33881000	2,09	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33902237 - 33903800	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33902237 - 33903800	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33935695 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	33935695 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34159531 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34159531 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34159531 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34165534 - 34170000	1,75	1,75	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34165534 - 34170000	1,75	1,75	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34359866 - 34394000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18971	34359866 - 34394000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19265	34606000 - 34621973	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19501	34099701 - 34103000	1,80	1,80	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19174	34498637 - 34507324	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37843	34620134 - 34634418	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34180000 - 34184000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34180000 - 34184000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34184000 - 34185000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34184000 - 34185000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34184000 - 34185000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34185000 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34185000 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34221562 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34221562 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34235000 - 34243000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34235000 - 34243000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34243000 - 34244000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34243000 - 34244000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34278069 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34278069 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19575	34282000 - 34							

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19088	34536000 - 34540000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19054	34598868 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19054	34598868 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19530	33894000 - 33905000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19492	33769750 - 33783000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22148	1852000 - 1876000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22148	1852000 - 1876000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101012182 - 101045000 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101012182 - 101045000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101045000 - 101060000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101060000 - 101065000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101065000 - 101090000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101090000 - 101101000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40226	101101000 - 101150000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37844	34634418 - 34648504	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37844	34648504 - 34648751	4,42	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19113	34576397 - 34584000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19113	34576397 - 34584000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34459622 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34459622 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34461000 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34461000 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34467000 - 34476293	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34476293 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34484000 - 34485455	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34485455 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34490000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34491000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34495860 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34495860 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34506000 - 34534000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18400	34506000 - 34534000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100800000 - 100801000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100800000 - 100801000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100824809 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100824809 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100845000 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100845000 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100860000 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100860000 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100868000 - 100869000	8,95	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19594	100868000 - 100869000	8,95	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19177	34538812 - 34546680	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37961	34848161 - 34872032	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4180	3423000 - 3430000	1,37	1,37	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19042	34512178 - 34517000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19106	34503000 - 34517000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18406	34441000 - 34455000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18406	34441000 - 34455000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18411	500000 - 505000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34211050 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34211050 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34219290 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34219290 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34228748 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34228748 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34240891 - 34243000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19591	34240891 - 34243000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18875	33880934 - 33964002	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37768	34693632 - 34699296	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1882000 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1882000 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1900000 - 1901000	6,40	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1900000 - 1901000	6,40	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1901000 - 1906000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4223	1901000 - 1906000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

2008/090/MD-01
bijlage 6

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
18408	549000 - 563000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100935510 - 100943000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100935510 - 100943000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100944275 - 100945000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100944275 - 100945000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100956849 - 100960000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100956849 - 100960000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100960000 - 100962000	2,89	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100960000 - 100962000	2,89	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100962000 - 100968000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100962000 - 100968000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100977849 - 100984000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100977849 - 100984000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100977849 - 100984000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100984000 - 100987000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100984000 - 100987000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100992259 - 100994000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100992259 - 100994000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100994000 - 100995000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100994000 - 100995000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100995000 - 100998000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100995000 - 100998000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100998000 - 101000000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40466	100998000 - 101000000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19095	34540000 - 34553000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18415	878790 - 891997	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19118	34560841 - 34568738	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19118	34560841 - 34568738	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19153	34493000 - 34501000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22144	3454000 - 3478000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4217	1930000 - 1940000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4217	1930000 - 1940000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4179	3399000 - 3423000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19107	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19107	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34760129 - 34761212 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34772347 - 34778620 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34772347 - 34778620	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34783437 - 34787211	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34800015 - 34804180	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34819956 - 34821004	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34834624 - 34837470	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34844885 - 34845585	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34859841 - 34861567	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34869811 - 34877199	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34884767 - 34884884	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37665	34899723 - 34899996	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18952	33746000 - 33760500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38061	34699289 - 34706984	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38061	34706984 - 34723423 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38061	34706984 - 34723423	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37902	34725455 - 34727928 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37902	34727928 - 34745714 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37902	34745714 - 34749150 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18393	515000 - 528250	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19146	34500000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19146	34500000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19146	34506000 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19146	34506000 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19065	34469192 - 34477000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38153	34626564 - 34634905	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19286	34592750 - 34607000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19037	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
19037	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
19333	34571000 - 34585000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19326	34605880 - 34613810	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19326	34605880 - 34613810	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37673	34830146 - 34838205	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37673	34838205 - 34846301	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37673	34846301 - 34862237	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37673	34877814 - 34877825	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37673	34884996 - 34885503	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4204	2692500 - 2700000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

2008/090/MD-01
bijlage 6

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
4204	2692500 - 2700000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4204	2700000 - 2701000	3,04	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4204	2700000 - 2701000	3,04	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4204	2701000 - 2716000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4204	2701000 - 2716000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19008	34133441 - 34142001	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19094	34532700 - 34540000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18897	33749806 - 33782000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37948	34661315 - 34685000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38103	34643333 - 34651616	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19044	34531000 - 34544500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39301	34997716 - 35018622 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39301	34997716 - 35018622	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39301	34997716 - 35018622	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19325	34584000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19325	34584000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19325	34592000 - 34598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19325	34592000 - 34598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18953	33632750 - 33656000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37877	34879084 - 34880512	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37877	34880512 - 34895075	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19531	33905000 - 33924000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19173	767935 - 777000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19287	34607000 - 34620000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	577000 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	577000 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	665526 - 666000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	665526 - 666000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	666000 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	666000 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	700406 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	700406 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	713435 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	713435 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	719000 - 720000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	719000 - 720000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	720000 - 721000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	720000 - 721000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	751928 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	751928 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	773287 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	773287 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	800446 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	800446 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	814185 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	814185 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	847167 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	847167 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	879384 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	879384 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	893000 - 900000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4232	893000 - 900000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38051	34661611 - 34669585	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38051	34669585 - 34677631	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19100	34582957 - 34590960	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19100	34582957 - 34590960	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
18399	549000 - 563000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18399	549000 - 563000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38067	34721850 - 34736191 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19082	34579000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19082	34579000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19082	34592000 - 34592500	4,24	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19082	34592000 - 34592500	4,24	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100800000 - 100801000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100800000 - 100801000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100831273 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100831273 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100847102 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100847102 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100860000 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100860000 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19599	100860000 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19087	34517000 - 34536000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf

[illegible]

[illegible]

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
4236	1292000 - 1293000	6,11	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1298283 - 1300000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1298283 - 1300000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1300000 - 1301000	6,14	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1300000 - 1301000	6,14	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1318843 - 1331000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1318843 - 1331000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1355200 - 1359000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1355200 - 1359000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1359000 - 1360000	6,31	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1359000 - 1360000	6,31	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1382014 - 1392000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1382014 - 1392000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1392033 - 1397000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1392033 - 1397000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1397000 - 1400000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1397000 - 1400000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1400000 - 1401000	6,43	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1400000 - 1401000	6,43	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1446129 - 1450000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1446129 - 1450000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1487208 - 1492000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1487208 - 1492000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1487208 - 1492000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1487208 - 1492000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1499123 - 1500000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1499123 - 1500000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1500000 - 1501000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1500000 - 1501000 - brug	6,50	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1587352 - 1592000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1587352 - 1592000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1587352 - 1592000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1592000 - 1593000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1592000 - 1593000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1594641 - 1600000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1594641 - 1600000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1600000 - 1601000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1600000 - 1601000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1634122 - 1645000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1634122 - 1645000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1663149 - 1670000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1663149 - 1670000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1674281 - 1692000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1674281 - 1692000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1692000 - 1693000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1692000 - 1693000	6,53	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1693000 - 1701000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1693000 - 1701000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1701000 - 1722000	6,52	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1701000 - 1722000	6,52	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1722000 - 1763000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1722000 - 1763000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1763000 - 1791999 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1763000 - 1791999 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1763000 - 1791999	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4236	1763000 - 1791999	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19147	34517000 - 34533000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
19147	34517000 - 34533000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
19104	34488101 - 34497000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38135	34687767 - 34696074	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38158	34671063 - 34679419	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18898	33782000 - 33796250	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22145	3478000 - 3488000	1,39	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22145	3550000 - 3551000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22145	3577376 - 3588000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22145	3588000 - 3600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19533	33883000 - 33894000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19141	34517148 - 34525347	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37901	34750000 - 34763421 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37901	34750000 - 34763421	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37901	34763421 - 34772640	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
18876	33964000 - 33978000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19171	34606000 - 34620000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37905	34623605 - 34637797	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4231	563000 - 577000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4231	563000 - 577000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18983	33838000 - 33852000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19057	34600690 - 34620000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19576	34602000 - 34615500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19576	34602000 - 34615500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19332	34605852 - 34613758	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19332	34605852 - 34613758	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18970	33762500 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18970	33762500 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18970	33780000 - 33787000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18970	33780000 - 33787000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19083	34504000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19083	34504000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19083	34506000 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19083	34506000 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19167	34583908 - 34591857	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34455861 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34455861 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34461000 - 34462000	3,87	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34461000 - 34462000	3,87	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34466063 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34466063 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34478770 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34478770 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34490000 - 34491000	3,96	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34490000 - 34491000	3,96	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34502518 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34502518 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34539546 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34539546 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34552902 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34552902 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34592000 - 34598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19020	34592000 - 34598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37940	34662930 - 34677166	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18947	33883000 - 33894000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19493	33783000 - 33796250	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1786000 - 1793000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1786000 - 1793000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1786000 - 1793000	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1786000 - 1793000	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1793000 - 1800000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1793000 - 1800000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1800000 - 1813000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1800000 - 1813000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1813000 - 1815000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1813000 - 1815000 - brug	6,49	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1815000 - 1850000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1815000 - 1850000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1815000 - 1850000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1815000 - 1850000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1861823 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1861823 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1900000 - 1901000	6,37	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1900000 - 1901000	6,37	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1937646 - 1940000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4208	1937646 - 1940000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19096	34553000 - 34575000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19495	33955257 - 33964000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4338	33609000 - 33632750	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4338	33609000 - 33632750	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19086	34504000 - 34517000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19162	34544500 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19162	34544500 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19162	34548000 - 34558000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19162	34548000 - 34558000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
37903	34637797 - 34651942	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18403	34441000 - 34455000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4188	3375000 - 3388000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4188	3375000 - 3388000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4188	3388000 - 3399000	1,36	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4188	3388000 - 3399000	1,36	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38052	34677631 - 34688399	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38052	34688399 - 34693632	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19150	34493000 - 34501000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4202	2781000 - 2789000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38034	34618990 - 34635000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4209	2789000 - 2800000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4209	2789000 - 2800000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4209	2800000 - 2801000	2,53	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4209	2800000 - 2801000	2,53	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4209	2801000 - 2812500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4209	2801000 - 2812500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33535491 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33535491 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33577096 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33577096 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33616999 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33616999 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33655332 - 33680000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33655332 - 33680000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33680000 - 33688000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33680000 - 33688000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33688000 - 33717000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33688000 - 33717000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33717000 - 33763000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33717000 - 33763000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33763000 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33763000 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33794444 - 33863999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39161	33794444 - 33863999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19074	34513409 - 34520000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18969	33738000 - 33762500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18969	33738000 - 33762500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19479	33757000 - 33769750	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4203	2789000 - 2812500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19070	34491000 - 34504000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19070	34491000 - 34504000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19289	34590960 - 34592000	4,23	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19289	34590960 - 34592000	4,23	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19289	34598504 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19289	34598504 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
39162	33465633 - 33478000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33465633 - 33478000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33561067 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33561067 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33575000 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33575000 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33609436 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33609436 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33639000 - 33666999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39162	33639000 - 33666999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19003	34175000 - 34190000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38102	34626114 - 34634403	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37658	34657305 - 34662930	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18954	33656000 - 33667000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19170	34598951 - 34606000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39265	34648094 - 34661315	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18398	34583813 - 34591684	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18398	34583813 - 34591684	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2864584 - 2874000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2864584 - 2874000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2864584 - 2874000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2874000 - 2892000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2874000 - 2892000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2874000 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2874000 - 2892000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2899407 - 29000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2899407 - 29000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	29000000 - 2901000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	29000000 - 2901000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	29000000 - 2901000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2939639 - 2959000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2939639 - 2959000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2971126 - 2975000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	2971126 - 2975000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3008244 - 3015000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3008244 - 3015000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3088000 - 3101000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3088000 - 3101000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3167000 - 3168000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3167000 - 3168000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3168000 - 3186000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3168000 - 3186000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3186000 - 3200000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3186000 - 3200000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3261000 - 3288000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3261000 - 3288000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3299475 - 3311000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3299475 - 3311000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3311000 - 3312000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3311000 - 3312000	1,30	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3312000 - 3320000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3312000 - 3320000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3328201 - 3336000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3328201 - 3336000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3359000 - 3361000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4174	3359000 - 3361000	--						

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19048	34554364 - 34562000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19052	34606000 - 34624000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19052	34606000 - 34624000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19012	34175000 - 34190000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19012	34175000 - 34190000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18997	34115750 - 34129000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19099	34562000 - 34575000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19099	34562000 - 34575000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19064	34453137 - 34461325	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19064	34453137 - 34461325	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19050	34583813 - 34591684	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38045	34721386 - 34734654 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38045	34734654 - 34745294 - brug	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19035	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19035	34490000 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19035	34497836 - 34505731	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19035	34497836 - 34505731	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
4214	2593000 - 2600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2593000 - 2600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2600000 - 2601000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2600000 - 2601000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2600000 - 2601000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2644294 - 2659000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2644294 - 2659000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2659000 - 2669000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4214	2659000 - 2669000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37904	34637796 - 34652035	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18984	33852000 - 33864000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34142354 - 34180000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34180000 - 34184000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34180000 - 34184000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34184000 - 34185000	2,40	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34184000 - 34185000	2,40	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34200000 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34200000 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34220000 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40478	34220000 - 34235000	--	--	0,				

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19103	34506000 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19103	34506000 - 34517000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19006	34560851 - 34568738	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19019	34237000 - 34252000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19019	34237000 - 34252000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18404	34455000 - 34468500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19496	33964000 - 33978000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19327	34576365 - 34584000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19331	34585000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19331	34585000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19331	34592000 - 34598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19331	34592000 - 34598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100886750 - 100895000	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100886750 - 100895000	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100895000 - 100905000 - brug	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100895000 - 100905000 - brug	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100895000 - 100905000	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100895000 - 100905000	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19581	100895000 - 100905000	9,13	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37647	34612676 - 34632167	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37647	34632167 - 34651568	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37647	34651568 - 34664420	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3423000 - 3449000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3449000 - 3450000	1,38	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3450000 - 3461000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3461000 - 3500000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3517582 - 3561000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3561000 - 3587000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4183	3587000 - 3600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34455000 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34455000 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34461000 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34461000 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34467000 - 34468500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18407	34467000 - 34468500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19502	34103000 - 34115750	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	100991457 - 100995000 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	100991457 - 100995000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	101038032 - 101045000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	101048412 - 101060000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	101060960 - 101065000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	101083282 - 101090000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	101093540 - 101101000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40231	101146182 - 101150000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4227	1876000 - 1882000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37659	34899657 - 35018721 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37659	34899657 - 35018721	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37659	34899657 - 35018721	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1940000 - 1965000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1940000 - 1965000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1983545 - 1992000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1983545 - 1992000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1992000 - 1993000	6,10	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1992000 - 1993000	6,10	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1993000 - 2000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	1993000 - 2000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2000000 - 2001000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2000000 - 2001000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2047415 - 2059000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2047415 - 2059000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2066254 - 2092000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2066254 - 2092000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2092000 - 2093000	5,75	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2092000 - 2093000	5,75	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2094734 - 2100000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2094734 - 2100000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2100000 - 2101000	5,72	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2100000 - 2101000	5,72	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2156763 - 2159000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2156763 - 2159000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2189496 - 2192000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40464	2189496 - 2192000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

[illegible]

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
18822	33807268 - 33823999	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19166	34567000 - 34576000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33461620 - 33478000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33461620 - 33478000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33543088 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33543088 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33575000 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33575000 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33600000 - 33609000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39163	33600000 - 33609000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4235	1792000 - 1816500 - brug	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38123	34626053 - 34634391	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34490800 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34490800 - 34491000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34500000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34500000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34542697 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34542697 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34548000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34548000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34594595 - 34621738	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18975	34594595 - 34621738	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37941	34663037 - 34677167	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37938	34620000 - 34634413	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19504	33934500 - 33945000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	33934578 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	33934578 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	34128485 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	34128485 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	34164000 - 34170000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	34164000 - 34170000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	34170000 - 34175000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19011	34170000 - 34175000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4233	1762000 - 1786000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33477642 - 33478000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33477642 - 33478000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33478000 - 33480000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33558241 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33558241 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33558241 - 33575000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33575000 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33575000 - 33578000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33578000 - 33600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33604389 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33604389 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33639000 - 33680000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33639000 - 33680000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33680000 - 33688000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33680000 - 33688000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33688000 - 33717000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33688000 - 33717000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33717000 - 33763000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33717000 - 33763000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33769316 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33769316 - 33780000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33874398 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33874398 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33880000 - 33881000	1,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33880000 - 33881000	1,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33931641 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	33931641 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	34148565 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	34148565 - 34164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	34164000 - 34170000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	34164000 - 34170000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	34171227 - 34259000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39164	34171227 - 34259000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
18405	549000 - 563000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18405	549000 - 563000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18409	34441000 - 34445000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34611453 - 34614688	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34614688 - 34644182	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34669395 - 34672491	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34694353 - 34698556	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34719309 - 34720447 - brug	4,65	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34719309 - 34720447	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34720447 - 34723284 - brug	4,65	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34744265 - 34745983 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34764231 - 34767498 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34764231 - 34767498	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34784197 - 34787902	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34793845 - 34806749	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34806749 - 34824778	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34824778 - 34841803	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34841803 - 34845976	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34845976 - 34856818	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34869051 - 34870867	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39264	34879034 - 34884971	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38167	34626499 - 34634887	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19071	34468500 - 34482000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19071	34468500 - 34482000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18956	33632750 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18956	33632750 - 33639000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18956	33639000 - 33657000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18956	33639000 - 33657000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19079	34579000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19079	34579000 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19079	34592000 - 34592750	4,24	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19079	34592000 - 34592750	4,24	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19169	34606000 - 34618488	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19169	34606000 - 34618488	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34648751 - 34648968	4,42	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34665199 - 34666942	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34675155 - 34678102	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34680132 - 34685085	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34699745 - 34702904	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34705020 - 34706133	4,65	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34717153 - 34720119	4,65	4,65	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34729907 - 34731695 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34729907 - 34731695	4,65	4,65	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34734885 - 34736975 - brug	4,64	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34744841 - 34745266 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34755345 - 34756104 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34759773 - 34761547 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34759773 - 34761547	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34774705 - 34777428	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34777428 - 34778405	4,56	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34789638 - 34792888	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34794615 - 34799533	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34799593 - 34800476	4,48	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34814525 - 34816017	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34819503 - 34820437	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34829085 - 34831154	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34834435 - 34838567	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34838567 - 34839294	4,31	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34849367 - 34853125	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34854344 - 34857108	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34859322 - 34860249	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34869276 - 34873909	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37677	34873909 - 34874219	4,17	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4206	2735000 - 2758000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4206	2735000 - 2758000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38035	34635000 - 34651165	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19136	34479144 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19136	34479144 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19136	34487600 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19136	34487600 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19136	34489000 - 34490000	3,96	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19136	34489000 - 34490000	3,96	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

[illegible]

[illegible]

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19102	34497276 - 34503000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19102	34497276 - 34503000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19268	34592500 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19268	34592500 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18998	34268691 - 34280000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19156	505000 - 518500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4153	3634000 - 3650000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4153	3650000 - 3661000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4153	3663000 - 3664900	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4153	3664900 - 3699000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4153	3713601 - 3761000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4168	3580000 - 3587000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19084	34517000 - 34533000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19084	34517000 - 34533000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18946	33804720 - 33883000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4234	1786000 - 1792000 - brug	6,50	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4234	1786000 - 1792000	6,50	6,50	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19018	34259000 - 34273500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1876000 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1876000 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1900000 - 1901000	6,41	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1900000 - 1901000	6,41	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1907626 - 1919326	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1907626 - 1919326	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1919326 - 1920000	6,35	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1919326 - 1920000	6,35	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1931727 - 1939999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22149	1931727 - 1939999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19045	34546680 - 34548000	5,01	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19045	34546680 - 34548000	5,01	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19045	34554366 - 34562000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19045	34554366 - 34562000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
4228	1882000 - 1906000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19148	34533000 - 34547500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19148	34533000 - 34547500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19040	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
19040	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
18395	500000 - 501000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18395	501000 - 514000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18395	501000 - 514000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19330	34571000 - 34585000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19330	34571000 - 34585000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4216	1906000 - 1930000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4216	1906000 - 1930000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37937	34620127 - 34634412	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18823	33824000 - 33838000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37949	34685300 - 34698988	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37949	34698988 - 34709292	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34719241 - 34719577	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34739088 - 34741184 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34739088 - 34741184	4,65	4,65	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34758936 - 34762520 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34758936 - 34762520	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34778784 - 34783415	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34803592 - 34803851	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34823440 - 34824273	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34843287 - 34843936	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34858172 - 34862875	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37638	34878019 - 34881120	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37776	34651942 - 34657560	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37660	34899697 - 35018755 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37660	34899697 - 35018755	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37660	34899697 - 35018755	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38050	34661659 - 34677630	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19137	34496000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19137	34496000 - 34506000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19137	34506000 - 34509000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19137	34506000 - 34509000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37993	34806018 - 34821781	4,59	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
38020	34820649 - 34835372	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38020	34835372 - 34845000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19005	34532320 - 34552997	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	577000 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	577000 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	646894 - 652000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	646894 - 652000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	652000 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	652000 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	702552 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	702552 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	708000 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	708000 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	719000 - 720000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	719000 - 720000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	720261 - 721000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	720261 - 721000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	750428 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	750428 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	764865 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	764865 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	803275 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	803275 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	807000 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	807000 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	856191 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	856191 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	881812 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	881812 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	895941 - 900000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4225	895941 - 900000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4152	3617000 - 3634000	--	--	0,20	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19032	917097 - 920000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	917097 - 920000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	942070 - 950000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	942070 - 950000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	942070 - 950000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	942070 - 950000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	950976 - 951000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	950976 - 951000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	960348 - 969000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19032	960348 - 969000 - brug	--	--	0,20	True			

[illegible]

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
4197	3311000 - 3312000	1,32	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4197	3311000 - 3312000	1,32	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4197	3312000 - 3320000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4197	3312000 - 3320000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4197	3320000 - 3331500	1,33	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4197	3320000 - 3331500	1,33	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19283	34592750 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19283	34592750 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
37992	34782367 - 34805000	4,59	4,59	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19066	34477000 - 34491000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38171	34671011 - 34679410	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37668	34709289 - 34716978	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37668	34716978 - 34721385	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4221	2669000 - 2692500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4221	2669000 - 2692500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19505	34014175 - 34061000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19101	34273500 - 34288000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19101	34273500 - 34288000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4194	3308000 - 3331500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19033	1738000 - 1762000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19033	1738000 - 1762000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37670	34869193 - 34873921	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37670	34873921 - 34881375	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37670	34881375 - 34896000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19055	34606000 - 34620000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19055	34606000 - 34620000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19001	34156000 - 34170000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4205	2716000 - 2735000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4205	2716000 - 2735000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19149	880249 - 892004	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40236	101038176 - 101045000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40236	101045406 - 101060000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40236	101060000 - 101065000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40236	101080565 - 101090000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40236	101090000 - 101101000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19051	34598861 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19051	34598861 - 34606000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19067	34498856 - 34506770	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19014	34205000 - 34222000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19014	34205000 - 34222000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1841000 - 1850000	6,48	6,48	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1841000 - 1850000	6,48	6,48	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1870000 - 1875300	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1870000 - 1875300	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1875300 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1875300 - 1893000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1893000 - 1900000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1900000 - 1901000	6,40	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1900000 - 1901000	6,40	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1915113 - 1940000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4220	1915113 - 1940000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19497	33834911 - 33843000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19143	34457000 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19143	34457000 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19143	34461000 - 34462000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19143	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19143	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19041	34538815 - 34546680	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19041	34538815 - 34546680	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
37661	34944610 - 35018755 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37661	34944610 - 35018755	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19017	34252000 - 34259000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40221	101064762 - 101065000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40221	101088809 - 101090000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40221	101094597 - 101101000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40221	101146680 - 101150000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40221	101173686 - 101174000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40221	101198764 - 101200000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19329	34605860 - 34613758	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19077	34513409 - 34520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model spoorweglawaai

2008/090/MD-01
bijlage 6

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19077	34513409 - 34520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19046	34584805 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19046	34584805 - 34592000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19046	34603375 - 34620000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19046	34603375 - 34620000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
22150	36000000 - 3617000	--	--	0,20	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
4212	3261000 - 3277500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4212	3261000 - 3277500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19097	34582956 - 34590960	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19163	34558000 - 34576000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19163	34558000 - 34576000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19334	34585000 - 34598000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18979	33935671 - 33944000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1961324 - 1965000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1961324 - 1965000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1965000 - 1992000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1965000 - 1992000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1992000 - 1993000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1992000 - 1993000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1993000 - 2000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	1993000 - 2000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2000000 - 2001000	6,07	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2000000 - 2001000	6,07	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2044757 - 2059000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2044757 - 2059000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2084426 - 2092000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2084426 - 2092000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2092000 - 2093000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2092000 - 2093000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2093558 - 2100000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2093558 - 2100000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2100000 - 2101000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2100000 - 2101000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2156771 - 2159000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2156771 - 2159000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2188539 - 2192000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2188539 - 2192000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2192000 - 2193000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2192000 - 2193000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2219950 - 2235000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2219950 - 2235000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2219950 - 2235000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2255116 - 2259000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2255116 - 2259000 - brug	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2255116 - 2259000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2255116 - 2259000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2289957 - 2293000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2289957 - 2293000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2300000 - 2301000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2300000 - 2301000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2310617 - 2315000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2310617 - 2315000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2357931 - 2359000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2357931 - 2359000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2377198 - 2393000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2377198 - 2393000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2393000 - 2400000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2393000 - 2400000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2400000 - 2401000	4,52	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2400000 - 2401000	4,52	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2443764 - 2459000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2443764 - 2459000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2480135 - 2492000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2480135 - 2492000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2492000 - 2493000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2492000 - 2493000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2493000 - 2494000	4,08	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2493000 - 2494000	4,08	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2500307 - 2540000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2500307 - 2540000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2540000 - 2541000	3,86	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40471	2540000 - 2541000	3,86	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

[illegible]

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
40471	3561000 - 3587000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18999	34280000 - 34291000	1,75	1,75	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37960	34872032 - 34895737	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	542000 - 549000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	542000 - 549000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	549000 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	549000 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	668876 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	668876 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	699168 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	699168 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	699168 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	715697 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	715697 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	719000 - 720000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	719000 - 720000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	720000 - 721000	3,60	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	720000 - 721000	3,60	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	755385 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	755385 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	774946 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	774946 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	800914 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	800914 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	814455 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	814455 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	848380 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	848380 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	885195 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	885195 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	893000 - 899998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4239	893000 - 899998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	893000 - 899998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34769074 - 34778075	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34792303 - 34794518	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34807269 - 34810816	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34817246 - 34818890	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34822957 - 34834802	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34834802 - 34850386	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34850386 - 34858046	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34858046 - 34873110	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37669	34873110 - 34879083	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37539	34619921 - 34624384	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37539	34624384 - 34643423	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37539	34643423 - 34661367	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19138	34517148 - 34525347	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19138	34517148 - 34525347	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19038	34531000 - 34544500	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19038	34531000 - 34544500	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
19091	34532700 - 34540000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19091	34532700 - 34540000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19144	34475653 - 34484359	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19144	34475653 - 34484359	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37530	34712406 - 34725451 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37530	34712406 - 34725451	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	545075 - 549000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	545075 - 549000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	575744 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	575744 - 599000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	666829 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	666829 - 669000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	704878 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	704878 - 708000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	717147 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	717147 - 719000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	719000 - 720000	3,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	719000 - 720000	3,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	720000 - 721000	3,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	720000 - 721000	3,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	752218 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	752218 - 759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	767321 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	767321 - 777000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	806646 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	806646 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19034	806646 - 807000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	812108 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	812108 - 820000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	855362 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	855362 - 859000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	885939 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	885939 - 893000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	893000 - 900000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19034	893000 - 900000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37604	34652035 - 34662661	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19292	34598504 - 34606000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3366000 - 3388000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3366000 - 3388000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3388000 - 3399000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3388000 - 3399000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3399000 - 3400000	1,53	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3399000 - 3400000	1,53	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3400000 - 3415500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4178	3400000 - 3415500	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38021	34844945 - 34858756	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38021	34858756 - 34869193	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19503	34102000 - 34115750	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4213	2568500 - 2592000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4213	2568500 - 2592000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34184000 - 34185000	7,36	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34184000 - 34185000	7,36	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34211715 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34211715 - 34212000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34212000 - 34220000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34225170 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34225170 - 34235000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34240408 - 34243000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34240408 - 34243000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34243000 - 34244000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34243000 - 34244000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34279156 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34279156 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34282000 - 34285000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34282000 - 34285000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34333918 - 34335000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34333918 - 34335000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34423594 - 34426999	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19586	34423594 - 34426999	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37926	34688460 - 34691231	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37926	34691231 - 34709767	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37926	34709767 - 34712406	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19269	34606000 - 34624000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19269	34606000 - 34624000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4193	3301000 - 3308000	1,32	1,32	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19108	34531000 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19108	34531000 - 34548000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19108	34548000 - 34557000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19108	34548000 - 34557000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19481	33756000 - 33769750	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18414	518500 - 532000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4165	3580000 - 3588000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4165	3588000 - 3600000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100844271 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100844271 - 100845000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100845000 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100845000 - 100860000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100861671 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100861671 - 100868000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100886967 - 100887000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100886967 - 100887000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100887000 - 100895000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100887000 - 100895000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100887000 - 100895000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100887000 - 100895000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100934562 - 100943000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100934562 - 100943000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19590	100943812 - 100945000 - brug	9,00	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100943812 - 100945000 - brug	9,00	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100945000 - 100960000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100945000 - 100960000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100960000 - 100962000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100962000 - 100968000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100962000 - 100968000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100968000 - 100984000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19590	100968000 - 100984000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37550	34747950 - 34820756 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37550	34747950 - 34820756	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37550	34747950 - 34820756	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37900	34750000 - 34763556 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37900	34750000 - 34763556	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37900	34763556 - 34772849	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38033	34618942 - 34635000	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18949	33920552 - 33923999	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19154	34501000 - 34514500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1940000 - 1960000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1940000 - 1960000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1960000 - 1965000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1960000 - 1965000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1983351 - 1992000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1983351 - 1992000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1992000 - 1993000	6,09	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1992000 - 1993000	6,09	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1993000 - 2000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	1993000 - 2000000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2000000 - 2001000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2000000 - 2001000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2001000 - 20059000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	20059000 - 2009000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2009000 - 2010000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	5,75	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	5,75	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	5,72	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2010000 - 2010000	5,72	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4046								


Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
40469	2479686 - 2492000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2492000 - 2493000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2493000 - 2493000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2493000 - 2494000	4,06	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2493000 - 2494000	4,06	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2499893 - 2515000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2499893 - 2515000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2515000 - 2540000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2515000 - 2540000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2540000 - 2541000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2540000 - 2541000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2540000 - 2541000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2541000 - 2545000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2541000 - 2545000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
40469	2541000 - 2545000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4170	3450000 - 3451000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4170	3451000 - 3465000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19098	34547500 - 34562000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19098	34547500 - 34562000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18394	34497849 - 34505731	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38060	34723422 - 34725345 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38060	34725345 - 34743376 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38060	34743376 - 34747445 - brug	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19117	34085000 - 34090000	--	--	0,20	True	0,0	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39261	34622025 - 34632813	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39261	34632813 - 34651115	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
39261	34651115 - 34661611	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37773	34651515 - 34657560	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37662	34701767 - 34707524	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19060	34351012 - 34395000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4226	1852000 - 1876000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19600	100868000 - 100886750	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19600	100868000 - 100886750	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19090	34560811 - 34568681	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4166	3617000 - 3618000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4166	3618000 - 3669000	--	--	0,20	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
4166	3696721 - 3751000	--	--	0,20	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33787000 - 33798800	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33787000 - 33798800	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33879958 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33879958 - 33880000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33880000 - 33881000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33880000 - 33881000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33880000 - 33881000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33938418 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	33938418 - 33945000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	34158315 - 34163998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18974	34158315 - 34163998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37663	34701547 - 34707436	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19016	34237000 - 34252000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18392	501000 - 515000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38044	34745298 - 34752780 - brug	4,60	4,60	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38044	34752780 - 34761287 - brug	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38044	34752780 - 34761287	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38044	34761287 - 34769077	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19176	34517000 - 34531000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18958	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18958	34462000 - 34467000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18958	34470545 - 34479144	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18958	34470545 - 34479144	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	8,94	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	8,94	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	8,94	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	8,94	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34280530 - 34282000	8,94	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34446648 - 34461000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34446648 - 34461000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34461000 - 34462000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34461000 - 34462000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34462207 - 34467000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34462207 - 34467000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34482545 - 34484000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: spoorweglawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
19596	34482545 - 34484000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34482545 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34482545 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34489000 - 34489999	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19596	34489000 - 34489999	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19085	34533000 - 34547500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19085	34533000 - 34547500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19059	34291000 - 34302000	1,75	1,75	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19111	34584000 - 34598000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38142	34642860 - 34651277	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37991	34782583 - 34788224	4,60	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37991	34788224 - 34804061	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
37991	34804061 - 34805000	4,59	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19076	34534000 - 34547500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19013	34190000 - 34205000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19013	34190000 - 34205000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18982	33914000 - 33930250	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18413	34499138 - 34507324	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
38066	34707435 - 34721849	--	--	0,20	True	0,0	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34453420 - 34461000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34453420 - 34461000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34453420 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34453420 - 34461000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34461000 - 34462000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34461000 - 34462000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34462000 - 34467000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34462000 - 34467000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34470166 - 34484000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34470166 - 34484000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34470166 - 34484000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34484000 - 34489000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
18977	34489000 - 34490000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19264	34592500 - 34606000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19328	34584000 - 34598000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
19500	34076500 - 34092000	1,80	1,80	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf

BIJLAGE 7:



BIJLAGE 8:

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting spoorwegverkeer

2008/090/MD-01
bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
Model: spoorweglawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunt t01	135863,59	457704,92	1,50	41,1	40,2	35,2	43,6	
t01_B	toetspunt t01	135863,59	457704,92	4,50	43,1	42,2	37,1	45,6	
t01_C	toetspunt t01	135863,59	457704,92	7,50	45,9	45,0	40,0	48,4	
t01_D	toetspunt t01	135863,59	457704,92	10,50	48,5	47,6	42,5	51,0	
t02_A	toetspunt t02	135855,26	457711,21	1,50	41,8	40,9	35,9	44,3	
t02_B	toetspunt t02	135855,26	457711,21	4,50	43,9	43,1	37,9	46,4	
t02_C	toetspunt t02	135855,26	457711,21	7,50	46,7	45,8	40,7	49,1	
t02_D	toetspunt t02	135855,26	457711,21	10,50	48,6	47,8	42,6	51,1	
t03_A	toetspunt t03	135854,96	457716,65	1,50	39,3	38,6	33,3	41,8	
t03_B	toetspunt t03	135854,96	457716,65	4,50	39,0	38,1	32,9	41,4	
t03_C	toetspunt t03	135854,96	457716,65	7,50	41,5	40,6	35,5	44,0	
t03_D	toetspunt t03	135854,96	457716,65	10,50	42,4	41,7	36,3	44,9	
t04_A	toetspunt t04	135861,13	457724,76	1,50	36,8	36,0	30,7	39,3	
t04_B	toetspunt t04	135861,13	457724,76	4,50	37,5	36,5	31,5	39,9	
t04_C	toetspunt t04	135861,13	457724,76	7,50	44,1	43,1	38,1	46,6	
t04_D	toetspunt t04	135861,13	457724,76	10,50	45,6	44,7	39,6	48,1	
t05_A	toetspunt t05	135866,88	457725,73	1,50	41,2	40,4	35,3	43,7	
t05_B	toetspunt t05	135866,88	457725,73	4,50	43,6	42,7	37,7	46,1	
t05_C	toetspunt t05	135866,88	457725,73	7,50	46,6	45,6	40,7	49,1	
t05_D	toetspunt t05	135866,88	457725,73	10,50	49,2	48,1	43,3	51,6	
t06_A	toetspunt t06	135875,50	457719,19	1,50	42,3	41,4	36,4	44,8	
t06_B	toetspunt t06	135875,50	457719,19	4,50	44,1	43,2	38,1	46,6	
t06_C	toetspunt t06	135875,50	457719,19	7,50	45,7	44,7	39,8	48,2	
t06_D	toetspunt t06	135875,50	457719,19	10,50	48,9	47,8	43,0	51,4	
t07_A	toetspunt t07	135876,51	457714,22	1,50	42,1	41,2	36,1	44,6	
t07_B	toetspunt t07	135876,51	457714,22	4,50	45,2	44,3	39,3	47,7	
t07_C	toetspunt t07	135876,51	457714,22	7,50	48,3	47,3	42,4	50,8	
t07_D	toetspunt t07	135876,51	457714,22	10,50	51,3	50,2	45,4	53,8	
t08_A	toetspunt t08	135869,79	457705,32	1,50	42,2	41,3	36,2	44,6	
t08_B	toetspunt t08	135869,79	457705,32	4,50	45,0	44,1	39,0	47,5	
t08_C	toetspunt t08	135869,79	457705,32	7,50	48,2	47,2	42,2	50,7	
t08_D	toetspunt t08	135869,79	457705,32	10,50	51,1	50,1	45,2	53,6	
t09_A	toetspunt t09	135847,60	457725,24	1,50	40,8	39,9	34,8	43,3	
t09_B	toetspunt t09	135847,60	457725,24	4,50	43,7	42,8	37,7	46,2	
t09_C	toetspunt t09	135847,60	457725,24	7,50	46,9	45,9	40,9	49,3	
t09_D	toetspunt t09	135847,60	457725,24	10,50	48,1	47,2	42,1	50,5	
t09_E	toetspunt t09	135847,60	457725,24	13,50	49,7	48,8	43,7	52,2	
t09_F	toetspunt t09	135847,60	457725,24	16,50	50,2	49,3	44,2	52,6	
t10_A	toetspunt t10	135838,08	457732,43	1,50	41,3	40,3	35,3	43,7	
t10_B	toetspunt t10	135838,08	457732,43	4,50	44,4	43,5	38,4	46,8	
t10_C	toetspunt t10	135838,08	457732,43	7,50	47,5	46,7	41,5	50,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting spoorwegverkeer

2008/090/MD-01
bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
Model: spoorweglawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t10_D	toetspunt t10	135838,08	457732,43	10,50	48,5	47,7	42,5	51,0	
t10_E	toetspunt t10	135838,08	457732,43	13,50	49,8	48,9	43,8	52,3	
t10_F	toetspunt t10	135838,08	457732,43	16,50	49,5	48,6	43,5	52,0	
t11_A	toetspunt t11	135837,49	457737,17	1,50	41,9	41,3	35,8	44,4	
t11_B	toetspunt t11	135837,49	457737,17	4,50	41,9	41,1	35,9	44,4	
t11_C	toetspunt t11	135837,49	457737,17	7,50	43,6	42,9	37,6	46,1	
t11_D	toetspunt t11	135837,49	457737,17	10,50	43,9	43,1	37,8	46,4	
t11_E	toetspunt t11	135837,49	457737,17	13,50	44,5	43,8	38,6	47,0	
t11_F	toetspunt t11	135837,49	457737,17	16,50	40,6	40,2	34,4	43,1	
t12_A	toetspunt t12	135843,71	457745,40	1,50	41,9	41,2	35,8	44,3	
t12_B	toetspunt t12	135843,71	457745,40	4,50	41,9	41,1	35,9	44,4	
t12_C	toetspunt t12	135843,71	457745,40	7,50	43,6	42,9	37,6	46,1	
t12_D	toetspunt t12	135843,71	457745,40	10,50	43,4	42,7	37,3	45,9	
t12_E	toetspunt t12	135843,71	457745,40	13,50	43,7	43,0	37,6	46,2	
t12_F	toetspunt t12	135843,71	457745,40	16,50	40,6	40,1	34,3	43,0	
t13_A	toetspunt t13	135848,22	457745,82	1,50	43,4	42,5	37,4	45,9	
t13_B	toetspunt t13	135848,22	457745,82	4,50	44,8	43,9	38,9	47,3	
t13_C	toetspunt t13	135848,22	457745,82	7,50	47,4	46,3	41,5	49,9	
t13_D	toetspunt t13	135848,22	457745,82	10,50	48,0	46,9	42,1	50,4	
t13_E	toetspunt t13	135848,22	457745,82	13,50	48,1	47,0	42,2	50,6	
t13_F	toetspunt t13	135848,22	457745,82	16,50	48,5	47,4	42,6	51,0	
t14_A	toetspunt t14	135857,86	457738,54	1,50	42,6	41,7	36,6	45,1	
t14_B	toetspunt t14	135857,86	457738,54	4,50	44,3	43,4	38,4	46,8	
t14_C	toetspunt t14	135857,86	457738,54	7,50	47,4	46,3	41,5	49,8	
t14_D	toetspunt t14	135857,86	457738,54	10,50	48,3	47,2	42,4	50,7	
t14_E	toetspunt t14	135857,86	457738,54	13,50	48,5	47,4	42,6	51,0	
t14_F	toetspunt t14	135857,86	457738,54	16,50	48,9	47,8	43,0	51,4	
t15_A	toetspunt t15	135858,50	457733,80	1,50	41,7	40,8	35,7	44,2	
t15_B	toetspunt t15	135858,50	457733,80	4,50	45,0	44,0	39,0	47,4	
t15_C	toetspunt t15	135858,50	457733,80	7,50	48,8	47,8	42,9	51,3	
t15_D	toetspunt t15	135858,50	457733,80	10,50	50,2	49,2	44,2	52,6	
t15_E	toetspunt t15	135858,50	457733,80	13,50	51,7	50,7	45,7	54,1	
t15_F	toetspunt t15	135858,50	457733,80	16,50	52,2	51,2	46,3	54,7	
t16_A	toetspunt t16	135852,80	457726,26	1,50	40,4	39,5	34,4	42,9	
t16_B	toetspunt t16	135852,80	457726,26	4,50	43,5	42,6	37,5	46,0	
t16_C	toetspunt t16	135852,80	457726,26	7,50	45,5	44,6	39,5	48,0	
t16_D	toetspunt t16	135852,80	457726,26	10,50	46,8	45,9	40,8	49,3	
t16_E	toetspunt t16	135852,80	457726,26	13,50	51,3	50,3	45,4	53,8	
t16_F	toetspunt t16	135852,80	457726,26	16,50	52,2	51,2	46,3	54,7	
t17_A	toetspunt t17	135820,81	457734,29	1,50	42,7	41,8	36,7	45,2	
t17_B	toetspunt t17	135820,81	457734,29	4,50	44,8	43,9	38,8	47,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting spoorwegverkeer

2008/090/MD-01
bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
Model: spoorweglawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t17_C	toetspunt t17	135820,81	457734,29	7,50	47,7	46,9	41,7	50,2	
t17_D	toetspunt t17	135820,81	457734,29	10,50	48,2	47,4	42,2	50,7	
t17_E	toetspunt t17	135820,81	457734,29	13,50	48,9	48,1	42,9	51,4	
t18_A	toetspunt t18	135809,13	457743,11	1,50	42,9	41,9	36,9	45,3	
t18_B	toetspunt t18	135809,13	457743,11	4,50	45,5	44,5	39,5	47,9	
t18_C	toetspunt t18	135809,13	457743,11	7,50	47,9	47,0	41,9	50,4	
t18_D	toetspunt t18	135809,13	457743,11	10,50	48,2	47,4	42,2	50,7	
t18_E	toetspunt t18	135809,13	457743,11	13,50	48,8	47,9	42,8	51,2	
t19_A	toetspunt t19	135808,31	457747,66	1,50	39,3	38,5	33,2	41,7	
t19_B	toetspunt t19	135808,31	457747,66	4,50	41,7	40,9	35,7	44,2	
t19_C	toetspunt t19	135808,31	457747,66	7,50	41,9	41,2	35,9	44,4	
t19_D	toetspunt t19	135808,31	457747,66	10,50	39,6	39,1	33,3	42,0	
t19_E	toetspunt t19	135808,31	457747,66	13,50	40,5	40,0	34,2	42,9	
t20_A	toetspunt t20	135814,99	457756,50	1,50	38,0	37,3	32,0	40,5	
t20_B	toetspunt t20	135814,99	457756,50	4,50	40,6	39,9	34,6	43,1	
t20_C	toetspunt t20	135814,99	457756,50	7,50	41,6	40,9	35,5	44,0	
t20_D	toetspunt t20	135814,99	457756,50	10,50	39,6	39,1	33,3	42,1	
t20_E	toetspunt t20	135814,99	457756,50	13,50	40,4	39,9	34,1	42,8	
t21_A	toetspunt t21	135819,28	457756,50	1,50	43,0	42,3	37,0	45,5	
t21_B	toetspunt t21	135819,28	457756,50	4,50	44,0	43,1	38,0	46,4	
t21_C	toetspunt t21	135819,28	457756,50	7,50	44,7	43,7	38,8	47,2	
t21_D	toetspunt t21	135819,28	457756,50	10,50	44,7	43,6	38,8	47,1	
t21_E	toetspunt t21	135819,28	457756,50	13,50	44,7	43,6	38,7	47,1	
t22_A	toetspunt t22	135831,10	457747,56	1,50	42,6	41,8	36,5	45,1	
t22_B	toetspunt t22	135831,10	457747,56	4,50	43,7	42,7	37,7	46,2	
t22_C	toetspunt t22	135831,10	457747,56	7,50	41,4	40,4	35,4	43,8	
t22_D	toetspunt t22	135831,10	457747,56	10,50	40,8	39,8	34,8	43,2	
t22_E	toetspunt t22	135831,10	457747,56	13,50	40,8	39,8	34,7	43,2	
t23_A	toetspunt t23	135831,80	457742,49	1,50	41,4	40,7	35,4	43,9	
t23_B	toetspunt t23	135831,80	457742,49	4,50	42,6	41,8	36,6	45,1	
t23_C	toetspunt t23	135831,80	457742,49	7,50	45,7	44,9	39,7	48,2	
t23_D	toetspunt t23	135831,80	457742,49	10,50	46,6	45,7	40,6	49,0	
t23_E	toetspunt t23	135831,80	457742,49	13,50	47,2	46,3	41,2	49,7	
t24_A	toetspunt t24	135826,26	457735,16	1,50	42,8	42,0	36,8	45,3	
t24_B	toetspunt t24	135826,26	457735,16	4,50	44,5	43,6	38,5	46,9	
t24_C	toetspunt t24	135826,26	457735,16	7,50	46,9	46,0	41,0	49,4	
t24_D	toetspunt t24	135826,26	457735,16	10,50	48,1	47,2	42,1	50,6	
t24_E	toetspunt t24	135826,26	457735,16	13,50	49,5	48,6	43,6	52,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen