




22 jan 2016 / 1009

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT



Datum
18-01-2016

Gemeente Veenendaal
T.a.v. mevrouw M. Wassenaar
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal



contactpersoon

N. van Veen
Afdeling Beleid en Expertise
Directie Risicobeheersing

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

088 878 4104
n.van.veen@vru.nl

Onderwerp
Advies bestemmingsplan Stationssingel - Acacialaan Veenendaal

Ons kenmerk
16.0001579

Geachte mevrouw Wassenaar,

Uw kenmerk

Op 23 december 2015 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een vooroverleg, art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het bestemmingsplan Stationssingel - Acacialaan in Veenendaal. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Bijlagen
-

Na bestudering van de stukken en uit eigen onderzoek stel ik vast dat alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Binnen het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waarvoor een verantwoordingsplicht geldt voor het groepsrisico.

Naast externe veiligheid is in het plangebied een overstromingsrisico aanwezig. Het plangebied ligt namelijk in een preventief te evacueren gebied waar, bij doorbraak van de Grebbedijk, een maximale waterhoogte van 2 tot 3 meter kan optreden. Om ten tijde van een overstroming alsnog de woning te kunnen verlaten is in het kader van zelfredzaamheid een opening, zoals bijvoorbeeld een raam, op een derde woonlaag gewenst. Gemeente Veenendaal kan daarom in overweging nemen de woningen hiermee uit te rusten.

De bluswatervoorzieningen en bereikbaarheidsnormen in het plangebied voldoen aan de normen zoals gesteld in de handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer N. van Veen, afdeling Beleid en Expertise, n.van.veen@vru.nl of telefonisch op 088-878 4104.

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl

veiligheidsregioutrecht
 @vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330



Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

H. Booij

Afdelingshoofd Beleid & Expertise

Directie Risicobeheersing

i.a.a: Afdeling Preventie 3, team Vergunningen & Advisering Veenendaal

Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.