




Waterschap Vallei & Eem
Fokkerstraat 16
postbus 330 3830 AH Leusden
telefoon 033 43 46 000
e mail info@wve.nl
internet www.wve.nl



Aan Gemeente Woudenberg
T.a.v. de heer G. van Ginkel
Postbus 16
3930 EA WOUDEBERG

Uw brief van

Ons kenmerk

Datum

Contactpersoon

Uw kenmerk

145108
Uw BSN/BIN

16 september 2010
Verzonden op

T.G. van der Veen
Doorkiesnummer telefoon/fax
033 - 43 46 167 / 255
E mail

Onderwerp

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

tvanderveen@wve.nl

Geachte heer Van Ginkel,

Op 13 juli 2010 hebben wij van de heer H. Nienhuis van Amer ruimtelijke ontwikkeling een e-mail ontvangen met de vraag om te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Stationsweg West 43-45'. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om een kanttekening te plaatsen bij de keuze van het type rioolstelsel.

In de waterparagraaf is opgenomen dat er in de huidige situatie een gemengd rioolstelsel ligt en dat de nieuwbouw ook wordt voorzien van een gemengd rioolstelsel. Wij merken op dat in de toekomst eventueel de mogelijkheid bestaat om in de wijk een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Wij vragen u daarom de initiatiefnemer te verzoeken om bij de nieuwbouw een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. In eerste instantie kunnen zowel het afvalwaterriool als het hemelwaterriool op het gemengde rioolstelsel worden aangesloten. Door bij de nieuwbouw een gescheiden rioolstelsel aan te leggen kan in de toekomst eenvoudig worden afgekoppeld, zonder werkzaamheden binnen het plangebied Stationsweg West 43-45.

Wij willen graag van u vernemen, hoe onze kanttekening wordt verwerkt in de toelichting op het bestemmingsplan.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Vallei & Eem,

P. van Eck
adviseur/beleidsontwikkelaar