

Roerstraat 1, Nieuwegein

DAGLICHT BEREKENING: GEBRUIKSGBIED 1.1 (24,1 m²)

VLOERNIVEAU		M ² TE BEREKEN RUIMTE	% VAN VLOEROPPERVLAK	AE	AD	CB	CU	CU	A-NETTO	A-BRUTO
0		21,6	5,21	5,6	0,93	1	####	N.V.T.	N.V.T.	
TOTAAL		24,1	21,6							

DAGLICHT BEREKENING: GEBRUIKSGBIED 1.2 (10,6m²)

VLOERNIVEAU		M² TE BEREKEN RUIMTE	% VAN VLOEROPPERVLAK	AE	AD	CB	CU	CU	A-NETTO	A-BRUTO
1		19,3	2,05	2,2	0,93	1	####	N.V.T.	N.V.T.	
TOTAAL		10,6	19,3							

DAGLICHT BEREKENING: GEBRUIKSGBIED 1.3 (18,9m²)

VLOERNIVEAU		M² TE BEREKEN RUIMTE	% VAN VLOEROPPERVLAK	AE	AD	CB	CU	CU	A-NETTO	A-BRUTO
2		10,8	2,05	2,2	0,93	1	####	N.V.T.	N.V.T.	
TOTAAL		18,9	10,8							

DAGLIGHT BEREKENING: GEBRUIKSGBIED 1.4 (68,8M²)

VLOERNIVEAU		M² TE BEREKEN RUIMTE	% VAN VLOEROPPERVLAK	AE	AD	CB	CU	CU	A-NETTO	A-BRUTO
3		29,7	20,46	22	0,93	1	####	N.V.T.	N.V.T.	
TOTAAL		68,8	29,7							

Opmerkingen:

De eis is 10 % van het vloeroppervlakte van de verblijfsgebieden en - ruimten, met een minimum van 0,5 m²

Alle verblijfsgebieden en -ruimten voldoen aan de eis.