

Bijlage 2:  
Overlegreacties  
Veiligheidsregio en  
PWN

Gemeente Alkmaar  
Mevrouw L.F. de Boer  
Postbus 53  
1800 BC ALKMAAR

Nummer	8894	o.b.	
Ingekomen	- 8 SEP. 2014		
L. de Boer	o		
BOS Ruimtelg		Concernstaf	
SB		Griffie	
Bedrijven:			
Weth/Burg/Secr.			

<b>Datum</b>	2 september 2014	<b>Telefoon</b>	06 1942 9646
<b>Onze referentie</b>	U2014/466/PME	<b>E-mail</b>	pmeijer@veiligheidsregio-nhn.nl
<b>Uw referentie</b>	e-mail	<b>Bijlagen</b>	1
<b>Uw bericht van</b>	14 augustus 2014	<b>Onderwerp</b>	Advies externe veiligheid op ontwerp bestemmingsplan Dorpshart Stompetoren

Geachte mevrouw De Boer,

Op 14 augustus 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN) van u per email, het ontwerp bestemmingsplan Dorpshart Stompetoren ontvangen. U heeft ons gevraagd hierop advies uit te brengen. Bijgaand ontvangt u ons advies.

VR NHN heeft, conform artikel 3.6 van de wet ruimtelijke ordening en artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het Bevi en artikel 12 van het Bevb. In de bijlage hebben we deze conclusie nader onderbouwd.

Met vriendelijke groet,



Peter Meijer  
specialist risicobeheersing

Gezien : 2 september 2014  
Naam : Jaap Water  
Paraaf : 

Pagina 2  
Onderwerp Advies externe veiligheid op ontwerp bestemmingsplan Dorpshart Stompeteren  
Datum 2 september 2014

## BIJLAGE 1

### **Situatiebeschrijving**

Voor het dorpshart van Stompeteren is een nieuw ontwikkelingsplan opgesteld. Een deel van de functies in het plangebied blijft onveranderd. Daarnaast vinden er een aantal kleine ontwikkelingen plaats. Aan de zijde van de Oterlekerweg zal een dorpsplein worden gecreëerd met daaraan diverse functies. De school blijft gevestigd op dezelfde locatie en wordt omgebouwd tot een brede school. Ook wordt er een nieuwe supermarkt gerealiseerd, die aan de oostzijde van het dorpsplein zal komen te liggen, maar vanaf de zuidzijde de parkeergelegenheid en ontsluitingsweg zal hebben. Het horecabedrijf 'Schermerwapen' blijft op de huidige locatie. De nieuwe supermarkt krijgt een plek op één van de huidige voetbalvelden. Ook zullen op deze locatie maximaal 36 nieuwe woningen worden gebouwd.

### **Toetsing externe veiligheid**

Door VR NHN is het voorontwerp uitwerkingsplan getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens in de provinciale professionele risicokaart en bij VR NHN bekende gegevens over risicovolle objecten.

### **Risicovolle objecten**

Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van een ander Bevi-bedrijf of hoge druk buisleiding. De normen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico vormen daarmee geen belemmering voor het ontwerp bestemmingsplan.

### **Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg**

Het plangebied is gelegen op circa 50 meter afstand van de provinciale weg N243. Deze weg is vrijgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

#### *Plaatsgebonden risico*

De dichtstbijzijnde transportas waarover met zekere frequentie gevaarlijke stoffen wordt vervoerd betreft de N243 en ligt nabij het plangebied. Voor de N243 is een plaatsgebonden risicocontour ( $PR=10^{-6}$ ) niet aanwezig met de aanwezige transportaantallen. De normen voor het plaatsgebonden risico vormen daarmee geen belemmering voor het bestemmingsplan.

#### *Groepsrisico*

In de concept Handleiding Risicoanalyse Transport (Rijkswaterstaat/Ministerie van I&M, d.d. 1 november 2011) zijn vuistregels opgenomen waarmee kan worden bepaald of het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. In dat geval heeft een berekening van het groepsrisico geen toegevoegde waarde en kan deze achterwege blijven. Op basis van de personendichtheid per hectare en de afstand van deze "hectare-blokken" tot de weg in de omgeving van het plangebied is door ons een globale toetsing aan deze vuistregels uitgevoerd.

**Pagina** 3  
**Onderwerp** Advies externe veiligheid op ontwerp bestemmingsplan Dorpshart Stompeteren  
**Datum** 2 september 2014

Gezien de bovenstaande toets aan de vuistregels voor het groepsrisico kan worden gesteld dat het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde van het groepsrisico blijft en dat het ruimtelijk besluit niet zal leiden tot een significante toename van het groepsrisico langs de N243. Hierdoor is een verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk. Een advies door VR NHN ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan is daarom niet vereist.

#### **Conclusie/advies**

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 3.6 van de Wro en artikel 12 van het Bevi.

De regionale brandweer draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u verzoeken, indien u besluit van het advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Schermer  
t.a.v. mevrouw L. de Boer  
Ruimtelijke plannen  
Postbus 53  
1800 BC ALKMAAR

<b>GEMEENTE SCHERMER</b>		
Taakveld: <i>RU 2</i>		
Reg.nr.: <i>201400968</i>		
Ingek. datum: <i>2-10-2014</i>		
Ovb verz.: <i>ja</i>		
Kopie aan:		
Akkoord voor gezien		
Gem.secr.	Burg.	sect.hfd.

**Hoofdkantoor**

Bezoekadres  
Rijksweg 501  
1991 AS Velsbroek  
T 023 541 33 33  
F 023 525 61 05  
E pwn@pwn.nl  
@pwnwateratuur

**Bijlage(n)**

1

**Datum**  
01-10-2014

**Ons kenmerk**  
UHZV-16-312

**Uw kenmerk**

**Doorkiesnr.**  
06 – 539 78 378

**Onderwerp**

Ontwerp-bestemmingsplan Dorpshart Stompeloren – artikel 3.1.1. Bro-overleg, gemeente Alkmaar

Geacht college,

Het in het kader van vooroverleg toegezonden ontwerp-bestemmingsplan Dorpshart Stompeloren – artikel 3.1.1. Bro-overleg, gemeente Alkmaar geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te allen tijde goed bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding 'open' te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag e.d.. In dit kader willen wij u wellicht ten overvloede wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeel hiervan vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.

Wij zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt met ons bedrijf onder telefoonnummer 06 – 539 78 378.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt kunnen worden.

Wij vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbougebieden. Dit document is op te vragen bij ons bedrijf.



In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

Bijgaand sturen wij u een revisietekening.

Voor de verleende inzage van het plan zeggen wij u dank.

Hoogachtend,  
PWN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Bruinekool', with the number '27' written below it.

Drs. A. Bruinekool  
Bedrijfsbureau/Juridische Zaken