RENVOOI BRANDWEER ALKMAAR

Het gebouw omvat de volgende gebruiksfunctie(s) met de daarbij behorende bezettingsgraden:

☐	woonfunctie	NVT
☐	bijeenkomstfunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
■	gezondheidszorgfunctie	✱ / ✱ / B3 / ✱ / ✱ *
☐	industriefunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
☐	kantorfunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
☐	logiesfunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
☐	onderwijsfunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
☐	sportfunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
☐	winkelfunctie	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 *
■	overige, gebruiksfunctie	✱ / ✱ / ✱ / ✱ / ✱ B5 *

Indien woonfunctie aanbrengen is aangegeven, welk type is dan van toepassing?

Woonfunctie voor zorg:

- ☐ zorgplusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw
- ☐ zorgplusterwoning voor 24-uur zorg, in een woongebouw
- ☐ zorgplusterwoning voor 24-uur zorg, in een woongebouw
- ☐ groepswoning voor zorg op afroep
- ☐ groepswoning voor zorg op afroep
- ☐ groepswoning voor 24-uur zorg
- ☐ andere woonfunctie voor zorg

☐ Woonfunctie voor kamergewijze vermuur

☐ Andere woonfunctie

☐ (30) WTRD

30 minuten WTRD, conform NEN 6075

☐ (30)

30 minuten weerstand tegen brandoverslag, en brandoorslag. WBDBO, conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

☐ (60)

60 minuten weerstand tegen brandoverslag, en brandoorslag. WBDBO, conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2

☐ (90)

de staalconstructie die van invloed is op de brandwerende scheidingen) (kolommen, balken, kopgiebel- en randpalen) bezit een brandweerstand, tot bezwijken van 90 Minuten conform NEN 6069 of en NEN 6073

☐ (120)

De hoofddragconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 120 minuten conform de NEN 6068/NEN 6072/of NEN 6071

☐ (180)

Het bouwwerk heeft een permanente vuurbelasting, wegnjm de hoofddragconstructie deel uit maakt, kleiner dan 1000MJ/m2 De aangegeven rijfdeuren voor het bezwijken van de hoofdrdragconstructie bij brand is hierdoor met 60 minuten bekort, komt daarmee op ....Minuten conform de NEN 6069, NEN6072 en/of NEN 6071

☐ (X)

Van de hiervoor genoemde staalconstructie moeten tekeningen en berekeningen vooraf in bezwaar ter goedkeuring worden ingediend bij de Gemeente Purmerend afdeling Toezicht en Handhaving

☐ (60)

De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren en/of de wanden of vloeren zelf bezittende wand of vloer e.a.p. conform de NEN 6069 of de NEN-EN-1366 3-4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangetoond door een doorlse (geserificeerd bedrijf).

☐ (60)

De Gebluse brandwerendheid van wanden, kolommen, balken etc. wordt aangetoond door middels van een geldig rapport, die is aggesteld door een instelling die is aangewezen door de raad van accreditatie (RvA)

☐ (60)

Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koojn een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten

☐ (60)

Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koojn een brandwerendheid bezit van tenminste 60 minuten

☐ (60)

Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koojn een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten

☐ (60)

Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koojn een brandwerendheid bezit van tenminste 30 minuten

☐ (60)

Deur die zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met het koojn een rookwerendheid bezit van tenminste 30 minuten

☐ (60)

Draagglas, gevuld in een 30minuten brandwerende constructie Glasgoeiersdicht maximaal 1,7m2 in een segment van maximaal 2,5x2,5meter. Draagglas is niet toegestaan in een brandwerende constructie van 60minuten. Draagglas gevuld in een rookwerende constructie: glas oppervlakte onbeperkt.

☐ (60)

De brandwerende wanden bestaan gaan door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie

☐ (60)

De isolatie materialen van het dak(*) en gevel(*) is van een onbrandbare kwaliteit, conform de NEN 6064 of NEN-EN 13501-1

☐ (60)

De kunststof en/of metalen kanalen komend uit de natte ruimten zijn in de schachten door middels van 22 minuten brandwerende scheiding van de overige metalen kanalen gescheiden

☐ (60)

Constructieonderdelen van een brand- en rook gevi(waarde vluchtroute, voldoen met betrekking tot de eisen van de brandvoortplanting aan klasse 2 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1. Rookproductie van constructieonderdelen in een (wand aanpdoor een brand- en/of rook vluchtroute voert (met uitzondering van vloeren en de bovenste trap) voldoen aan de rookontwikkelingsklasse 1 en 2,2 m/s bij brandvoortplantingsklasse 1 en 2,2 m/s bij brandvoortplantingsklasse 2

☐ (60)

Rookproductie van constructieonderdelen in een ruimte waardoor een vertekenroute voert, die ligt tussen een subbrandcompartiment en een ruimte van een subbrandcompartiment uitsparending van vloeren en bovenste trap) hebben geen grotere rookdichtheid dan 3,4m1 bij brandvoortplantingsklasse 1 en 2,2m1 bij brandvoortplantingsklasse 2

☐ (60)

De onderste 2,5 m van de buitengevel voldoet met betrekking tot de eisen van de brandvoortplanting aan klasse 1 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1

☐ (60)

Buitengevel, hogen dan 13m boven meetniveau, voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting aan klasse 2 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1

☐ (60)

Brandslangkoppel 25/19mm/6mm. Met gestelde in hoofstuk 3 van het boekwerk "brandveiligheidsinstallaties", van de nederlandse vereniging voor brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR geeft voldoende handvaten om aan de gestelde eisen te voldoen

☐ (60)

In het bouwwerk wordt een droge blusleiding(en) aangebracht, die voldoet aan de NEN 1594. Met gestelde in hoofstuk 9 van het boekwerk brandveiligheidsinstallaties van de nederlandse vereniging voor brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR geeft voldoende handvaten om aan de gestelde eisen te voldoen

☐ (60)

koolzuursneeuwblusser gevuld met tenminste 6kg, betreffende blusser dient te voldoen aan het besluit 'draagbare blustoestellen'

☐ (60)

Poederblusser gevuld met tenminste 6kg, A.B.C. betreffende blusser dient te voldoen aan het besluit 'draagbare blustoestellen'

☐ (60)

Spreekschuimblusser gevuld met tenminste 6 liter schuim. Betreffende blusser dient te voldoen aan het besluit 'draagbare blustoestellen'

☐ (60)

blusdeken, met afmeting van 180x220cm.

☐ (60)

Deur die te openen is zonder gebruik te maken van loose hulpmiddelen, uitgezonderd van de deur die in de vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor meer dan of meer dan 100 personen wordt niet anders gesloten dan door middel van een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur.

☐ (60)

De automatische schuitdeur(en) zijn bij spanningsuitgrendeld en zijn dan eenvoudig met de hand te openen, op de schuitdeur(en) moet een duidelijke leesbaar opschrift "schuitdeur" aanwezig zijn, aangeruld met een pijl wijzend in de vluchtrichting.

☐ (60)

Vluchtweggaanduidingsbord/transparantverlichtingsarmatuur, uitvoering van de symbolen "UIT" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen, zoals deze zijn vermeld in de NEN 6088. Met gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk brandveiligheidsinstallaties van de nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR geeft voldoende handvaten om aan de gestelde eisen te voldoen

☐ (60)

Ruimte voorzien van noodverlichting, het ontwerp moet voldoen aan de NEN-EN 1838. Met gestelde in hoofdstuk 11 van het boekwerk brandveiligheidsinstallaties van de nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR geeft voldoende handvaten om aan de gestelde eisen te voldoen (1 lux op vloerniv)

☐ (60)

CV-ruimte met 1 of meerdere stookketellen, met een gezamenlijke belasting van 130 kW is een brandcompartiment Deze ruimte voldoet aan de NEN 1078 en voor wat betreft de explosiedruk aan de NEN 6702

☐ (60)

het rookkanaal is uitgevoerd conform de NEN 6062

☐ (60)

☐ (60)

☐ (60)