



OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. 20110433.

Wij hebben op 15 februari 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van Medisch centrum De Hoef. De aanvraag gaat over de locatie De Vliegerstraat 1A en 1B (voorheen Jan de Heemstraat 19), kadastraal gemeente Alkmaar, sectie E, nr. 4901 en is geregistreerd onder nummer 20110433.

Aanvrager:

Vrieshorst Project B.V.
de heer A. van Splunter
Rokin 38
1012 KT AMSTERDAM

Besluit

Gelet op het bepaalde in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

- bouwen (art. 2.1, lid 1 sub a Wabo);
- handelen in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Onderdeel van het besluit vormen de bij het besluit behorende en gewaarmerkte documenten zoals deze hieronder zijn aangegeven:

- Tekening AVri3 – d010 bestaande toestand d.d. 14.02.2011
- Tekening AVri3 – d011 situatietekening d.d. 14.02.2011
- Tekening AVri3 – d012 gevels en doorsneden d.d. 14.02.2011
- Tekening AVri3 – d013 plattegronden d.d. 14.02.2011
- Tekening AVri3 – d014 details d.d. 14.02.2011 gew. d.d. 30.05.2011
- Berekening AVri3 – d015 bouwbesluit d.d. 14.02.2011
- Rapport 2010299 verkennend bodemonderzoek d.d. 27.01.2011
- Rapport 11011030-9 berekeningen bouwfysica/epc d.d.
- Rapport 211059n01 onderzoek geluidwering gevel d.d. 31.05.2011
- Rapport 11P013-D1 damwandadvies d.d. 01.02.2011
- Rapport 11P013-F1 funderingsadvies d.d. 31.01.2011
- Ontwerp staalconstructies
- Ontwerp stabiliteitsberekening
- Tekening L.100 legenda d.d. 11.02.2011
- Tekening C.100 3D-isometrie d.d. 11.02.2011
- Tekening C.101 3D-isometrie d.d. 11.02.2011
- Tekening K.101 keldervloer d.d. 11.02.2011
- Tekening F.101 fundering/BGG-vloer d.d. 11.02.2011
- Tekening S.101 aanzicht as 1 d.d. 11.02.2011
- Tekening S.102 aanzicht as 2 d.d. 11.02.2011
- Tekening S.103 aanzicht as 6 d.d. 11.02.2011
- Tekening S.104 aanzicht as A d.d. 11.02.2011
- Tekening S.105 aanzicht as C d.d. 11.02.2011
- Tekening S.106 aanzicht as D d.d. 11.02.2011
- Tekening V.101 1^e verdieping d.d. 11.02.2011
- Tekening V.102 2^e verdieping d.d. 11.02.2011
- Tekening V.103 3^e verdieping d.d. 11.02.2011



- Tekening V.104 dakvloer d.d. 11.02.2011
- Tekening BD.100 beganegronddetails d.d. 11.02.2011
- Tekening VD.100 verdiepingdetails d.d. 11.02.2011
- Ruimtelijke onderbouwing 100923 d.d. 22.06.2011

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de bovengenoemde activiteit(en). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag daaraan voldoet.

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Hieronder zijn bij de deelactiviteiten eventuele nog in te dienen gegevens en bescheiden genoemd. Hierbij is tevens de uiterlijke termijn aangegeven waarbinnen de desbetreffende stukken voor aanvang werkzaamheden moeten worden ingediend.

Voorwaarden en mededelingen

Eventuele voorwaarden en mededelingen zijn hieronder per deelactiviteit aangegeven.

Deelactiviteit Bouwen

Overwegingen

In artikel 2.10 van de Wabo is een dwingende opsomming voorgeschreven in welke gevallen een vergunning moet worden geweigerd. Strijdigheid van een bouwplan met het bestemmingsplan valt onder deze opsomming. Onder **Deelactiviteit planologische afwijking** wordt gemotiveerd waarom wij afwijken van het bestemmingsplan.

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Voorwaarden Bouwbesluit

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit.
2. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen(gevelelementen) in een uitwendige scheidingsconstructie van een woning, die bepaald overeenkomstig het normblad NEN 5087, bereikbaar zijn, moeten, bepaald overeenkomstig het normblad NEN 5096, een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2.
3. In het te bebouwen terrein moeten ten genoegen van het bouwtoezicht sonderingen en grondboringen worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek moeten ter nadere beoordeling van de funderingswijze aan de afdeling bouwen worden overgelegd.
4. Ter beoordeling van de
 - funderingen
 - betonconstructies
 - systeemvloeren
 - staalconstructies
 - houtconstructies
 - het stempelplan van de damwand
 - stabiliteit

moeten nadere tekeningen en berekeningen in tweevoud aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, worden overgelegd. Met het uitvoeren, c.q. het

aanbrengen, c.q. het in de grond brengen mag niet worden begonnen voordat die tekeningen en berekeningen zijn goedgekeurd.

5. Eventuele op die tekeningen aangegeven correcties en/of aanwijzingen moeten bij de uitvoering in acht worden genomen.
6. De hoofd draagconstructie dient een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken te bezitten van 90 minuten. De berekening dient ter goedkeuring in drievoud aan de afdeling Bouwen te worden overgelegd.
7. De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute dient minimaal 30 minuten te zijn.
8. In een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert dient de verlichtingsinstallatie een lichtsterkte te geven van ten minste 10 lux op de bovenzijde van een vloer, van een trap en van een hellingbaan waarover die rookvrije vluchtroute voert. Deze eis is eveneens van toepassing op de vloer van een liftkooi.
9. In het bouwwerk incl. de parkeergarage moet noodverlichting (met een noodstroom voorziening) aanwezig zijn.
10. De deuren in brand- en rookwerende scheidingsconstructies moeten zelfsluitend worden uitgevoerd.
11. De op de tekening(en) aangegeven vluchtdeuren moeten met de vluchtrichting meedraaien.
12. De deur- en kozijnconstructies van de twee trappenhuizen moeten een WDBO van 60 minuten hebben.
13. Alle deuren die in de vluchtroute moeten worden gepasseerd moeten leiden naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat hierbij deuren moeten worden gepasseerd die alleen met behulp van sleutels of andere losse hulpmiddelen zijn te openen.
14. Een vluchttrappenhuis waarbinnen een hoogteverschil van meer dan 8 meter kan worden overbrugd, moet zijn uitgevoerd als een brand- en rookvrije vluchtroute.
15. Het bouwwerk moet worden voorzien van droge blusleidingen. De uitvoering van de droge blusleidingen dient ten minste te voldoen aan het normblad NEN 1594.
16. Het bouwwerk moet worden voorzien van brandslanghaspels met een dekkend patroon.

Voorwaarden Bouwverordening

1. Van de aanvang van het aanbrengen van de fundering en het slaan van proefpalen moet tenminste twee dagen tevoren mondeling kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen, dhr. P. Vlaar tel. 072 – 5488396.
2. Van de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen, moet tenminste twee dagen tevoren kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden door middel van bijgevoegd formulier.
3. De aanvang van het storten van beton moet tenminste één dag tevoren mondeling kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen, dhr. P. Vlaar tel. 072 – 5488396.
4. Met het bouwen mag niet worden begonnen alvorens de afdeling Geo-informatie (tel. 072 – 5488562) de rooilijnen op het bouwterrein heeft uitgezet. Het peil moet in overleg met de afdeling Bouwen, dhr. P. Vlaar tel. 072 – 5488396, worden bepaald.
5. Van de riolering moeten nader uitgewerkte tekeningen op een schaal niet kleiner dan 1:50 in drievoud aan de afdeling Bouwen worden overgelegd. Met de uitvoering van de riolering mag niet



worden begonnen voordat de tekeningen zijn goedgekeurd. Van het bouwproject moet een overzichtstekening van de riolering op een schaal niet kleiner dan 1:500 in drievoud aan de afdeling Bouwen worden overgelegd, waarop alle aansluitingen van de hemel- en vuilwaterafvoeren op het gemeenteriool zijn aangegeven.

6. Het aanvullen van de grond boven de rioolleidingen mag niet eerder plaatsvinden dan 24 uur nadat de afdeling Bouwen van het voornemen daartoe in kennis is gesteld.
7. Alvorens met de bouw wordt begonnen moet langs de openbare weg een doeltreffende schutting, voorzien van een valscherp, worden aangebracht. Betreffende de plaats, afmetingen en constructie van deze schutting moet vóór plaatsing overleg worden gepleegd met de afdeling Bouwen. De schutting mag de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen niet belemmeren.
8. Bij of tengevolge van de uitvoering van het onderhavige bouwplan eventueel blootkomende rioolleidingen e.d. zullen van gemeentewege doch voor rekening van de vergunninghouder worden omgelegd.
9. Tijdens de uitvoering van het onderhavige bouwwerk moeten, indien nodig, de belendingen worden gestut. De daartoe aan te brengen voorzieningen moeten voldoen aan de door de afdeling Bouwen terzake te stellen eisen.
10. De bouwput(ten) moet(en), voor zover grenzend aan de openbare weg of gelegen bij naburige bouwwerken, ten genoegen van de afdeling Bouwen van een voldoende zware keerwand tegen inkalven worden voorzien.
11. De aanvulling van de bouwput(ten), voor zover aan of in de openbare weg gelegen, moet geschieden met schoon zand, aan te brengen en te verdichten in lagen van max. 40 cm dikte, op aanwijzing en ten genoegen van wijkbeheerder grijs, 072 – 5488786 De wijkbeheerder moet tijdig tevoren worden meegedeeld wanneer met de aanvulling van de bouwput(ten) wordt aangevangen.
12. De houder van de bouwvergunning geeft aan burgemeester en wethouders kennis van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden door middel van bijgevoegd formulier.
13. De in het bodemonderzoek aangetoonde verontreinigde grond dient verwijderd en afgevoerd te worden naar een gecontroleerde stortplaats. Door middel van een evaluatie-rapport dient aangetoond te worden dat de grond na deze werkzaamheden wel geschikt is voor de gevraagde bebouwing. Met de uitvoering van de bouw mag niet eerder worden begonnen voordat dit rapport is goedgekeurd. Het rapport dient in tweevoud bij de afdeling Bouwen te worden ingediend.
14. In het bouwwerk moet een brandmeldinstallatie aanwezig zijn die moet voldoen aan het normblad NEN 2535 en de voorwaarden van de Brandweer. De voorwaarden van de brandweer staan vermeld in de bijgevoegde bijlage. De brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd als: niet automatische bewaking / ruimte bewaking.
15. In het gebouw moet een ontruimingsinstallatie aanwezig zijn, die moet voldoen aan het normblad NEN 2575.
16. Het gebouw moet worden voorzien van vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in het normblad NEN 6088. Deze vluchtrouteaanduidingen moeten voor wat betreft de zichtbaarheidsaspecten voldoen aan het normblad NEN 1838 artikel 5.2 t/m 5.6.
17. De in het gebouw aanwezige brandweeringangen moeten voldoen aan de eisen van de Brandweer. De eisen van de Brandweer staan vermeld in de bijgevoegde bijlage.
18. Van de in het bouwwerk aan te brengen luchtbehandelings- en/of ventilatiesysteem die wanden doorkruisen moeten installatietekeningen in drievoud ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, worden overgelegd.

19. Van de hieronder vermelde brandbeveiligingsinstallaties moeten tekeningen en/of Basisdocumenten brandveiligheid (BdB), in drievoud, aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen worden overgelegd:
- Brandmeldinstallatie
 - Ontruimingsinstallatie
- Met het uitvoeren, c.q. het aanbrengen mag niet worden begonnen voordat die tekeningen en/of bescheiden door het college van burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd. Eventuele op die tekeningen en/of bescheiden aangegeven correcties en/of aanwijzingen moeten bij de uitvoering in acht worden genomen.
20. Het is verboden om het bouwwerk na de bouw in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet is gereed gemeld bij de afdeling Bouwen of indien er niet gebouwd is overeenkomstig de bouwvergunning.
21. Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen moeten de brandveiligheidsinstallaties zijn opgeleverd en goedgekeurd. Dit dient minimaal twee weken voor het in gebruik nemen van het gebouw bij de afdeling Bouwen te worden gemeld (dhr. P. Vlaar, 072 – 5488396).

Tevens verzoeken wij u de volgende mededeling(en) in acht te nemen:

1. De gedeelten van de rioolleidingen die in gemeentegrond komen te liggen worden van gemeentewege doch voor rekening van de vergunninghouder aangelegd en aangesloten op het gemeenteriool. De kosten worden berekend aan de hand van de Precarioverordening.
2. De in het vorige punt bedoelde werkzaamheden zullen vlak vóór de oplevering van het bouwwerk plaatsvinden. Niet eerder dan dat deze werkzaamheden zijn voltooid, zorgt de vergunninghouder voor aansluiting van de leidinggedeelten in particuliere grond op die in gemeentegrond. Een en ander in overleg met de sector Stadsbeheer, afdeling Stedelijk Beheer tel. 072 – 5488773.
3. In verband met de voorgenomen lozing van huishoud- en bedrijfswater en drekstoffen anders dan op het gemeenteriool moet voordat met de bouw wordt begonnen, contact worden opgenomen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Purmerend, tel. 0229 – 663000.
4. In verband met de voorgenomen lozing van water van de bemaling dient, alvorens tot de uitvoering van het bouwwerk over te gaan, overleg te worden gepleegd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Purmerend, tel. 0229 – 663000.
5. Voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, steigers, schuttingen etc. op gemeentegrond voor een periode korter dan 1 jaar, dient in verband met het hiervoor verschuldigde recht (precario), tijdig overleg te worden gepleegd met de sector Stadsbeheer, afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte (tel. 072 – 5488781).
6. Voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, steigers, schuttingen etc. op gemeentegrond voor een periode langer dan 1 jaar dient minimaal 1 maand voor aanvang van het plaatsen contact te worden opgenomen met de sector Realisatie, afdeling Vastgoedmanagement (tel. 072 – 5488556) voor het afsluiten van een huurovereenkomst.
7. Bij of tengevolge van de uitvoering van het onderhavige bouwwerk eventueel blootkomende rioolleidingen, putten o.d., voor zover gelegen in gemeentegrond, zullen voor rekening van de vergunninghouder van gemeentewege worden omgelegd; indien bij de uitvoering van het onderhavige bouwwerk kabels en/of buizen worden aangetroffen is het raadzaam de betrokken nutsbedrijven daarover onmiddellijk in te lichten.
8. Eventueel herstel van schade, die bij de bouw aan enig gemeentewerk wordt veroorzaakt zal door of vanwege de gemeente plaatsvinden. De kosten hiervan komen voor rekening van de vergunninghouder en zullen door de gemeente op hem worden verhaald.
9. De overtollige grond kan niet zonder meer worden toegepast buiten de locatie. Alvorens grond op een andere locatie toe te passen, dient de milieuhygiënische kwaliteit volgens de regels van het



Bouwstoffenbesluit te worden vastgesteld en dient te worden bepaald of de grond mag worden hergebruikt. Dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd door een hiertoe gecertificeerd onderzoeksbureau. Een lijst van gecertificeerde bureaus is te vinden op www.vrom.nl. Voor advies over een verantwoorde afvoer van de grond kunt u ook terecht bij een grondbank. Adressen van grondbanken zijn te verkrijgen bij Brancheorganisatie BOG, Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam. Twee grondbanken, actief in deze regio, zijn: de grondbank HAL, telefoonnummer 0226 – 340375 en de grond- en reststoffenbank Vries & van de Wiel, telefoonnummer 0224 – 211211.

10. Op grond van artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alkmaar moet een uitritvergunning bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd.
11. Bij het gebruik van propaan tijdens de bouw, moeten de op grond van de Wet milieubeheer gestelde voorschriften in acht worden genomen. De Milieudienst Regio Alkmaar kan hieromtrent de nodige informatie verstrekken (tel. 072 – 5488757).
12. Voor zover ter plaatse kabels en leidingen in de grond zijn gelegen, moeten deze bereikbaar blijven ten genoegen van de nutsbedrijven. Het is gewenst om alvorens met de bouw te beginnen hierover contact op te nemen met de betreffende nutsbedrijven.
13. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op, dat bedrijfsruimten ten aanzien van inrichting en accommodatie ook moeten voldoen aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met de Arbeidsinspectie, Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam (tel. 020 – 5812612).
14. Voor het hebben van reclames, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, moet een afzonderlijke vergunning worden aangevraagd. Inlichtingen hieromtrent kunnen worden ingewonnen bij de heer G.J. Bas van de afdeling Bouwen (tel. 072 – 5488268).
15. Voor het hebben van reclame, boven gemeentegrond wordt precario in rekening gebracht.
16. Vóór het aanbrengen van een erfafscheiding dient ter bepaling van de terreingrenzen contact opgenomen te worden met de afdeling Geo-informatie (tel. 072 – 5488562).
17. Voor een doelmatige opslag van huisvuil/bedrijfsvuil dient contact opgenomen te worden met de afdeling Afvalinzameling, Reiniging en Techniek (tel. 072 – 5489444).
18. Voordat de systeemplafonds worden geplaatst moet er met dhr. P. Vlaar van de afdeling Bouwen, telefonisch bereikbaar op nummer 072 – 5488396, een afspraak worden gemaakt voor een controle van het project.
19. Een reductie van 30 minuten op de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie is mogelijk indien het college van burgemeester en wethouders op basis van de toegepaste materialen van mening is dat de permanente vuurbelasting niet groter is dan 500MJ/m².
20. In een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert dient de verlichtingsinstallatie een lichtsterkte te geven van ten minste 10 lux op de bovenzijde van een vloer, van een trap en van een hellingbaan waarover die rookvrije vluchtroute voert. Deze eis is eveneens van toepassing op de vloer van een liftkooi.
21. Er moet drie maanden voor ingebruikname van het bouwwerk een aanvraag om gebruiksvergunning worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Bouwen.
22. Wij adviseren u om in de liftmachinekamer, bij de tussendeur in de verkeersruimte, een draagbaar blustoestel aan te brengen met een minimale inhoud van 6 kg.
23. Bij de voorwaarden kopje "Bouwverordening" staat aangegeven dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen of gegeven indien deze niet is gereed gemeld of indien er niet overeenkomstig de verleende vergunning is gebouwd. Om te controleren of er overeenkomstig de verleende vergunning is gebouwd dient u minimaal 3 weken voor de geplande ingebruikname van

het gebouw een afspraak te maken met (dhr. P. Vlaar), telefonisch bereikbaar op nummer 072 – 5488396. Tijdens de controle dienen alle installaties te functioneren. Indien blijkt dat er in afwijking van de vergunning is gebouwd kunnen wij u gebruiksbeperkingen opleggen. Wij adviseren u dan ook om enige tijd te plannen tussen onze controle en de ingebruikname van uw pand zodat u bij het constateren van gebreken deze nog kunt verhelpen.

24. Het formulier "Eindafrekening bouwkosten" moet binnen twee maanden na het gereedkomen van de bouw aan de afdeling Bouwen worden overgelegd.

Deelactiviteit planologische afwijking

De aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Hoef II", omdat de betreffende gronden zijn aangewezen voor 'bedrijfsbebouwing'. Een medisch centrum (medisch/maatschappelijke doeleinden) past niet binnen de bestemmingsomschrijving.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.10, lid 2 van de Wabo wordt een aanvraag voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is. Op grond van het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.


Gelet op de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing bestaat er, ook uit stedenbouwkundig oogpunt, geen bezwaar om met toepassing van de artikelen 2.1, lid 1, onder c, 2.12, lid 1, sub a, onder 3°, en 3.12 van de Wabo van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Hoef II" af te wijken en de omgevingsvergunning voor deze deelactiviteit te verlenen.

Het ontwerpbesluit is bekend gemaakt in het Alkmaars Nieuwsblad van 20 juli 2011 en heeft vanaf 21 juli 2011 daaropvolgend gedurende zes weken ter visie gelegen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend.

Alkmaar, 8-09-2011

het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
hoofd afdeling Bouwen,

A.M.E. Schier-van der Wolde



Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij genoemde rechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

