

Nota van Beantwoording

Ontvangen inspraakreacties en beantwoording van de
inspraakreacties artikel 3.1.1 Bro op het

*Voorontwerp bestemmingsplan Verleggen
Leiding Gasunie W-540-01 tpv J.C. van
Hattumweg*

Amstelveen, april 2018



Wijze van beantwoording

Een nota van beantwoording gebruiken we voor de beantwoording van inspraakreacties en zienswijzen op afwijkingen van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen en voor de beantwoording van participatiereacties op nota's van uitgangspunten en randvoorwaarden van een locatieontwikkeling.

De ingediende zienswijzen vatten we samen.. Hoewel niet expliciet beschreven, beoordelen we zienswijzen in hun geheel.

De ontvangen zienswijzen behandelen we per indiener puntsgewijs. Links vindt u de samenvatting van de reacties per inzender en in de kolom daarnaast een puntsgewijze beantwoording . In de uiterste rechterkolom geven we aan of de reactie leidt tot aanpassing van het voorstel met eventueel een korte toelichting daarop.

Indieners ontvangen alle reacties en de beantwoording met het oog op transparante communicatie.



	Samenvatting ingediende reacties per inzender	Beantwoording reacties per punt	Plan-aanpassing
1	<u>Mail ontvangen 19 maart 2018, Waternet</u> 1. In de nieuwe situatie kruist de gasleiding de primaire watergang die vanaf de J.C. van Hattumweg naar het zuiden loopt. Dat valt onder de verboden van de Keur van AGV, er zal dan ook een watervergunning moeten worden aangevraagd voor de werkzaamheden. Uit de toelichting kan ik niet opmaken of de gestuurde boring op voldoende diepte wordt aangebracht. Graag in de waterparagraaf (par. 6.1) vermelden dat een watervergunning moet zijn verleend voor de boring en uitwerken op welke diepte de (bovenkant van de) leiding komt te liggen. Ga er van uit dat om een watervergunning te krijgen, de bovenkant (buitenzijde) van de leiding tenminste een meter onder de onderhoudsdiepte van de watergang moet komen te liggen. Als onderhoudsdiepte mag een meter vanaf waterpeil worden gehanteerd. 2. Leidt de aanwezigheid van de gasleiding onder de primaire watergang tot beperkingen voor de uitvoering van onderhoud aan de watergang en de waterbodem? Bijvoorbeeld het verkrijgen van toestemming voor baggerwerkzaamheden? Graag zie ik in de toelichting uitgelegd of daar sprake van is, en zo ja wat die beperking inhoudt en wat dit betekent voor het onderhoud aan het water door (Waternet namens) waterschap AGV.	 1. De nieuwe gasleiding komt ter plaatse van de primaire watergang op -18,84 meter NAP te liggen, dit is ruim 10 meter onder de watergang. Indien van toepassing zal de Gasunie voor aanvang werkzaamheden een watervergunning aanvragen. Paragraaf 6.1 van de toelichting is aangepast. 2. Zie ook punt 1. Door de diepteligging ten opzichte van de watergang zullen er geen beperkingen optreden bij onderhoudswerkzaamheden watergang.	 Ja Nee
2	<u>Mail ontvangen 28 maart 2018, Gasunie</u> 1. De Gasunie heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben op het voorontwerp bestemmingsplan.	 1. Bedankt voor uw reactie.	 Nee

