

Bezoekadres
Cruquiusweg 5
Amsterdam

Postbus 922
1000 AX Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 624 06 36
www.dmb.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Memo

Aan	mw. S. van Vliet – Stadsdeel Oost
Van	dhr. S.M. Musch
Doorkiesnummer	020 254 38 26
E-mail	s.musch@dmb.amsterdam.nl
Kopie aan	
Datum	3 mei 2011
Betreft	Externe veiligheid LPG tankstation Gooiseweg 10 (Slagboom)

Inleiding

De berekening van het groepsrisico is uitgevoerd voor het LPG tankstation "Slagboom", locatieadres Gooiseweg 10.

Het gebruikte rekenpakket is Safeti-NL, versie 6.54.


De berekening is gebaseerd op een LPG doorzet van 1000 m³/jaar. De gebruikte bevolkingsgegevens gaan uit van de huidige ruimtelijke situatie zonder nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De berekening is uitgevoerd met en zonder de maatregel uit het LPG convenant: Met en zonder de hittewerende coating op de LPG tankwagen.


Bijgevoegd zijn plaatjes van het berekende groepsrisico met en zonder de hittewerende coating op de LPG tankwagen.

Conclusie

Met de convenantmaatregel (hittewerende coating) overschrijdt het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet.



Figuur 1: Berekening van het groepsrisico zonder LPG convenant maatregel hittewerende coating



Figuur 2: Berekening van het groepsrisico met LPG convenant maatregel hittewerende coating