



Besprekingsverslag

Project: Startingerweg Akersloot
Onderwerp: Watertoets
Opgesteld door: J. Wezel
Datum: 10 juli 2020

Aanwezig: Femke Veerman HHNK
Bervin Rootinck Scholz Bouw & Ontwikkeling
Jos Wezel InfraVisie

Datum en tijd: 10 juli 2020, 10:00 uur
Locatie: Via Teams

Westelijk deel

Gebied Grootlimmerpolder
Compensatie-eis 15% van toename verhard oppervlak

Watercompensatie middels plasberm en droge wadi.
Afvoer HWA-stelsel via droge wadi en geknepen afvoer naar open water.

De plasberm moet minimaal 20 à 30 diep zijn om mee te mogen tellen als watercompensatie.

De capaciteit van de wadi moet worden bepaald aan de hand van bui t=100.
Uitgangspunt 69mm in 12 uur en geknepen afvoer van 8 m³ / min / 100 ha.
Daarnaast dient het effect van infiltratie in de ondergrond te worden meegenomen in de berekening.

Oostelijk deel

Gebied Binnengeesterpolder
Compensatie-eis 20% van toename verhard oppervlak

Watercompensatie middels droge wadi.
Afvoer HWA-stelsel naar droge wadi.

Er dient een koppeling te worden gemaakt met open water (voorkeur) of het bestaande HWA-systeem van de aanliggende bebouwing.

De capaciteit van de wadi moet worden bepaald conform westelijk deel.