



Locatiecode 2NA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aangetekend

Gemeente Haarlem
t.a.v. Nanno Brink

Contactpersoon

Yvette Ghamati
yvette.ghamati@qirion.nl

Betreft

Reactie op het vooroverleg voor het voorontwerp
bestemmingsplan 'Sporthal Sportweg in Haarlem'

Bezoekadres

Dijkgraaf 4
6921 RL Duiven

Postadres

Locatiecode 2NA8122
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl
www.liander.nl

Datum

3 december 2019

Ons kenmerk

RLI-303/20190058

Geachte heer/mevrouw,

Liander Infra N.V. maakt een reactie kenbaar op het vooroverleg voor het voorontwerpbestemmingsplan 'Sporthal Sportweg in Haarlem' van de gemeente Haarlem (hierna: het voorontwerp) zoals dat per mail op 21 november 2019 is gedeeld en waarop uiterlijk 12 december 2019 een reactie gegeven kan worden.

Liander Infra N.V. is onder andere de eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation binnen het plangebied van het voorontwerp gelegen en is daarmee belanghebbend.

Reactie op het vooroverleg

Het gasdrukmeet- en regelstation, gelegen aan de Piet Voskuilenstraat 2 te Haarlem, is een type B-inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit, zie afbeeldingen 1a en 1b. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing.

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemd gasdrukmeet- en regelstation, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een vrijstaand gebouw, willen wij u vragen de veiligheidscontour van het gasdrukmeet- en regelstation, van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 10 meter tot kwetsbare objecten (Activiteitenbesluit - zone), op te nemen op de verbeelding. Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van het gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Piet Voskuilenstraat 2 te Haarlem

- Vrijstaand gebouw: ($> 0,5\text{m}^3$ & $< 15\text{m}^3$)
- Veiligheidsafstand: 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 10 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing: '9 004 823'
- Coördinaten: 104617.4, 491529.1



Afbeelding 1a: Ligging van het gasdrukmeet- en regelstation (rode punt)



Afbeelding 1b: Ligging van het gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Conclusie

Wij verzoeken u het voorontwerpbestemmingsplan zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om dit advies mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket@liander.nl. Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Yvette Ghamati
Consultant Ruimte & Recht