

Bijlage 4 Deelnemers, reacties en verwerking reacties van wettelijk vooroverleg

Overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het ontwerp-bestemmingsplan december 2012 toegezonden aan:

- Ministerie EL&I/energie (energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl);
- Provincie Noord-Holland (Haarlem) (ro-info@noord-holland.nl);
- Rijkswaterstaat Noord-Holland (dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl);
- Gasunie (RO_West@gasunie.nl);
- Waternet (ruimtelijkeplannen@waternet.nl)
- Luchtverkeersleiding Nederland (Schiphol) (ontheffingen_lib@lvnl.nl)

Behoudens Waternet is niet op het plan gereageerd. De reactie van Waternet is hieronder integraal opgenomen.

Waternet

Waternet beheert de ruwwatertransportleidingen tussen Nieuwegein en De Kennemerduinen. Vanuit dit belang vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Het plangebied wordt doorkruist door drinkwaterleidingen. Voor een goed beheer van de leidingen is het van groot belang dat de leidingen bereikbaar zijn en blijven en dat wordt voorkomen dat invloeden van buiten de ligging van de leidingen of werking van kunstwerken verstoren.

Om het belang van deze watertransportleiding te kunnen garanderen heeft u in de verbeelding de dubbelbestemming water(leidingen) opgenomen.

Ik verzoek u om de tekst in Artikel 14 van de regels aan te passen (aanpassingen vetgedrukt):

Artikel 14 Leiding - water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- a. **twee** ondergrondse drinkwaterleidingen met een inwendige diameter van ten hoogste **1000 mm** en een druk van ten hoogste 3 bar en een veiligheidsstrook;
ter breedte van 5 m aan weerszijde van de hartlijn van de leiding;
- b. bij de dubbelbestemming behorende 'andere bouwwerken'.

Aan het College van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E RO_West@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
11 januari 2013

Doorklesnummer
+31 (0)182 62 33 08

Ons kenmerk
PJW 13.0075

Uw kenmerk

Onderwerp
Reactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Schalkwijk-
Midden'

GEMEENTE HAARLEM			
Zaak nr.: 2013/14402	Doc. nr.:		
Afd.: 012/RB	Kopie:		
Reg. datum:	15 JAN 2013		
Afdoen. datum:	Ontv. bew. <i>ja</i>	Paraaf afgedaan	
Behandelaar: <i>g.v.d. Lee</i>			

Geacht College,

Naar aanleiding van uw e-mail van 21 december 2012 waarmee u ons bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, deed toekomen, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

In het plangebied ligt een 12 inch, 40 bar regionale aardgastransportleiding van ons bedrijf.

Verbeelding*Leidingen*

Bij inzage van de verbeelding blijkt dat, de voor de leiding W-532-01 opgenomen dubbelbestemming 'Leiding-Gas', breder is weergegeven dan strikt noodzakelijk. Wettelijk¹ is bepaald dat het voldoende is om voor deze aardgastransportleidingen de belemmeringenstrook te beperken tot een zone van 4 meter ter weerszijden van hartlijn van de leidingen. Wij verzoeken u dan ook de breedte van de belemmeringenstrook op de verbeelding alsook in artikel 12 terug te brengen tot de hierboven genoemde afstand.

Planregels Artikel 12 'Leiding-Gas'*Bestemmingsomschrijving*

Wij verzoeken u de voor de leiding opgenomen specifieke gegevens in lid 1 omtrent de druk en diameter niet op te nemen binnen de planregels. Door het niet opnemen van de druk en diameter hoeven wij bij een eventuele wijziging (vergroten diameter) geen nieuwe bestemmingsplanprocedure te volgen. Wij zijn ons bewust dat voorafgaand aan een eventuele wijziging een Groeps Risico berekening gemaakt moet worden.

Afwijking bouwregels

De door u opgenomen toetsingskader in artikel 12.3. is in strijd met artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid².

¹ Artikel 14 Besluit externe veiligheid buisleidingen in combinatie met artikel 5 Regeling externe veiligheid buisleidingen

² Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201105839/1/R3) van 9 mei 2012, rechtsoverweging 2.8.3.

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 11 januari 2013


Ons kenmerk: PJW 13.0075

Onderwerp: Reactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Schalkwijk-Midden'

Wij verzoeken u om artikel 12.3, aanhef onder a, van de planregels als volgt aan te passen:

- a. *de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad;*

Hoogachtend,



Dhr. G.A. Westmaas
Medewerker Juridische Zaken

Bijlagen: - Ingetekende verbeelding;