

## **Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder**

### **Stationsweg 114 in Heerhugowaard**

#### **Burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard**

Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, beschouwend de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden verkeerslawaaï voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor de realisatie van een appartementencomplex met 60 appartementen de locatie Stationsweg 114 te Heerhugowaard, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard sectie M nr 384 en 450.

#### **Overwegende dat:**

In het kader van de procedure van het bestemmingsplan voor de realisatie van appartementen op percelen 384 en 450 te Heerhugowaard voor de locatie Stationsweg 114 in Heerhugowaard een verzoek hogere waarde is ingediend;

Binnen de bebouwde kom van Heerhugowaard, in binnenstedelijk gebied, het appartementencomplex op de locatie Stationsweg 114 in Heerhugowaard wordt gerealiseerd;

De geluidbelasting vanwege de Westerweg (N242) en de Industriestraat overgaand in de Nijverheidsstraat is ontleend aan het akoestisch rapport *Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Bestemmingsplan 'Stationsweg 114'te Heerhugowaard'* uitgevoerd door Kuiper compagnons, d.d. 18 juni 2018, werknummer: 617.130.20;

Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege verkeerslawaaï op de gevel van het appartementencomplex op percelen 384 en 450 ten hoogste 63 respectievelijk 61 dB Lden zal bedragen, na aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder, afkomstig van de Provincialeweg N242 en Nijverheidsstraat;

Bron- en/of overdrachtsmaatregelen in deze situatie om verkeers- en vervoerskundige, financiële en stedenbouwkundige redenen niet mogelijk zijn;

De toepassing van maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidreducerende wegdekverharding) stuit op overwegende bezwaren van financiële aard (doelmatigheid). Het verlagen van de snelheid verdraagt zich niet met de huidige functie van de weg.

Overeenkomstig artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder in stedelijk gebied een hogere waarde kan worden vastgesteld voor een nog te bouwen woongebouw en dat de geluidbelasting vanwege een bestaande weg in deze situatie de waarde van 63 dB Lden bij nieuwbouw niet te boven mag gaan;

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is bij de totstandkoming van deze beschikking en dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht is uitgevoerd;

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarbij bijbehorende stukken zullen vanaf 13 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

**Besluiten:**

Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, op grond van artikel 83 jo artikel 110 van de Wet geluidhinder, de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan "Stationsweg 114" voor de realisatie van 60 appartementen op de percelen 384 en 450 te Heerhugowaard voor de locatie Stationsweg 114 als volgt vast te stellen:

<b>Adres- of locatieaanduiding waarneempunt</b>	<b>Kadastrale aanduiding</b>	<b>Vastgestelde geluidbelasting Lden</b>
Locatie Stationsstraat 114 in Heerhugowaard	M 384 en 450	63 dB voor 55 appartementen
omschrijving geluidgevoelige bestemmingen	Appartementencomplex met 60 appartementen	
toegepaste aftrek ex artikel 110g Wgh	2 dB	
omschrijving geluidbron	Provincialeweg N242	

<b>Adres- of locatieaanduiding waarneempunt</b>	<b>Kadastrale aanduiding</b>	<b>Vastgestelde geluidbelasting Lden</b>
Locatie Stationsstraat 114 in Heerhugowaard	M 384 en 450	58 dB voor 5 appartementen
omschrijving geluidgevoelige bestemmingen	Appartementencomplex met 60 appartementen	
toegepaste aftrek ex artikel 110g Wgh	2 dB	
omschrijving geluidbron	Provincialeweg N242	

<b>Adres- of locatieaanduiding waarneempunt</b>	<b>Kadastrale aanduiding</b>	<b>Vastgestelde geluidbelasting Lden</b>
Locatie Stationsstraat 114 in Heerhugowaard	M 384 en 450	61 dB voor 30 appartementen
omschrijving geluidgevoelige bestemmingen	Appartementencomplex met 60 appartementen	
toegepaste aftrek ex artikel 110g Wgh	5 dB	
omschrijving geluidbron	Nijverheidsstraat, overgaand in Industriestraat	

Adres- of locatieaanduiding waarneempunt	Kadastrale aanduiding	Vastgestelde geluidbelasting Lden
Locatie Stationsstraat 114 in Heerhugowaard	M 384 en 450	53 dB voor 20 appartementen
omschrijving geluidgevoelige bestemmingen	Appartementencomplex met 60 appartementen	
toegepaste aftrek ex artikel 110g Wgh	5 dB	
omschrijving geluidbron	Nijverheidsstraat, overgaand in Industriestraat	

De bouwkundige voorzieningen van de geluidbelaste gevels van de betrokken woningen, waarachter zich geluidgevoelige vertrekken bevinden, worden zodanig uitgevoerd dat voldaan kan worden aan een maximaal binnenniveau van 33 Lden dB overeenkomstig het bepaalde in het Bouwbesluit 2012.

De bouwkundige voorzieningen aan de gevels van de betrokken woning, dient gebaseerd te zijn op de berekende gecumuleerde geluidbelasting, exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder.

Bijgevoegd bij het verzoek is het akoestisch rapport *Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Bestemmingsplan 'Stationsweg 114'te Heerhugowaard'* uitgevoerd door Kuiper compagnons, d.d. 18 juni 2018, werknummer: 617.130.20; Ook is een kaartje met de betreffende percelen bijgevoegd.

Heerhugowaard,

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Heerhugowaard

NB

De vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en toetsing aan de Wet geluidhinder. Zij heeft geen betrekking op andere toetsingskaders en afwegingen die in het kader van de ruimtelijke ordening (kunnen) worden gemaakt.