

Geluidsscherm transformatorstation

(uit: Memo Akostisch onderzoek transformatorstation, Antea Group bijlage 13 bij toelichting)

Betreft een scherm/voorziening aan het transformatorgebouw van transformator 3. Het scherm heeft zijn top op 6,5 meter boven maaiveld. Dat betekent dat het scherm aan de oostzijde zo'n 2,5 meter boven het bestaande dak zit. In deze situatie is het toepassen van een afschermdende voorziening op het dak van H3 (afbeelding 4.1) niet meer noodzakelijk.

