

GEOMECHANICA BV



Wieder 11, 1648 GA De Goorn
Telefoon 0229-551848
Fax 0229-553056
info@geomechanica.nl

grondmechanisch bureau - laboratorium onderzoek - adviezen

Rapport

betreffende:

Grondonderzoek t.b.v. fundatie aan de
De Haal 78 a/b, te Oostzaan.

opdracht nr.:

4008.15

opdrachtgever:

Bouwkundig teken en ontwerpbureau
Andre Band
Abacht 20a
1511 JZ OOSTZAAN

architect:

constructeur:

Er is voor het gehele project 1 sondering gemaakt. Volgens NEN-EN 1997-1 art 3.2.3 is dit te weinig. Er dienen minimaal 2 sonderingen aanwezig te zijn.

grondonderzoek uitgevoerd:

5 februari 2015

rapport uitgebracht:

bijlage:

6 februari 2015
2

← Diepte in m ten opzichte van referentieniveau (NAP)

Conusweerstand (qc) in MPa →

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

M.V. : -0,68 m NAP


0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

29,4 →

24,8 →

0 cm²
10 cm²

Grafische weergave van het gebied:



25 m