

Gemeente Opmeer
M Hoenderdaal
Postbus 199
1715 ZK SPANBROEK

Datum 13 november 2020
Onze referentie UIT-2020-21387
Uw referentie e-mail
Uw bericht van 23 oktober 2020

Telefoon 06 52 56 23 39
E-mail ldoornbos@vrnbn.nl
Bijlagen -
Onderwerp Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan
Wipbruglaan 4 te Spanbroek

Geachte heer Hoenderdaal,

Op 23 oktober heeft u Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van advies over ramp- en crisisbestrijding en zelfredzaamheid ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Wipbruglaan 4 te Spanbroek.

Ramp of crisis en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid indien een ramp zich voordoet voorzien wij niet gezien dit ontwerpplan. Het brandrisico is datgene dat voorzienbaar is.

Advies:

Wij adviseren ter hoogte van het plan een brandkraan te laten plaatsen.

De brandweer heeft ca. 10 minuten nodig om vanaf een alarmering dit plan te bereiken, dit betekent dat hulp aan de bewoners ca. 1 tot 2 minuten later geboden gaat worden dan voor woningen gewenst is. Het plan is goed bereikbaar, doch bluswater is alleen direct beschikbaar vanuit het oppervlaktewater.

Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of een afschrift van uw besluit. Voor vragen of een toelichting kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



Leo Doornbos
Expert risico's en veiligheid