

Gemeente Opmeer
Afdeling AZRO
De heer mr. drs. M.T. Gõverde
Postbus 199
1715 ZK SPANBROEK

Datum	17 april 2014	Telefoon	06 – 51 97 64 79
Onze referentie	U2014/199/JWA	E-mail	jwater@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	Email	Bijlagen	1
Uw bericht van	11 en 15 april 2014	Onderwerp	Advies externe veiligheid op ruimtelijke onderbouwing vergroten bouwvlak agrarisch perceel Grote Zomerdijk 51, Spanbroek

Geachte heer Goverde,

Op 11 april 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder VR NHN) van u per email de ruimtelijke onderbouwing ontvangen voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak aan de Grote Zomerdijk 51 in Spanbroek. U heeft ons gevraagd hierop advies uit te brengen. Bijgaand ontvangt u dit advies.

VR NHN heeft, conform artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het Bevi en artikel 12 van het Bevb.

Ten aanzien van de bluswatervoorziening adviseren wij u om met de lokale brandweer na te gaan of er een primaire bluswatervoorziening of een gelijkwaardige voorziening aanwezig is, nog moet worden gerealiseerd of moet worden gewijzigd naar aanleiding van de voorgenomen vergroting van het bouwvlak. Het plangebied zelf is verder goed bereikbaar voor hulpdiensten.

Met vriendelijke groet,



Jaap Water
coördinator externe veiligheid

Gezien: 17 april 2014

Naam: P. Meijer

Paraaf: 

 Samen hulpvaardig

Pagina 2
Onderwerp Advies externe veiligheid op ruimtelijke onderbouwing vergroten bouwvlak agrarisch perceel Grote Zomerdijk 51, Spanbroek
Datum 17 april 2014

BIJLAGE 1

Situatiebeschrijving

De eigenaar van het agrarische bedrijf op het adres Grote Zomerdijk 51 te Spanbroek is voornemens een nieuwe stal te bouwen. Gezien de bestaande bebouwing, de meest optimale situering van de nieuwe stal en de huidige vorm en grootte van het bouwvlak, is er de noodzaak tot vergroting van het hoofdbouwvlak. Het huidige bouwvlak zal circa 65 meter naar achter worden vergroot. De breedte van het bouwvlak varieert, maar is gemiddeld circa 90 meter en blijft onveranderd.

Toetsing externe veiligheid

Door VR NHN is de locatie van het plangebied getoetst op het aspect externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens zoals weergegeven op de provinciale professionele risicokaart.

Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven, transportroutes voor gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en hoge druk buisleidingen. Samengevat concluderen wij dat de normen voor het plaatsgebonden risico geen belemmering voor het plangebied vormen en dat een verantwoording van het groepsrisico niet vereist is.

In het concept bestemmingsplan is in paragraaf 4.8 het aspect externe veiligheid voldoende beschreven.

Afwijken van dit advies

VR NHN draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u verzoeken, indien u besluit van dit advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons kenbaar te maken.