

B i j l a g e 5 :

A d v i e s V e i l i g h e i d s r e g i o
N o o r d - H o l l a n d N o o r d



Veiligheidsregio

Noord-Holland Noord

Pagina 2 van 2
Onderwerp Bestemmingsplan aannemersbedrijf P.N. Dekker & Zns en Natuurijsbaan, Belkmerweg,
Schagerbrug
Datum 23 oktober 2009

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Bij de uitvoering van nieuwe bestemmingen dient rekening gehouden te worden met de realisatie van een voldoende bluswatervoorziening. De handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van NVBR geeft hiervoor richtlijnen. Binnen 40 meter van de toegang van een woning dient een primaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn met een capaciteit van minimaal 30 m³/uur. Voor de realisatie van een bedrijfsgebouw is dit minimaal 60 m³/uur. Met betrekking tot de bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten zijn er geen knelpunten.

De VrNHN vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Auke Raaff

Senior beleidsmedewerker pro-actie & preventie

Gezien : 23 oktober 2009

Naam : J. Water

Paraaf :